











### LEGENDA

-  Aerogeneratori in progetto
-  Impianto minieolico esistente
-  Impianto eolico in istruttoria
-  Distanza minima tra le macchine

### D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

3.2. Misure di mitigazione  
 n) una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento.

  													
<p>Comittente: <b>RWE</b> RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.          via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma          P.IVA/C.F. 06400370968          PEC: rwerenewableitaliasrl@legalmail.it</p>													
<p>TITOLO DEL PROGETTO:  <b>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DELLA POTENZA DI 72 MW DENOMINATO "MONTE BURANO" E UBICATO NEL COMUNE DI FOLIGNO (PG)</b></p>													
<p>Documento: <b>PROGETTO DEFINITIVO OPERE CIVILI</b></p>	<p>N° Documento:  <b>PEFO - 86</b></p>												
<p>ID PROGETTO: PEFO</p>	<p>DISCIPLINA:</p>												
<p>Elaborato:</p>	<p>TIPOLOGIA: D</p>												
<p><b>CARTA DISTANZA AEROGENERATORI</b></p>													
<p>FOGLIO:</p>	<p>SCALA: 1:15000</p>												
<p>Nome file: PEFO - 86_CARTA_DISTANZA_AEROGENERATORI</p>													
<p>Progettazione:            EGM PROJECT S.R.L.          VIA VERRASTRO 15/A          85100 - POTENZA (PZ)          P.IVA 02094310756          REA PZ-206983</p>	<p>Progettista:          Ing. Carmen Martone          Iscr. n. 243          Ordine Ingegneri Potenza          C.F. MRTCMN73D56H703E</p>												
<p>Geol. Raffaele Nordone          Iscr. n. 243          Ordine Geologi Basilicata          C.F. NRDRFL71H04A509H</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Rev.</th> <th>Data Revisione</th> <th>Descrizione Revisione</th> <th>Redatto</th> <th>Controllato</th> <th>Approvato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Rev.	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato							<div style="text-align: right;">   </div>
Rev.	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato								