



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

OGGETTO: Procedimento PUA ID 7445 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al progetto "Sostituzione del Gruppo 3 (da 200 MWt) con una Nuova Unità Cogenerativa (da 87 MWt). Centrale del Teleriscaldamento Lamarmora".

Proponente: A2A Calore e Servizi S.r.l.

Verbale della seduta conclusiva della Conferenza di servizi sincrona, ai sensi dell'art. 27, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006.

RESOCONTO ESITI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI del 2 luglio 2024

Il giorno 2 luglio 2024, alle ore 10.30, si è tenuta la riunione decisoria della Conferenza di Servizi convocata con nota del 12/06/2024, prot. MASE/108064, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell'art. 29 quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rilascio del provvedimento unico in materia ambientale in oggetto, comprensivo del parere di compatibilità ambientale e del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata, con DM 267 del 18/12/2020, alla A2A Calore e Servizi S.r.l. per la centrale del teleriscaldamento Lamarmora, sita nel comune di Brescia - Procedimento riesame A.I.A. ID 65/12396.

La Conferenza è presieduta dalla dirigente della Divisione V, arch. Orsola Reillo. Sono inoltre presenti per l'Autorità Competente:

Enti ed Amministrazioni	Cognome e Nome	Ruolo
MASE	arch. Orsola Renata Maria Reillo	Dirigente della Divisione V - Direzione Generale Valutazioni ambientali
MASE	arch. Maria Ciuffreda	Responsabile del Procedimento
MASE (Assistenza tecnica SOGESID)	dott. Simone Donnaloia	Supporto al Responsabile del Procedimento
MASE (Invitalia S.p.A.)	ing. Luigi Pinchera	Assistenza tecnica
MASE	ing. Antonio Milillo	Funzionario DiV. II
MASE	ing. Elena Floridi	Funzionario DiV. II
MASE	dott. Paolo Ceci	Componente Commissione AIA-IPPC
MASE (Supporto tecnico CNR)	dott.ssa Giulia Corazzi	Assistenza tecnica

Ai sensi dell'art. 27, cc. 7 e 8, del D.Lgs. n. 152/2006 sono stati invitate e risultano presenti, in qualità di Amministrazioni competenti e/o potenzialmente interessate le seguenti:

Enti ed Amministrazioni	Cognome e Nome	Ruolo	Competenza sui titoli ambientali richiesti
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il coordinamento amministrativo	Carlo Notarmuzi	Consigliere Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio	
Ministero della Cultura DG-ABAP - Servizio V – Tutela del paesaggio/ Soprintendenza Speciale per il PNRR	assente	Direzione generale ABAP- Servizio V- SS PNRR-PNIEC	VIA
Ministero della Salute	Fabrizio Mannelli		
Istituto Superiore di Sanità	assente		
Ministero dell'Interno	assente		
Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile	assente		
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	assente		
Ministero delle Imprese e del Made in Italy	assente		
ISPRA	ing. Fabio Ferranti	Responsabile del servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive	
Regione Lombardia	assente		
Provincia di Brescia	assente		
Comune di Brescia	ing. Claudio Bresciani	Dirigente Settore sostenibilità ambientale	

Per la società proponente interviene il Gestore dell'installazione insieme ai suoi collaboratori, che partecipano ai lavori della Conferenza senza diritto di voto. In particolare, sono presenti:

Società proponente	Cognome e Nome	Ruolo
A2A Calore e Servizi S.r.l.	ing. Luca Rigoni	Presidente - Amministratore delegato
	dott. Massimo Magon	Responsabile Ambiente e Autorizzazioni
	ing. Alberto Trevisani	Responsabile Esercizio Impianti Area Est
	ing. Anna Sigalini	Supporto Tecnico Area Est
	ing. Nicola Paletta	Responsabile Operations Impianti e Reti Teleriscaldamento
	ing. Chiara Valentini	Consulente RINA
	ing. Valeria Caia	Consulente RINA

La riunione si svolge in modalità di videoconferenza ed è registrata.

Il Presidente apre la riunione premettendo quanto segue.

Con prot. n. 204 del 07.09.2021, acquisita al prot. MATTM/97440 del 13.09.2021, perfezionata con nota acquisita al prot. MATTM/111328 del 14.10.2021, la A2A Calore e Servizi S.r.l. ha presentato l'istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale (di seguito P.U.A.), ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 relativa al progetto denominato "Sostituzione del Gruppo 3 (da 200 MWt) con una Nuova Unità Cogenerativa (da 87 MWt) Centrale del Teleriscaldamento Lamarmora", con contestuale la richiesta del seguente titolo ambientale: Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006.

Con nota prot. n. 32353/MiTE del 14.03.2022, questa Direzione Generale ha indetto la prima Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 27 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 29-*quater* c.5 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si è tenuta il 16.5.2022 alle ore 10:30, il cui verbale è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni competenti, con nota prot. n. 62390/MiTE del 19.5.2022.

Successivamente, a seguito dello svolgimento dell'iter procedurale inerente alla VIA, nel corso della quale sono state svolte le consultazioni pubbliche ed acquisiti i pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, del MiC e della Regione Lombardia, è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 63 del 22.2.2024, notificato con nota prot. n. 41392/MASE del 4.3.2024, di pronuncia positiva in merito alla compatibilità ambientale del progetto indicato in oggetto, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nelle specifiche condizioni ambientali.

In merito al titolo ambientale richiesto, Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, si premette che questo è relativo al riesame per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, con Decreto Ministeriale n. 267 del 18.12.2020 dell'A.I.A. vigente.

- con nota prot. n. 26413 del 2.03.2022, la Direzione ha disposto l'avvio del procedimento per il riesame in oggetto, identificandolo con ID 65/12396;
- con nota prot. CIPPC/881 del 6.05.2024, acquisita in pari data al prot. MASE/82416, la Commissione A.I.A. ha reso il Parere istruttorio conclusivo (PIC) relativo al procedimento in oggetto, trasmesso ai partecipanti con la nota di convocazione della Conferenza di Servizi prot. MASE/108064 del 12.06.2024;
- con nota prot. n. 26830 del 14.05.2024, acquisita in pari data al prot. MASE/88396, ISPRA ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) relativo al procedimento in oggetto, trasmesso ai partecipanti con la nota di convocazione della Conferenza di Servizi prot. MASE/108064 del 12.06.2024, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 108064/MASE del 12.06.2024;
- con nota prot. n. 148929 del 21.06.2024, acquisita in pari data al prot. MASE/115061, il Gestore ha trasmesso osservazioni al PIC e al PMC, trasmesse ai partecipanti della Conferenza con nota prot. MASE/116189 del 24.06.2024;
- con nota prot. CIPPC/1133 del 27.06.2024, acquisita il 28.06.2024 al prot. MASE/119609, la Commissione A.I.A. ha reso il PIC aggiornato a valle delle osservazioni del Gestore, trasmesso ai partecipanti della Conferenza con nota prot. MASE/119658 del 28.06.2024.

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza il seguente O.d.g.:

- 1) discussione in merito al Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione con nota prot. prot. CIPPC/1133 del 27.06.2024 e al Piano di Monitoraggio e Controllo trasmesso da ISPRA con nota prot. n. 26830 del 14.5.2024;
- 2) determinazioni relative al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento.

Il Presidente invita il rappresentante della Commissione A.I.A. a illustrare i contenuti del Parere Istruttorio Conclusivo aggiornato.

Il referente della Commissione A.I.A. descrive le caratteristiche generali del progetto:
ad oggi la Centrale è costituita da:

- un gruppo di cogenerazione TGR3 policombustibile, in grado di bruciare sia gas naturale sia carbone (in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, in anticipo rispetto alle scadenze nazionali, da ottobre 2020 l'utilizzo del carbone è stato dismesso ed il gruppo TGR3 è alimentato esclusivamente a gas naturale);
- tre caldaie semplici CS101- CS201- CS301 a gas naturale per la produzione di calore.

Il progetto di modifica presentato consiste in una nuova configurazione della Centrale che prevede:

- l'implementazione di un nuovo gruppo cogenerativo a gas (GT1);
- l'utilizzo dell'attuale gruppo TGR3 limitatamente alle funzioni di impianto di emergenza a cui ricorrere in caso di indisponibilità/guasto degli impianti di produzione che alimentano la rete di distribuzione calore di Brescia (ed in alternativa al GT1).

Procede ad illustrare i contenuti del PIC aggiornato a valle delle osservazioni del Gestore, che si ritengono tutte accoglibili in quanto si configurano in particolare come refuso, precisazione e richiesta di chiarimenti.

Il Presidente invita il rappresentante di ISPRA ad illustrare i contenuti della proposta di Piano di monitoraggio e controllo trasmesso con nota prot. n. 26830 del 14.05.2024.

Il rappresentante di ISPRA illustra il PMC e comunica che le osservazioni del Gestore al PMC, relative ai paragrafi 3.1 (pag. 22) e 4 (pag. 33), si configurano come refusi e propone di aggiornare il PMC con la correzione di tali refusi. Ricorda comunque che il Gestore avrà il tempo previsto dall'atto

autorizzativo per procedere alla piena attuazione del PMC durante il quale potrà interloquire direttamente con ISPRA.

La Conferenza concorda con l'accoglimento delle rettifiche e con la trasmissione della versione aggiornata del PMC da parte di ISPRA.

Il Gestore non ha ulteriori osservazioni oltre a quanto già comunicato e discusso in sede di conferenza.

Il Presidente dà la parola al rappresentante del Comune di Brescia per l'espressione del proprio parere sul riesame oggetto della Conferenza odierna.

Il rappresentante del Comune di Brescia esprime proprio parere favorevole senza condizioni.

Il Presidente dà la parola al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali (RUAS).

Il RUAS, dopo aver verificato l'assenza di rappresentanti di altri Ministeri, chiede al rappresentante del Ministero della Salute di illustrare il proprio parere, il quale esprime parere favorevole senza condizioni.

Il RUAS esprime parere favorevole per le amministrazioni statali con nota prot. n. DICA/19607 del 2 luglio 2024 che si acquisisce al presente verbale.

Il Presidente dà atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

La Conferenza, pertanto, determina parere favorevole al riesame dell'A.I.A. rilasciata con Decreto Ministeriale n. 267 del 18.12.2020 alla A2A Calore e Servizi S.r.l. di Brescia per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Brescia, con sede legale in Via Lamarmora, 230 – 25124, Brescia, in conformità al Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione A.I.A. con nota prot. CIPPC/1133 del 27.06.2024 e al Piano di Monitoraggio e Controllo reso dall'ISPRA con nota prot. n. 26830 del 14.05.2024, che sarà aggiornato per la correzione dei refusi come concordato in sede di conferenza.

Il Presidente informa che con autonomo provvedimento verrà rilasciata l'A.I.A., sulla base del provvedimento di VIA favorevole già emanato.

La Conferenza si conclude dando atto che, sulla scorta dei sopra citati provvedimenti e titoli abilitativi verrà rilasciato il Provvedimento Unico in materia Ambientale di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il Presidente rilevando che la discussione si è svolta in modalità conforme alla normativa che regola le Conferenze dei Servizi e che tutte le posizioni espresse sono state discusse, vagliate e prese in considerazione, alle ore 12:25 dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale viene letto e approvato in seduta e sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza, nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed al Gestore in via telematica, previa sottoscrizione da parte del Presidente.

Segretario verbalizzante

dott. Simone Donnaloia

Responsabile del procedimento

arch. Maria Ciuffreda

Presidente della Conferenza di Servizi

arch. Orsola Renata Maria Reillo