



VIII SETTORE – VIABILITA'
Servizio 4 – Concessioni tecniche amministrative

Protocollo di settore n. 1334 del 08/02/2024

allegati n.

*Al Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica
mite@pec.mite.gov.it*

e, p.c.

Al Capo del X Settore

Oggetto [ID: 11034] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza complessiva di 15,51 MW, da realizzarsi in area con destinazione agricola in località c/da Casazza, nel comune di Carlentini (SR), e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel comune di Melilli (SR).
Proponente: Ecosicily 8 S.r.l.

In riferimento alla istanza di cui all'oggetto, pervenuta con prot. gen. n. 21673 del 05/07/2024, si comunica che questo ufficio, esaminati gli elaborati grafici, ha riscontrato che le opere da realizzare interesseranno tratti di strada di competenza di questo Ente.

Pertanto, si esprime parere favorevole a condizione che venga verificata la presenza di sottoservizi e tutti gli attraversamenti vengano eseguiti in TOC.

Nel caso in cui non sia possibile realizzare gli scavi longitudinali in TOC è necessario:

- a. creare dei sottoservizi con tubi tipo Armco di almeno 1 mt.;
- b. posizionare i relativi pozzetti fuori dalla sede stradale;
- c. eseguire lo scavo in banchina. In caso di scavo sulla sede stradale dovrà essere ripristinata l'intera carreggiata con rifacimento della segnaletica orizzontale a regola d'arte;
- d. tutte le opere e le eventuali cabine e pali dovranno essere posizionate alla distanza minima di 30 mt. dal margine della strada provinciale.

Resta inteso che, **prima dell'inizio dei lavori**, è necessario richiedere l'autorizzazione per gli scavi, per la apertura di eventuali accessi e/o recinzioni sulle strade provinciali in conformità alle norme del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., scaricando il modulo di richiesta dal sito del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Menù modulistica – Concessioni.

La Responsabile del Servizio 4 Concessioni T.A.

C.P.T. F. Carpentieri

Il Capo dell'VIII Settore

Dr. Giovanni Grimaldi