

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7 “Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile”
Servizio - Programmazione OO.PP. – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni Vicarie e programmazione Generale.

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file

OGGETTO: [ID_12426] “Opere sulla RTN a 150 kV per la connessione della Sottostazione elettrica RFI di Bruca “ – Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006. Comunicazione procedibilità istanza, Responsabile del procedimento e pubblicazione

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V- Procedure di Valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 ROMA
Pec: va@pec.mase.gov.it

E, p.c.

Spett.le Terna S.p.A.
Strategie e Sviluppo Rete e Dispacciamento
Autorizzazioni e Concertazione
Pec: autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità
Dipartimento dell’Energia – Serv. 3
Autorizzazioni Infrastrutture e Impiant Energetici
[Pec:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it)

In riferimento alla nota della Società Terna Spa - Gruppo Terna/P20240073250-05/07/2024, assunta al protocollo di questo Ente n. 20879 del 08/07/2024, riguardante il punto a) delle Osservazioni prodotte dal Libero Consorzio Comunale di Trapani con prot. 18143 del 13/06/2024, si fa presente che questo Ente non ha mai inteso escludere le specifiche normative di settore per quanto riguarda la distanza dei sostegni dal confine stradale.

Infatti, come si evince chiaramente dal testo delle prescrizioni, integralmente richiamato dalla Società Terna, in ragione di quanto prescritto dall’art. 65, comma 4 e art. 66, comma 8 del DPR 495/92 e ss.mm.ii. ovvero che sono **fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto**, è stato stabilito che i sostegni sono, *in ogni caso*, da collocare

in ottemperanza alla deroga prevista dal DM 21/03/1988, sebbene, per mero disguido, non è stato riportato per esteso quanto contenuto nel pertinente art. 2.1.07 lettera e), in relazione alla tipologia della linea a 150 kV.

Pertanto, si conviene che nel caso specifico è applicabile quanto previsto nel primo periodo dell'art. 2.1.07 lettera e) del D.M. 499 del 21/03/1988: *“7 m dal confine, come sopra definito, di strade provinciali esterne agli abitati;...”*

L'Istruttore Tecnico

(Geom. *MESSINA S.re*)



Il Responsabile del Procedimento

(Ing. *CAROLLO Nicola*)



“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 *lett. s)* del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82 – Codice dell'Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”;

Il Responsabile dell'Istruttoria Geom. Salvatore Messina, tel. 0923806561, e-mail:
Il Responsabile del Procedimento Ing. Nicola Carollo, tel 0923806562, e-mail: ncarollo@provincia.trapani.it
Via Carrera, 8– 91100 TRAPANI
pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - sito web: www.liberoconsorziocomunale.trapani.it