

Comune di Ostiglia Prot. n. 0021617 del 24-11-2022 in partenza



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

SETTORE TECNICO

Edilizia Privata ed Urbanistica/Polizia Locale/Ambiente, Territorio/Protezione Civile

Ostiglia, lì 24.11.2022

Spett. EP Produzione S.p.a.

All'att.ne del Capo Centrale

Marco Bertolino

centrale.termostiglia@legalmail.it

Oggetto: modifica della centrale termoelettrica di Ostiglia (MN) mediante la realizzazione di una nuova unità a ciclo combinato, comprensiva delle opere connesse e interventi di miglioramento ambientale, autorizzata alla EP Produzione S.p.A. con DD N°55/19/2021 del 13.12.2021. Progetto di riqualificazione area serbatoi (rif. parere CTVIA n. 114 del 25.06.2021, cond. n. 6). Riscontro.

Il sottoscritto sentito il parere dell'Amministrazione Comunale esprime giudizio positivo alla soluzione progettuale presentata di cui in oggetto, pervenuta con prot. 14192 del 04.08.2022.

Unica osservazione è posta sulla scelta di realizzare un bacino di filtrazione in fregio a via Po, tale opera costituita da un vaso per l'infiltrazione nel terreno delle acque meteoriche, utile per non sovraccaricare la rete fognaria presente, in caso di evento meteorico eccezionale, potrebbe portare nel tempo a fenomeni di ristagno delle acque a seguito della perdita di capacità filtrante del terreno o dello strato di ghiaia eventualmente posato. Tale inconveniente potrebbe portare per gli abitanti della zona a disagi di carattere igienico sanitario, causati dal proliferare di insetti e animali.

Si suggerisce, rendendosi fin da ora disponibili ad un confronto sul tema, di valutare la possibilità di destinare le risorse risparmiate a seguito della non realizzazione del bacino di filtrazione, alla realizzazione di un tratto di condotta fognaria che funga da vasca volano, utile alla ricezione delle acque meteoriche in caso di eventi eccezionali.

Tale volume di laminazione andrebbe anche ad anticipare la preventivata nuova condotta fognaria già progettata a livello di studio idraulico del territorio comunale da parte di AqA nostro Gestore del servizio idrico integrato delle acque.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

SETTORE TECNICO

Edilizia Privata ed Urbanistica/Polizia Locale/Ambiente, Territorio/Protezione Civile

Tale eventuale opera oltre ad evitare i noti problemi di allagamento che affliggono via Po a seguito di eventi temporaleschi, causati anche dalla vetusta della attuale condotta fognaria, determinerebbe anche per il Comune di Ostiglia, un risparmio sul costo della realizzazione futura opera.

Distinti saluti.



Il Responsabile del Settore 2: Edilizia Privata ed
Urbanistica/Polizia Locale/Ambiente, Territorio/Protezione Civile
(Ing. Lorenzo GRECCHI)

(firmato digitalmente ai sensi del T. U. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 e
rispettive norme collegate)