

- LEGENDA:**
- CONFINE STRADA PROVINCIALE SAN BERNARDO
 - RECINZIONE
 - LINEE REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE
 - FOSSO DEMANIALE
 - SPECIE ARBOREE PROTETTE - Filari olmi
 - SPECIE ARBOREE PROTETTE - Querce singole
 - ALBERI DI PROGETTO

Ltot=7414,10m (canaletta di regimentazione ed invaso acque meteoriche)
 b=0,80m
 B=1,00m
 h=0,45m
 Area sez.=0,405mq per metro lineare
 Volume tot invasabile=3'000mc > 2'852mc (169,75mc/ha) da invasare

Sup Area Impianto Recinzione=508'846mq
 Sup Catastale=523'576mq
 Sup Pannelli in proiezione a terra=166'253mq
 Sup impermeabilizzata : coeff. 0,90 (pannelli, viabilità, edifici)
 Sup non impermeabilizzata : coeff. 0,20 (agricolo)

Totale Cluster 1
 20 l/s*ha : 404 l/s (portata ammissibile in uscita dal cluster 1)
 sezione tubazione in uscita : d=250mm (riempimento calibrato all'80%)
 p.to A di rilascio controllato

Totale Cluster 2
 20 l/s*ha : 718 l/s (portata ammissibile in uscita dal cluster 2)
 suddiviso in n.2 subcluster in uscita:
 2.1 = 2.2 : 359 l/s
 sezione tubazione in uscita : d=250mm (riempimento calibrato all'80%)(n.2 p.ti di uscita)
 p.to B e C di rilascio controllato

PROPONENTE: SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO

Blusolar Chiaravalle 1st **Carlo Maresca SpA**

Progetto Definitivo

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI POTENZA MASSIMA PARI A 41,54 MWp CON SISTEMA DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO DI POTENZA PARI A 20 MW PER 4 ORE E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI CHIARAVALLE (AN)

Rimodulazione Progetto con riduzione di potenza installata a 38,159 MW + 20 MW di accumulo in adeguamento alle Ossezioni degli Enti

TITOLO ELABORATO

PLANIMETRIA PROGETTO REGIMAZIONE DELLE ACQUE E INVARIANZA IDRAULICA

CODICE ELABORATO	SCALA	FOGLIO	FORMATO
TAV. 16/ARCH	varia	1 di 1	

01	01/07/2024		Mascetti A.		
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	REVISIONATO	APPROVATO

PROGETTAZIONE: **gae | studio**
 geology architecture engineering

Dott. Geo. Alessandro Mascetti
 Sede Operativa: Via Turati, 2 - 63074 - San Benedetto del Tronto (AP) - Italy
 Sede Fiscale: Via Fiumi, 78 - 63074 - San Benedetto del Tronto (AP) - Italy
 piva 0183540424 | Mob. +39 349 7545862
 email: gae.studio@gmail.com | pec: alessandro.mascetti@epao.sicurezzaopostale.it
 http://gae.studio.altervista.org

ALBO SEZIONE 1

