

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNI DI LUCERA e TROIA

PROGETTO IMPIANTO SOLARE AGRI-VOLTAICO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI LUCERA (FG) LOCALITA' MONTARATRO, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI TROIA, DI POTENZA PARI A **75.490,24 kWp**, DENOMINATO **"LUCERA"**

PROGETTO DEFINITIVO

Schema elettrico unifilare impianto fotovoltaico



livello prog.

Codice Pratica STMG

N° elaborato

DATA

SCALA

PD

202000419

WUM6CC6_A21

22.03.2022

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
1	28/02/2024	Aggiornamento della soluzione di connessione			

RICHIEDENTE E PRODUTTORE



HF SOLAR 7 S.r.l.

ENTE

PROGETTAZIONE



Viale Francesco Saverio n°2 D - 90144 Palermo (PA)

Arch. A. Calandrinio
Arch. S. Martorana
Arch. F. G. Mazzola
Arch. G. Vella
Dott. Agr. B. Miculuzzo
Dott. Biol. M. Cassia

Ing. D. Siracusa
Ing. A. Costantino
Ing. C. Charuzzi
Ing. G. Schillaci
Ing. G. Buffa
Ing. M.C. Musca











INGEGNERI DELLA REGIONE









PROGETTAZIONE

Il Progettista

Il Proprietario

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	TRASFORMATORE VOLTMETRICO	SL	SCOMPARTO LINEA	27	PROTEZIONE MINIMA TENSIONE
	SEZIONATORE A VUOTO		GRUPPO DI MISURA SERVIZI AUSILIARI	59	PROTEZIONE MASSIMA TENSIONE
	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE CONFUSIBILE		GRUPPO DI MISURA ENERGIA PRELEVATA	59 N	PROTEZIONE MASSIMA TENSIONE OMOPOLARE
M	SCOMPARTO MISURE		GRUPPO DI MISURA ENERGIA PRELEVATA - ENERGIA IMMESSA	81<	MINIMA FREQUENZA
	INTERRUTTORE	PG	PROTEZIONE GENERALE	81>	MASSIMA FREQUENZA
	SEZIONATORE SOTTOCARICO	PI	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	50N/51N	RELE' DI MASSIMA CORRENTE OMOPOLARE
	TRASFORMATORE AMPEROMETRICO	50/51	RELE' DI MASSIMA CORRENTE		DISPOSITIVO MOTORIZZATO PER LA NON CONTEMPORANEA ENERGIZZAZIONE DEI TRASFORMATORI
	TRASFORMATORE OMOPOLARE	67 N	PROTEZIONE DIREZIONALE DI TERRA		ISOLATORI CAPACITIVI
	SEZIONATORE DI TERRA	DG+DI	INTERRUTTORE AUTOMATICO CHE FUNGE DA DISPOSITIVO GENERALE E DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	DDG	DISPOSITIVO DI GENERATORE
	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE		DIODO DI BLOCCO	QPS	QUADRO PARALLELO STRINGHE

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	INVERTER CENTRALIZZATO		SOTTOCAMPO 1
	TRASFORMATORE ADDETTO AL CAMPO		SOTTOCAMPO 2
	TRASFORMATORE SERVIZIO AUSILIARI		SOTTOCAMPO 3
	MODULO FOTOVOLTAICO		SOTTOCAMPO 4
			SOTTOCAMPO 5
			SOTTOCAMPO 6
			SOTTOCAMPO 7
			SOTTOCAMPO 8
			SOTTOCAMPO 9
			SOTTOCAMPO 10
			SOTTOCAMPO 11
			SOTTOCAMPO 12
			SOTTOCAMPO 13
			SOTTOCAMPO 14
			SOTTOCAMPO 15
			SOTTOCAMPO 16
			SOTTOCAMPO 17
			SOTTOCAMPO 18
			SOTTOCAMPO 19
			SOTTOCAMPO 20