

## AVVISO AL PUBBLICO

Terna Rete Italia S.p.A. – gruppo TERNA S.p.A.

### COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

La Società **Terna Rete Italia S.p.A.** (cf. 11799181000) Direzione Territoriale Nord Est, sede di Firenze Via dei Della Robbia 41-5r 50132 Firenze, in nome e per conto della **TERNA S.p.A.** (cf. 05779661007) con sede legale in Roma, Viale E.Galbani n.70,

comunica di aver presentato in data 15/07/2014 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. istanza, corredata dal progetto preliminare e dallo studio preliminare ambientale, per l'avvio della procedura di Verifica Assoggettabilità a VIA del progetto **“Elettrodotto a 132kV S.Giuseppe-Portoferraio n.048-Ricostruzione elettrodotto , verifica assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del nuovo assetto dell'elettrodotto e Variante Localizzativa del nuovo sostegno 40”** .

Il progetto è localizzato in Toscana, provincia di Livorno, Comune di Portoferraio e Comune di Rio nell'Elba, e la lunghezza complessiva delle opere oggetto della Verifica di assoggettabilità a VIA è di circa km 15,45.

Per quanto riguarda le caratteristiche del progetto, l'intervento di ricostruzione della linea elettrica a 132kV S.Giuseppe-Portoferraio nei comuni di Portoferraio, Rio nell'Elba e Rio Marina (LI) è stato autorizzato col decreto n.239/EL-75/76/2008 datato 02.12.2008 dal Ministero dello Sviluppo Economico in concerto col Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare, e Delibera favorevole di Valutazione Impatto Ambientale n.1146 datata 05.11.2004 della Giunta Regionale Toscana. La verifica concerne il citato elettrodotto nel suo attuale assetto parzialmente ricostruito, e variante con rilievo localizzativo nel Comune di Portoferraio. Più nel dettaglio:

-Tratto in cavo interrato fra Cabina Primaria S. Giuseppe - sostegno 1 , di lunghezza 5,8km ca., tratto interrato autorizzato e realizzato;

-Tratto in cavo interrato sostegno1-nuovo sostegno 40, di lunghezza 0,030km ca.,tratto interrato oggetto della Variante con rilievo localizzativo da realizzare;

-Tratto aereo dalla Cabina Primaria di S. Giuseppe al nuovo sostegno 40, di lunghezza 2,9 km ca.,tratto aereo di cui è prevista la demolizione, che sarà eseguita successivamente;

-Tratto aereo dal nuovo sostegno 40 alla Cabina Primaria Portoferraio, di lunghezza 6,7 km ca.,tratto aereo esistente che non sarà demolito.

A seguito delle opere di manutenzione, il tratto di elettrodotto ad oggi esistente risulta in buone condizioni di conservazione. Sono comunque previsti interventi a breve termine per migliorarne l'affidabilità.

Si precisa che il tratto aereo dal sostegno1 (porta terminali) al sostegno 20, ed il tratto interrato dal sostegno 20 alla Cabina Primaria di S.Giuseppe, autorizzati col suddetto decreto ministeriale, non saranno realizzati e per questo non sono da considerarsi nella verifica di assoggettabilità.

In definitiva, la configurazione impiantistica della linea S.Giuseppe-Portoferraio n.048 sarà costituita dal tratto già costruito in cavi interrati dalla Cabina Primaria S.Giuseppe al sostegno porta terminali n.1, dalla futura campata fra i sostegni nn.1-40, e dal tracciato esistente fra il nuovo sostegno 40 e la Cabina Primaria di Portoferraio.

Ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. in quanto il progetto interferisce parzialmente con:

- ZPS – Cod.Natura IT5160102 Elba Orientale;
- Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano (DPR 22.07.1996)
- I.B.A. (important birds area)1998-2000 Arcipelago Toscano-096

Il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale comprensivo della valutazione di incidenza sono depositati per la pubblica consultazione presso:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;
- Regione Toscana – Ufficio per le Relazioni col Pubblico, Via di Novoli n.26, 50127 Firenze;
- Provincia di Livorno - Dipartimento Ambiente e Territorio , Via Galileo Galilei n.40, 57122 Livorno;
- Comune di Portoferraio - Programmazione e gestione del territorio, Via Giuseppe Garibaldi n.17; 57037 Portoferraio (LI);
- Comune di Rio nell'Elba - Area Tecnica, Via Giuseppe Garibaldi n.38, 57039 Rio nell'Elba (LI).

La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo [www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it).

Ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul portale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)), chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta proprie osservazioni indirizzandole al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

[DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it).

**Terna Rete Italia S.p.A.**  
Direzione Territoriale Nord Est  
Unità Progettazione e Realizzazione Impianti  
**Il Responsabile Ing. Nicola Ferracin**



*Spazio riservato all'Autorità Competente*

**Data di pubblicazione sul portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA**



12 AGOSTO 2014