



**NOTE**

1. LE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE INTERRATE SONO REALIZZATE IN POLIETILENE SECONDO LA NORMA UNI EN 7990 PN 10
2. LE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DELLE CASSETTE WC INTERRATE SONO REALIZZATE IN POLIETILENE SECONDO LA NORMA UNI EN 10910 PN 16
3. ALL'INTERNO DEI POZZETTI DI ISPEZIONE PER L'IRRIGAZIONE SONO INSTALLATI ELETTROVALVOLA DI ZONA, FILTRO DISSABBIATORE, RIDUTTORE DI PRESSIONE, VALVOLA DI INTERCETTAZIONE, VALVOLA DI TARATURA. I POZZETTI HANNO MISURA 400 x 400 mm
4. A VALLE DELLA POMPA DI REITEGRO DELLE CASSETTE WC DEVE ESSERE INSTALLATO UN FILTRO DISSABBIATORE AUTOPULENTE SEMIAUTOMATICO

**LEGENDA SIMBOLI**

Valvola di ritegno	
Valvola di intercettazione	
Elettrovalvola	
Filtro	
Riduttore di pressione	
Giunto di transizione ACCIAIO - PEAD	
Valvola di taratura	
Galggiante	

**LEGENDA ELETTROPOMPE**

EP01: Elettropompa multistadio a motore sommerso 4" per installazione orizzontale  
 Portata: 3.300 l/h  
 Prevalenza: 35 m.c.a  
 Alimentazione elettrica: 3/400/50Hz  
 Potenza elettrica: 0,75 kW

EP02: Elettropompa multistadio a motore sommerso 4" per installazione orizzontale  
 Portata: 3.300 l/h  
 Prevalenza: 31 m.c.a  
 Alimentazione elettrica: 3/400/50Hz  
 Potenza elettrica: 0,75 kW

EP03: Elettropompa multistadio a motore sommerso 4" per installazione orizzontale  
 Portata: 3.300 l/h  
 Prevalenza: 33 m.c.a  
 Alimentazione elettrica: 3/400/50Hz  
 Potenza elettrica: 0,75 kW

EP04: Elettropompa multistadio a motore sommerso 4" per installazione orizzontale  
 Portata: 2.650 l/h  
 Prevalenza: 23 m.c.a  
 Alimentazione elettrica: 3/400/50Hz  
 Potenza elettrica: 0,37 kW

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA**

**TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA**

**FERMATA BORGHETTO**

**IMPIANTO DI IRRIGAZIONE**

SCHEMA FUNZIONALE E TIPOLOGICI DI INSTALLAZIONE

SCALA: 1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I V 0 I	0 0	D	1 7	D X	I T 0 2 0 2	0 0 2	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	F. Buttici	12/2021	G. Di Va	12/2021	G. Fadda	12/2021	A. Falaschi 01/2022
B	Emissione esecutiva	F. Buttici	01/2022	G. Di Va	01/2022	G. Fadda	01/2022	[Signature] 01/2022

FILE: IV0100D17DXIT0202002B.dwg n. Elab.: