Specifiche RFI - S.Ave

RFI DMA 04 LA SP IFS 330 A	Alimentazione stabilizzata calcolatrice, per l'alimentazione dei Servizi Ausiliari in corrente continua di 220 e carico 15
RFI DTC2A0003278 SF IS 06 300 A	Trasformatori d'isolamento monofase a fritta a raffreddamento naturale in aria destinati agli impianti di sicurezza e segnalamento

LEGENDA SIMBOLI

	INTERRUTTORE		INTERRUTTORE DI POTENZA NO APERTURA		COMMUTATORE A 2 POSIZ. CON ZERO CENTRALE
	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SOTTOCARICO		INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO		COMMUTATORE A 3 POSIZ. CON ZERO CENTRALE
	CONTATTORE		FUSIBILE		LAMPADA SEGNALAZIONE/ALLARME
	SEZIONATORE A SOOPRA SEZIONATORE		ROMBA DI COMANDO		CONDENSATORE CA/CC
	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SOTTOCARICO		TRASFORMATORE DI CORRENTE P.A.		RESISTORE REGIMO GENERALE
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA		VOLTMETRO IMPERMETRO REGIMO GENERALE		CONDENSATORE REGIMO GENERALE
	TRASFORMATORE A DUE AVVOLGIMENTI		TRASFORMATORE DI CORRENTE		APPARECCHIATURA/STRUM. DIFFUSA ESTERNO QUADRO
	INTERBLOCCO MECCANICO TRA DUE APPARECCHI		RELE DI GUAVOLZ		ATTRAMENTO DIFUATO ESTERNO QUADRO
	COMANDO A MOTORE ELETTRICO		TERMOMETRO A CONTATTO ELETTRICO		CAVO
	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO		ELEMENTO RISCALDATORE		ISOLATORE PASSANTE

CIRCUITI AUSILIARI

	CONNESSIONE CONDUTTORI	CONTATTO DI POSIZIONE IN CHIUSURA NORMALMENTE APERTO	NORMA: COMANDO DI RELE CON RITORNO ALLA POSIZIONE DI RIPOSO
	DERIVAZIONE	CONTATTO DI POSIZIONE IN APERTURA NORMALMENTE CHIUSO	NORMA: COMANDO DI RELE CON RITORNO ALLA POSIZIONE DI LAVORO
	CONTATTO DI CHIUSURA	CONTATTO DI CHIUSURA TEMPORIZZATA	FUSIBILE N.U. FUSIBILE N.U.
	CONTATTO DI APERTURA	CONTATTO DI CHIUSURA TEMPORIZZATA ALL'APERTURA	L'1 SEGNALE DI GENERALE ALLARME ALLA SALA CTC
	CONTATTO DI SUMMECCHIO INTERR. MOMENTANEA	COMANDO A PULSANTE	RELE' TERMICO O TERMOSTATO O
	CIRCUITO A BAR NEI E TRA CONTATTORE CENTRALI	CONTATTO DI APERTURA	PINZA E SPINA (CONNETTORE)
	CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO ALL'APERTURA	COMANDO DI SECURZZA (CON PULSANTE ETURGO)	MORSETTIERA A CIMARTI (MORSETTIERA MA_L)
	CONTATTO DI APERTURA RITARDATO ALLA CHIUSURA	ROMBA DI COMANDO	PINZA E SPINA (CONNETTORE)
	CONTATTI AUSILIARI (ROMB GENERALE)	ROMBA DI APERTURA INTERRUTTORE GENERALE	TELERUTTORE N.U FUSIBLE N.U
	NUMERO MORSETTO APPRO A STRUMENT INT. QUADRO	ROMBA: COMANDO DI UN RELE NORMALMENTE (RUNZ.DIRETT)	

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA

TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA

SSE ALBENGA
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO SA CA E CC

SCALA: -/-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA/DISCIPLINA	PROGR	REV
IV01	00	D	18	DX	SE0200	003	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	F. Cigala	10.2007	R. Colombo	10.2007	L. Fabbri	10.2007	G. Fumi 10.2007
B	Emissione a seguito di RF	F. Cigala 06.2008	06.2008	R. Colombo 06.2008	06.2008	L. Fabbri 06.2008	06.2008	G. Fumi 06.2008

File: IV0D00T18DX0SE0200003B.dwg

n. Elab.: