



# COMUNE di GUARDIA LOMBARDI

Provincia di AVELLINO



Piazza VITTORIA CAP 83040 Tel 082741002\_ Fax 082741440 C.F 82000410645 P. IVA 01668940644 [www.comune.guardialombardi.gov.it](http://www.comune.guardialombardi.gov.it)

## UFFICIO TECNICO

Prot. 3885 del 19/07/2024

Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V Procedure di Valutazione VIA e VAS  
PEC: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)  
e.p.c. [terzoli.silvia@mase.gov.it](mailto:terzoli.silvia@mase.gov.it)

OGGETTO: ID 12610 Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR "Progetto di un impianto eolico denominato "Guardia-Andretta" costituito da 13 aerogeneratori per una potenza complessiva di 93,60 MW e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei comuni di Andretta (AV), Bisaccia (AV), Guardia Lombardi (AV) e Rocca San Felice (AV)"

Riscontro NOTA MASE-26/04/2024-115436  
RICHIESTA PERFEZIONAMENTO DOCUMENTALE

Con la presente in riscontro alla nota MASE-26/04/2024-115436, in merito alla completezza della documentazione presentata dalla società proponente, si evidenzia la carenza della seguente documentazione:

1. Dalla Documentazione prodotta si evince che gli impianti da realizzare non rispettano le distanze minime previste dai centri abitati così come delimitati dagli strumenti urbanistici approvati. Nel dettaglio:
  - Per i generatori WTG 2-3-4 la distanza è inferiore ai 300 metri dal limite del centro abitato o agglomerato urbano;
  - Per i generatori WTG 5-6 la distanza è inferiore ai 600 metri dal limite del centro abitato o agglomerato urbano;
2. L'impianto WTG 2 risulta ad una distanza inferiore rispetto alle aree boscate limitrofe.

Inoltre si evidenzia che all'interno degli elaborati tecnici non sono state valutate tutte le interferenze con altri impianti, ovvero con il Progetto PAUR 9775 "Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento" progetto costruzione impianto produzione energia elettrica da fonte eolica di 5 aerogeneratori con pot. di 30 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Andretta e Guardia Lombardi" – Proponente ENGIE AGL s.r.l."

Guardia Lombardi (AV), li 19/07/2024



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Vincenzo Camarca