



PROLUNGAMENTO DELLA S.S. n° 9 "TANGENZIALE NORD di REGGIO EMILIA" NEL TRATTO DA S. PROSPERO STRINATI A CORTE TEGGE

PROGETTO DEFINITIVO

COORDINAMENTO GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

 **COMUNE DI REGGIO EMILIA**
ing. David Zilioli - Dirig. U.diP. Area Nord

IL PROGETTISTA:

dott. ing. Andrea Burchi
Ordine Ingegneri di Bologna n° 7927A



GRUPPO DI PROGETTAZIONE:


SITECO
ing. Andrea Burchi

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

dott. ing. Rodolfo Biondi
Ordine Ingegneri di Modena n° 1256



IL GEOLOGO:

dott. geol. Pier Luigi Cocetti
Ordine Geologi della Regione Emilia Romagna n° 455



PROGETTISTA

dott. ing. Andrea Burchi
Ordine Ingegneri di Bologna n° 7927A
ANDREA BURCHI
LAUREA SPECIALISTICA
Sezione: A
N° 7927 / A

VISTO: IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

ing. Angela Maria Carbone

VISTO: IL RESPONSABILE
UNITA' DEL COORDINAMENTO

ing. Nicola Dinnella

PROTOCOLLO

DATA

21_IMPIANTI TECOLOGICI RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI

CODICE PROGETTO

PROGETTO

LIV. PROG.

N. PROG.

COBO27

D

1101

NOME FILE

21.3 T00IM00IMPRE03A.DWG

REVISIONE

SCALA:

CODICE
ELAB.

T00IM00IMPRE03

A

—

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B					
A	EMISSIONE	settembre 2013	ing. S. Venturelli	ing. A. Frascari	ing. A. Burchi

INDICE

1. CALCOLI DIMENSIONAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	2
1.1. CRITERIO DIMENSIONAMENTO CAVI	2
1.2. CALCOLO DELLA SEZIONE DEI CONDUTTORI IN FUNZIONE DELLA CORRENTE CIRCOLANTE.....	2
1.3. COEFFICIENTI RIDUZIONE PORTATA – K1 E K2	3
1.4. CALCOLO SEZIONE MINIMA IN FUNZIONE DELLA CORRENTE EFFETTIVA DI CORTO CIRCUITO	3
1.5. VERIFICA DELLA CADUTA DI TENSIONE.....	3
1.6. CRITERI GENERALI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE PROTEZIONI.....	4
1.7. PROTEZIONE CONTRO LE CORRENTI DI SOVRACCARICO	4
1.8. PROTEZIONE CONTRO LE CORRENTI DI CORTO CIRCUITO	5
1.9. CALCOLI DI CORTO CIRCUITO	6
1.10. DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI TERRA	7
1.11. CALCOLI ILLUMINOTECNICI.....	8
1.12. RISPONDENZA A NORME TECNICHE	9
1.13. DATI TECNICI CAVI.....	9
2. ALLEGATO CALCOLI DIMENSIONAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE.....	9

1. CALCOLI DIMENSIONAMENTO IMPIANTI ELETTRICI

1.1. CRITERIO DIMENSIONAMENTO CAVI

Lo scopo della presente relazione è quello di definire i criteri generali e progettuali con cui sono dimensionate le linee e le protezioni elettriche relative all'impianto di illuminazione pubblica a servizio della viabilità di nell'ambito della TANGENZIALE NORD di REGGIO EMILIA.

Tutti i cavi previsti nella progettazione dell'impianto elettrico sono corrispondenti e dimensionati in base a quanto indicato dalle tabelle UNEL ed alle norme costruttive stabilite dal CEI. In particolare, nella realizzazione degli impianti elettrici saranno impiegati i seguenti tipi di cavi:

- Cavi con conduttori flessibili in rame, unipolari e/o multipolari, isolati in gomma butilica G7, tipo non propagante l'incendio (FG7OR/4 e FG7R/4), grado di isolamento 0,6/1 kV per circuiti di energia con tensione fino a 230/400 V.
- Cavi con conduttore flessibile in rame, unipolari, senza guaina tipo non propagante l'incendio N07V-K con grado d'isolamento 450/750V, per circuiti di energia con tensione fino a 230/400V;

Le sezioni dei cavi sono state dimensionate in conformità a:

- corrente in transito nel cavo nelle normali condizioni di esercizio;
- coefficienti di riduzione della portata relativi alle condizioni di posa;
- caduta di tensione che non deve superare il 4% della tensione nominale del circuito (a carico nominale) sia per cavi alimentanti utilizzatori di forza motrice sia luce.

La caduta di tensione considerata è quella misurata fra il quadro elettrico generale e l'utilizzatore più lontano.

1.2. CALCOLO DELLA SEZIONE DEI CONDUTTORI IN FUNZIONE DELLA CORRENTE CIRCOLANTE

La sezione dei conduttori è funzione della corrente d'impiego (I_n) (circolante) che non deve mai superare la portata massima in regime permanente del cavo che la convoglia (I_z).

La corrente d'impiego (I_n) è il valore che può fluire in un circuito nel servizio ordinario mentre per portata massima in regime permanente (I_z) si intende la massima corrente che il conduttore è in grado di sopportare senza che, per effetto Joule, la temperatura raggiunga valori tali da compromettere l'integrità e la durata degli isolanti. La temperatura massima sopportabile non ha un valore fisso valido per tutti i cavi ma dipende dal tipo d'isolante usato per il rivestimento del conduttore (da 80 °C per isolanti economici fino a o oltre 200 °C per isolanti speciali).

Per il dimensionamento dei conduttori utilizzati nel progetto allegato è stata utilizzata la tabella CEI UNEL 35024/1 e 35024/2. Le portate massime dei conduttori (I_z) e le relative sezioni ricavate sono state verificate mediante la formula semplificata, sotto indicata:

$$S \geq \frac{I_n}{a}$$

dove

S è la sezione in mm² del conduttore;

I_n è la corrente d'impiego che può interessare un circuito nel servizio ordinario;

a è la densità di corrente riferita al conduttore di sezione unitaria pari a:

- 10 A/mm² per conduttori in tubo sotto intonaco,
- 12 A/mm² per conduttori a vista,
- 13 A/mm² per conduttori ben ventilati.

1.3. COEFFICIENTI RIDUZIONE PORTATA – K₁ E K₂

Il valore di I_z (portata del conduttore in condizioni normali di servizio) è stato determinato, inoltre, in base ai declassamenti dovuti ai vari coefficienti di correzione a seconda della temperatura d'impiego, del tipo di posa e del numero di conduttori posati in una unica condotta.

I fattori di correzione presi in considerazione, che contribuiscono alla riduzione della portata nominale del cavo, sono sostanzialmente due:

- il fattore K₁, che tiene conto della temperatura ambiente nella quale il cavo è posato,
- il fattore K₂ che tiene conto della prossimità di altri cavi.

Le tabelle di riferimento contenenti i fattori K₁ e K₂, sono ricavabili dalla letteratura sopra indicata.

Il fattore K₂ si applica nella ipotesi in cui i cavi del fascio o dello strato abbiano sezioni simili, cioè contenute entro le tre sezioni adiacenti unificate; in caso contrario il fattore K₂ diventa:

$$K_2 = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

1.4. CALCOLO SEZIONE MINIMA IN FUNZIONE DELLA CORRENTE EFFETTIVA DI CORTO CIRCUITO

La sezione dei conduttori è stata definita in base alla corrente nominale del conduttore in condizioni normali di servizio (I_z), declassata come accennato al paragrafo precedente.

Occorre verificare che detta sezione non sia mai inferiore a quanto si ricava dalla seguente relazione:

$$S = \frac{I \cdot \sqrt{t}}{k}$$

dove:

S è la sezione in mm²;

t è la durata in secondi del corto circuito;

I è la corrente effettiva di corto circuito in Ampere espressa in valore efficace;

k è una costante pari a: 115 per i cavi in rame isolati in PVC (160 °C)
143 per i cavi in rame isolati in gomma G7 (250 °C)

1.5. VERIFICA DELLA CADUTA DI TENSIONE

Oltre a quanto sopra indicato, i cavi sono stati verificati anche in funzione della caduta di tensione, in modo che tra l'origine dell'impianto e qualunque apparecchio utilizzatore non superi il 4% della tensione nominale.

Le cadute di tensione sono state verificate con adeguato software di calcolo che utilizza con la seguente formula:

$$\Delta V = 2 I_b l (R \cos\varphi + X \sin\varphi) \text{ per i circuiti monofasi e}$$
$$\Delta V = 1,73 I_b l (R \cos\varphi + X \sin\varphi) \text{ per i circuiti trifase + neutro}$$

dove:

- ΔV è la caduta di tensione in Volt proiettata sul vettore di fase;
- I_b è la corrente d'impiego in Ampere della linea;
- φ è l'angolo di sfasamento tra la corrente I_b e la tensione di fase;
- R è la resistenza al metro in Ω/m ;
- X è la reattanza al metro in Ω/m ;
- l è la lunghezza della condotta in km.

I valori della resistenza e della reattanza al metro sono stati ricavati dalla tabella UNEL 35023-70.

1.6. CRITERI GENERALI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE PROTEZIONI

Il dimensionamento di tutte le protezioni è stato determinato tenendo conto delle seguenti correnti di riferimento:

- I_n (Corrente nominale)
corrente alla quale si riferiscono tutte le prescrizioni costruttive dell'apparecchio e che rappresenta il valore unitario della caratteristica d'intervento;
- I_{nf} (Corrente di non funzionamento)
massimo valore di sovracorrente che non fa intervenire la protezione entro il tempo convenzionale;
- I_f (Corrente di funzionamento)
minimo valore di sovra corrente che fa intervenire certamente la protezione entro il tempo convenzionale.

1.7. PROTEZIONE CONTRO LE CORRENTI DI SOVRACCARICO

La protezione contro il sovraccarico, come indicato dalla Norma CEI 64-8, è assicurata per le seguenti condutture:

- conduttura principale che alimenta utilizzatori derivati funzionanti con coefficienti di contemporaneità inferiori a 1;
- conduttura che alimenta motori ed utilizzatori che nel loro funzionamento possono determinare condizioni di sovraccarico;
- conduttura che alimenta presa a spina;
- conduttura che alimenta utilizzatori ubicati in luoghi soggetti a pericolo di esplosione o di incendio;

Le caratteristiche dei dispositivi di protezione delle apparecchiature contro i sovraccarichi sono state dimensionate rispettando le seguenti condizioni:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$
$$I_f \leq 1.45 I_z$$

dove:

- I_b è la corrente d'impiego del circuito;

- I_z è la portata in regime permanente della condotta;
- I_n è la corrente nominale del dispositivo di protezione;
- I_n è la corrente che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo convenzionale in condizioni definite.

1.8. PROTEZIONE CONTRO LE CORRENTI DI CORTO CIRCUITO

La corrente presunta di corto circuito in un punto di un impianto utilizzatore è la corrente che si avrebbe nel circuito se nel punto considerato si realizzasse un collegamento con impedenza trascurabile fra i conduttori in tensione. Il potere d'interruzione di un dispositivo di protezione non deve essere inferiore alla corrente di corto circuito presunta nel punto d'installazione. Il valore della corrente di corto circuito, per cui sono state dimensionate le protezioni, può essere calcolato in generale con la seguente relazione:

$$I_{cc} = \frac{c \cdot V}{k \cdot Z_{cc}}$$

nella quale:

- **c** fattore di tensione tabulato da Norma
- **Z_{cc}** impedenza di corto circuito
- **K** 1 oppure $\sqrt{3}$ a seconda del tipo di guasto considerato
- **V** valore di tensione

Il valore della corrente di corto circuito minima (a fondo linea) quando il neutro non è distribuito è stato calcolato con la seguente relazione:

$$I_{cc \min} = \frac{0.8 U_s \cdot S}{1.5 \rho \cdot 2 \cdot l}$$

dove:

- U** è la tensione concatenata in Volt;
- S** è la sezione in mm²;
- ρ** è la resistività a 20°C del materiale dei conduttori in Ωmm²/m;
- l** è la lunghezza della linea.

Con il conduttore di neutro distribuito la precedente relazione muta in:

$$I_{cc \min} = \frac{0.8 U_s \cdot S}{1.5 \rho (l + m)}$$

dove:

- U_o** è la tensione in Volt;
- m** è il rapporto tra la resistenza del conduttore di neutro e la resistenza del conduttore di fase.

Occorre inoltre ovviamente assicurarsi che il dispositivo di protezione dal cortocircuito venga dimensionato con potere di interruzione superiore al valore massimo della corrente di cortocircuito presunta nella sezione di impianto in cui è installato il dispositivo stesso, e che l'energia passante (specifica) lasciata passare dalla apparecchiatura non sia superiore alla energia passante massima sopportabile da parte delle condutture installate a valle.

Il tutto è tradotto normativamente dalle seguenti relazioni:

$$I_{cc \max} \leq P.d.I.$$
$$I^2 t \leq K^2 S^2$$

dove:

- I_{cc max}** = corrente di corto circuito massima.
- P.d.I.** = potere di interruzione apparecchiatura di protezione.

I^2t = valore dell'energia specifica passante letto sulla curva I^2t della apparecchiatura di protezione in corrispondenza delle correnti di corto circuito.

K^2S^2 = energia specifica passante sopportata dalla conduttura, dove:

K = coefficiente del tipo di cavo (115,135,143 in accordo alla CEI 64-8/4).

S = sezione della conduttura.

1.9. CALCOLI DI CORTO CIRCUITO

Il calcolo per la determinazione della corrente di corto circuito è stato realizzato con l'ausilio di un programma di calcolo, i risultati sono stati riportati in allegato al progetto direttamente sugli schemi dei quadri. Nel calcolo delle lcc sui vari livelli del sistema è stato previsto un valore di lcc massimo nel punto di consegna ente erogatore (ENEL o altro ente) pari a 10 kA (valore che dipende ovviamente dalla massima potenza impegnata per i singoli allacci alla rete elettrica dell'ente erogatore da verificare con ente distributore in fase di cantierizzazione).

I dati di lcc sono poi recepibili sulle tabelle di calcolo linee allegati alla presente relazione. Il calcolo per la determinazione della corrente di corto circuito e del dimensionamento delle linee elettriche è stato realizzato con l'ausilio del programma di calcolo Exel.

Con l'utilizzo dei dati riguardanti i cavi di collegamento tra il punto di consegna ed i vari livelli del sistema, si definisce la resistenza e la reattanza totale a monte del quadro stesso, al fine di determinare la corrente di corto circuito in ogni punto della distribuzione. Il valore della lcc è stato calcolato con arrotondamento in eccesso avendo trascurato le impedenze interne sugli interruttori di macchina e quella delle sbarre del quadro stesso.

Tabella valori di corrente di corto circuito prevista a valle in base alla lcc prevista a monte ed in base alla sezione e lunghezza del cavo di alimentazione

sezione dei cavi [mm²]	lunghezza dei cavi [m]																
1,5																	
2,5																	
4																	
6																	
10																	
16																	
25																	
35																	
50 esempio	1,3	2	2,8	4,1	6,1	8,8	12,7	17,9	26,2	35,4	48,2	73,8	99,3	119,6	201,1	242,1	303
70	1,6	2,5	3,6	5,4	8	11,6	17	24,2	35,5	48,2	65,8	101	136,1	164,1	276,3	331,6	
95	1,9	2,9	4,3	6,5	10	14,6	21,6	31	45,8	62,4	85,6	131,8	177,9	214,7	362,1	434,5	
120	2,1	3,3	4,9	7,6	11,7	17,3	25,8	37,2	55,3	75,6	103,9	160,4	216,7	261,8			
150	2,3	3,6	5,4	8,4	13,2	19,7	29,7	43,2	64,6	88,7	122,2	189,2	256,1	309,5			
185	2,4	3,9	5,8	9,2	14,6	22	33,5	49	73,7	101,5	140,3	217,7	295,1	357			
240	2,6	4,1	6,3	10	16	24,4	37,4	55,3	83,7	115,8	160,6	250,1	339,5				
300	2,7	4,3	6,6	10,6	17,1	26,3	40,6	60,3	91,7	127,3	176,9	276,1	375,3				
2x120	4,2	6,6	9,7	15,1	23,3	34,5	51,5	74,3	110,5	151,2	207,8	320,7					
2x150	4,5	7,2	10,7	16,8	26,3	39,3	59,3	86,3	129,1	177,3	244,4	378,3					
2x185	4,8	7,7	11,6	18,4	29,1	44	66,9	97,9	147,3	202,9	280,5						
3x120	6,2	9,9	14,6	22,6	34,9	51,7	77,2	111,5	165,8	226,7	311,6						
3x150	6,7	10,8	16,1	25,2	39,4	59	89	129,5	193,7	265,9	366,6						
3x185	7,2	11,6	17,4	27,6	43,6	65,9	100,3	146,9	221	304,4							
lcc a monte [kA]	lcc a valle [kA]																
100	91	86	80	71	60	49	38	29	21	16	12	8	6	5	3	3	2
90	83	79	74	67	57	47	37	29	21	16	12	8	6	5	3	3	2
80	75	72	68	61	53	45	36	28	21	16	12	8	6	5	3	3	2
70	66	64	61	55	49	42	34	27	20	16	12	8	6	5	3	3	2
60	57	55	53	49	44	38	32	25	19	15	12	8	6	5	3	3	2
50	48	47	45	42	38	34	29	24	18	15	11	8	6	5	3	3	2
45	44	43	41	39	36	32	27	23	18	14	11	8	6	5	3	3	2
40	39	38	37	35	32	29	25	21	17	14	11	8	6	5	3	3	2
35	34	34	33	31	29	27	23	20	16	13	11	8	6	5	3	3	2
30 esempio	30	29	29	27	26	24	21	18	15	13	10	7	6	5	3	3	2
25	25	25	24	23	22	21	19	17	14	12	10	7	6	5	3	3	2
22	22	22	21	21	20	19	17	15	13	11	9	7	6	5	3	3	2
15	15	15	15	15	14	13	13	12	10	9	8	6	5	4	3	3	2
10	10	10	10	10	10	10	9	9	8	7	6	5	4	4	3	3	2
7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	5	4	4	4	3	3	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2

1.10. DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI TERRA

Il dimensionamento dell'impianto di terra destinato alla protezione di sistemi appartenenti alla I categoria distribuiti con sistema TT, viene svolto in conformità alla norme CEI 64-8 paragrafo 413.1.4.

Ai fini del dimensionamento della rete di terra, si dovrà quindi far riferimento alla seguente relazione:

$$R_e \leq \frac{50V}{I_d}$$

dove:

- R_e = Massimo valore ammesso della resistenza di terra
- 50 V = Massimo valore ammesso della tensione di contatto
- I_d = Corrente che determina l'apertura del dispositivo di protezione dai contatti indiretti

Avendo impiegato esclusivamente apparecchi di protezione del tipo differenziale ad alta sensibilità e con corrente d'intervento non superiore ad 1A, il valore massimo che dovrà assumere l'impianto di terra, non dovrà essere superiore a 50Ω. Qualora il valore della corrente d'intervento differenziale dovesse essere inferiore, ovviamente il limite della resistenza dell'impianto di terra potrà innalzarsi di conseguenza.

Si ipotizza, in modo cautelativo, che le aree in oggetto si trovino su terreni la cui composizione risulta essere di natura argillosa; sulla base delle tabelle contenute nelle norme CEI 11-1 (allegato K) e guida 64-12 (allegato D), si può quindi prudentemente stimare una resistività del terreno pari a 100 Ωm.

E' così possibile effettuare una verifica analitica della resistenza presunta dell'impianto in base alla sua configurazione, utilizzando formule approssimate fornite dalle Norme.

Se si considera che un dispersore verticale a croce da 1500x50x50x5 mm garantisce non meno di 20 Ohm di R_e utilizzando 4 dispersori e circa 80 m di corda nuda di rame da 35 mmq porterà sicuramente a

realizzare impianti di terra molto al di sotto del valore massimo di 50 Ohm previsti a progetto per rispettare la formula sopra esposta.

Con l'ausilio di 4 dispersori a croce e di 50 m di corda emerge un valore di circa 10-15 Ohm.

L'esito del calcolo preliminare eseguito in fase di progettazione definitiva non esula comunque l'impresa dall'obbligo di effettuare la misura diretta della resistenza di terra al termine dei lavori, in quanto il valore ottenuto è da ritenersi puramente indicativo essendo legato a numerose variabili dipendenti dalla conformazione del terreno ed alle modalità d'installazione, le quali potrebbero condizionare sensibilmente il valore effettivo; l'interconnessione della maglia del dispersore ai ferri di armatura di plinti e/o impalcati e/o di altre strutture armate ed il collegamento equipotenziale di masse metalliche, favoriranno ovviamente di fatto la diminuzione del valore di resistenza complessivo di tutto l'impianto.

Le sezioni dei conduttori di protezione sarà pari alle sezioni dei conduttori di fase; per sezioni superiori a 16 mmq la sezione sarà pari alla metà del conduttore di fase con un minimo di 16 mmq e comunque in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle norme CEI 64-8.

Al fine di migliorare la protezione contro i contatti indiretti, all'impianto di terra saranno collegati tutti i sistemi delle tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione, nonché tutte le masse metalliche che possono costituire massa estranea.

I conduttori per l'esecuzione dei collegamenti equipotenziali saranno del tipo N07V-K di colore giallo-verde delle seguenti sezioni minime (fatte salve le verifiche per sezioni maggiori):

- mmq 2,5 per collegamenti posti in tubo sotto l'intonaco o protetti meccanicamente (equipotenziali secondari)
- mmq 6 per collegamenti su tubazioni o parti metalliche a vista (equipotenziali principali).

Nella posa dei dispersori si eviterà il contatto diretto fra metalli aventi potenziali elettrochimici diversi (ad esempio la giunzione diretta rame - zinco), interponendo materiali in grado di ridurre lo squilibrio di potenziale al fine di evitare fenomeni di corrosione; a tal proposito si consiglia l'uso di capicorda o morsetti a pressione meccanica di tipo cadmiato.

Tutte le connessioni saranno realizzate con morsetti a compressione in rame tipo crimp con superficie di contatto non inferiore a 150 mmq; in corrispondenza dei pozzetti ispezionabili contenenti derivazioni della maglia di terra, dovranno essere apposti cartelli normalizzati di individuazione.

Saranno connesse all'impianto di terra tutte le masse e le masse estranee presenti sull'impianto; si ricorda che viene considerata massa estranea una massa avente una resistenza verso terra minore di 1.000 Ω .

Si ricorda che è responsabilità della proprietà dell'insediamento presentare prima della messa in servizio degli impianti la denuncia dell'impianto di terra al dipartimento periferico dell'ISPESL competente nel territorio; l'impresa dovrà compilare il modulo di denuncia impianto di terra (modello D.P.R. 462/01), firmando in calce i documenti ed allegando la dichiarazione di conformità. L'impianto andrà verificato periodicamente (condizioni generali e misura della resistenza di terra) ogni 2-5 anni come previsto dallo stesso D.P.R. 462/01.

1.11. CALCOLI ILLUMINOTECNICI

Per quanto riguarda i calcoli illuminotecnici stradali si rimanda alla specifica relazione di calcolo illuminotecnico allegata al progetto.

1.12. RISPONDENZA A NORME TECNICHE

L'appaltatore con l'accettazione della presente specifica si impegna a rispettare:

- tutte le leggi pertinenti in vigore nella Repubblica Italiana alla data di definizione dell'appalto e le Norme e Leggi in materia anti-infortunistica
- Norme applicabili del Comitato Elettrotecnico italiano ed in particolare

Le norme applicabili alla presente installazione sono riepilogate in apposito capitolo della relazione generale impianti tecnici. Le condizioni di impiego delle condutture, essenzialmente, saranno per una posa interrata od entro tubazioni in polietilene e saranno del tipo unipolare o multipolare destinati entro tubi protettivi circolari con le seguenti condizioni ambientali.

- Temperatura massima + 35°C
- Temperatura minima - 10°C

1.13. DATI TECNICI CAVI

Identificazione del cavo	FG7(O)R
Tensione nominale	0,6/1kV
Tensione di prova	4kV
Temperatura d'esercizio	max 90°C
Temperatura di corto-circuito (max)	250°C
Conduttore	a corda flessibile di rame ricotto
Isolamento	gomma HEPR ad alto modulo
Guaina	guaina speciale di qualità R2
Colore	grigio chiaro RAL 7035

I dati caratteristici usati per il calcolo sono riportati sulle tabelle calcoli condutture allegati alla presente relazione.

2. ALLEGATO CALCOLI DIMENSIONAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE

Qui di seguito vengono allegati il sommario e relativi calcoli di dimensionamento delle linee elettriche comprese a progetto suddivisi per quadro di alimentazione.

Calcolo delle cadute di tensione

Denominazione Tratto linea: ASSE "S1AS04" - QUADRO ELETTRICO [QG-SP]

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez. (A)	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea (mohm)	Reattanza della linea (mohm)	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
Semaforo L1.1	1	13	0	0,06	230	5 x 2,5 (fn)	19	0,06	10	94,5	1,4	0,9	0,01	0,00	230,0
Semaforo L1.2	1	13	0	0,06	230	5 x 2,5 (fn)	19	0,06	340	3213,0	45,9	0,9	0,35	0,15	229,7
Faro L2.1	1	100	12	0,54	230	2 x 6 (fn)	31	0,54	135	530,6	15,9	0,9	0,52	0,23	229,5
Faro L2.2	1	100	12	0,54	229,5	2 x 6 (fn)	31	1,08	18	70,7	2,1	0,9	0,14	0,06	229,3
Faro L2.3	1	100	12	0,54	229,3	2 x 6 (fn)	31	1,62	18	70,7	2,1	0,9	0,21	0,09	229,1
Faro L2.4	1	100	12	0,54	229,1	2 x 6 (fn)	31	2,16	18	70,7	2,1	0,9	0,28	0,12	228,8
Faro L2.5	1	100	12	0,54	228,8	2 x 6 (fn)	31	2,70	18	70,7	2,1	0,9	0,35	0,15	228,5
													TOT	0,65	
Faro L2.6	1	100	12	0,54	230	2 x 6 (fn)	31	0,54	149	585,6	17,6	0,9	0,58	0,25	229,4
Faro L2.7	1	100	12	0,54	229,4	2 x 6 (fn)	31	1,08	18	70,7	2,1	0,9	0,14	0,06	229,3
Faro L2.8	1	100	12	0,54	229,3	2 x 6 (fn)	31	1,62	18	70,7	2,1	0,9	0,21	0,09	229,1
Faro L2.9	1	100	12	0,54	229,1	2 x 6 (fn)	31	2,16	18	70,7	2,1	0,9	0,28	0,12	228,8
Faro L2.10	1	100	12	0,54	228,8	2 x 6 (fn)	31	2,70	18	70,7	2,1	0,9	0,35	0,15	228,4
													TOT	0,68	

Denominazione Tratto linea: ASSE "S1AS04" - QUADRO ELETTRICO [Q-CP]

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez. (A)	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea (mohm)	Reattanza della linea (mohm)	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
El.pompa 1 L3	1	2400	0	4,62	400	4 x 6 (3fn)	31	4,62	130	510,9	15,3	0,75	3,14	0,79	398,9
El.pompa 2 L4	1	2400	0	4,62	400	4 x 6 (3fn)	31	4,62	130	510,9	15,3	0,75	3,14	0,79	398,9
El.pompa 3 L5	1	2400	0	4,62	400	4 x 6 (3fn)	31	4,62	130	510,9	15,3	0,75	3,14	0,79	398,9

QUADRO ELETTRICO [QE-IP-02]

Denominazione Tratto linea: STRADALE ASSE "S1AS04"

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez. (A)	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea (mohm)	Reattanza della linea (mohm)	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
Palo L6.1	1	150	19	0,82	230	2 x 16 (fn)	55	0,82	12	17,6	1,2	0,9	0,03	0,01	230,0
Palo L6.2	1	150	19	0,82	230,0	2 x 16 (fn)	55	1,64	32	47,0	3,2	0,9	0,14	0,06	229,8
Palo L6.3	1	150	19	0,82	229,8	2 x 16 (fn)	55	2,46	32	47,0	3,2	0,9	0,22	0,09	229,6
Palo L6.4	1	150	19	0,82	229,6	2 x 16 (fn)	55	3,28	32	47,0	3,2	0,9	0,29	0,12	229,3
Palo L6.5	1	150	19	0,82	229,3	2 x 16 (fn)	55	4,10	132	194,0	13,1	0,9	1,48	0,64	227,8
Palo L6.6	1	150	19	0,82	227,8	2 x 16 (fn)	55	4,92	32	47,0	3,2	0,9	0,43	0,19	227,4
Palo L6.7	1	150	19	0,83	227,4	2 x 16 (fn)	55	5,75	32	47,0	3,2	0,9	0,50	0,22	226,9
Palo L6.8	1	150	19	0,83	226,9	2 x 16 (fn)	55	6,58	32	47,0	3,2	0,9	0,58	0,25	226,3
Palo L6.9	1	150	19	0,83	226,3	2 x 16 (fn)	55	7,41	32	47,0	3,2	0,9	0,65	0,29	225,7
								368							
													TOT	1,89	

Denominazione Tratto linea: CICLABILE ASSE "S1AS04"

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez. (A)	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea (mohm)	Reattanza della linea (mohm)	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
Palo L7.1	1	50	6	0,27	230	2 x 16 (fn)	55	0,27	156	229,3	15,4	0,9	0,12	0,05	229,9
Palo L7.2	1	50	6	0,27	229,9	2 x 16 (fn)	55	0,54	22	32,3	2,2	0,9	0,03	0,01	229,9
Palo L7.3	1	50	6	0,27	229,9	2 x 16 (fn)	55	0,81	22	32,3	2,2	0,9	0,05	0,02	229,8
Palo L7.4	1	50	6	0,27	229,8	2 x 16 (fn)	55	1,09	22	32,3	2,2	0,9	0,06	0,03	229,7
Palo L7.5	1	50	6	0,27	229,7	2 x 16 (fn)	55	1,35	22	32,3	2,2	0,9	0,08	0,04	229,7
Palo L7.6	1	50	6	0,27	229,7	2 x 16 (fn)	55	1,62	22	32,3	2,2	0,9	0,10	0,04	229,6
Palo L7.7	1	50	6	0,27	229,6	2 x 16 (fn)	55	1,89	22	32,3	2,2	0,9	0,11	0,05	229,4
Palo L7.8	1	50	6	0,27	229,4	2 x 16 (fn)	55	2,16	22	32,3	2,2	0,9	0,13	0,06	229,3
Palo L7.9	1	50	6	0,27	229,3	2 x 16 (fn)	55	2,43	22	32,3	2,2	0,9	0,15	0,06	229,2
Palo L7.10	1	50	6	0,27	229,2	2 x 16 (fn)	55	2,70	22	32,3	2,2	0,9	0,16	0,07	229,0
Palo L7.11	1	50	6	0,27	229,0	2 x 16 (fn)	55	2,97	22	32,3	2,2	0,9	0,18	0,08	228,8
Palo L7.12	1	50	6	0,27	228,8	2 x 16 (fn)	55	3,24	22	32,3	2,2	0,9	0,19	0,09	228,6
Palo L7.13	1	50	6	0,27	228,6	2 x 16 (fn)	55	3,51	22	32,3	2,2	0,9	0,21	0,09	228,4
Palo L7.14	1	50	6	0,27	228,4	2 x 16 (fn)	55	3,78	22	32,3	2,2	0,9	0,23	0,10	228,2
Palo L7.15	1	50	6	0,27	228,2	2 x 16 (fn)	55	4,05	22	32,3	2,2	0,9	0,24	0,11	228,0
Palo L7.16	1	50	6	0,27	228,0	2 x 16 (fn)	55	4,32	22	32,3	2,2	0,9	0,26	0,11	227,7
Palo L7.17	1	50	6	0,27	227,7	2 x 16 (fn)	55	4,59	22	32,3	2,2	0,9	0,28	0,12	227,4
Palo L7.18	1	50	6	0,27	227,4	2 x 16 (fn)	55	4,86	22	32,3	2,2	0,9	0,29	0,13	227,1
Palo L7.19	1	50	6	0,27	227,1	2 x 16 (fn)	55	5,13	22	32,3	2,2	0,9	0,31	0,14	226,8
Palo L7.18	1	50	6	0,27	226,8	2 x 16 (fn)	55	5,40	22	32,3	2,2	0,9	0,32	0,14	226,5
Palo L7.19	1	50	6	0,27	226,5	2 x 16 (fn)	55	5,67	22	32,3	2,2	0,9	0,34	0,15	226,2
Palo L7.20	1	50	6	0,28	226,2	2 x 16 (fn)	55	5,95	19	27,9	1,9	0,9	0,31	0,14	225,8
								615							
													TOT	1,82	
Palo L7.21	1	50	6	0,27	230	2 x 6 (fn)	31	0,27	236	927,5	27,8	0,9	0,46	0,20	229,5
Palo L7.22	1	50	6	0,27	229,5	2 x 6 (fn)	31	0,54	22	86,5	2,6	0,9	0,09	0,04	229,5
Palo L7.23	1	50	6	0,27	229,5	2 x 6 (fn)	31	0,81	22	86,5	2,6	0,9	0,13	0,06	229,3
Palo L7.24	1	50	6	0,27	229,3	2 x 6 (fn)	31	1,08	22	86,5	2,6	0,9	0,17	0,07	229,2
Palo L7.25	1	50	6	0,27	229,2	2 x 6 (fn)	31	1,35	22	86,5	2,6	0,9	0,21	0,09	228,9
Palo L7.26	1	50	6	0,27	228,9	2 x 6 (fn)	31	1,62	22	86,5	2,6	0,9	0,26	0,11	228,7
Palo L7.27	1	50	6	0,27	228,7	2 x 6 (fn)	31	1,89	22	86,5	2,6	0,9	0,30	0,13	228,4
Palo L7.28	1	50	6	0,27	228,4	2 x 6 (fn)	31	2,16	22	86,5	2,6	0,9	0,34	0,15	228,1
Palo L7.29	1	50	6	0,27	228,1	2 x 6 (fn)	31	2,43	22	86,5	2,6	0,9	0,38	0,17	227,7

Denominazione Tratto linea: **ROTATORIA "S1RT01"**

Palo L8.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10	(fn)	42	0,82	25	58,3	2,7	0,9	0,09	0,04	229,9		
Palo L8.2	1	150	19	0,82	229,9	2 x 10	(fn)	42	1,64	32	74,6	3,4	0,9	0,22	0,10	229,7		
Palo L8.3	1	150	19	0,82	229,7	2 x 10	(fn)	42	2,46	32	74,6	3,4	0,9	0,34	0,15	229,3		
Palo L8.4	1	150	19	0,82	229,3	2 x 10	(fn)	42	3,28	15	35,0	1,6	0,9	0,21	0,09	229,1		
Palo L8.5	1	150	19	0,82	229,1	2 x 10	(fn)	42	4,10	23	53,6	2,4	0,9	0,40	0,18	228,7		
Palo 8.6	1	150	19	0,82	228,7	2 x 10	(fn)	42	4,92	61	142,1	6,5	0,9	1,29	0,56	227,4		
Palo L8.7	1	150	19	0,83	227,4	2 x 10	(fn)	42	5,75	32	74,6	3,4	0,9	0,79	0,35	226,7		
Palo L8.8	1	150	19	0,83	226,7	2 x 10	(fn)	42	6,58	20	46,6	2,1	0,9	0,56	0,25	226,1		
Palo L8.9	1	150	19	0,83	226,1	2 x 10	(fn)	42	7,41	22	51,3	2,3	0,9	0,70	0,31	225,4		
										262							TOT	2,02

Palo L9.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10	(fn)	42	0,82	119	277,3	12,6	0,9	0,42	0,18	229,6		
Palo L9.2	1	150	19	0,82	229,6	2 x 10	(fn)	42	1,64	24	55,9	2,5	0,9	0,17	0,07	229,4		
Palo L9.3	1	150	19	0,82	229,4	2 x 10	(fn)	42	2,46	21	48,9	2,2	0,9	0,22	0,10	229,2		
Palo L9.4	1	150	19	0,82	229,2	2 x 10	(fn)	42	3,28	32	74,6	3,4	0,9	0,45	0,20	228,7		
Palo L9.5	1	150	19	0,82	228,7	2 x 10	(fn)	42	4,10	36	83,9	3,8	0,9	0,63	0,28	228,1		
Palo L9.6	1	150	19	0,82	228,1	2 x 10	(fn)	42	4,92	29	67,6	3,1	0,9	0,61	0,27	227,5		
Palo L9.7	1	150	19	0,83	227,5	2 x 10	(fn)	42	5,75	20	46,6	2,1	0,9	0,49	0,22	227,0		
Palo L9.8	1	150	19	0,83	227,0	2 x 10	(fn)	42	6,58	32	74,6	3,4	0,9	0,90	0,40	226,1		
										313							TOT	1,71

Denominazione Tratto linea: **RAMPA "S1RA04"**

Palo L10.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10	(fn)	42	0,82	270	629,1	28,6	0,9	0,95	0,41	229,1		
Palo L10.2	1	150	19	0,82	229,1	2 x 10	(fn)	42	1,64	30	69,9	3,2	0,9	0,21	0,09	228,8		
Palo L10.3	1	150	19	0,82	228,8	2 x 10	(fn)	42	2,46	32	74,6	3,4	0,9	0,34	0,15	228,5		
Palo L10.4	1	150	19	0,82	228,5	2 x 10	(fn)	42	3,28	30	69,9	3,2	0,9	0,42	0,18	228,1		
Palo L10.5	1	150	19	0,82	228,1	2 x 10	(fn)	42	4,10	29	67,6	3,1	0,9	0,51	0,22	227,6		
Palo L10.6	1	150	19	0,83	227,6	2 x 10	(fn)	42	4,93	25	58,3	2,7	0,9	0,53	0,23	227,0		
Palo L10.7	1	150	19	0,83	227,0	2 x 10	(fn)	42	5,76	31	72,2	3,3	0,9	0,77	0,34	226,3		
										447							TOT	1,63

Palo L11.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10	(fn)	42	0,82	474	1104,4	50,2	0,9	1,67	0,72	228,3		
Palo L11.2	1	150	19	0,82	228,3	2 x 10	(fn)	42	1,64	29	67,6	3,1	0,9	0,20	0,09	228,1		
Palo L11.3	1	150	19	0,82	228,1	2 x 10	(fn)	42	2,46	29	67,6	3,1	0,9	0,31	0,13	227,8		
Palo L11.4	1	150	19	0,82	227,8	2 x 10	(fn)	42	3,28	29	67,6	3,1	0,9	0,41	0,18	227,4		
Palo L11.5	1	150	19	0,83	227,4	2 x 10	(fn)	42	4,11	29	67,6	3,1	0,9	0,51	0,22	226,9		
Palo L11.6	1	150	19	0,83	226,9	2 x 10	(fn)	42	4,94	29	67,6	3,1	0,9	0,61	0,27	226,3		
Palo L11.7	1	150	19	0,83	226,3	2 x 10	(fn)	42	5,77	29	67,6	3,1	0,9	0,72	0,32	225,6		
										648							TOT	1,94

Denominazione Tratto linea: **RAMPA "S1RA03"**

Palo L12.1	1	150	19	0,82	230	2 x 16	(fn)	55	0,82	231	339,6	22,9	0,9	0,52	0,23	229,5		
Palo L12.2	1	150	19	0,82	229,5	2 x 16	(fn)	55	1,64	23	33,8	2,3	0,9	0,10	0,04	229,4		
Palo L12.3	1	150	19	0,82	229,4	2 x 16	(fn)	55	2,46	21	30,9	2,1	0,9	0,14	0,06	229,2		
Palo L12.4	1	150	19	0,82	229,2	2 x 16	(fn)	55	3,28	31	45,6	3,1	0,9	0,28	0,12	229,0		
Palo L12.5	1	150	19	0,82	229,0	2 x 16	(fn)	55	4,10	25	36,8	2,5	0,9	0,28	0,12	228,7		
Palo L12.6	1	150	19	0,82	228,7	2 x 16	(fn)	55	4,92	27	39,7	2,7	0,9	0,36	0,16	228,3		
Palo L12.7	1	150	19	0,82	228,3	2 x 16	(fn)	55	5,74	29	42,6	2,9	0,9	0,45	0,20	227,9		
Palo L12.8	1	150	19	0,82	227,9	2 x 16	(fn)	55	6,56	32	47,0	3,2	0,9	0,57	0,25	227,3		
Palo L12.9	1	150	19	0,83	227,3	2 x 16	(fn)	55	7,39	29	42,6	2,9	0,9	0,59	0,26	226,7		
Palo L12.10	1	150	19	0,82	226,7	2 x 16	(fn)	55	8,21	31	45,6	3,1	0,9	0,70	0,30	226,0		
										479							TOT	1,75

Denominazione Tratto linea: **SOTTOVIA VIA HIROSHIMA "ST02" - QUADRO ELETTRICO [QG-SP]**

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
Semaforo L1.1	1	13	0	0,06	230	5 x 2,5 (fn)	19	0,06	17	180,7	2,3	0,9	0,02	0,01	230,0
Semaforo L1.2	1	13	0	0,06	230	5 x 2,5 (fn)	19	0,06	263	2485,4	35,5	0,9	0,27	0,12	229,7
Faro L2.1	1	100	12	0,54	230	2 x 6 (fn)	31	0,54	119	467,7	14,0	0,9	0,46	0,20	229,5
Faro L2.2	1	100	12	0,54	229,5	2 x 6 (fn)	31	1,08	14	55,0	1,7	0,9	0,11	0,05	229,4
													TOT	0,25	
Faro L2.4	1	100	12	0,54	230	2 x 6 (fn)	31	0,54	134	526,6	15,8	0,9	0,52	0,23	229,5
Faro L2.5	1	100	12	0,54	229,5	2 x 6 (fn)	31	1,08	14	55,0	1,7	0,9	0,11	0,05	229,4
													TOT	0,27	

Denominazione Tratto linea: **SOTTOVIA VIA HIROSHIMA "ST02" - QUADRO ELETTRICO [Q-CP]**

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
El.pompa 1 L3	1	2400	0	4,62	400	4 x 6 (3fn)	31	4,62	118	463,7	13,9	0,75	2,85	0,71	397,1
El.pompa 2 L4	1	2400	0	4,62	400	4 x 6 (3fn)	31	4,62	118	463,7	13,9	0,75	2,85	0,71	397,1
El.pompa 3 L5	1	2400	0	4,62	400	4 x 6 (3fn)	31	4,62	118	463,7	13,9	0,75	2,85	0,71	397,1

QUADRO ELETTRICO [QE-IP-02]

Denominazione Tratto linea: **SOTTOVIA VIA HIROSHIMA "ST02"**

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
Palo L6.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10 (fn)	42	0,82	17	39,6	1,8	0,9	0,06	0,03	229,9
Palo L6.2	1	150	19	0,82	229,9	2 x 10 (fn)	42	1,64	34	79,2	3,6	0,9	0,24	0,10	229,7
Palo L6.3	1	150	19	0,82	229,7	2 x 10 (fn)	42	2,46	32	74,6	3,4	0,9	0,34	0,15	229,4
Palo L6.4	1	150	19	0,82	229,4	2 x 10 (fn)	42	3,28	32	74,6	3,4	0,9	0,45	0,20	229,9
Palo L6.5	1	150	19	0,82	228,9	2 x 10 (fn)	42	4,10	69	160,8	7,3	0,9	1,21	0,63	227,7
Palo L6.6	1	150	19	0,82	227,7	2 x 10 (fn)	42	4,92	32	74,6	3,4	0,9	0,67	0,30	227,0
Palo L6.7	1	150	19	0,83	227,0	2 x 10 (fn)	42	5,75	32	74,6	3,4	0,9	0,79	0,35	226,2
Palo L6.8	1	150	19	0,83	226,2	2 x 10 (fn)	42	6,58	32	74,6	3,4	0,9	0,90	0,40	225,3
													TOT	2,05	
Palo L7.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10 (fn)	42	0,82	34	79,2	3,6	0,9	0,12	0,05	229,9
Palo L7.2	1	150	19	0,82	229,9	2 x 10 (fn)	42	1,64	32	74,6	3,4	0,9	0,22	0,10	229,7
Palo L7.3	1	150	19	0,82	229,7	2 x 10 (fn)	42	2,46	32	74,6	3,4	0,9	0,34	0,15	229,3
Palo L7.4	1	150	19	0,82	229,3	2 x 10 (fn)	42	3,28	32	74,6	3,4	0,9	0,45	0,20	228,9
Palo L7.5	1	150	19	0,82	228,9	2 x 10 (fn)	42	4,10	67	156,1	7,1	0,9	1,18	0,51	227,7
Palo L7.6	1	150	19	0,82	227,7	2 x 10 (fn)	42	4,92	32	74,6	3,4	0,9	0,67	0,30	227,0
Palo L7.7	1	150	19	0,83	227,0	2 x 10 (fn)	42	5,75	32	74,6	3,4	0,9	0,79	0,35	226,2
Palo L7.8	1	150	19	0,82	229,3	2 x 10 (fn)	42	6,57	32	74,6	3,4	0,9	0,90	0,39	228,4
													TOT	2,04	

Denominazione Tratto linea: **ROTATORIA ESISTENTE "S1RT02"**

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
Palo L8.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10 (fn)	42	0,82	42	97,9	4,5	0,9	0,15	0,06	229,9
Palo L8.2	1	150	19	0,82	229,9	2 x 10 (fn)	42	1,64	24	55,9	2,5	0,9	0,17	0,07	229,7
Palo L8.3	1	150	19	0,82	229,7	2 x 10 (fn)	42	2,46	23	53,6	2,4	0,9	0,24	0,11	229,4
Palo L8.4	1	150	19	0,82	229,4	2 x 10 (fn)	42	3,28	20	46,6	2,1	0,9	0,28	0,12	229,2
Palo L8.5	1	150	19	0,82	229,2	2 x 10 (fn)	42	4,10	19	44,3	2,0	0,9	0,33	0,15	228,8
Palo L8.6	1	150	19	0,82	228,8	2 x 10 (fn)	42	4,92	22	51,3	2,3	0,9	0,46	0,20	228,4
Palo L8.7	1	150	19	0,82	228,4	2 x 10 (fn)	42	5,74	35	81,6	3,7	0,9	0,66	0,28	227,5
Palo L8.8	1	150	19	0,83	227,5	2 x 10 (fn)	42	6,57	30	69,9	3,2	0,9	0,84	0,37	226,7
Palo L8.9	1	150	19	0,83	226,7	2 x 10 (fn)	42	7,40	17	39,6	1,8	0,9	0,54	0,24	226,1
Palo L8.10	1	150	19	0,83	226,1	2 x 10 (fn)	42	8,23	25	58,3	2,7	0,9	0,88	0,39	226,6
													TOT	2,09	

Denominazione Tratto linea: **RAMPA "S1RA01"**

Palo L9.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10	(fn)	42	0,82	216	503,3	22,9	0,9	0,76	0,33	229,2
Palo L9.2	1	150	19	0,82	229,2	2 x 10	(fn)	42	1,64	32	74,6	3,4	0,9	0,22	0,10	229,0
Palo L9.3	1	150	19	0,82	229,0	2 x 10	(fn)	42	2,46	32	74,6	3,4	0,9	0,34	0,15	228,7
Palo L9.4	1	150	19	0,82	228,7	2 x 10	(fn)	42	3,28	32	74,6	3,4	0,9	0,45	0,20	228,2
Palo L9.5	1	150	19	0,82	228,2	2 x 10	(fn)	42	4,10	32	74,6	3,4	0,9	0,56	0,25	227,7
Palo L9.6	1	150	19	0,82	227,7	2 x 10	(fn)	42	4,92	32	74,6	3,4	0,9	0,67	0,30	227,0
Palo L9.7	1	150	19	0,83	227,0	2 x 10	(fn)	42	5,75	32	74,6	3,4	0,9	0,79	0,35	226,2
TOT																

1,66

Palo L10.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10	(fn)	42	0,82	409	953,0	43,4	0,9	1,44	0,63	228,6
Palo L10.2	1	150	19	0,82	228,6	2 x 10	(fn)	42	1,64	32	74,6	3,4	0,9	0,22	0,10	228,3
Palo L10.3	1	150	19	0,82	228,3	2 x 10	(fn)	42	2,46	32	74,6	3,4	0,9	0,34	0,15	228,0
Palo L10.4	1	150	19	0,82	228,0	2 x 10	(fn)	42	3,28	32	74,6	3,4	0,9	0,45	0,20	227,6
Palo L10.5	1	150	19	0,83	227,6	2 x 10	(fn)	42	4,11	32	74,6	3,4	0,9	0,56	0,25	227,0
Palo L10.6	1	150	19	0,83	227,0	2 x 10	(fn)	42	4,94	32	74,6	3,4	0,9	0,68	0,30	226,3
Palo L10.7	1	150	19	0,83	226,3	2 x 10	(fn)	42	5,77	32	74,6	3,4	0,9	0,79	0,35	225,5
TOT																

601

1,96

Denominazione Tratto linea: **RAMPA "S1RA02"**

Palo L11.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10	(fn)	42	0,82	217	505,6	23,0	0,9	0,76	0,33	229,2
Palo L11.2	1	150	19	0,82	229,2	2 x 10	(fn)	42	1,64	32	74,6	3,4	0,9	0,22	0,10	229,0
Palo L11.3	1	150	19	0,82	229,0	2 x 10	(fn)	42	2,46	32	74,6	3,4	0,9	0,34	0,15	228,7
Palo L11.4	1	150	19	0,82	228,7	2 x 10	(fn)	42	3,28	32	74,6	3,4	0,9	0,45	0,20	228,2
Palo L11.5	1	150	19	0,82	228,2	2 x 10	(fn)	42	4,10	32	74,6	3,4	0,9	0,56	0,25	227,7
Palo L11.6	1	150	19	0,82	227,7	2 x 10	(fn)	42	4,92	32	74,6	3,4	0,9	0,67	0,30	227,0
Palo L11.7	1	150	19	0,83	227,0	2 x 10	(fn)	42	5,75	32	74,6	3,4	0,9	0,79	0,35	226,2
TOT																

409

1,66

Denominazione Tratto linea: **ROTATORIA "S1RT03" - QUADRO ELETTRICO [QE-IP-02]**

	Apparecchio			Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)		
	n.	(W)	Autoc. (W)									(A)	(V)		%	
Palo L1.1	1	150	19	0,82	230	2 x 6	(fn)	31	0,82	32	125,8	3,8	0,9	0,19	0,08	229,8
Palo L1.2	1	150	19	0,82	229,8	2 x 6	(fn)	31	1,64	16	62,9	1,9	0,9	0,19	0,08	229,6
Palo L1.3	1	150	19	0,82	229,6	2 x 6	(fn)	31	2,46	15	59,0	1,8	0,9	0,26	0,12	229,4
Palo L1.4	1	150	19	0,82	229,4	2 x 6	(fn)	31	3,28	44	172,9	5,2	0,9	1,04	0,45	228,3
Palo L1.5	1	150	19	0,82	228,3	2 x 6	(fn)	31	4,10	32	125,8	3,8	0,9	0,94	0,41	227,4
Palo L1.6	1	150	19	0,83	227,4	2 x 6	(fn)	31	4,93	13	51,1	1,5	0,9	0,46	0,20	226,9
Palo L1.7	1	150	19	0,83	226,9	2 x 6	(fn)	31	5,76	14	55,0	1,7	0,9	0,58	0,26	226,3
TOT																

166

1,60

Palo L2.1	1	150	19	0,82	230	2 x 6	(fn)	31	0,82	10	39,3	1,2	0,9	0,06	0,03	229,9
Palo L2.2	1	150	19	0,82	229,9	2 x 6	(fn)	31	1,64	16	62,9	1,9	0,9	0,19	0,08	229,8
Palo L2.3	1	150	19	0,82	229,8	2 x 6	(fn)	31	2,46	22	86,5	2,6	0,9	0,39	0,17	229,4
Palo L2.4	1	150	19	0,82	229,4	2 x 6	(fn)	31	3,28	30	117,9	3,5	0,9	0,71	0,31	228,7
Palo L2.5	1	150	19	0,82	228,7	2 x 6	(fn)	31	4,10	22	86,5	2,6	0,9	0,65	0,28	228,0
TOT																

100

0,87

Palo L3.1	1	50	6	0,27	230	2 x 6	(fn)	31	0,27	10	39,3	1,2	0,9	0,02	0,01	230,0
Palo L3.2	1	50	6	0,27	230,0	2 x 6	(fn)	31	0,54	16	62,9	1,9	0,9	0,06	0,03	229,9
Palo L3.3	1	50	6	0,27	229,9	2 x 6	(fn)	31	0,81	22	86,5	2,6	0,9	0,13	0,06	229,8
Palo L3.4	1	50	6	0,27	229,8	2 x 6	(fn)	31	1,08	22	86,5	2,6	0,9	0,17	0,07	229,6
Palo L3.5	1	50	6	0,27	229,6	2 x 6	(fn)	31	1,35	30	117,9	3,5	0,9	0,29	0,13	229,3
Palo L3.6	1	50	6	0,27	229,3	2 x 6	(fn)	31	1,62	22	86,5	2,6	0,9	0,26	0,11	229,1
Palo L3.7	1	50	6	0,27	229,1	2 x 6	(fn)	31	1,89	22	86,5	2,6	0,9	0,30	0,13	228,8
Palo L3.8	1	50	6	0,27	228,8	2 x 6	(fn)	31	2,16	22	86,5	2,6	0,9	0,34	0,15	228,4
Palo L3.9	1	50	6	0,27	228,4	2 x 6	(fn)	31	2,43	22	86,5	2,6	0,9	0,38	0,17	228,1
Palo L3.10	1	50	6	0,27	228,3	2 x 6	(fn)	31	2,70	22	86,5	2,6	0,9	0,43	0,19	228,9
Palo L3.11	1	50	6	0,27	229,1	2 x 6	(fn)	31	2,97	22	86,5	2,6	0,9	0,47	0,20	228,6
Palo L3.12	1	50	6	0,27	228,8	2 x 6	(fn)	31	3,24	22	86,5	2,6	0,9	0,51	0,22	228,3
Palo L3.13	1	50	6	0,27	228,4	2 x 6	(fn)	31	3,51	22	86,5	2,6	0,9	0,55	0,24	227,9
Palo L3.14	1	50	6	0,27	228,8	2 x 6	(fn)	31	3,78	19	74,7	2,2	0,9	0,52	0,23	228,3
TOT																

295

1,93

Denominazione Tratto linea: **ROTATORIA "S2RT01" - QUADRO ELETTRICO [QE-IP-02]**

	Apparecchio			Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)	
	n.	(W)	Autoc. (W)									(A)	(V)		%
Palo L1.1	1	150	19	0,82	230	2 x 16 (fn)	55	0,82	77	113,2	7,6	0,9	0,17	0,08	229,8
Palo L1.2	1	150	19	0,82	229,8	2 x 16 (fn)	55	1,64	32	47,0	3,2	0,9	0,14	0,06	229,7
Palo L1.3	1	150	19	0,82	229,7	2 x 16 (fn)	55	2,46	32	47,0	3,2	0,9	0,22	0,09	229,5
Palo L1.4	1	150	19	0,82	229,5	2 x 16 (fn)	55	3,28	32	47,0	3,2	0,9	0,29	0,12	229,2
Palo L1.5	1	150	19	0,82	229,2	2 x 16 (fn)	55	4,10	32	47,0	3,2	0,9	0,36	0,16	228,8
Palo L1.6	1	150	19	0,82	228,8	2 x 16 (fn)	55	4,92	32	47,0	3,2	0,9	0,43	0,19	228,4
Palo L1.7	1	150	19	0,82	228,4	2 x 16 (fn)	55	5,74	32	47,0	3,2	0,9	0,50	0,22	227,9
Palo L1.8	1	150	19	0,82	227,9	2 x 16 (fn)	55	6,56	32	47,0	3,2	0,9	0,57	0,25	227,3
Palo L1.9	1	150	19	0,83	227,3	2 x 16 (fn)	55	7,39	32	47,0	3,2	0,9	0,65	0,28	226,7
Palo L1.10	1	150	19	0,83	226,7	2 x 16 (fn)	55	8,22	32	47,0	3,2	0,9	0,72	0,32	226,0
Palo L1.11	1	150	19	0,83	226,0	2 x 16 (fn)	55	9,05	32	47,0	3,2	0,9	0,79	0,35	225,2
397												TOT	2,12		
Palo L2.1	1	150	19	0,82	230	2 x 16 (fn)	55	0,82	139	204,3	13,8	0,9	0,31	0,14	229,7
Palo L2.2	1	150	19	0,82	229,7	2 x 16 (fn)	55	1,64	32	47,0	3,2	0,9	0,14	0,06	229,5
Palo L2.3	1	150	19	0,82	229,5	2 x 16 (fn)	55	2,46	32	47,0	3,2	0,9	0,22	0,09	229,3
Palo L2.4	1	150	19	0,82	229,3	2 x 16 (fn)	55	3,28	32	47,0	3,2	0,9	0,29	0,13	229,0
Palo L2.5	1	150	19	0,82	229,0	2 x 16 (fn)	55	4,10	32	47,0	3,2	0,9	0,36	0,16	228,7
Palo L2.6	1	150	19	0,82	228,7	2 x 16 (fn)	55	4,92	32	47,0	3,2	0,9	0,43	0,19	228,3
Palo L2.7	1	150	19	0,82	228,3	2 x 16 (fn)	55	5,74	32	47,0	3,2	0,9	0,50	0,22	227,8
Palo L2.8	1	150	19	0,82	227,8	2 x 16 (fn)	55	6,56	32	47,0	3,2	0,9	0,57	0,25	227,2
Palo L2.9	1	150	19	0,83	227,2	2 x 16 (fn)	55	7,39	32	47,0	3,2	0,9	0,65	0,28	226,5
Palo L2.10	1	150	19	0,82	226,5	2 x 16 (fn)	55	8,22	32	47,0	3,2	0,9	0,72	0,31	226,0
Palo L2.11	1	150	19	0,82	226,0	2 x 16 (fn)	55	9,03	32	47,0	3,2	0,9	0,79	0,35	227,2
459												TOT	2,18		
Palo L3.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10 (fn)	42	0,82	154	358,8	16,3	0,9	0,54	0,24	229,5
Palo L3.2	1	150	19	0,82	229,5	2 x 10 (fn)	42	1,64	20	46,6	2,1	0,9	0,14	0,06	229,3
Palo L3.3	1	150	19	0,82	229,3	2 x 10 (fn)	42	2,46	32	74,6	3,4	0,9	0,34	0,15	229,0
Palo L3.4	1	150	19	0,82	229,0	2 x 10 (fn)	42	3,28	32	74,6	3,4	0,9	0,45	0,20	228,5
Palo L3.5	1	150	19	0,82	228,5	2 x 10 (fn)	42	4,10	32	74,6	3,4	0,9	0,56	0,25	228,0
Palo L3.6	1	150	19	0,82	228,0	2 x 10 (fn)	42	4,92	32	74,6	3,4	0,9	0,67	0,30	227,3
Palo L3.7	1	150	19	0,83	227,3	2 x 10 (fn)	42	5,75	32	74,6	3,4	0,9	0,79	0,35	226,5
Palo L3.8	1	150	19	0,83	226,5	2 x 10 (fn)	42	6,58	32	74,6	3,4	0,9	0,90	0,40	225,6
Palo L3.9	1	150	19	0,83	225,6	2 x 10 (fn)	42	7,41	32	74,6	3,4	0,9	1,02	0,45	224,6
Palo L3.10	1	150	19	0,82	224,6	2 x 10 (fn)	42	8,23	32	74,6	3,4	0,9	1,13	0,50	226,8
430												TOT	2,87		
Palo L4.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10 (fn)	42	0,82	100	233,0	10,6	0,9	0,35	0,15	229,6
Palo L4.2	1	150	19	0,82	229,6	2 x 10 (fn)	42	1,64	32	74,6	3,4	0,9	0,22	0,10	229,4
Palo L4.3	1	150	19	0,82	229,4	2 x 10 (fn)	42	2,46	32	74,6	3,4	0,9	0,34	0,15	229,1
Palo L4.4	1	150	19	0,82	229,1	2 x 10 (fn)	42	3,28	32	74,6	3,4	0,9	0,45	0,20	228,6
Palo L4.5	1	150	19	0,82	228,6	2 x 10 (fn)	42	4,10	32	74,6	3,4	0,9	0,56	0,25	228,1
Palo L4.6	1	150	19	0,82	228,1	2 x 10 (fn)	42	4,92	32	74,6	3,4	0,9	0,67	0,30	227,4
Palo L4.7	1	150	19	0,83	227,4	2 x 10 (fn)	42	5,75	32	74,6	3,4	0,9	0,79	0,35	226,6
Palo L4.8	1	150	19	0,83	226,6	2 x 10 (fn)	42	6,58	32	74,6	3,4	0,9	0,90	0,40	225,7
Palo L4.9	1	150	19	0,83	225,7	2 x 10 (fn)	42	7,41	32	74,6	3,4	0,9	1,02	0,45	224,7
Palo L4.10	1	150	19	0,82	224,7	2 x 10 (fn)	42	8,23	32	74,6	3,4	0,9	1,13	0,49	226,9
388												TOT	2,83		
Palo L5.1	1	150	19	0,82	230	2 x 16 (fn)	55	0,82	5	7,4	0,5	0,9	0,01	0,00	230,0
Palo L5.2	1	150	19	0,82	230,0	2 x 16 (fn)	55	1,64	36	52,9	3,6	0,9	0,16	0,07	229,8
Palo L5.3	1	150	19	0,82	229,8	2 x 16 (fn)	55	2,46	18	26,5	1,8	0,9	0,12	0,05	229,7
Palo L5.4	1	150	19	0,82	229,7	2 x 16 (fn)	55	3,28	28	41,2	2,8	0,9	0,25	0,11	229,5
Palo L5.5	1	150	19	0,82	229,5	2 x 16 (fn)	55	4,10	28	41,2	2,8	0,9	0,31	0,14	229,1
Palo L5.6	1	150	19	0,82	229,1	2 x 16 (fn)	55	4,92	28	41,2	2,8	0,9	0,38	0,16	228,8
Palo L5.7	1	150	19	0,82	228,8	2 x 16 (fn)	55	5,74	31	45,6	3,1	0,9	0,49	0,21	228,3
Palo L5.8	1	150	19	0,82	228,3	2 x 16 (fn)	55	6,56	24	35,3	2,4	0,9	0,43	0,19	227,8
Palo L5.9	1	150	19	0,82	227,8	2 x 16 (fn)	55	7,38	14	20,6	1,4	0,9	0,28	0,12	227,6
Palo L5.10	1	150	19	0,83	227,6	2 x 16 (fn)	55	8,21	34	50,0	3,4	0,9	0,76	0,34	226,8
Palo L5.11	1	150	19	0,83	226,8	2 x 16 (fn)	55	9,04	25	36,8	2,5	0,9	0,62	0,27	226,2
Palo L5.12	1	150	19	0,83	226,2	2 x 16 (fn)	55	9,87	30	44,1	3,0	0,9	0,81	0,36	225,4
Palo L5.13	1	150	19	0,83	225,4	2 x 16 (fn)	55	10,70	28	41,2	2,8	0,9	0,82	0,36	224,6
329												TOT	2,39		

Denominazione Tratto linea: **ROTATORIA "S2RT02" - QUADRO ELETTRICO [QE-IP-01]**

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
Palo L1.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10 (fn)	42	0,82	17	39,6	1,9	0,9	0,06	0,03	229,9
Palo L1.2	1	150	19	0,82	229,9	2 x 10 (fn)	42	1,64	32	74,6	3,4	0,9	0,22	0,10	229,7
Palo L1.3	1	150	19	0,82	229,7	2 x 10 (fn)	42	2,46	18	41,9	1,9	0,9	0,19	0,08	229,5
Palo L1.4	1	150	19	0,82	229,5	2 x 10 (fn)	42	3,28	15	35,0	1,6	0,9	0,21	0,09	229,3
Palo L1.5	1	150	19	0,82	229,3	2 x 10 (fn)	42	4,10	15	35,0	1,6	0,9	0,26	0,11	229,1
Palo L1.6	1	150	19	0,82	229,1	2 x 10 (fn)	42	4,92	32	74,6	3,4	0,9	0,67	0,29	228,4
Palo L1.7	1	150	19	0,82	228,4	2 x 10 (fn)	42	5,74	51	118,9	5,4	0,9	1,25	0,55	227,1
Palo L1.8	1	150	19	0,83	227,1	2 x 10 (fn)	42	6,57	15	35,0	1,6	0,9	0,42	0,19	226,7
195											TOT		1,44		
Palo L2.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10 (fn)	42	0,82	62	144,5	6,6	0,9	0,22	0,09	229,8
Palo L2.2	1	150	19	0,82	229,8	2 x 10 (fn)	42	1,64	21	48,9	2,2	0,9	0,15	0,06	229,6
Palo L2.3	1	150	19	0,82	229,6	2 x 10 (fn)	42	2,46	20	46,6	2,1	0,9	0,21	0,09	229,4
Palo L2.4	1	150	19	0,82	229,4	2 x 10 (fn)	42	3,28	14	32,6	1,5	0,9	0,20	0,09	229,2
Palo L2.5	1	150	19	0,82	229,2	2 x 10 (fn)	42	4,10	31	72,2	3,3	0,9	0,54	0,24	228,7
Palo L2.6	1	150	19	0,82	228,7	2 x 10 (fn)	42	4,92	14	32,6	1,5	0,9	0,30	0,13	228,4
Palo L2.7	1	150	19	0,82	228,4	2 x 10 (fn)	42	5,74	32	74,6	3,4	0,9	0,79	0,34	227,6
194											TOT		1,05		

Denominazione Tratto linea: **SOTTOVIA PIEVE MOLENA "ST03" - QUADRO ELETTRICO [QG-SP]**

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
Semaforo L1.1	1	13	0	0,06	230	5 x 2,5 (fn)	19	0,06	60	567,0	8,1	0,9	0,06	0,03	229,9
Semaforo L1.2	1	13	0	0,06	230	5 x 2,5 (fn)	19	0,06	218	2060,1	29,4	0,9	0,22	0,10	229,8
Faro L2.1	1	75	10	0,41	230	2 x 6 (fn)	31	0,41	35	137,6	4,1	0,9	0,10	0,04	229,9
Faro L2.2	1	75	10	0,41	229,9	2 x 6 (fn)	31	0,82	15	59,0	1,8	0,9	0,09	0,04	229,8
												TOT		0,08	
Faro L2.4	1	75	10	0,41	230	2 x 6 (fn)	31	0,41	56	220,1	6,6	0,9	0,16	0,07	229,8
Faro L2.5	1	75	10	0,41	229,8	2 x 6 (fn)	31	0,82	15	59,0	1,8	0,9	0,09	0,04	229,7
1,64								121		TOT		0,11			

Denominazione Tratto linea: **SOTTOVIA PIEVE MOLENA "ST03" - QUADRO ELETTRICO [Q-CP]**

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
El.pompa 1 L3	1	2400	0	4,62	400	4 x 6 (3fn)	31	4,62	43	169,0	5,1	0,75	1,04	0,26	399,0
El.pompa 2 L4	1	2400	0	4,62	400	4 x 6 (3fn)	31	4,62	43	169,0	5,1	0,75	1,04	0,26	399,0
El.pompa 3 L5	1	2400	0	4,62	400	4 x 6 (3fn)	31	4,62	43	169,0	5,1	0,75	1,04	0,26	399,0
129												TOT		0,77	

Denominazione Tratto linea: **SOTTOVIA PIEVE MOLENA "ST03" - QUADRO ELETTRICO [QE-IP-01]**

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
Palo L6.1	1	150	19	0,82	230	2 x 6 (fn)	31	0,82	34	133,6	4,0	0,9	0,20	0,09	229,8
Palo L6.2	1	150	19	0,82	229,8	2 x 6 (fn)	31	1,64	25	98,3	3,0	0,9	0,29	0,13	229,5
												TOT		0,22	
Palo L6.3	1	150	19	0,82	230	2 x 6 (fn)	31	0,82	90	353,7	10,6	0,9	0,53	0,23	229,5
Palo L6.4	1	150	19	0,82	229,5	2 x 6 (fn)	31	1,64	32	125,8	3,8	0,9	0,38	0,16	229,1
Palo L6.5	1	150	19	0,82	229,1	2 x 6 (fn)	31	2,46	32	125,8	3,8	0,9	0,56	0,25	228,5
Palo L6.6	1	150	19	0,82	228,5	2 x 6 (fn)	31	3,28	32	125,8	3,8	0,9	0,75	0,33	227,8
4,92								245		TOT		0,97			

Denominazione Tratto linea: **ROTATORIA "S3RT01" - QUADRO ELETTRICO [QE-IP-01]**

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
Palo L1.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10 (fn)	42	0,82	35	81,6	3,7	0,9	0,12	0,05	229,9
Palo L1.2	1	150	19	0,82	229,9	2 x 10 (fn)	42	1,64	32	74,6	3,4	0,9	0,22	0,10	229,7
Palo L1.3	1	150	19	0,82	229,7	2 x 10 (fn)	42	2,46	15	35,0	1,6	0,9	0,16	0,07	229,5
Palo L1.4	1	150	19	0,82	229,5	2 x 10 (fn)	42	3,28	27	62,9	2,9	0,9	0,38	0,17	229,1
Palo L1.5	1	150	19	0,82	229,1	2 x 10 (fn)	42	4,10	21	48,9	2,2	0,9	0,37	0,16	228,7
Palo L1.6	1	150	19	0,82	228,7	2 x 10 (fn)	42	4,92	55	128,2	5,8	0,9	1,16	0,51	227,6
Palo L1.7	1	150	19	0,83	227,6	2 x 10 (fn)	42	5,75	14	32,6	1,5	0,9	0,35	0,15	227,2
Palo L1.8	1	150	19	0,83	227,2	2 x 10 (fn)	42	6,58	24	55,9	2,5	0,9	0,68	0,30	226,6
223												TOT		1,50	
Palo L2.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10 (fn)	42	0,82	94	219,0	10,0	0,9	0,33	0,14	229,7
Palo L2.2	1	150	19	0,82	229,7	2 x 10 (fn)	42	1,64	15	35,0	1,6	0,9	0,11	0,05	229,6
Palo L2.3	1	150	19	0,82	229,6	2 x 10 (fn)	42	2,46	27	62,9	2,9	0,9	0,28	0,12	229,3
Palo L2.4	1	150	19	0,82	229,3	2 x 10 (fn)	42	3,28	41	95,5	4,3	0,9	0,58	0,25	228,7
Palo L2.5	1	150	19	0,82	228,7	2 x 10 (fn)	42	4,10	17	39,6	1,8	0,9	0,30	0,13	228,4
Palo L2.6	1	150	19	0,82	228,4	2 x 10 (fn)	42	4,92	27	62,9	2,9	0,9	0,57	0,25	227,8
Palo L2.7	1	150	19	0,82	227,8	2 x 10 (fn)	42	5,74	64	149,1	6,8	0,9	1,57	0,69	226,3
285												TOT		1,64	

Denominazione Tratto linea: **SOTTOVIA FERROVIA MI-BO "ST05" - QUADRO ELETTRICO [QG-SP]**

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
Semaforo L1.1	1	13	0	0,06	230	5 x 2,5 (fn)	19	0,06	184	1738,8	24,8	0,9	0,19	0,08	229,8
Semaforo L1.2	1	13	0	0,06	230	2 x 2,5 (fn)	19	0,06	266	2513,7	35,9	0,9	0,27	0,12	229,7
Faro L2.1	1	100	12	0,54	230	2 x 6 (fn)	31	0,54	83	326,2	9,8	0,9	0,32	0,14	229,7
Faro L2.2	1	100	12	0,54	229,7	2 x 6 (fn)	31	1,08	18	70,7	2,1	0,9	0,14	0,06	229,5
Faro L2.3	1	100	12	0,54	229,5	2 x 6 (fn)	31	1,62	18	70,7	2,1	0,9	0,21	0,09	229,3
3,78												TOT		0,29	
Faro L2.4	1	100	12	0,54	230	2 x 6 (fn)	31	0,54	45	176,9	5,3	0,9	0,17	0,08	229,8
Faro L2.5	1	100	12	0,54	229,8	2 x 6 (fn)	31	1,08	18	70,7	2,1	0,9	0,14	0,06	229,7
Faro L2.6	1	100	12	0,54	229,7	2 x 6 (fn)	31	1,62	18	70,7	2,1	0,9	0,21	0,09	229,5
Faro L2.7	1	100	12	0,54	229,5	2 x 6 (fn)	31	2,16	18	70,7	2,1	0,9	0,28	0,12	229,2
3,78												TOT		0,35	

Denominazione Tratto linea: **SOTTOVIA FERROVIA MI-BO "ST05" - QUADRO ELETTRICO [Q-CP]**

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
El.pompa 1 L3	1	2400	0	4,62	400	4 x 6 (3fn)	31	4,62	62	243,7	7,3	0,75	1,50	0,37	398,5
El.pompa 2 L4	1	2400	0	4,62	400	4 x 6 (3fn)	31	4,62	62	243,7	7,3	0,75	1,50	0,37	398,5
El.pompa 3 L5	1	2400	0	4,62	400	4 x 6 (3fn)	31	4,62	62	243,7	7,3	0,75	1,50	0,37	398,5
186												TOT		0,65	

Denominazione Tratto linea: **SOTTOVIA FERROVIA MI-BO "ST05" - QUADRO ELETTRICO [QE-IP-01]**

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
Palo L6.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10 (fn)	42	0,82	56	130,5	5,9	0,9	0,20	0,09	229,8
Palo L6.2	1	150	19	0,82	229,8	2 x 10 (fn)	42	1,64	32	74,6	3,4	0,9	0,22	0,10	229,6
Palo L6.3	1	150	19	0,82	229,6	2 x 10 (fn)	42	2,46	32	74,6	3,4	0,9	0,34	0,15	229,2
Palo L6.4	1	150	19	0,82	229,2	2 x 10 (fn)	42	3,28	32	74,6	3,4	0,9	0,45	0,20	228,8
6,56												TOT		0,53	
Palo L6.5	1	150	19	0,82	230	2 x 10 (fn)	42	0,82	136	316,9	14,4	0,9	0,48	0,21	229,5
Palo L6.6	1	150	19	0,82	229,5	2 x 10 (fn)	42	1,64	32	74,6	3,4	0,9	0,22	0,10	229,3
Palo L6.7	1	150	19	0,82	229,3	2 x 10 (fn)	42	2,46	32	74,6	3,4	0,9	0,34	0,15	229,0
Palo L6.8	1	150	19	0,82	229,0	2 x 10 (fn)	42	3,28	32	74,6	3,4	0,9	0,45	0,20	228,5
384												TOT		0,65	
Imp. Soll. IS_04	2	2400	0	9,25	400	4 x 25 (3fn)	71	9,25	650	604,5	61,8	0,75	7,91	1,98	392,1
Imp. Soll. IS_05	2	2400	0	9,25	400	4 x 16 (3fn)	55	9,25	315	463,1	31,2	0,75	5,89	1,47	394,1

Denominazione Tratto linea: **SOTTOVIA VIA MARX "ST04" - QUADRO ELETTRICO [QG-SP]**

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
Semaforo L1.1	1	13	0	0,06	230	5 x 2,5 (fn)	19	0,06	46	434,7	6,2	0,9	0,05	0,02	230,0
Semaforo L1.2	1	13	0	0,06	230	5 x 2,5 (fn)	19	0,06	312	2948,4	42,1	0,9	0,32	0,14	229,7
Faro L2.1	1	75	10	0,41	230	2 x 6 (fn)	31	0,41	134	526,6	15,8	0,9	0,39	0,17	229,6
Faro L2.2	1	75	10	0,41	229,6	2 x 6 (fn)	31	0,82	18	70,7	2,1	0,9	0,11	0,05	229,5
Faro L2.3	1	75	10	0,41	229,5	2 x 6 (fn)	31	1,23	18	70,7	2,1	0,9	0,16	0,07	229,3
													TOT	0,29	
Faro L2.4	1	75	10	0,41	230	2 x 6 (fn)	31	0,41	156	613,1	18,4	0,9	0,46	0,20	229,5
Faro L2.5	1	75	10	0,41	229,5	2 x 6 (fn)	31	0,82	18	70,7	2,1	0,9	0,11	0,05	229,4
Faro L2.6	1	75	10	0,41	229,4	2 x 6 (fn)	31	1,23	18	70,7	2,1	0,9	0,16	0,07	229,3
								2,46	362				TOT	0,31	

Denominazione Tratto linea: **SOTTOVIA VIA MARX "ST04" - QUADRO ELETTRICO [Q-CP]**

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
El.pompa 1 L3	1	2400	0	4,62	400	4 x 6 (3fn)	31	4,62	105	412,7	12,4	0,75	2,54	0,63	397,5
El.pompa 3 L4	1	2400	0	4,62	400	4 x 6 (3fn)	31	4,62	105	412,7	12,4	0,75	2,54	0,63	397,5
								210							

Denominazione Tratto linea: **SOTTOVIA VIA MARX "ST04" - QUADRO ELETTRICO [QE-IP-01]**

	Apparecchio				Tensione inizio tratto (V)	Tratto Linea a monte palo Sez.	Portata della linea (A)	Corrente nel tratto (A)	Lungh. del tratto (m)	Resist. della linea mohm	Reattanza della linea mohm	Fattore di potenza del carico Cosφ	Caduta di tensione nel tratto		Tensione fine tratto (V)
	n.	(W)	Autoc. (W)	(A)									(V)	%	
Palo L5.1	1	150	19	0,82	230	2 x 10 (fn)	42	0,82	14	32,6	1,5	0,9	0,05	0,02	230,0
Palo L5.2	1	150	19	0,82	230,0	2 x 10 (fn)	42	1,64	32	74,6	3,4	0,9	0,22	0,10	229,7
Palo L5.3	1	150	19	0,82	229,7	2 x 10 (fn)	42	2,46	32	74,6	3,4	0,9	0,34	0,15	229,4
Palo L5.4	1	150	19	0,82	229,4	2 x 10 (fn)	42	3,28	32	74,6	3,4	0,9	0,45	0,20	228,9
													TOT	0,46	
Palo L5.5	1	150	19	0,82	230	2 x 10 (fn)	42	0,82	106	247,0	11,2	0,9	0,37	0,16	229,6
Palo L5.6	1	150	19	0,82	229,6	2 x 10 (fn)	42	1,64	32	74,6	3,4	0,9	0,22	0,10	229,4
Palo L5.7	1	150	19	0,82	229,4	2 x 10 (fn)	42	2,46	32	74,6	3,4	0,9	0,34	0,15	229,1
Palo L5.8	1	150	19	0,82	229,1	2 x 10 (fn)	42	3,28	32	74,6	3,4	0,9	0,45	0,20	228,6
								6,56	312				TOT	0,60	