



PLANIMETRIA 1:200

LEGENDA SIMBOLI

	Proiettore asimetrico con lampada SAP-7250W installato su struttura metallica o su palo in Acciaio h=10m
<input checked="" type="checkbox"/>	Pozzetto di ispezione in calcestruzzo dimensioni 40x40cm con chiusura corribile in ghisa sferoidale
<input type="checkbox"/>	Pozzetto di ispezione in calcestruzzo dimensioni 60x60cm con chiusura corribile in ghisa sferoidale

RIFERIMENTI LINEE

L. XIV	X = RIFERIMENTO LINEA DI ALIMENTAZIONE
	Y = QUADRO ELETTRICO

LEGENDA INSTALLAZIONI

1	Guardiana	13	Ufficio
2	Punto di consegna Enel	14	Vasca di prima pioggia piazzale
3	Cabina trasformazione MT / BT	15	Container deposito attrezzature
4	Gruppo elettrogeno	16	Serbatoio antincendio + acqua industriale e gruppo di pompaggio
5	Setti per deposito inerti	17	Officina
6	Impianto lavanote	18	Vasca di dissolazione acque di officina
7	Impianto di betonaggio	19	Depositi olii usati
8	Deposito additivi	20	Depositi olii nuovi
9	Impianto produzione vapore per riscaldamento inerti	21	Deposito bombole ossigeno
10	Lavaggio autobetoniere	22	Deposito bombole acetilene
11	Impianto trattamento acque betonaggio	23	Magazzino
12	Servizi igienici	24	Deposito magazzino
		25	Laboratorio

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01
 TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
 PROGETTO ESECUTIVO

CANTIERE DI SERVIZIO CASTAGNOLA CSP1
 PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI - FASE 1
 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE FM E ILLUMINAZIONE

GENERAL CONTRACTOR: Consorzio COCIV Ing. P. Marcheselli	DIRETTORE LAVORI	SCALA: 1 : 200
---	------------------	-------------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERABISPRELUM.	PROGR.	REV.
1	0	E	CIV	P 9	CA 2 9 0 1	0 0 1	A
PROGETTAZIONE							
REV.	Descrizione revisione	Redatto	Data	Verificato	Data	Proprietario	Data
A00	Prima Emendazione	COCIV	28/07/2014	COCIV	28/07/2014	A. Pakizadeh	31/07/2014