



LEGENDA SIMBOLI

	Corda di rame nudo 50 mm, $\Phi 9.0$, Formazione 7x3.00 mm COME DA TABELLA UNEL
	Corda di rame nudo 50 mm, $\Phi 9.0$, Formazione 7x3.00 mm COME DA TABELLA UNEL
	Morsetto a compressione a croce Per corde da 50 mm e 50/70 mmq
	Morsetto a compressione a "T" Per corde da 50,70 mm e 50/70 mmq
	Punto di connessione Rame /Acciaio ai ferri di armature delle fondazioni
	Punto di connessione Rame /Acciaio a rete elettrosaldata
	Collettore di Terra

ORTA NOVA ASCOLI SATRIANO

PROGETTO AGROFOTOVOLTAICO ACCOPPIATO AD UN SISTEMA BESS E AD UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE

PROGETTO DEFINITIVO

CLIENTE/CUSTOMER

URBA-I 130108 S.R.L.

Corso G. Giulini, 2
20123 Milano (MI)

PROGETTISTA

studioTECNICO
ing. Marco BALZANO
Via Cancellotto, 03
70125 Bari (BA)
studio@marcobalzano.it
www.marcobalzano.com

Septem
SEPTEM s.r.l.
Via Cancellotto, 03 - 70123 Bari
info@septemenergy.com

Commissa/Work order
SV664

Data/Date
12/10/2023

Scala/Scale
-

Revisione/Revision
R00

OGGETTO
SSEU Particolare Rete di Terra

LS.07

Note

AgroPV - San Marco
70,4 MWn - 85,394 MWp

Si elaborati e tutte le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva del progettista e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. The Documents and all technical information contained in this document is the exclusive property of Ing. Marco G. Balzano and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2375 c.c.)