

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

**TRATTA A.V. /A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO**

ACQUEDOTTO ALTERNATIVO TERRITORIO DI SOTTOVALLE

Impianti elettrici

Relazione di calcolo reti elettriche bt

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE DEI LAVORI
Consorzio Cociv Ing.P.P.Marcheselli	

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 2	E	C V	C L	O V 3 2 0 1	0 0 2	A

Progettazione :

Rev	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima Emissione	M. Bassani	15/07/2013	L. Bernardi	15/07/2013	A. Palomba	19/07/2013	 Consorzio Collegamenti Integrati Veloci Dott. Ing. Aldo Mancarella Ordine Ingegneri Prov. TO n. 6271 R
		<i>MB</i>		<i>LB</i>		<i>AP</i>		

n. Elab.:	File: IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00
-----------	---------------------------------------

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 
	<p>IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt</p> <p style="text-align: right;">Foglio 3 di 40</p>

INDICE

INDICE.....		3
1. INTRODUZIONE.....		5
2. DENOMINAZIONI ED ABBREVIAZIONI UTILIZZATE.....		6
3. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO		6
4. DATI DI BASE DEL PROGETTO.....		8
5. CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DELLE LINEE BT		9
5.1. Calcolo delle correnti d'impiego.....		9
5.2. Dimensionamento e verifica a sovraccarico dei cavi.....		10
5.2.1. Generalità		10
5.2.2. Modalità di posa.....		12
5.2.3. Determinazione della portata.....		17
5.2.4. Dimensionamento dei conduttori di neutro		26
5.2.5. Dimensionamento dei conduttori di protezione		26
5.2.6. Calcolo della temperatura dei cavi		27
5.3. Cadute di tensione		27
5.4. Rifasamento.....		29
5.5. Calcolo dei guasti		29
5.5.1. Modellizzazione delle apparecchiature in rete.....		30
5.5.2. Calcolo delle correnti massime di cortocircuito		31
5.5.3. Calcolo delle correnti minime di cortocircuito		34
5.6. Verifica della protezione a cortocircuito delle condutture		35
5.6.1. Generalità		35
5.6.2. Integrale di Joule		36
5.6.3. Massima lunghezza protetta.....		38
5.7. Verifica contatti indiretti.....		39
5.7.1. Sistema di distribuzione TT		39
5.8. Calcoli dimensionali linee BT.....		40
6. ALLEGATI.....		40

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00
Relazione di calcolo reti elettriche bt

Foglio
4 di 40

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 	
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt	Foglio 5 di 40

1. INTRODUZIONE

Nella presente relazione, con riferimento agli impianti elettrici di potenza BT asserviti all'acquedotto alternativo nel territorio di Sottovalle (indicato sinteticamente con la sigla OV32), si intende illustrare quanto segue:

- dati di base del progetto
- valutazione della potenza assorbita e dimensionamento delle principali apparecchiature di cabina
- le modalità di calcolo ed i relativi risultati del dimensionamento delle linee BT

I criteri alla base della progettazione degli impianti in oggetto si possono così elencare:

- sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti
- semplicità ed economia di manutenzione
- scelta di apparecchiature improntata a criteri di elevata qualità, semplicità e robustezza, per sostenere le condizioni di lavoro più gravose
- affidabilità degli impianti e massima continuità di servizio

Il presente documento, relativamente ai calcoli dimensionali degli impianti di Bassa Tensione (BT), intende evidenziare:

- la normativa tecnica utilizzata per il dimensionamento;
- i criteri di dimensionamento, tenendo conto dei vincoli impiantistici e della normativa vigente;
- i dati di input
- i risultati dei calcoli dimensionali e delle verifiche di calcolo necessarie per la definizione degli impianti BT.

In particolare, sono descritti in generale i principali metodi di calcolo e di verifica, riportando le prescrizioni indicate dalla normativa in uso. Talvolta nei casi specifici, qualora sia necessario, potranno essere introdotte opportune ipotesi semplificative.

I risultati delle verifiche di impianto, ottenute con software commerciale o tramite fogli di calcolo, sono riportati negli allegati, a cui dovrà essere fatto riferimento anche per le sigle e la simbologia adottata.

Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche delle apparecchiature scelte, si rimanda agli elaborati grafici relativi ed in particolare agli schemi unifilari dei quadri elettrici.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 6 di 40

2. DENOMINAZIONI ED ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

Vengono introdotte le seguenti abbreviazioni (in ordine alfabetico):

- ac Corrente alternata
- AD Azienda distributrice di energia elettrica nel caso specifico sinonimo di ENEL
- AI AntIncendio
- BT o bt Bassa Tensione in c.a. (400/230V)
- CA Continuità assoluta
- cc Corrente Continua
- CEI Comitato Elettrotecnico Italiano
- CSA Capitolato Speciale di Appalto
- DL Direzione dei Lavori, generale o specifica
- FM Forza Motrice
- GE Gruppo Elettrogeno
- IMQ Istituto Italiano per il Marchio di Qualità
- IMS Interruttore di Manovra e Sezionatore
- I/O Input/Output
- PC Personal Computer
- PLC Programmable Logic Controller
- SA Servizi Ausiliari ordinari
- UNEL Unificazione Elettrotecnica Italiana
- UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
- VVF Vigili del Fuoco
- UPS Gruppo di Continuità Assoluta

Eventuali altri acronimi potranno essere introdotti solo dopo che siano stati definiti, tra parentesi, accanto alla definizione estesa del proprio significato.

3. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

Nello sviluppo del progetto esecutivo delle opere impiantistiche descritte nel presente documento, oltre ai riferimenti legislativi, sono stati considerati, in particolare, i seguenti riferimenti:

- CEI 0-21 - Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 	
	<p>IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt</p>	<p>Foglio 7 di 40</p>

- Norma CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo
- CEI 11-20 - Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti I e II categoria.
- CEI 11-25 - Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 0: Calcolo delle correnti.
- CEI 11-28 - Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali e bassa tensione.
- CEI 17-5 - Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.
- CEI 23-3/1 - Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.
- CEI 33-5 - Condensatori statici di rifasamento di tipo autorigenerabile per impianti di energia a corrente alternata con tensione nominale inferiore o uguale a 660V.
- CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
- IEC 364-5-523 - Wiring system. Current-carrying capacities.
- IEC 60364-5-52 - Electrical Installations of Buildings - Part 5-52: Selection and Erection of Electrical Equipment - Wiring Systems.
- CEI UNEL 35023 - Cavi per energia isolati con gomma o con materiale termoplastico avente grado di isolamento non superiore a 4- Cadute di tensione.
- CEI UNEL 35024/1 - Cavi elettrici isolati con materiale elastometrico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35024/2 - Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35026 - Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata.
- CEI EN 50272 - Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni.
- IEC 60287 - Electric cables - Calculation of the current rating.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 	
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt	Foglio 8 di 40

4. DATI DI BASE DEL PROGETTO

I calcoli di progetto saranno eseguiti facendo riferimento alle seguenti condizioni principali:

- Altitudine: < 1000 s.l.m.
- Destinazione ambienti: vasche di pompaggio e relativi locali tecnici
- Dati rete ENEL in BT:
 - tensione nominale: 400/230Vac±10%
 - corrente cortocircuito:
 - 10kA per forniture BT con potenza sino a 33kW
 - 15kA per forniture BT con potenza superiore a 33kW
 - sistema di distribuzione: TT
- Illuminamenti locali tecnici interni: secondo UNI EN 12464-1
- Caduta di tensione massima: <4%
- Margine di sicurezza portate cavi e interruttori: ≈ 20%
- Riserva di spazio (o interruttori) sui quadri BT: ≈ 20%
- Riempimento massimo nelle canalizzazioni: 50% (rapporto tra area della sezione retta occupata dai cavi e sezione del canale)
- Riempimento massimo nelle tubazioni: in modo che il diametro interno dei tubi sia pari almeno a 1.3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi contenuti nel tubo stesso
- Tipologia conduttori BT:
 - cavi nei locali tecnici posati entro canalizzazioni e tubazioni: FG7(O)R 0.6/1 kV
 - cavi posati entro tubi interrati all'aperto posati all'interno di tubazioni in materiale plastico: FG7(O)R 0.6/1 kV
 - cavi posati nelle parti sommerse: H07RN-F o similari

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 9 di 40

- Assorbimenti unitari (W):
 - Apparecchio per locali tecnici 2x36W: 85W
 - Apparecchio per locali tecnici 1x36W: 43W
 - Centrale rivelazione incendi in cabina: 100 W
 - Gruppo presa FM:1500 W
 - PLC: 500 W
 - Pompe sollevamento uscita tunnel Borlasca: 8,7 kW
 - Pompe sollevamento disconnessione: 8,7 kW
 - (per altre utenze minori vedi schemi elettrici facenti parte delle progetto)

5. CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DELLE LINEE BT

5.1. Calcolo delle correnti d'impiego

Per i carichi o le utenze presenti nell'impianto la corrente d'impiego è calcolata dalla formula seguente, sulla base della potenza realmente assorbita:

$$I_b = \frac{P_d}{k_{ca} \cdot V_n \cdot \cos \varphi}$$

nella quale:

- Pd = Potenza effettivamente assorbita dal carico
- Vn = Tensione nominale del sistema
- cos φ = Fattore di potenza
- kca = fattore dipendente dal sistema di collegamento
- kca = 1 sistema monofase o bifase, due conduttori attivi;
- kca = 1.73 sistema trifase, tre conduttori attivi.

Se la rete è in corrente continua il fattore di potenza cosφ è pari a 1.

Dal valore massimo (modulo) di Ib vengono calcolate le correnti di fase in notazione vettoriale (parte reale ed immaginaria) con le formule:

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= I_b \cdot e^{-j\varphi} = I_b \cdot (\cos \varphi - j \sin \varphi) \\ \dot{I}_2 &= I_b \cdot e^{-j(\varphi - 2\pi/3)} = I_b \cdot \left(\cos \left(\varphi - \frac{2\pi}{3} \right) - j \sin \left(\varphi - \frac{2\pi}{3} \right) \right) \\ \dot{I}_3 &= I_b \cdot e^{-j(\varphi - 4\pi/3)} = I_b \cdot \left(\cos \left(\varphi - \frac{4\pi}{3} \right) - j \sin \left(\varphi - \frac{4\pi}{3} \right) \right) \end{aligned}$$

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 10 di 40

Il vettore della tensione V_n è supposto allineato con l'asse dei numeri reali:

$$\dot{V}_n = V_n + j0$$

La potenza di dimensionamento P_d è data dal prodotto:

$$P_d = P_n \cdot coeff$$

nella quale *coeff* è pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di contemporaneità per utenze di distribuzione.

La potenza P_n , invece, è la potenza nominale del carico per utenze terminali, ovvero, la somma delle P_d delle utenze a valle (ΣP_d a valle) per utenze di distribuzione (somma vettoriale).

La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la:

$$Q_n = P_n \cdot \tan \varphi$$

per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma vettoriale delle potenze reattive nominali a valle (ΣQ_d a valle).

Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la:

$$\cos \varphi = \cos \left(\arctan \left(\frac{Q_n}{P_n} \right) \right)$$

5.2. Dimensionamento e verifica a sovraccarico dei cavi

5.2.1. Generalità

Di seguito sono illustrati i criteri di dimensionamento e verifica dei cavi e delle relative protezioni, in relazione alle correnti di sovraccarico.

Il riferimento è la Norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), secondo la quale il dispositivo di protezione deve essere coordinato con la conduttura in modo da verificare le condizioni:

$$\begin{aligned} a) \quad & I_b \leq I_n \leq I_z \\ b) \quad & I_f \leq 1.45 \cdot I_z \end{aligned}$$

dove:

- I_b = Corrente di impiego del circuito
- I_n = Corrente nominale del dispositivo di protezione
- I_z = Portata in regime permanente della conduttura
- I_f = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione

Affinché sia verificata la condizione a) è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale della protezione a monte. Dalla corrente I_b , pertanto, viene determinata la corrente nominale della protezione (seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della sezione.

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 11 di 40

Il dimensionamento dei cavi rispetta anche i seguenti casi:

- condutture senza protezione derivate da una conduttura principale protetta contro i sovraccarichi con dispositivo idoneo ed in grado di garantire la protezione anche delle condutture derivate;
- conduttura che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette contro i sovraccarichi, quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione delle derivazioni non supera la portata I_z della conduttura principale.

L'individuazione della portata si effettua utilizzando le seguenti tabelle di posa assegnate ai cavi:

- CEI 64-8 Tabella 52C (esempi di condutture);
- CEI-UNEL 35024/1 (portata dei cavi isolati in PVC ed EPR);
- CEI-UNEL 35026 (portata dei cavi interrati);

Esse oltre a riportare la corrente ammissibile (portata) in funzione del tipo di isolamento del cavo, del tipo di posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di valutazione dei coefficienti di declassamento.

La portata minima del cavo viene calcolata come:

$$I_{z \min} = \frac{I_n}{k_{tot}}$$

dove il coefficiente k_{tot} ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei seguenti fattori:

- tipo di materiale conduttore;
- tipo di isolamento del cavo;
- numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli;
- eventuale declassamento deciso dall'utente.

Laddove necessario, saranno posti dei vincoli cautelativi, sui coefficienti di declassamento utilizzati.

La sezione viene scelta in modo che la sua portata (ricavata dalla tabella) sia superiore alla $I_{z \min}$. Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che abbiano tutti la stessa sezione, lunghezza e tipo di posa (vedi norma 64.8 par. 433.3), considerando la portata minima come risultante della somma delle singole portate (declassate per il numero di paralleli dal coefficiente di declassamento per prossimità).

La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla norma CEI 23.3 hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento I_f e corrente nominale I_n minore di 1.45 ed è costante per tutte le tarature inferiori a 125 A. Per le apparecchiature industriali, invece,

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 12 di 40

le norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale rapporto può variare in base alla corrente nominale, ma deve comunque rimanere minore o uguale a 1.45.

Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sarà sempre verificata.






Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le sovracorrenti.










Nei capitoli che seguono sono specificate:










- le modalità di posa contemplate dalla Norma CEI 64-8
- metodi per la determinazione della portata.








5.2.2. Modalità di posa










Con riferimento alla norma CEI 64-8/5, le tipologie di installazione previste sono riportate nella tabella seguente:

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	1	cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
	2	cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
	3	cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
	3A	cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
	4	cavi senza guaina in tubi protettivi non circolari posati su pareti

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	4A	cavi multipolari in tubi protettivi non circolari posati su pareti
	5	cavi senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
	5A	cavi multipolari in tubi protettivi annegati nella muratura
	11	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, posati su o distanziati da pareti
	11A	cavi multipolari (o unipolari con guaina) con o senza armatura fissati su soffitti
	12	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, su passerelle non perforate
	13	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, su passerelle perforate con percorso orizzontale o verticale
	14	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, su mensole
	15	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, fissati da collari

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	16	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, su passerelle a traversini
	17	cavi unipolari con guaina (o multipolari) sospesi a od incorporati in fili o corde di supporto
	18	conduttori nudi o cavi senza guaina su isolanti
	21	cavi multipolari (o unipolari con guaina) in cavità di strutture
	22	cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari posati in cavità di strutture
	22A	cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi circolari posati in cavità di strutture
	23	cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari posati in cavità di strutture
	24	cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari annegati nella muratura
	24A	cavi multipolari (o unipolari con guaina), in tubi protettivi non circolari annegati nella muratura

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	25	cavi multipolari (o unipolari con guaina) posati in: <ul style="list-style-type: none"> ▪ controsoffitti ▪ pavimenti sopraelevati
	31	cavi senza guaina e cavi multipolari (o unipolari con guaina) in canali posati su parete con percorso orizzontale
	32	cavi senza guaina e cavi multipolari (o unipolari con guaina) in canali posati su parete con percorso verticale
	33	cavi senza guaina posati in canali incassati nel pavimento
	33A	cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento
	34	cavi senza guaina in canali sospesi
	34A	cavi multipolari (o unipolari con guaina) in canali sospesi
	41	cavi senza guaina e cavi multipolari (o cavi unipolari con guaina) in tubi protettivi circolari posati entro cunicoli chiusi, con percorso orizzontale o verticale

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	42	cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro cunicoli ventilati incassati nel pavimento
	43	cavi unipolari con guaina e multipolari posati in cunicoli aperti o ventilati con percorso orizzontale e verticale
	51	cavi multipolari (o cavi unipolari con guaina) posati direttamente entro pareti termicamente isolanti
	52	cavi multipolari (o cavi unipolari con guaina) posati direttamente nella muratura senza protezione meccanica addizionale
	53	cavi multipolari (o cavi unipolari con guaina) posati nella muratura con protezione meccanica addizionale
	61	cavi unipolari con guaina e multipolari in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati
	62	cavi multipolari (o unipolari con guaina) interrati senza protezione meccanica addizionale
	63	cavi multipolari (o unipolari con guaina) interrati con protezione meccanica addizionale
	71	cavi senza guaina posati in elementi scanalati




ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	72	cavi senza guaina (o cavi unipolari con guaina o cavi multipolari) posati in canali provvisti di elementi di separazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ circuiti per cavi per comunicazione e per elaborazione dati
	73	cavi senza guaina in tubi protettivi o cavi unipolari con guaina (o multipolari) posati in stipiti di porte
	74	cavi senza guaina in tubi protettivi o cavi unipolari con guaina (o multipolari) posati in stipiti di finestre
	75	cavi senza guaina, cavi multipolari o cavi unipolari con guaina in canale incassato
	81	cavi multipolari immersi in acqua

Tabella 1 - Esempi di condutture (rif. CEI 64-8 tab.52C)

Le figure riportate sono solo indicative dei metodi di installazione descritti, ma non rappresentano la reale messa in opera.

5.2.3. Determinazione della portata

Cavi isolati in PVC ed EPR (CEI-UNEL 35024/1)

Per la determinazione della portata dei cavi in rame isolati in materiale elastomerico o termoplastico si fa riferimento alla tabella CEI-UNEL 35024/1.

La norma non prende in considerazione i cavi con posa interrata, in acqua o i cavi posti all'interno di apparecchi elettrici o quadri e cavi per rotabili o aeromobili.

In particolare:

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 18 di 40

- il coefficiente k_{tot} è ottenuto dal prodotto dei coefficienti k_1 e k_2 ricavati dalle tabelle 3, 4, 5, 6;
- la portata nominale è ricavata dalle tabelle 7 e 8 in relazione al numero della posa (secondo CEI 64-8/5), all'isolante e al numero di conduttori attivi (riferita a 30°C).
- k_1 è il coefficiente di correzione relativo alla temperatura ambiente
- k_2 è il coefficiente di correzione per i cavi in fascio, in strato o su più strati.
- Il coefficiente k_2 si applica ai cavi del fascio o dello strato aventi sezioni simili (rientranti nelle tre sezioni unificate adiacenti) e uniformemente caricati.
- Qualora K_2 non sia applicabile, è sostituito dal coefficiente F :

$$F = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

dove n è il numero di cavi che compongono il fascio:

n	1	2	3	4	5	6	7	8
F	1	0.71	0.57	0.5	0.44	0.41	0.37	0.35

Tabella 2 - Fattore di correzione per conduttori in fascio F

Temperatura [°C]	PVC	EPR
10	1,22	1,15
15	1.17	1.12
20	1.12	1.08
25	1.06	1.04
30	1.00	1.00
35	0.94	0.96
40	0.87	0,91
45	0.79	0.87
50	0.71	0.82
55	0,61	0.76
60	0,50	0,71
65	-	0,65
70	-	0,58
75	-	0,50
80	-	0,41

Tabella 3 - Influenza della temperatura k_1

n° di posa CEI 64-8	disposizione	numero di circuiti o di cavi multipolari												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20	
tutte le altre pose	raggruppati a fascio, annegati	1	0,8	0,7	0,65	0,6	0,57	0,54	0,52	0,5	0,45	0,41	0,38	
11/12/2025	singolo strato su muro, pavimento o passerelle non perforate	1	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,7	nessuna ulteriore riduzione per più di 9 circuiti o cavi multipolari			
11A	strato a soffitto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
13	strato su passerelle perforate orizzontali o verticali (perforate o non perforate)	1	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				
14-15-16-17	strato su scala posa cavi o graffato ad un sostegno	1	0,87	0,82	0,8	0,8	0,79	0,79	0,78	0,78				

Tabella 4 - Circuiti realizzati con cavi in fascio o strato k2

n° posa CEI 64-8	metodo di installazione		numero di cavi per ogni supporto							
			numero di passerelle	1	2	3	4	6	9	
13	passerelle perforate orizzontali	posa ravvicinata	2	1,00	0,87	0,80	0,77	0,73	0,68	
			3	1,00	0,86	0,79	0,76	0,71	0,66	
		posa distanziata	2	1,00	0,99	0,96	0,92	0,87		
			3	1,00	0,98	0,95	0,91	0,85		
13	passerelle perforate verticali	posa ravvicinata	2	1,00	0,88	0,81	0,76	0,71	0,70	
		posa distanziata	2	1,00	0,91	0,88	0,87	0,85		
14-15-16-17	scala posa cavi elemento di sostegno	posa ravvicinata	2	1,00	0,86	0,80	0,78	0,76	0,73	
			3	1,00	0,85	0,79	0,76	0,73	0,70	
		posa distanziata	2	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96		
			3	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93		

Tabella 5 - Circuiti realizzati con cavi multipolari in strato su più supporti (es. passerelle) k2

Per posa distanziata si intendono cavi posizionati:

- ad una distanza almeno doppia del loro diametro in caso di cavi unipolari
- ad una distanza almeno pari alloro diametro in caso di cavi multipolari.

Se i cavi sono installati ad una distanza superiore a quella sopra indicata il fattore correttivo per circuiti in fascio non si applica ($K2 = 1$).

Nelle pose su passerelle orizzontali o su scala posa cavi, i cavi devono essere posizionati ad una distanza dalla superficie verticale (parete) maggiore o uguale a 20 mm.

n° posa CEI 64-8		numero d circuiti trifasi				utilizzato per
		numero di passerelle	1	2	3	
13	passerelle perforate	2	0,96	0,87	0,81	3 cavi in formazione orizzontale
		3	0,95	0,85	0,78	
13	passerelle perforate	2	0,95	0,84		3 cavi in formazione verticale
14-15-16-17	scala posa cavi o elemento di sostegno	2	0,98	0,93	0,89	3 cavi in formazione orizzontale
		3	0,97	0,90	0,86	
13	passerelle perforate	2	0,97	0,93	0,89	3 cavi in formazione a trefolo
		3	0,96	0,92	0,86	
13	passerelle perforate	2	1,00	0,90	0,86	
14-15-16-17	scala posa cavi o elemento di sostegno	2	0,97	0,95	0,93	
		3	0,96	0,94	0,9	

Tabella 6 - Circuiti realizzati con cavi unipolari in strato su più supporti k2

Nelle pose su passerelle orizzontali o su scala posa cavi, i cavi devono essere posizionati ad una distanza dalla superficie verticale (parete) maggiore o uguale a 20 mm. Le terne di cavi in formazione a trefolo si intendono disposte ad una distanza maggiore di due volte il diametro del singolo cavo unipolare.

Metod. di install.	Altri tipi di posa della CEI 64-8	Isol.	n° conduttori caricati	Portata [A]																				
				Sezione nominale [mm ²]																				
				1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500	630	
cavi in tubo incassato in parete isolante	1-51-71-73-74	PVC	2	-	14,5	19,5	26	34	46	61	80	99	119	151	182	210	240	273	320	-	-	-	-	-
			3	-	13,5	18	24	31	42	56	73	89	108	136	164	188	216	245	286	-	-	-	-	-
			2	-	19	26	35	45	61	81	106	131	158	200	241	278	318	362	424	-	-	-	-	-
cavi in tubo in aria	3-4-5-22-23	PVC	3	-	17	23	31	40	54	73	95	117	141	179	216	249	285	324	380	-	-	-	-	-
			2	13,5	17,5	24	32	41	57	76	101	125	151	192	232	269	309	353	415	-	-	-	-	-
			3	12	15,5	21	28	36	50	68	89	110	134	171	207	239	275	314	369	-	-	-	-	-
cavi in aria libera in posizione non a portata di mano	18	EPR	2	17	23	31	42	54	75	100	133	164	198	253	306	354	402	472	555	-	-	-	-	-
			3	15	20	28	37	48	66	88	117	144	175	222	269	312	355	417	490	-	-	-	-	-
			2	-	19,5	26	35	46	63	85	112	138	168	213	258	299	344	392	461	-	-	-	-	-
cavi in aria libera a trifoglio	11-12-21-25	PVC	3	-	15,5	21	28	36	57	76	101	125	151	192	232	269	309	353	415	-	-	-	-	-
			2	-	24	33	45	58	80	107	142	175	212	270	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	-	20	28	37	48	71	96	127	157	190	242	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cavi in aria libera in piano a contatto	13-14-15-16	EPR	3	-	19,5	26	35	46	63	85	110	137	167	216	264	308	356	409	485	561	656	749	855	1005
			2	-	24	33	45	58	80	107	135	169	207	268	328	383	444	510	607	703	823	946	1088	-
			3	-	22	30	40	52	71	96	131	162	196	251	304	352	406	463	546	629	754	868	1005	-
cavi in aria libera distanziati su un piano orizzontale(2)	14-15-16	PVC	3	-	19,5	26	35	46	63	85	114	143	174	225	275	321	372	427	507	587	689	789	905	1054
			2	-	27	37	50	64	88	119	161	200	242	310	377	437	504	575	679	783	940	1083	1254	-
			3	-	24	33	45	58	80	107	141	176	216	279	342	400	464	533	634	736	868	998	1151	-
cavi in aria libera distanziati su un piano verticale (2)	13-14-15-16	PVC	2	-	-	-	-	-	-	-	146	181	219	281	341	396	456	521	615	709	852	982	1138	-
			3	-	-	-	-	-	-	-	146	181	219	281	341	396	456	521	615	709	852	982	1138	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	182	226	275	353	430	500	577	661	781	902	1085	1253	1454	-
cavi in aria libera distanziati su un piano verticale (2)	13-14-15-16	EPR	3	-	-	-	-	-	-	-	130	162	197	254	311	362	419	480	569	659	795	920	1070	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	130	162	197	254	311	362	419	480	569	659	795	920	1070	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	161	201	246	318	389	454	527	605	719	833	1008	1169	1362	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	161	201	246	318	389	454	527	605	719	833	1008	1169	1362	-		

Tabella 7 - Portata cavi unipolari con e senza guaina con isolamento in PVC o EPR 1 2

¹ PVC: miscela termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore uguale a 70 °C). EPR: miscela elastomerica reticolata a base di gomma etilenpropilenica o similari (temperatura massima del conduttore uguale a 90 °C)

² I cavi unipolari affiancati che compongono il circuito trifase si considerano distanziati se posati in modo che la distanza tra di essi sia superiore o uguale a due volte il diametro esterno del singolo cavo unipolare.

Metodi di install.	Altri tipi di posa della CEI 64-8	Isol.	n° conduttori caricati	Portate [A]																		
				Sezione nominale [mm ²]																		
				1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500
cavo in tubo		PVC	2	-	14	18,5	25	32	43	57	75	92	110	139	167	192	219	248	291	334	-	-
incassato in parete isolante	2-51-73-74	EPR	3	-	13	17,5	23	29	39	52	68	83	99	125	150	172	196	223	261	298	-	-
			2	-	18,5	25	33	42	57	76	99	121	145	183	220	253	290	329	386	442	-	-
			3	-	16,5	22	30	38	51	68	89	109	130	164	197	227	259	295	346	396	-	-
cavo in tubo	3A-4A-5A-21	PVC	2	13,5	16,5	23	30	38	52	69	90	111	133	168	201	232	258	294	344	394	-	-
in aria	22A-24A-25		3	12	15	20	27	34	46	62	80	99	118	149	179	206	225	255	297	339	-	-
			2	17	22	30	40	51	69	91	119	146	175	221	265	305	334	384	459	532	-	-
			3	15	19,5	26	35	44	60	80	105	128	154	194	233	268	300	340	398	455	-	-
			2	15	22	30	40	51	70	94	119	148	180	232	282	328	379	434	514	593	-	-
cavo in aria libera, distanziato dalla parete/soffitti o su passerella	13-14-15-16-17	PVC	3	13,6	18,5	25	34	43	60	80	101	126	153	196	238	276	319	364	430	497	-	-
			2	19	26	36	49	63	86	115	149	185	225	289	352	410	473	542	641	741	-	-
			3	17	23	32	42	54	75	100	127	158	190	246	298	346	399	456	538	621	-	-
cavo in aria libera, fissato alla parete/soffitto	11-11A-52-53-12	PVC	2	15	19,5	27	36	46	63	85	112	138	168	213	258	299	344	392	461	530	-	-
			3	13,5	17,5	24	32	41	57	76	96	119	144	184	223	259	299	341	403	464	-	-
			2	19	24	33	45	58	80	107	138	171	209	269	328	382	441	506	599	693	-	-
			3	17	22	30	40	52	71	96	119	147	179	229	278	322	371	424	500	576	-	-

Tabella 8 - Portata cavi multipolari con e senza guaina con isolamento in PVC o EPR 3

Cavi interrati (CEI-UNEL 35026)

Per la determinazione della portata dei cavi in rame con isolamento elastomerico o termoplastico si fa riferimento alla tabella CEI-UNEL 35026.

In particolare:

3 PVC: mescola termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore uguale a 70 °C). **EPR:** mescola elastomerica reticolata a base di gomma etilenpropilenica o similari (temperatura massima del conduttore uguale a 90 °C)

- il coefficiente k_{tot} è ottenuto dal prodotto dei coefficienti k_1 , k_2 , k_3 e k_4 , ricavati dalle tabelle 9, 10, 11, 12.
- la portata nominale è ricavata dalla tabella 13 in relazione al numero della posa (secondo CEI 64-8/5), all'isolante e al numero di conduttori attivi (riferita a d una temperatura del terreno di 20°C).
- k_1 è il coefficiente di correzione relativo alla temperatura del terreno
- k_2 è il coefficiente di correzione per gruppi di circuiti installati sullo stesso piano
- k_3 è il coefficiente di correzione relativo alla profondità di interramento
- k_4 è il coefficiente di correzione relativo alla resistività termica del terreno

Temperatura terreno [°C]	PVC	EPR
10	1.1	1.07
15	1.05	1.04
20	1	1
25	0.95	0.96
30	0.89	0.93
35	0.84	0.89
40	0.77	0.85
45	0.71	0.8
50	0.63	0.76
55	0.55	0.71
60	0.45	0.65
65	-	0.6
70	-	0.53
75	-	0.46
80	-	0.38

Tabella 9 - Influenza della temperatura del terreno – k_1

un cavo multipolare per ciascun tubo				
n° circuiti	distanza fra i circuiti [m]			
	a contatto	0.25	0.5	1
2	0.85	0.9	0.95	0.95
3	0.75	0.85	0.9	0.95
4	0.7	0.8	0.85	0.9
5	0.65	0.8	0.85	0.9
6	0.6	0.8	0.8	0.9
un cavo unipolare per ciascun tubo				
n° circuiti	distanza fra i circuiti [m]			
	a contatto	0.25	0.5	1
2	0.8	0.9	0.9	0.95
3	0.7	0.8	0.85	0.9
4	0.65	0.75	0.8	0.9
5	0.6	0.7	0.8	0.9
6	0.6	0.7	0.8	0.9

Tabella 10 - Gruppi di più circuiti installati sullo stesso piano – k_2

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 24 di 40

profondità di posa [m]	0.5	0.8	1	1.2	1.5
fattore di correzione	1.02	1	0.98	0.96	0.94

Tabella 11 - Influenza della profondità di posa – k3

cavi unipolari					
resistività del terreno [K m/W]	1	1.2	1.5	2	2.5
fattore di correzione	1.08	1.05	1	0.9	0.82
cavi multipolari					
resistività del terreno [K m/W]	1	1.2	1.5	2	2.5
fattore di correzione	1.06	1.04	1	0.91	0.84

Tabella 12 - Influenza della resistività termica del terreno – k4

Metod. di install.	Altri tipi di posa della CEI 64-8	Isol.	n° conduttori caricati	Portata [A]																			
				Sezione nominale [mm ²]																			
				1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500	630	
cavi unipolari in tubi interrati a contatto (1 cavo per tubo)		PVC	2	22	29	38	47	63	82	105	127	157	191	225	259	294	330	386					
			3	20	26	34	44	54	73	95	122	148	182	222	261	301	343	385	450	509	592	666	759
			3	23	31	40	49	67	85	110	133	163	198	233	268	304	340	397	448	519	563	663	
cavi unipolari in tubo interrato	61	PVC	2	21	27	36	45	61	78	101	123	153	187	222	256	292	328	385					
			3	18	23	30	38	51	66	86	104	129	158	187	216	246	277	325					
			2	24	32	41	52	70	91	118	144	178	218	258	298	340	383	450	510	595	671	767	
cavi multipolari in tubo interrato	61	PVC	3	21	27	35	44	59	77	100	121	150	184	217	251	287	323	379	429	500	565	645	
			2	19	25	33	41	56	73	94	115	143	175	208	240	273	307	360					
			3	16	21	28	35	47	61	79	97	120	148	175	202	231	259	304					
		EPR	2	23	30	39	49	66	86	111	136	168	207	245	284	324	364	428					
			3	19	25	32	41	55	72	93	114	141	174	206	238	272	306	360					

Tabella 13 - Portata cavi unipolari con e senza guaina e cavi multipolari con isolamento in PVC o EPR 4 5

4 PVC: miscela termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore uguale a 70°C; EPR: miscela elastomerica reticolata a base di gomma etilenpropilenica o similari (temperatura massima del conduttore uguale a 90°C).

5 Per posa direttamente interrata con o senza protezione meccanica (posa 62 e 63), applicare il fattore correttivo 1,15 unitamente ai fattori correttivi K1, k2, k3, e k4.

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 26 di 40

5.2.4. Dimensionamento dei conduttori di neutro

La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel caso di circuiti polifasi, può avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mm²;
- la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata dello stesso
- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm²; se il conduttore è in rame e a 25 mm²; se il conduttore è in alluminio.

Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del conduttore di fase minore di 16 mm²; (conduttore in rame) e 25 mm²; (conduttore in alluminio), il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase.

$$\begin{aligned}
 S_f < 16\text{mm}^2: & \quad S_n = S_f \\
 16 \leq S_f \leq 35\text{mm}^2: & \quad S_n = 16\text{mm}^2 \\
 S_f > 35\text{mm}^2: & \quad S_n = S_f / 2
 \end{aligned}$$

Qualora, in base a esigenze progettuali, si scelga di dimensionare il neutro per la reale corrente circolante, dovranno essere fatte le medesime considerazioni relative ai conduttori di fase.

5.2.5. Dimensionamento dei conduttori di protezione

Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di protezione:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione mediante calcolo.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo vincoli analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro:

$$\begin{aligned}
 S_f < 16\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = S_f \\
 16 \leq S_f \leq 35\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = 16\text{mm}^2 \\
 S_f > 35\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = S_f / 2
 \end{aligned}$$

Il secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule, ovvero la sezione del conduttore di protezione non deve essere inferiore al valore determinato con la seguente formula:

$$S_p = \frac{\sqrt{I^2 \cdot t}}{K}$$

dove:

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 27 di 40

- Sp è la sezione del conduttore di protezione (mm²);
- I è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di impedenza trascurabile (A);
- t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione (s);
- K è un fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e di altre parti.

Se il risultato della formula non è una sezione unificata, viene presa una unificata immediatamente superiore.

In entrambi i casi si deve tener conto, per quanto riguarda la sezione minima, del paragrafo 543.1.3.

Esso afferma che la sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- 2,5 mm² se è prevista una protezione meccanica
- 4 mm² se non è prevista una protezione meccanica

5.2.6. Calcolo della temperatura dei cavi

La valutazione della temperatura dei cavi si esegue in base alla corrente di impiego e alla corrente nominale tramite le seguenti espressioni:

$$T_{cavo}(I_b) = T_{ambiente} + \left(\alpha_{cavo} \cdot \frac{I_b^2}{I_z^2} \right)$$

$$T_{cavo}(I_n) = T_{ambiente} + \left(\alpha_{cavo} \cdot \frac{I_n^2}{I_z^2} \right)$$

esprese in °C.

Esse derivano dalla considerazione che la sovratemperatura del cavo a regime è proporzionale alla potenza in esso dissipata.

Il coefficiente α_{cavo} è vincolato dal tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa che si sta usando.

5.3. Cadute di tensione

La caduta di tensione vettoriale di una linea trifase percorsa dalla corrente Ib è rappresentata dalla formula seguente:

$$cdt(I_b) = \max(\dot{Z}_f \cdot \dot{I}_f - \dot{Z}_n \cdot \dot{I}_n)_{f=R,S,T}$$

dove

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 28 di 40

- f = fase R, S o T;
- n = neutro;
- Z impedenza del cavo

Nei sistemi monofase o trifase equilibrati, il calcolo può essere anche essere semplificato secondo la seguente formula seguente:

$$cdt(I_b) = k_{cdt} \cdot I_b \cdot \frac{L_c}{1000} \cdot (R_{cavo} \cdot \cos \varphi + X_{cavo} \cdot \sin \varphi) \cdot \frac{100}{V_n}$$

dove

- Lc = lunghezza linea;
- cos φ = fattore di potenza;
- kcdt = coefficiente pari a 2 per i sistemi monofase e 1.73 per i sistemi trifase.

I parametri R_{cavo} e X_{cavo} per i cavi sono ricavati dalla tabella UNEL 35023-2012 in funzione della tipologia (unipolare/multipolare) ed alla sezione dei conduttori (espressi in unità di lunghezza).

In particolare, la resistenza è riferita alla temperatura di 70°C per i cavi con isolamento in PVC e a 90°C per i cavi isolati in EPR mentre la reattanza è riferita a 50Hz.

Se la frequenza di esercizio è differente dai 50 Hz si imposta

$$X'_{cavo} = \frac{f}{50} \cdot X_{cavo}$$

Nei sistemi trifase squilibrati e con sezione del neutro diversa da quella di fase, la caduta di tensione è calcolata come valore massimo tra le 3 fasi, tenendo conto opportunamente delle impedenze e delle correnti nei conduttori di fase e di neutro.

Nei calcoli di verifica, il carico è ipotizzato concentrato a fondo della linea per le utenze singole e distribuito lungo la linea per le utenze multiple alimentate da dorsali.

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza è determinata come somma vettoriale, per ciascuna fase, della caduta dell'utenza stessa e di tutte le utenze a monte.

Nel caso in cui siano presenti trasformatori, il calcolo della caduta di tensione tiene conto della caduta interna e della presenza di eventuali prese di regolazione del rapporto spire.

La caduta di tensione percentuale è riferita alla tensione nominale dell'utenza in esame.

La verifica prevede il confronto tra il valore massimo calcolato e il limiti prestabiliti dalla Norma CEI 64-8 (par. 525).

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 	
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt	Foglio 29 di 40

tra il valore massimo calcolato nelle tre fasi e il limiti prestabiliti dalla Norma CEI 64-8 (par. 525).

5.4. Rifasamento

Dato un carico che assorbe la potenza attiva P_n e la potenza reattiva Q , per diminuire φ e quindi aumentare $\cos\varphi$ senza variare P_n (cioè per passare a $\Theta < \varphi$), si deve introdurre una potenza Q_{rif} di segno opposto a quello di Q , tale che:

$$Q_{rif} = P_n \cdot (\tan\varphi - \tan\Theta)$$

nella quale Θ è l'angolo corrispondente al fattore di potenza a cui si vuole rifasare. Tale valore oscilla tra 0.8 e 0.9 a seconda delle esigenze progettuali.

Il rifasamento può essere eseguito in due modalità:

- distribuito;
- centralizzato.

Tale scelta va valutata al fine di ottimizzare i costi ed i risultati finali, quindi le batterie di condensatori potranno essere inseriti localmente in parallelo ad un carico terminale, oppure centralizzato per rifasare un determinato nodo della rete.

Se la rete dispone di trasformatori, possono essere inserite anche batterie di rifasamento a valle degli stessi per compensare l'energia reattiva assorbita a vuoto dalla macchina.

La corrente nominale della batteria di condensatori viene calcolata tramite la:

$$I_{nc} = \frac{Q_{rif}}{k_{ca} \cdot V_n}$$

Le correnti nominali e di taratura delle protezioni devono tenere conto (CEI 33-5) che ogni batteria di condensatori può sopportare costantemente un sovraccarico del 30% dovuto alle armoniche; inoltre deve essere ammessa una tolleranza del +15% sul valore reale della capacità dei condensatori. Pertanto la corrente nominale dell'interruttore deve essere almeno di $I_{arth}=1.53 I_{nc}$.

Infine la taratura della protezione magnetica non dovrà essere inferiore a $I_{tarmag}= 10 I_{nc}$

5.5. Calcolo dei guasti

Le tipologie di guasto considerate, sulla base della modellizzazione delle apparecchiature che compongono la rete, sono le seguenti:

- guasto trifase (simmetrico);
- guasto bifase (disimmetrico);
- guasto fase terra (disimmetrico);
- guasto fase neutro (disimmetrico).

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 30 di 40

Per i diversi casi, i risultati del calcolo riguardano le correnti di cortocircuito minime e massime immediatamente a valle della protezione dell'utenza (inizio linea) e a valle dell'utenza (fondo linea).

I parametri alle sequenze di ogni utenza vengono inizializzati da quelli corrispondenti della utenza a monte e, a loro volta, inizializzano i parametri della linea a valle.

Nel seguito è riportato il metodo di calcolo utilizzato, con particolare riferimento a quanto indicato nella norma CEI 11-25. Qualora si ritenga necessario, nei casi specifici, sono talvolta introdotte alcune approssimazioni, sotto opportune ipotesi, per mezzo di formule semplificate.

5.5.1. Modellizzazione delle apparecchiature in rete

Motori asincroni

Le caratteristiche dei motori asincroni in rete sono ricavate a partire dai seguenti dati di targa:

- U_{rm} tensione nominale del motore [V] (concatenata per motori trifasi, di fase per motori monofasi collegati fase neutro o fase fase);
- I_{rm} corrente nominale del motore [A];
- S_{rm} potenza elettrica apparente nominale [kVA];
- P numero di coppie polari;
- I_{lr}/I_{rm} rapporto tra la corrente a motore bloccato (di c.c.) e la corrente nominale del motore;
- Fattore di potenza allo spunto.
- Possibilità di avviamento stella/triangolo per i motori trifasi, per cui si diminuisce I_{lr}/I_{rm} di 3.

L'impedenza del motore si calcola con la formula:

$$Z_M = \frac{1}{I_{lr}/I_{rm}} \cdot \frac{U_{rm}^2}{S_{rm}}$$

Per i motori asincroni si considera la corrente di interruzione i_b tenendo conto del tempo di ritardo di default pari a 0.02s. per calcolare i coefficienti m e μ .

Il coefficiente m si calcola secondo la seguente tabella:

$$\begin{aligned} \mu &= 0.84 + 0.26 \cdot e^{-0.26(I_{lr}/I_{rm})} & t_{\min} &= 0.02 s \\ \mu &= 0.71 + 0.51 \cdot e^{-0.30(I_{lr}/I_{rm})} & t_{\min} &= 0.05 s \\ \mu &= 0.62 + 0.72 \cdot e^{-0.32(I_{lr}/I_{rm})} & t_{\min} &= 0.10 s \\ \mu &= 0.56 + 0.94 \cdot e^{-0.38(I_{lr}/I_{rm})} & t_{\min} &\geq 0.25 s \end{aligned}$$

se $I_{lr}/I_{rm} \leq 2$ allora $\mu = 1$.

Per il coefficiente q si deve prendere la potenza attiva meccanica espressa in MW e dividerla per il numero di coppie polari P al fine di ottenere la variabile m :

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 31 di 40

$$m = \frac{S_{rm} \cdot \cos \varphi \cdot \eta}{1000 \cdot P}$$

con $\cos \varphi$ fattore di potenza e η rendimento del motore.

Quindi:

$$q = 1.03 + 0.12 \cdot \ln m \quad t_{\min} = 0.02 \text{ s}$$

$$q = 0.79 + 0.12 \cdot \ln m \quad t_{\min} = 0.05 \text{ s}$$

$$q = 0.57 + 0.12 \cdot \ln m \quad t_{\min} = 0.10 \text{ s}$$

$$q = 0.26 + 0.10 \cdot \ln m \quad t_{\min} \geq 0.25 \text{ s}$$

Se $q > 1$ si pone $q = 1$.

Si divide Z_M per i coefficienti μ e q per ottenere l'impedenza equivalente vista al momento del guasto:

$$Z_{Mib} = \frac{Z_M}{\mu \cdot q}$$

Da cui, a seconda della tensione e della potenza del motore, si possono avere:

$X_M = 0.995 \cdot Z_{Mib}$ $R_M = 0.10 \cdot X_M$	per motori a media tensione con potenza P_{rm} per coppie di poli ≥ 1 MW
$X_M = 0.989 \cdot Z_{Mib}$ $R_M = 0.15 \cdot X_M$	per motori a media tensione con potenza P_{rm} per coppie di poli < 1 MW
$X_M = 0.922 \cdot Z_{Mib}$ $R_M = 0.42 \cdot X_M$	per motori a bassa tensione

Per le componenti alle sequenze si considerano le sole componenti dirette mentre quelle omopolari non vengono considerate, in quanto il contributo ai guasti lo danno solo i motori trifasi. Essi contribuiscono ai guasti trifasi e a quelli bifasi nelle utenze trifasi e bifasi.

$$R_d = R_M$$

$$X_d = X_M$$

5.5.2. Calcolo delle correnti massime di cortocircuito

Le condizioni di calcolo sono le seguenti:

- tensione di alimentazione nominale valutata con fattore di tensione C_{max} (CEI 11-25 tab.1);
- impedenza di guasto minima, calcolata alla temperatura di 20°C.

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 32 di 40

La resistenza diretta, del conduttore di fase e di quello di protezione, viene riportata a 20 °C, partendo dalla resistenza a 80 °C, data dalle tabelle UNEL 35023-2009, per cui esprimendola in mΩ risulta:

$$R_{dcavo} = \frac{R_{cavo}}{1000} \cdot \frac{L_{cavo}}{1000} \cdot \left(\frac{1}{1 + (\Delta T \cdot 0.004)} \right)$$

Dove ΔT vale 50 per i cavi in PVC e 70 per i cavi in EPR

Nota poi dalle stesse tabelle la reattanza a 50 Hz, se f è la frequenza d'esercizio, risulta:

$$X_{dcavo} = \frac{X_{cavo}}{1000} \cdot \frac{L_{cavo}}{1000} \cdot \frac{f}{50}$$

L'impedenza di guasto minima a fine utenza è ricavata dalla somma dei parametri diretti di cui sopra con quelli relativi all'utenza a monte.

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza diretta sono:

$$R_{dsbarra} = \frac{R_{sbarra}}{1000} \cdot \frac{L_{sbarra}}{1000}$$

La reattanza è invece:

$$X_{dsbarra} = \frac{X_{sbarra}}{1000} \cdot \frac{L_{sbarra}}{1000} \cdot \frac{f}{50}$$

Per le utenze con impedenza nota, le componenti della sequenza diretta sono i valori stessi di resistenza e reattanza dell'impedenza.

Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omopolare, occorre distinguere tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ottengono da quelli diretti tramite le:

$$\begin{aligned} R_{0cavoNeutro} &= R_{dcavo} + 3 \cdot R_{dcavoNeutro} \\ X_{0cavoNeutro} &= 3 \cdot X_{dcavo} \end{aligned}$$

Per il conduttore di protezione, invece, si ottiene:

$$\begin{aligned} R_{0cavoPE} &= R_{dcavo} + 3 \cdot R_{dcavoPE} \\ X_{0cavoPE} &= 3 \cdot X_{dcavo} \end{aligned}$$

dove le resistenze $R_{dcavoNeutro}$ e $R_{dcavoPE}$ vengono calcolate come la R_{dcavo} .

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza omopolare sono distinte tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ha:

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 33 di 40

$$R_{0sbarraNeutro} = R_{dsbarra} + 3 \cdot R_{dsbarraNeutro}$$

$$X_{0sbarraNeutro} = 3 \cdot X_{dsbarra}$$

Per il conduttore di protezione viene utilizzato il parametro di reattanza dell'anello di guasto fornito dai costruttori:

$$R_{0sbarraPE} = R_{dsbarra} + 3 \cdot R_{dsbarraPE}$$

$$X_{0sbarraPE} = 2 \cdot X_{anello_guasto}$$

I parametri di ogni utenza vengono sommati con i parametri, alla stessa sequenza, della utenza a monte, espressi in mΩ:

$$R_d = R_{dcavo} + R_{dmonte}$$

$$X_d = X_{dcavo} + X_{dmonte}$$

$$R_{0Neutro} = R_{0cavoNeutro} + R_{0monteNeutro}$$

$$X_{0Neutro} = X_{0cavoNeutro} + X_{0monteNeutro}$$

$$R_{0PE} = R_{0cavoPE} + R_{0montePE}$$

$$X_{0PE} = X_{0cavoPE} + X_{0montePE}$$

Per le utenze in condotto in sbarre basta sostituire *sbarra* a *cavo*.

Ai valori totali vengono sommate anche le impedenze della fornitura.

Noti questi parametri vengono calcolate le impedenze (in mΩ) di guasto trifase:

$$Z_{k \min} = \sqrt{R_d^2 + X_d^2}$$

Fase neutro (se il neutro è distribuito):

$$Z_{k1Neutro \min} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0Neutro})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0Neutro})^2}$$

Fase terra:

$$Z_{k1PE \min} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0PE})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0PE})^2}$$

Da queste si ricavano le correnti di cortocircuito trifase I_{kmax} , fase neutro $I_{k1Neutromax}$, fase terra $I_{k1PEmax}$ e bifase I_{k2max} espresse in kA:

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 34 di 40

$$I_{k \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k \min}}$$

$$I_{k1 \text{Neutr} \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1 \text{Neutr} \min}}$$

$$I_{k1 \text{PE} \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1 \text{PE} \min}}$$

$$I_{k2 \max} = \frac{V_n}{2 \cdot Z_{k \min}}$$

Infine dai valori delle correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti (CEI 11-25 par. 9.1.1.):

$$I_p = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k \max}$$

$$I_{p1 \text{Neuro}} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1 \text{Neutr} \max}$$

$$I_{p1 \text{PE}} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1 \text{PE} \max}$$

$$I_{p2} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k2 \max}$$

dove:

$$\kappa \approx 1.02 + 0.98 \cdot e^{-3 \frac{R_d}{X_d}}$$

5.5.3. Calcolo delle correnti minime di cortocircuito

Il calcolo delle correnti di cortocircuito minime viene condotto come descritto nella norma CEI 11.25 par 2.5.

La tensione nominale viene moltiplicata per il fattore di tensione C_{\min} di cui alla tab. 1 della norma CEI 11-25.

Per la temperatura dei conduttori si può scegliere tra:

- il rapporto Cenelec R064-003, per cui vengono determinate le resistenze alla temperatura limite dell'isolante in servizio ordinario del cavo;
- la norma CEI EN 60909-0, che indica le temperature alla fine del guasto.

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 35 di 40

Le temperature sono riportate in relazione al tipo di isolamento del cavo, nella seguente tabella:

Isolante	Tmax (C°) (rapporto Cenelec R064-003)	Tmax (C°) (CEI EN 60909-0)
isolamento in PVC	70	160
isolamento in G	85	200
isolamento in G5/G7/G10/EPR	90	250
HEPR	120	250
isolamento serie L rivestito	70	160
isolamento serie L nudo	105	160
isolamento serie H rivestito	70	160
isolamento serie H nudo	105	160

Da queste è possibile calcolare le resistenze alla sequenza diretta e omopolare alla temperatura relativa all'isolamento del cavo:

$$R_{d\max} = R_d \cdot (1 + 0.004 \cdot (T_{\max} - 20))$$

$$R_{0Neutro} = R_{0Neutro} \cdot (1 + 0.004 \cdot (T_{\max} - 20))$$

$$R_{0PE} = R_{0PE} \cdot (1 + 0.004 \cdot (T_{\max} - 20))$$

Queste, sommate alle resistenze a monte, determinano le resistenze minime.

Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto massime, si possono calcolare le correnti di cortocircuito trifase I_{k1min} e fase terra, espresse in kA:

$$I_{k\min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k\max}}$$

$$I_{k1Neutro\min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1Neutro\max}}$$

$$I_{k1PE\min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1PE\max}}$$

$$I_{k2\min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{2 \cdot Z_{k\max}}$$

5.6. Verifica della protezione a cortocircuito delle condutture

5.6.1. Generalità

Secondo la norma 64-8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti", le caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti devono soddisfare a due condizioni:

- il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte);

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 	
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt	Foglio 36 di 40

- la caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura del cavo non oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita.

La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni.

La seconda invece può essere tradotta nella relazione:

$$I^2 \cdot t \leq K^2 S^2$$

dove:

- I: corrente di corto circuito [A] espressa in valore efficace
- t: durata del corto circuito
- S: sezione del conduttore [mm²];
- K: coefficiente che dipende dal tipo di cavo e dall'isolamento (descritto nei paragrafi successivi)

Pertanto, l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o uguale a quella lasciata passare dalla protezione.

La norma CEI al par. 533.3 "Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti" prevede pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con i punti di intersezione tra le curve.

Devono essere pertanto verificate le seguenti condizioni:

- $I_{ccmin} \geq I_{inters \ min}$ (quest'ultima riportata nella norma come Ia);
- $I_{ccmax} \leq I_{inters \ max}$ (quest'ultima riportata nella norma come Ib).

L'intersezione è unica se la protezione è costituita da un fusibile ed è sufficiente la verifica della condizione seguente:

- $I_{ccmin} \geq I_{inters \ min}$.

L'intersezione è unica anche se la protezione è costituita da un interruttore magnetotermico ed è sufficiente la verifica della condizione seguente:

- $I_{ccmax} \leq I_{inters \ max}$.

Sono pertanto verificate le relazioni in corrispondenza del guasto, calcolato, minimo e massimo.

5.6.2. *Integrale di Joule*

La verifica a corto circuito, come riportato nel paragrafo precedente, fa riferimento al calcolo dell'integrale di Joule:

$$I^2 \cdot t = K^2 \cdot S^2$$

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 37 di 40

La costante K viene data dalla norma 64-8/4 (par. 434.3), per i conduttori di fase e neutro e, dal paragrafo 64-8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale conduttore e al materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente sono allo studio, i paragrafi sopraccitati riportano però nella parte commento dei valori prudenziali.

I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3):

- Cavo in rame e isolato in PVC: K = 115
- Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 135
- Cavo in rame e isolato in gomma etilenpropilenica G5-G7: K = 143
- Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K = 115
- Cavo in rame serie L nudo: K = 200
- Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K = 115
- Cavo in rame serie H nudo: K = 200
- Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 74
- Cavo in alluminio e isolato in G, G5-G7: K = 87

I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B:

- Cavo in rame e isolato in PVC: K = 143
- Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 166
- Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7: K = 176
- Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K = 143
- Cavo in rame serie L nudo: K = 228
- Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K = 143
- Cavo in rame serie H nudo: K = 228
- Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 95
- Cavo in alluminio e isolato in gomma G: K = 110
- Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7: K = 116

I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C:

- Cavo in rame e isolato in PVC: K = 115
- Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 135
- Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7: K = 143

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt
	Foglio 38 di 40

- Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K = 115
- Cavo in rame serie L nudo: K = 228
- Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K = 115
- Cavo in rame serie H nudo: K = 228
- Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 76
- Cavo in alluminio e isolato in gomma G: K = 89
- Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7: K = 94

5.6.3. *Massima lunghezza protetta*

Il calcolo della massima lunghezza protetta è eseguito mediante il criterio proposto dalla norma CEI 64-8 al paragrafo 533.3, secondo cui la corrente di cortocircuito presunta è calcolata come:

$$I_{ctocto} = \frac{0.8 \cdot U}{1.5 \cdot \rho \cdot (1 + m) \cdot \frac{L_{max\ prot}}{S_f}}$$

partendo da essa e nota la taratura magnetica della protezione è possibile calcolare la massima lunghezza del cavo protetta in base ad essa.

Pertanto:

$$L_{max\ prot} = \frac{0.8 \cdot U}{1.5 \cdot \rho \cdot (1 + m) \cdot \frac{I_{ctocto}}{S_f}}$$

Dove:

- U: è la tensione concatenata per i neutro non distribuito e di fase per neutro distribuito;
- ρ : è la resistività a 20°C del conduttore;
- m: rapporto tra sezione del conduttore di fase e di neutro (se composti dello stesso materiale);
- Imag: taratura della magnetica.

Viene tenuto conto, inoltre, dei fattori di riduzione (per la reattanza):

- 0.9 per sezioni di 120 mm²;
- 0.85 per sezioni di 150 mm²;
- 0.8 per sezioni di 185 mm²;
- 0.75 per sezioni di 240 mm²;

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 	
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt	Foglio 39 di 40

Per ulteriori dettagli si veda norma CEI 64-8 par.533.3 sezione commenti.

5.7. Verifica contatti indiretti

La verifica della protezione contro i contatti indiretti è eseguita secondo i criteri descritti dalla Norma CEI 64-8 e di seguito riportati, relativamente ai diversi sistemi di distribuzione.

Per assicurare la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica del circuito è necessario adottare i seguenti accorgimenti:

- Collegamento a terra di tutte le masse metalliche;
- Collegamento al collettore di terra dell'edificio dei conduttori di protezione, delle masse estranee (ad esempio: le delle tubazioni metalliche entranti nel fabbricato) tramite collegamenti equipotenziali principali e supplementari.

5.7.1. Sistema di distribuzione TT

La protezione contro i contatti indiretti in un sistema TT deve essere garantita tramite una o più delle seguenti misure:

- Interruzione automatica dl circuito mediante protezioni differenziali coordinate con l'impianto di terra
- Utilizzo di componenti di classe II
- Realizzazione di separazione elettrica con l'uso di trasformatore di isolamento

Nel primo caso, affinché sia verificata la protezione contro i contatti indiretti, è necessario che in ogni punto dell'impianto sia rispettata la condizione:

$$I_{dn} < \frac{V_L}{R_E}$$

dove:

- I_{dn} [A] è la corrente che provoca l'intervento automatico del dispositivo di protezione a corrente differenziale;
- V_L [V] è la tensione limite di contatto pari a 50 V (25 V in ambienti a maggior rischio);
- R_E [Ω] è la resistenza del dispersore

L'eventuale interruttore differenziale presente sul gruppo di misura non può essere utilizzato ai fini della protezione contro i contatti indiretti. A monte delle protezioni differenziali non devono rimanere masse (comprese le carpenterie di eventuali quadri metallici).

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 	
	IG51-02-E-CV-CL-OV32-01-002-A00 Relazione di calcolo reti elettriche bt	Foglio 40 di 40

Nel caso di utilizzo, a diversi livelli dell'impianto, di più dispositivi differenziali, dovrà essere garantita la selettività di intervento.

5.8. Calcoli dimensionali linee BT

I calcoli e le verifiche delle linee BT sono stati condotti con software dedicato AMPERE PROFESSIONAL® (versione 2012), che tiene conto dei vincoli e dei procedimenti sopra indicati.

Il software si caratterizza per le seguenti funzioni principali:

- simulazione e dimensionamento reti BT
- dimensionamento cavi BT secondo norme CEI 64-8
- dimensionamento condotti sbarre
- determinazione della potenza dissipata dalle reti
- equilibratura dei carichi monofase
- verifica linee e protezioni
- tarature e coordinamento delle protezioni
- verifica termica dei quadri elettrici

I report di calcolo delle linee BT sono riportati nell'Allegato 1

6. ALLEGATI

Gli allegati sono organizzati nei seguenti documenti:

- Allegato 1: Calcoli linee BT
- Allegato 2: Tabella cavi

ALLEGATO 1
CALCOLI LINEE BT

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-00
Denominazione 1:	Interruttore generale
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	19.97 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	19.97 kW	Pot. trasferita a monte:	21.036 kVA
Potenza reattiva:	6.612 kVAR	Potenza totale:	34.641 kVA
Corrente di impiego Ib:	31.656 A	Potenza disponibile:	13.605 kVA
Fattore di potenza:	0.949		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	10 kA	I _{k2} min (bifase):	8.145 kA
I _{kv} max a valle:	10.089 kA	I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	6 kA
I magnetica massima:	5642.734 A	I _{p1(fn)} (picco):	10.168 kA
I _k max (trifase):	10 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	5.643 kA
I _p (picco):	17.037 kA	Z _k min (trifase):	24.249 mohm
I _k min (trifase):	9.405 kA	Z _k max (trifase):	23.328 mohm
I _{k2} max (bifase):	8.66 kA	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	40.415 mohm
I _{p2} (picco):	14.755 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	38.881 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Taratura differenziale:	0.3 A
Corrente nominale protez.:	100 A	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Numero poli:	4	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 10 kA
Taratura termica:	50 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	500 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	500 < 5642.734 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-01
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	Pompa 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale motore	Collegamento fasi:	3F
Potenza nominale:	8.721 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Coefficiente:	1	Pot. trasferita a monte:	9.799 kVA
Potenza dimensionamento:	8.721 kW	Potenza totale:	11.085 kVA
Potenza reattiva:	4.468 kVAR	Potenza disponibile:	1.286 kVA
Corrente di impiego Ib:	14.143 A	Numero carichi utenza:	1
Fattore di potenza:	0.89	Potenza meccanica motore:	7.5 kW
Tensione nominale:	400 V	Rendimento motore:	0.86
Sistema distribuzione:	TT		

Cavi

Formazione:	4G4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore Fase:	3.272E+05 A ² s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² PE:	3.272E+05 A ² s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tens. parziale a Ib:	0.519 %
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tens. totale a Ib:	0.519 %
Corrente ammissibile Iz:	29.409 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	n.d.	Temperatura cavo a Ib:	36 °C
Coefficiente di prossimità:	0.85 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	41 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	14.143 <= 16 <= 29.409 A
Coefficiente totale:	0.919		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	10.059 kA	Ik2 max (bifase):	2.362 kA
Ikv max a valle:	2.749 kA	Ip2 (picco):	14.755 kA
I magnetica massima:	1222.252 A	Ik2 min (bifase):	1.222 kA
Ik max (trifase):	2.727 kA	Zk min (trifase):	88.913 mohm
Ip (picco):	17.037 kA	Zk max (trifase):	155.451 mohm
Ik min (trifase):	1.411 kA		

Protezione

Tipo protezione:	M+C+T	Sg. magnetico < I mag. massima:	300 < 1222.252 A
Corrente nominale protez.:	25 A	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Numero poli:	3	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 10.059 kA
Curva di sgancio:	MA	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	300 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-02
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	Pompa 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale motore	Collegamento fasi:	3F
Potenza nominale:	8.721 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Coefficiente:	1	Pot. trasferita a monte:	9.799 kVA
Potenza dimensionamento:	8.721 kW	Potenza totale:	11.085 kVA
Potenza reattiva:	4.468 kVAR	Potenza disponibile:	1.286 kVA
Corrente di impiego Ib:	14.143 A	Numero carichi utenza:	1
Fattore di potenza:	0.89	Potenza meccanica motore:	7.5 kW
Tensione nominale:	400 V	Rendimento motore:	0.86
Sistema distribuzione:	TT		

Cavi

Formazione:	4G4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore Fase:	3.272E+05 A ² s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² PE:	3.272E+05 A ² s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tens. parziale a Ib:	0.519 %
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tens. totale a Ib:	0.519 %
Corrente ammissibile Iz:	29.409 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	n.d.	Temperatura cavo a Ib:	36 °C
Coefficiente di prossimità:	0.85 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	41 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	14.143 <= 16 <= 29.409 A
Coefficiente totale:	0.919		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	10.059 kA	Ik2 max (bifase):	2.362 kA
Ikv max a valle:	2.749 kA	Ip2 (picco):	14.755 kA
I magnetica massima:	1222.252 A	Ik2 min (bifase):	1.222 kA
Ik max (trifase):	2.727 kA	Zk min (trifase):	88.913 mohm
Ip (picco):	17.037 kA	Zk max (trifase):	155.451 mohm
Ik min (trifase):	1.411 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MS+C	Sg. magnetico < I mag. massima:	180 < 1222.252 A
Corrente nominale protez.:	18 A	Potere di interruzione PdI:	15 kA
Numero poli:	3	PdI >= I max in ctocto a monte:	15 >= 10.059 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	180 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-03
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	Pompa 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale motore	Collegamento fasi:	3F
Potenza nominale:	8.721 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Coefficiente:	1	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza dimensionamento:	8.721 kW	Potenza totale:	11.085 kVA
Potenza reattiva:	4.468 kVAR	Potenza disponibile:	1.286 kVA
Corrente di impiego Ib:	14.143 A	Numero carichi utenza:	1
Fattore di potenza:	0.89	Potenza meccanica motore:	7.5 kW
Tensione nominale:	400 V	Rendimento motore:	0.86
Sistema distribuzione:	TT		

Cavi

Formazione:	4G4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore Fase:	3.272E+05 A ² s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² PE:	3.272E+05 A ² s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tens. parziale a Ib:	0.519 %
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tens. totale a Ib:	0.519 %
Corrente ammissibile Iz:	29.409 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	n.d.	Temperatura cavo a Ib:	36 °C
Coefficiente di prossimità:	0.85 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	41 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	14.143 <= 16 <= 29.409 A
Coefficiente totale:	0.919		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	10.059 kA	Ik2 max (bifase):	2.362 kA
Ikv max a valle:	2.749 kA	Ip2 (picco):	14.755 kA
I magnetica massima:	1222.252 A	Ik2 min (bifase):	1.222 kA
Ik max (trifase):	2.727 kA	Zk min (trifase):	88.913 mohm
Ip (picco):	17.037 kA	Zk max (trifase):	155.451 mohm
Ik min (trifase):	1.411 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MS+C	Sg. magnetico < I mag. massima:	180 < 1222.252 A
Corrente nominale protez.:	18 A	Potere di interruzione PdI:	15 kA
Numero poli:	3	PdI >= I max in ctocto a monte:	15 >= 10.059 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	180 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-04
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	PLC
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0.5 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0.5 kW	Pot. trasferita a monte:	0.625 kVA
Potenza reattiva:	0.375 kVAR	Potenza totale:	2.31 kVA
Corrente di impiego Ib:	2.706 A	Potenza disponibile:	1.685 kVA
Fattore di potenza:	0.8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.02 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.166 kA
I _{kv} max a valle:	6.02 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	5.641 kA
I magnetica massima:	5641.271 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	40.435 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	5.998 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	38.901 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 5641.271 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.02 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-05
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	Ausiliari
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0.2 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0.2 kW	Pot. trasferita a monte:	0.25 kVA
Potenza reattiva:	0.15 kVAR	Potenza totale:	2.31 kVA
Corrente di impiego Ib:	1.082 A	Potenza disponibile:	2.06 kVA
Fattore di potenza:	0.8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.02 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.166 kA
I _{kv} max a valle:	6.02 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	5.641 kA
I magnetica massima:	5641.271 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	40.435 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	5.998 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	38.901 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 5641.271 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.02 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-06
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	FM locale
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	1.5 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1.5 kW	Pot. trasferita a monte:	1.875 kVA
Potenza reattiva:	1.125 kVAR	Potenza totale:	11.085 kVA
Corrente di impiego Ib:	2.706 A	Potenza disponibile:	9.21 kVA
Fattore di potenza:	0.8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	5G4	K ² S ² conduttore Fase:	3.272E+05 A ² s
Tipo posa:	32 - cavi multipolari in canali posati su parete con percorso verticale	K ² S ² neutro:	3.272E+05 A ² s
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV	K ² S ² PE:	3.272E+05 A ² s
Tipo isolante:	EPR	Caduta di tens. parziale a Ib:	0.06 %
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	Caduta di tens. totale a Ib:	0.06 %
Materiale conduttore:	RAME	Temperatura ambiente:	30 °C
Lunghezza linea:	10 m	Temperatura cavo a Ib:	31 °C
Corrente ammissibile Iz:	21 A	Temperatura cavo a In:	65 °C
Corrente ammissibile neutro:	21 A	Coordinamento Ib<In<Iz:	2.706 <= 16 <= 21 A
Coefficiente di prossimità:	0.6 (Numero circuiti: 5)		
Coefficiente di temperatura:	1		
Coefficiente totale:	0.6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	10.089 kA	I _{k2} min (bifase):	1.748 kA
I _{kv} max a valle:	3.729 kA	I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	1.951 kA
I magnetica massima:	1033.97 A	I _{p1(fn)} (picco):	10.168 kA
I _k max (trifase):	3.719 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	1.034 kA
I _p (picco):	17.037 kA	Z _k min (trifase):	65.199 mohm
I _k min (trifase):	2.019 kA	Z _k max (trifase):	108.682 mohm
I _{k2} max (bifase):	3.221 kA	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	124.267 mohm
I _{p2} (picco):	14.755 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	212.185 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 1033.97 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura differenziale:	0.03 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 10.089 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-07
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	Luce interna
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0.085 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0.085 kW	Pot. trasferita a monte:	0.094 kVA
Potenza reattiva:	0.041 kVAR	Potenza totale:	2.31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0.409 A	Potenza disponibile:	2.216 kVA
Fattore di potenza:	0.9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	32 - cavi multipolari in canali posati su parete con percorso verticale		
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore Fase:	1.278E+05 A ² s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1.278E+05 A ² s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1.278E+05 A ² s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0.033 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0.033 %
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0.6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	49 °C
Coefficiente totale:	0.6	Coordinamento Ib<In<Iz:	0.409 <= 10 <= 18 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.02 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.166 kA
I _{kv} max a valle:	1.327 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	0.671 kA
I magnetica massima:	671.112 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	182.822 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	1.327 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	326.995 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 671.112 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.02 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-08
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	Luce esterna
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0.043 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0.043 kW	Pot. trasferita a monte:	0.048 kVA
Potenza reattiva:	0.021 kVAR	Potenza totale:	2.31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0.207 A	Potenza disponibile:	2.262 kVA
Fattore di potenza:	0.9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore Fase:	1.278E+05 A ² s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	1.278E+05 A ² s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1.278E+05 A ² s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0.016 %
Corrente ammissibile Iz:	27.571 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0.016 %
Corrente ammissibile neutro:	27.571 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0.85 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	29 °C
Coefficiente totale:	0.919	Coordinamento Ib<In<Iz:	0.207 <= 10 <= 27.571 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.02 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.166 kA
I _{kv} max a valle:	1.327 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	0.671 kA
I magnetica massima:	671.112 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	182.822 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	1.327 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	326.995 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 671.112 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.02 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-09
Denominazione 1:	Rifasamento
Denominazione 2:	automatico (7.5kVAr)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale capacitiva	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	4.132 kVA
Potenza reattiva:	4.132 kVAR	Potenza totale:	11.085 kVA
Corrente di impiego Ib:	5.964 A	Potenza disponibile:	6.953 kVA
Fattore di potenza:	0	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	5G4		
Tipo posa:	32 - cavi multipolari in canali posati su parete con percorso verticale		
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore Fase:	3.272E+05 A ² s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3.272E+05 A ² s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3.272E+05 A ² s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	-0.002 %
Corrente ammissibile Iz:	22.68 A	Caduta di tens. totale a Ib:	-0.002 %
Corrente ammissibile neutro:	22.68 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0.6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	25 °C
Coefficiente di temperatura:	1.08	Temperatura cavo a In:	55 °C
Coefficiente totale:	0.648	Coordinamento Ib<In<Iz:	5.964 <= 16 <= 22.68 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ik _m max a monte:	10.089 kA	Ik ₂ min (bifase):	1.748 kA
Ik _v max a valle:	3.729 kA	Ik _{1(fn)} max (fase-neutro):	1.951 kA
I magnetica massima:	1033.97 A	Ip _{1(fn)} (picco):	10.168 kA
Ik max (trifase):	3.719 kA	Ik _{1(fn)} min (fase-neutro):	1.034 kA
Ip (picco):	17.037 kA	Zk min (trifase):	65.199 mohm
Ik min (trifase):	2.019 kA	Zk max (trifase):	108.682 mohm
Ik ₂ max (bifase):	3.221 kA	Zk _{1(fn)} min (fase-neutro):	124.267 mohm
Ip ₂ (picco):	14.755 kA	Zk _{1(fn)} max (fase-neutro):	212.185 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 1033.97 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 10.089 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-10
Denominazione 1:	Centralina
Denominazione 2:	rivel. incendi
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0.1 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0.1 kW	Pot. trasferita a monte:	0.111 kVA
Potenza reattiva:	0.048 kVAR	Potenza totale:	2.31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0.481 A	Potenza disponibile:	2.199 kVA
Fattore di potenza:	0.9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	32 - cavi multipolari in canali posati su parete con percorso verticale		
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore Fase:	1.278E+05 A ² s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1.278E+05 A ² s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1.278E+05 A ² s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0.038 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0.038 %
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0.6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	49 °C
Coefficiente totale:	0.6	Coordinamento Ib<In<Iz:	0.481 <= 10 <= 18 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.02 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.166 kA
I _{kv} max a valle:	1.327 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	0.671 kA
I magnetica massima:	671.112 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	182.822 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	1.327 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	326.995 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 671.112 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.02 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-11
Denominazione 1:	Misuratori/sensori
Denominazione 2:	230Vac
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0.05 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0.05 kW	Pot. trasferita a monte:	0.056 kVA
Potenza reattiva:	0.024 kVAR	Potenza totale:	1.386 kVA
Corrente di impiego Ib:	0.24 A	Potenza disponibile:	1.33 kVA
Fattore di potenza:	0.9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.02 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.166 kA
I _{kv} max a valle:	6.02 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	5.641 kA
I magnetica massima:	5641.271 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	40.435 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	5.998 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	38.901 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 5641.271 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.02 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6 A		
Taratura magnetica:	60 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-12
Denominazione 1:	Misuratori/sensori
Denominazione 2:	24Vdc
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0.05 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0.05 kW	Pot. trasferita a monte:	0.056 kVA
Potenza reattiva:	0.024 kVAR	Potenza totale:	1.386 kVA
Corrente di impiego Ib:	0.24 A	Potenza disponibile:	1.33 kVA
Fattore di potenza:	0.9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.02 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.166 kA
I _{kv} max a valle:	6.02 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	5.641 kA
I magnetica massima:	5641.271 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	40.435 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	5.998 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	38.901 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 5641.271 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.02 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6 A		
Taratura magnetica:	60 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-10
Denominazione 1:	Riserva
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2.31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2.31 kVA
Fattore di potenza:	0.9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.02 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.166 kA
I _{kv} max a valle:	6.02 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	5.641 kA
I magnetica massima:	5641.271 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	40.435 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	5.998 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	38.901 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 5641.271 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.02 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-11
Denominazione 1:	Riserva
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2.31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2.31 kVA
Fattore di potenza:	0.9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.02 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.166 kA
I _{kv} max a valle:	6.02 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	5.641 kA
I magnetica massima:	5641.271 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	40.435 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	5.998 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	38.901 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 5641.271 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura differenziale:	0.03 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.02 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-12
Denominazione 1:	Riserva
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	11.085 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	11.085 kVA
Fattore di potenza:	0.9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ik _m max a monte:	10.089 kA	Ik ₂ min (bifase):	8.145 kA
Ik _v max a valle:	10.089 kA	Ik _{1(fn)} max (fase-neutro):	6 kA
I magnetica massima:	5642.734 A	Ip _{1(fn)} (picco):	10.168 kA
Ik max (trifase):	10 kA	Ik _{1(fn)} min (fase-neutro):	5.643 kA
Ip (picco):	17.037 kA	Zk min (trifase):	24.249 mohm
Ik min (trifase):	9.405 kA	Zk max (trifase):	23.328 mohm
Ik ₂ max (bifase):	8.66 kA	Zk _{1(fn)} min (fase-neutro):	40.415 mohm
Ip ₂ (picco):	14.755 kA	Zk _{1(fn)} max (fase-neutro):	38.881 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 5642.734 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Numero poli:	4	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 10.089 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/1-BT1-13
Denominazione 1:	Riserva
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	11.085 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	11.085 kVA
Fattore di potenza:	0.9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	10.089 kA	I _{k2} min (bifase):	8.145 kA
I _{kv} max a valle:	10.089 kA	I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	6 kA
I magnetica massima:	5642.734 A	I _{p1(fn)} (picco):	10.168 kA
I _k max (trifase):	10 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	5.643 kA
I _p (picco):	17.037 kA	Z _k min (trifase):	24.249 mohm
I _k min (trifase):	9.405 kA	Z _k max (trifase):	23.328 mohm
I _{k2} max (bifase):	8.66 kA	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	40.415 mohm
I _{p2} (picco):	14.755 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	38.881 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 5642.734 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura differenziale:	0.03 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 10.089 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-00
Denominazione 1:	Interruttore generale
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	28.69 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	28.69 kW	Pot. trasferita a monte:	30.756 kVA
Potenza reattiva:	11.08 kVAR	Potenza totale:	41.569 kVA
Corrente di impiego Ib:	45.704 A	Potenza disponibile:	10.814 kVA
Fattore di potenza:	0.933		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	10 kA	I _{k2} min (bifase):	8.145 kA
I _{kv} max a valle:	10.119 kA	I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	6 kA
I magnetica massima:	5642.734 A	I _{p1(fn)} (picco):	10.182 kA
I _k max (trifase):	10 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	5.643 kA
I _p (picco):	17.091 kA	Z _k min (trifase):	24.249 mohm
I _k min (trifase):	9.405 kA	Z _k max (trifase):	23.328 mohm
I _{k2} max (bifase):	8.66 kA	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	40.415 mohm
I _{p2} (picco):	14.801 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	38.881 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Taratura differenziale:	0.3 A
Corrente nominale protez.:	100 A	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Numero poli:	4	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 10 kA
Taratura termica:	60 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	600 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	600 < 5642.734 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-01
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	Pompa 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale motore	Collegamento fasi:	3F
Potenza nominale:	8.721 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Coefficiente:	1	Pot. trasferita a monte:	9.799 kVA
Potenza dimensionamento:	8.721 kW	Potenza totale:	11.085 kVA
Potenza reattiva:	4.468 kVAR	Potenza disponibile:	1.286 kVA
Corrente di impiego Ib:	14.143 A	Numero carichi utenza:	1
Fattore di potenza:	0.89	Potenza meccanica motore:	7.5 kW
Tensione nominale:	400 V	Rendimento motore:	0.86
Sistema distribuzione:	TT		

Cavi

Formazione:	4G4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore Fase:	3.272E+05 A ² s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² PE:	3.272E+05 A ² s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tens. parziale a Ib:	0.519 %
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tens. totale a Ib:	0.519 %
Corrente ammissibile Iz:	29.409 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	n.d.	Temperatura cavo a Ib:	36 °C
Coefficiente di prossimità:	0.85 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	41 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	14.143 <= 16 <= 29.409 A
Coefficiente totale:	0.919		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	10.089 kA	I _{k2} max (bifase):	2.362 kA
I _{kv} max a valle:	2.751 kA	I _{p2} (picco):	14.801 kA
I magnetica massima:	1222.252 A	I _{k2} min (bifase):	1.222 kA
I _k max (trifase):	2.727 kA	Z _k min (trifase):	88.913 mohm
I _p (picco):	17.091 kA	Z _k max (trifase):	155.451 mohm
I _k min (trifase):	1.411 kA		

Protezione

Tipo protezione:	M+C+T	Sg. magnetico < I mag. massima:	300 < 1222.252 A
Corrente nominale protez.:	25 A	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Numero poli:	3	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 10.089 kA
Curva di sgancio:	MA	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	300 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-02
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	Pompa 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale motore	Collegamento fasi:	3F
Potenza nominale:	8.721 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Coefficiente:	1	Pot. trasferita a monte:	9.799 kVA
Potenza dimensionamento:	8.721 kW	Potenza totale:	11.085 kVA
Potenza reattiva:	4.468 kVAR	Potenza disponibile:	1.286 kVA
Corrente di impiego Ib:	14.143 A	Numero carichi utenza:	1
Fattore di potenza:	0.89	Potenza meccanica motore:	7.5 kW
Tensione nominale:	400 V	Rendimento motore:	0.86
Sistema distribuzione:	TT		

Cavi

Formazione:	4G4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore Fase:	3.272E+05 A ² s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² PE:	3.272E+05 A ² s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tens. parziale a Ib:	0.519 %
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tens. totale a Ib:	0.519 %
Corrente ammissibile Iz:	29.409 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	n.d.	Temperatura cavo a Ib:	36 °C
Coefficiente di prossimità:	0.85 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	41 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	14.143 <= 16 <= 29.409 A
Coefficiente totale:	0.919		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	10.089 kA	Ik2 max (bifase):	2.362 kA
Ikv max a valle:	2.751 kA	Ip2 (picco):	14.801 kA
I magnetica massima:	1222.252 A	Ik2 min (bifase):	1.222 kA
Ik max (trifase):	2.727 kA	Zk min (trifase):	88.913 mohm
Ip (picco):	17.091 kA	Zk max (trifase):	155.451 mohm
Ik min (trifase):	1.411 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MS+C	Sg. magnetico < I mag. massima:	180 < 1222.252 A
Corrente nominale protez.:	18 A	Potere di interruzione PdI:	15 kA
Numero poli:	3	PdI >= I max in ctocto a monte:	15 >= 10.089 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	180 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-03
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	Pompa 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale motore	Collegamento fasi:	3F
Potenza nominale:	8.721 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Coefficiente:	1	Pot. trasferita a monte:	9.799 kVA
Potenza dimensionamento:	8.721 kW	Potenza totale:	11.085 kVA
Potenza reattiva:	4.468 kVAR	Potenza disponibile:	1.286 kVA
Corrente di impiego Ib:	14.143 A	Numero carichi utenza:	1
Fattore di potenza:	0.89	Potenza meccanica motore:	7.5 kW
Tensione nominale:	400 V	Rendimento motore:	0.86
Sistema distribuzione:	TT		

Cavi

Formazione:	4G4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore Fase:	3.272E+05 A ² s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² PE:	3.272E+05 A ² s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tens. parziale a Ib:	0.519 %
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tens. totale a Ib:	0.519 %
Corrente ammissibile Iz:	29.409 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	n.d.	Temperatura cavo a Ib:	36 °C
Coefficiente di prossimità:	0.85 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	41 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	14.143 <= 16 <= 29.409 A
Coefficiente totale:	0.919		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	10.089 kA	Ik2 max (bifase):	2.362 kA
Ikv max a valle:	2.751 kA	Ip2 (picco):	14.801 kA
I magnetica massima:	1222.252 A	Ik2 min (bifase):	1.222 kA
Ik max (trifase):	2.727 kA	Zk min (trifase):	88.913 mohm
Ip (picco):	17.091 kA	Zk max (trifase):	155.451 mohm
Ik min (trifase):	1.411 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MS+C	Sg. magnetico < I mag. massima:	180 < 1222.252 A
Corrente nominale protez.:	18 A	Potere di interruzione PdI:	15 kA
Numero poli:	3	PdI >= I max in ctocto a monte:	15 >= 10.089 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	180 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-04
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	Pompa 4
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale motore	Collegamento fasi:	3F
Potenza nominale:	8.721 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Coefficiente:	1	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza dimensionamento:	8.721 kW	Potenza totale:	11.085 kVA
Potenza reattiva:	4.468 kVAR	Potenza disponibile:	1.286 kVA
Corrente di impiego Ib:	14.143 A	Numero carichi utenza:	1
Fattore di potenza:	0.89	Potenza meccanica motore:	7.5 kW
Tensione nominale:	400 V	Rendimento motore:	0.86
Sistema distribuzione:	TT		

Cavi

Formazione:	4G4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore Fase:	3.272E+05 A ² s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² PE:	3.272E+05 A ² s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tens. parziale a Ib:	0.519 %
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tens. totale a Ib:	0.519 %
Corrente ammissibile Iz:	29.409 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	n.d.	Temperatura cavo a Ib:	36 °C
Coefficiente di prossimità:	0.85 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	41 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	14.143 <= 16 <= 29.409 A
Coefficiente totale:	0.919		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	10.089 kA	Ik2 max (bifase):	2.362 kA
Ikv max a valle:	2.751 kA	Ip2 (picco):	14.801 kA
I magnetica massima:	1222.252 A	Ik2 min (bifase):	1.222 kA
Ik max (trifase):	2.727 kA	Zk min (trifase):	88.913 mohm
Ip (picco):	17.091 kA	Zk max (trifase):	155.451 mohm
Ik min (trifase):	1.411 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MS+C	Sg. magnetico < I mag. massima:	180 < 1222.252 A
Corrente nominale protez.:	18 A	Potere di interruzione PdI:	15 kA
Numero poli:	3	PdI >= I max in ctocto a monte:	15 >= 10.089 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	180 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-05
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	PLC
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0.5 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0.5 kW	Pot. trasferita a monte:	0.625 kVA
Potenza reattiva:	0.375 kVAR	Potenza totale:	2.31 kVA
Corrente di impiego Ib:	2.706 A	Potenza disponibile:	1.685 kVA
Fattore di potenza:	0.8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.027 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.179 kA
I _{kv} max a valle:	6.027 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	5.641 kA
I magnetica massima:	5641.271 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	40.435 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	5.998 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	38.901 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 5641.271 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.027 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-06
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	Ausiliari
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0.2 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0.2 kW	Pot. trasferita a monte:	0.25 kVA
Potenza reattiva:	0.15 kVAR	Potenza totale:	2.31 kVA
Corrente di impiego Ib:	1.082 A	Potenza disponibile:	2.06 kVA
Fattore di potenza:	0.8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.027 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.179 kA
I _{kv} max a valle:	6.027 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	5.641 kA
I magnetica massima:	5641.271 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	40.435 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	5.998 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	38.901 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 5641.271 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.027 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-07
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	FM locale
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	1.5 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1.5 kW	Pot. trasferita a monte:	1.875 kVA
Potenza reattiva:	1.125 kVAR	Potenza totale:	11.085 kVA
Corrente di impiego Ib:	2.706 A	Potenza disponibile:	9.21 kVA
Fattore di potenza:	0.8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	5G4	K ² S ² conduttore Fase:	3.272E+05 A ² s
Tipo posa:	32 - cavi multipolari in canali posati su parete con percorso verticale	K ² S ² neutro:	3.272E+05 A ² s
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV	K ² S ² PE:	3.272E+05 A ² s
Tipo isolante:	EPR	Caduta di tens. parziale a Ib:	0.06 %
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	Caduta di tens. totale a Ib:	0.06 %
Materiale conduttore:	RAME	Temperatura ambiente:	30 °C
Lunghezza linea:	10 m	Temperatura cavo a Ib:	31 °C
Corrente ammissibile Iz:	21 A	Temperatura cavo a In:	65 °C
Corrente ammissibile neutro:	21 A	Coordinamento Ib<In<Iz:	2.706 <= 16 <= 21 A
Coefficiente di prossimità:	0.6 (Numero circuiti: 5)		
Coefficiente di temperatura:	1		
Coefficiente totale:	0.6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	10.119 kA	I _{k2} min (bifase):	1.748 kA
I _{kv} max a valle:	3.733 kA	I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	1.951 kA
I magnetica massima:	1033.97 A	I _{p1(fn)} (picco):	10.182 kA
I _k max (trifase):	3.719 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	1.034 kA
I _p (picco):	17.091 kA	Z _k min (trifase):	65.199 mohm
I _k min (trifase):	2.019 kA	Z _k max (trifase):	108.682 mohm
I _{k2} max (bifase):	3.221 kA	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	124.267 mohm
I _{p2} (picco):	14.801 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	212.185 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 1033.97 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura differenziale:	0.03 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 10.119 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-08
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	Luce interna
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0.085 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0.085 kW	Pot. trasferita a monte:	0.094 kVA
Potenza reattiva:	0.041 kVAR	Potenza totale:	2.31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0.409 A	Potenza disponibile:	2.216 kVA
Fattore di potenza:	0.9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	32 - cavi multipolari in canali posati su parete con percorso verticale		
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore Fase:	1.278E+05 A ² s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1.278E+05 A ² s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1.278E+05 A ² s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0.033 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0.033 %
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0.6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	49 °C
Coefficiente totale:	0.6	Coordinamento Ib<In<Iz:	0.409 <= 10 <= 18 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.027 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.179 kA
I _{kv} max a valle:	1.328 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	0.671 kA
I magnetica massima:	671.112 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	182.822 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	1.327 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	326.995 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 671.112 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.027 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-09
Denominazione 1:	Alimentazione
Denominazione 2:	Luce esterna
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0.043 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0.043 kW	Pot. trasferita a monte:	0.048 kVA
Potenza reattiva:	0.021 kVAR	Potenza totale:	2.31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0.207 A	Potenza disponibile:	2.262 kVA
Fattore di potenza:	0.9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore Fase:	1.278E+05 A ² s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	1.278E+05 A ² s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1.278E+05 A ² s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0.016 %
Corrente ammissibile Iz:	27.571 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0.016 %
Corrente ammissibile neutro:	27.571 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0.85 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	29 °C
Coefficiente totale:	0.919	Coordinamento Ib<In<Iz:	0.207 <= 10 <= 27.571 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.027 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.179 kA
I _{kv} max a valle:	1.328 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	0.671 kA
I magnetica massima:	671.112 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	182.822 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	1.327 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	326.995 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 671.112 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.027 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-10
Denominazione 1:	Rifasamento
Denominazione 2:	automatico (7.5kVAr)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale capacitiva	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	4.132 kVA
Potenza reattiva:	4.132 kVAR	Potenza totale:	11.085 kVA
Corrente di impiego Ib:	5.964 A	Potenza disponibile:	6.953 kVA
Fattore di potenza:	0	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	5G4		
Tipo posa:	32 - cavi multipolari in canali posati su parete con percorso verticale		
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore Fase:	3.272E+05 A ² s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3.272E+05 A ² s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3.272E+05 A ² s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	-0.002 %
Corrente ammissibile Iz:	22.68 A	Caduta di tens. totale a Ib:	-0.002 %
Corrente ammissibile neutro:	22.68 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0.6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	25 °C
Coefficiente di temperatura:	1.08	Temperatura cavo a In:	55 °C
Coefficiente totale:	0.648	Coordinamento Ib<In<Iz:	5.964 <= 16 <= 22.68 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	10.119 kA	I _{k2} min (bifase):	1.748 kA
I _{kv} max a valle:	3.733 kA	I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	1.951 kA
I magnetica massima:	1033.97 A	I _{p1(fn)} (picco):	10.182 kA
I _k max (trifase):	3.719 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	1.034 kA
I _p (picco):	17.091 kA	Z _k min (trifase):	65.199 mohm
I _k min (trifase):	2.019 kA	Z _k max (trifase):	108.682 mohm
I _{k2} max (bifase):	3.221 kA	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	124.267 mohm
I _{p2} (picco):	14.801 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	212.185 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 1033.97 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Numero poli:	4	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 10.119 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-11
Denominazione 1:	Centralina
Denominazione 2:	rivel. incendi
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0.1 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0.1 kW	Pot. trasferita a monte:	0.111 kVA
Potenza reattiva:	0.048 kVAR	Potenza totale:	2.31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0.481 A	Potenza disponibile:	2.199 kVA
Fattore di potenza:	0.9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	32 - cavi multipolari in canali posati su parete con percorso verticale		
Tipo cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore Fase:	1.278E+05 A ² s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1.278E+05 A ² s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1.278E+05 A ² s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0.038 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0.038 %
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0.6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	49 °C
Coefficiente totale:	0.6	Coordinamento Ib<In<Iz:	0.481 <= 10 <= 18 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.027 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.179 kA
I _{kv} max a valle:	1.328 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	0.671 kA
I magnetica massima:	671.112 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	182.822 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	1.327 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	326.995 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 671.112 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.027 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-12
Denominazione 1:	Misuratori/sensori
Denominazione 2:	230Vac
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0.05 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0.05 kW	Pot. trasferita a monte:	0.056 kVA
Potenza reattiva:	0.024 kVAR	Potenza totale:	1.386 kVA
Corrente di impiego Ib:	0.24 A	Potenza disponibile:	1.33 kVA
Fattore di potenza:	0.9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.027 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.179 kA
I _{kv} max a valle:	6.027 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	5.641 kA
I magnetica massima:	5641.271 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	40.435 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	5.998 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	38.901 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 5641.271 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.027 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6 A		
Taratura magnetica:	60 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-13
Denominazione 1:	Misuratori/sensori
Denominazione 2:	24Vdc
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0.05 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0.05 kW	Pot. trasferita a monte:	0.056 kVA
Potenza reattiva:	0.024 kVAR	Potenza totale:	1.386 kVA
Corrente di impiego Ib:	0.24 A	Potenza disponibile:	1.33 kVA
Fattore di potenza:	0.9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.027 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.179 kA
I _{kv} max a valle:	6.027 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	5.641 kA
I magnetica massima:	5641.271 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	40.435 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	5.998 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	38.901 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 5641.271 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.027 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6 A		
Taratura magnetica:	60 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-14
Denominazione 1:	Riserva
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2.31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2.31 kVA
Fattore di potenza:	0.9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.027 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.179 kA
I _{kv} max a valle:	6.027 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	5.641 kA
I magnetica massima:	5641.271 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	40.435 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	5.998 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	38.901 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 5641.271 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.027 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-15
Denominazione 1:	Riserva
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2.31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2.31 kVA
Fattore di potenza:	0.9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6.027 kA	I _{p1(fn)} (picco):	10.179 kA
I _{kv} max a valle:	6.027 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	5.641 kA
I magnetica massima:	5641.271 A	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	40.435 mohm
I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	5.998 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	38.901 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 5641.271 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura differenziale:	0.03 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6.027 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-16
Denominazione 1:	Riserva
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	11.085 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	11.085 kVA
Fattore di potenza:	0.9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ik _m max a monte:	10.119 kA	Ik ₂ min (bifase):	8.145 kA
Ik _v max a valle:	10.119 kA	Ik _{1(fn)} max (fase-neutro):	6 kA
I magnetica massima:	5642.734 A	Ip _{1(fn)} (picco):	10.182 kA
Ik max (trifase):	10 kA	Ik _{1(fn)} min (fase-neutro):	5.643 kA
Ip (picco):	17.091 kA	Zk min (trifase):	24.249 mohm
Ik min (trifase):	9.405 kA	Zk max (trifase):	23.328 mohm
Ik ₂ max (bifase):	8.66 kA	Zk _{1(fn)} min (fase-neutro):	40.415 mohm
Ip ₂ (picco):	14.801 kA	Zk _{1(fn)} max (fase-neutro):	38.881 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 5642.734 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Numero poli:	4	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 10.119 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+-_Q_BT/OV32/2-BT2-17
Denominazione 1:	Riserva
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	11.085 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	11.085 kVA
Fattore di potenza:	0.9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	10.119 kA	I _{k2} min (bifase):	8.145 kA
I _{kv} max a valle:	10.119 kA	I _{k1(fn)} max (fase-neutro):	6 kA
I magnetica massima:	5642.734 A	I _{p1(fn)} (picco):	10.182 kA
I _k max (trifase):	10 kA	I _{k1(fn)} min (fase-neutro):	5.643 kA
I _p (picco):	17.091 kA	Z _k min (trifase):	24.249 mohm
I _k min (trifase):	9.405 kA	Z _k max (trifase):	23.328 mohm
I _{k2} max (bifase):	8.66 kA	Z _{k1(fn)} min (fase-neutro):	40.415 mohm
I _{p2} (picco):	14.801 kA	Z _{k1(fn)} max (fase-neutro):	38.881 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 5642.734 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura differenziale:	0.03 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Curva di sgancio:	C	PdI \geq I max in ctocto a monte:	25 \geq 10.119 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		

ALLEGATO 2

TABELLA CAVI

TITOLO: TABELLA CAVI

SOLLEVAMENTO USCITA TUNNEL BURLASCA				
QUADRO Q_BT/OV32/1				
Sigla	Descrizione	Tipo di cavo	Formazione	Lunghezza(m)
BT1-01	Alimentazione Pompa 1	FG7OR 0.6/1kV	4G4	15
BT1-02	Alimentazione Pompa 2	FG7OR 0.6/1kV	4G4	15
BT1-03	Alimentazione Pompa 3	FG7OR 0.6/1kV	4G4	15
BT1-06	Alimentazione FM locale	FG7OR 0.6/1kV	5G4	10
BT1-07	Alimentazione Luce interna	FG7OR 0.6/1kV	3G2.5	10
BT1-08	Alimentazione Luce esterna	FG7OR 0.6/1kV	3G2.5	10
BT1-09	Rifasamento automatico	FG7OR 0.6/1kV	5G4	10
BT1-10	Centralina rivel. incendi	FG7OR 0.6/1kV	3G2.5	10
BT1-11	Misuratori/sensori 230Vac	FG7OR 0.6/1kV	3G2.5	15
BT1-12	Misuratori/sensori 24Vdc	FG7OR 0.6/1kV	3G2.5	15

SOLLEVAMENTO PUNTO DI DISCONNESSIONE				
QUADRO Q_BT/OV32/2				
Sigla	Descrizione	Tipo di cavo	Formazione	Lunghezza(m)
BT2-01	Alimentazione Pompa 1	FG7OR 0.6/1kV	4G4	15
BT2-02	Alimentazione Pompa 2	FG7OR 0.6/1kV	4G4	15
BT2-03	Alimentazione Pompa 3	FG7OR 0.6/1kV	4G4	15
BT2-04	Alimentazione Pompa 4	FG7OR 0.6/1kV	4G4	15
BT2-07	Alimentazione FM locale	FG7OR 0.6/1kV	5G4	10
BT2-08	Alimentazione Luce interna	FG7OR 0.6/1kV	3G2.5	10
BT2-07	Alimentazione Luce esterna	FG7OR 0.6/1kV	3G2.5	10
BT2-09	Centralina rivel. incendi	FG7OR 0.6/1kV	3G2.5	10
BT2-10	Rifasamento automatico	FG7OR 0.6/1kV	5G4	10
BT2-12	Misuratori/sensori 230Vac	FG7OR 0.6/1kV	3G2.5	15
BT2-13	Misuratori/sensori 24Vdc	FG7OR 0.6/1kV	3G2.5	15