



*Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

**Destinatari in allegato**

**Oggetto: [ID: 11361] Verifica di ottemperanza, ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di potenziamento del parco eolico Partinico-Monreale (PA), per una potenza complessiva di 42,0 MW.**

**Proponente: ERG Wind Sicilia 4 S.r.l.**

**D.M. n. 173/2020 - Condizioni ambientali n. 1a e 1b di cui al parere n. 3028/2019 della CTVA. Comunicazione esito istruttoria.**

Con D.M. 173 del 10/08/2020 è stato rilasciato, in favore della società ERG Wind Sicilia 4 S.r.l., oggi ERG Wind Energy S.r.l., provvedimento di compatibilità ambientale per il “Progetto di potenziamento del parco eolico Partinico-Monreale (PA), per una potenza complessiva di 42,0 MW”, subordinatamente all’ottemperanza di una serie di prescrizioni contenute nel Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS (di seguito CTVA) n.3028/2019, tra cui le condizioni ambientali n. 1a e 1b, nonché sulla base di quanto chiarito con Parere integrativo n. 3305 del 17 aprile 2020.

La Società ERG Wind Sicilia 4 S.r.l., con nota acquisita con prot. n. 93238/MASE in data 21/05/2024, ha trasmesso la documentazione atta alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali sopra riportate, ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.lgs. 152/2006.

Con nota prot. n. 107138/MASE del 11/06/2024, la scrivente Direzione Generale ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS.

Con nota prot. CTVA/12788 dell’11/09/2024, assunta in pari data al prot. MASE/165047, la CTVA ha quindi trasmesso il proprio parere n. 42 del 06/09/2024 in ordine alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 1 a e 1 b del Decreto Ministeriale n. 173 del 10 agosto 2020.

Ciò premesso, nel prendere atto di quanto espresso nel suddetto parere n. 42/2024, allegato alla presente, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,

**SI DETERMINA**

in ordine alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 1a e 1b, di cui al D.M. n. 173 del 10/08/2020 relativamente al “Progetto di Potenziamento del “Parco Eolico Partinico Monreale” per una potenza complessiva di 42 MWo” quanto di seguito riportato:

ID Utente: 22666

ID Documento: VA\_05-Set\_10-22666\_2024-0091

Data stesura: 19/09/2024

✓ Resp.Set: Terzoli S.  
Ufficio: VA\_05-Set\_10  
Data: 25/09/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.  
Ufficio: VA\_05  
Data: 26/09/2024

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

- **la condizione ambientale n. 1a per quanto riguarda la “Avifauna” risulta ottemperata limitatamente a questa fase.** Al fine di ottenere la piena ottemperanza della condizione ambientale la Società proponente dovrà *“ultimare il Monitoraggio già avviato sulla avifauna e sulla chiroterro fauna, in coerenza con l’approccio BACI, e all’esito incrementare le misure di mitigazione previste dal Comitato di Coordinamento con l’istallazione di una pala di colore anche solo parzialmente nero, laddove tecnicamente praticabile sotto il profilo quali-quantitativo, anche in mancanza di disponibilità della stessa sul mercato, ferme le necessarie condizioni di sicurezza e affidabilità o in alternativa con l’installazione di nuovi dispositivi o tecnologie di dimostrata efficacia equivalente o superiore che si rendano successivamente disponibili sino al momento della realizzazione dell’impianto, previa verifica da parte della Commissione della loro compatibilità con le altre componenti ambientali”*;
- **la condizione ambientale n. 1b per quanto riguarda il “Rumore” non è ottemperata ma ottemperabile prima dell’avvio dei lavori,** a condizione che *“il Piano di Monitoraggio Ambientale della componente Rumore venga realizzato per tutte le fasi lavorative, con la previsione e le prescrizioni di ARPA Sicilia”* e che *“il Piano di Monitoraggio per la componente Vibrazioni venga essere realizzato per tutte le fasi lavorative, secondo le modalità previste dalla Normativa (UNI 9614 e UNI 9916)”*.

Il presente provvedimento è comunicato alla Società ed alle amministrazioni in indirizzo per i seguiti di competenza ed è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero all’indirizzo <http://www.va.minambiente.it>.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell’atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l’impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

**Il Direttore Generale**

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

*Allegati:  
parere CTVA n. 42/2024*

### **Elenco indirizzi**

Alla Società ERG Wind Energy S.r.l.  
[ergwindenergy@legalmail.it](mailto:ergwindenergy@legalmail.it)

Alla Commissione Tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Al Ministero della cultura Direzione Generale  
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano  
Nazionale di Ripresa e Resilienza  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Alla Regione Siciliana Soprintendenza per i  
Beni Culturali ed Ambientali di Palermo  
[sopripa@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopripa@certmail.regione.sicilia.it)

All'ARPA Sicilia  
[arpa@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpa@pec.arpa.sicilia.it)