

Pec Direzione

Da: marco.leghissa <marco.leghissa@geopec.it>
Inviato: domenica 21 settembre 2014 20:29
A: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: Osservazioni al progetto terminal GNL di stoccaggio e rigassificazione SMART GAS SPA
Allegati: 20140920145103.pdf; 20140920145541.pdf; 20140920145803.pdf
Priorità: Alta

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA - 2014 - 0030074 del 22/09/2014

Spett.le
Regione Autonoma F.V.G.
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Giulia 75/1
34126 TRIESTE

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse - Proponente SMART GAS S.P.A.

In allegato alla presente inviamo le osservazioni riportate nei 3 file allegati firmate dai cittadini e inerenti il progetto in oggetto.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARINA MATTEL residente a
MONFALCONE (GO)

in via/~~piazza~~/~~frazione~~ DEL MULINO 12/E, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre piu' frequente (non e' descritta questa casistica) ed e' anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARINA MATTEL residente a
MONFALCONE (GO)

in via/~~piazza~~/~~frazione~~ DEL MOLINO 12/E, osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico, vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari , il blocco della navigazione, ecc.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARINA MATTEL residente a
MONFALCONE (GO)

in via/~~piazza~~/frazione DEL MULINO 12/E, osserva quanto segue:

Nello SIA non e' previsto nessun intervento di ricerca archeologica preliminare, nonostante il sito abbia estrema importanza storica, dal periodo preromanico (leggenda degli Argonauti), romanico con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARINA MATTEL residente a
MONFALCONE (GO)

in via/~~piazza~~/frazione DEL MULINO 12/E, osserva quanto segue:

E' necessaria una approfondita descrizione delle interazioni con l'attivit  della pesca e delle attivita' diportistiche nella zona di Monfalcone Panzano, Monfalcone Lisert e Villaggio del Pescatore.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARINA MATTEL residente a
MONFALCONE (GO)

in via/~~piaz~~/~~frazione~~ DEL MUKINO 12/E, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti negativi del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente impattanti in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste


Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARINA MATTEL residente a
MONFALCONE (GO)

in via/~~piazza~~/frazione DEL MULINO R/E, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra. Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjvas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARINA MATTEL residente a
MONFALCONE (GO)

in via/piazz/frazione DEL MULINO R/E, osserva quanto segue:

L'incidenza delle aree di rispetto degli impianti proposti sulla pianificazione e sullo sviluppo previsto nei documenti programmatori a livello regionale e comunale non e' sufficientemente trattata, specialmente per quanto riguarda la vocazione turistico ambientale e turistico storica di gran parte del Golfo di Trieste, del comune di Duino Aurisina, dell'ambito carsico con ambizioni internazionali riguardanti l'inclusione in ambiti UNESCO, promossi recentemente dalle amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARINA MATTEL residente a
MONFALCONE (GO)

in via/~~piazz~~/~~frazione~~ DEL MULINO 12/E, osserva quanto segue:

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole elementari, il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARINA MATTEL residente a
MONFALCONE (GO)

in via/~~piazza~~/~~frazione~~ DEL MULINO R/E, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale è particolarmente carente, ai sensi del dlgs 29 giugno 2010 n. 128 che recepisce la direttiva 97/11/CE, un preciso impegno per favorire la partecipazione del pubblico, reso evidente dalla mancata presentazione della traduzione in lingua slovena, lingua usata da gran parte della popolazione e lingua ufficiale, dunque in contrasto con lo spirito della norma. precisamente l'art. 24 Titolo 3. comma 2 del dlgs 152/2006.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a EGLE TARASIC residente a
MONFALCONE

in via/~~piazza~~/frazione DOGANA VENETA M. osserva quanto segue:

E' necessaria una approfondita descrizione delle interazioni con l'attivit  della pesca e delle attivita' diportistiche nella zona di Monfalcone Panzano, Monfalcone Lisert e Villaggio del Pescatore. e SIETIANA

Egle Brown

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a EGLE TARASIC residente a
MONFALCONE

in via/piazz/frazione DOGANA VENETA, osserva quanto segue:

Nello SIA non e' previsto nessun intervento di ricerca archeologica preliminare, nonostante il sito abbia estrema importanza storica, dal periodo preromanico (leggenda degli Argonauti), romanico con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.

Egle Tarasic

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a EGLE TARASIC residente a
MONFALCONE

in via/piazz/frazione DOGANA VENETA M, osserva quanto segue:

L'incidenza delle aree di rispetto degli impianti proposti sulla pianificazione e sullo sviluppo previsto nei documenti programmatori a livello regionale e comunale non è sufficientemente trattata, specialmente per quanto riguarda la vocazione turistico ambientale e turistico storica di gran parte del Golfo di Trieste, del comune di Duino Aurisina, dell'ambito carsico con ambizioni internazionali riguardanti l'inclusione in ambiti UNESCO, promossi recentemente dalle amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.

Egle Taracic

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste


Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ZINA MARC residente a SISTIANA 23/1'

in via/piazz/frazione COH. DUINO AURISINA, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti negativi del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente impattanti in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.

19.7.2016



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ZIVA MARC residente a SISTANA 23/1

in via/piazz/frazione CON. DUINO AURISINA, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra . Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjavas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.

19.9.2011



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ZIVA MARC residente a SISTANSA 2361'

in via/piazz/frazione ca. DUINO AURISINA, osserva quanto segue:

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole elementari, il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.

19.9.2014



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste


Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a SIVA MARE residente a SILVANA 23/1'

in via/piazz/frazione COM. DUINO AURISINA, osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico, vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari , il blocco della navigazione, ecc.

19.5.2011



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARCO ZIVA residente a SISTANA 23/i

in via/piazz/frazione CON. DUINO AURISINA, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre più frequente (non è descritta questa casistica) ed è anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.

19.9.2011



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ZIVA MARC residente a SISTIANA 23/1'

in via/piazz/frazione CON. DUINO AURISINA, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale è particolarmente carente, ai sensi del dlgs 29 giugno 2010 n. 128 che recepisce la direttiva 97/11/CE, un preciso impegno per favorire la partecipazione del pubblico, reso evidente dalla mancata presentazione della traduzione in lingua slovena, lingua usata da gran parte della popolazione e lingua ufficiale, dunque in contrasto con lo spirito della norma. precisamente l'art. 24 Titolo 3. comma 2 del dlgs 152/2006. —

19/9/14

John

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a Maria Marc residente a Duino Aurisina

in via/piazz/frazione Sisiana 23/I osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra . Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjvas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.

Marc

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ANDREA SKERINJAR residente a

DUINO AURISINA

in via/piazz/frazione SISTIANA 23/1, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti negativi del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente impattanti in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste


Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a AUDEA SKRIJAR residente a

DUINO-AURISINA

in via/piazz/frazione SISTIANA 23/1, osserva quanto segue:

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ANDREA SKRIVJAN residente a DUINO AURISINA

in via/piazz/frazione SISTIANA 23/1, osserva quanto segue:

L'incidenza delle aree di rispetto degli impianti proposti sulla pianificazione e sullo sviluppo previsto nei documenti programmatori a livello regionale e comunale non e' sufficientemente trattata, specialmente per quanto riguarda la vocazione turistico ambientale e turistico storica di gran parte del Golfo di Trieste, del comune di Duino Aurisina, dell'ambito carsico con ambizioni internazionali riguardanti l'inclusione in ambiti UNESCO, promossi recentemente dalle amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste


Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a AUDREA SKRINJAR residente a

DUINO-AURISINA

in via/piazz/frazione SISTIANA 23/1, osserva quanto segue:

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole elementari, il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a AUDREA SKRIVJAR residente a DUINO AURISINA

in via/piazz/frazione SISTIANA 23/r, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre piu' frequente (non e' descritta questa casistica) ed e' anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a AUDREA KRIVAR residente a

DUINO-AURISINA

in via/piazz/frazione SIRTIANA 23/r, osserva quanto segue:

E' necessaria una approfondita descrizione delle interazioni con l'attivit  della pesca e delle attivita' diportistiche nella zona di Monfalcone Panzano, Monfalcone Lisert e Villaggio del Pescatore.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ANDEA SKRINJA residente a DUINO-AURISINA

in via/piazz/frazione SISTIANA 23/1, osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico, vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari , il blocco della navigazione, ecc.



Al sindaco del Comune di Duino Aurisina Obcina Devin Nabrezina

Spett.le
Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSsalvanguardia.Ambientale@PEC.miniambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:
Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL
Nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ZIVA MARC residente a SISTIANA 2361'
Prov. (TS) in via/piazza/frazione com. DUINO AURISINA, osserva quanto segue:

- DUINO-AURISINA COMUNE HA vocazione TURISTICA
ESPR. LA COSTA FREQUENTATA DA TURISTI DEL
CENTRO EUROPA, NORD EUROPA, EST EUROPA, 12 mesi/anno
- NEL COMUNE CI SONO ALMENO 5 CINQUE SOCIETA'
NAUTICHE, I BAMBINI NEI MESI ESTIVI RIEMPIONO
IL GOLFO CON BARCOTTE OPTIMIST DEI CORSI
VELICI, PER TRADIZIONE.
- IL GOLFO DI TRIESTE E' GIA' INTASATO
CON LE PETROLIERE

Data

19/9/14

Firma leggibile

Ziva Marc

Al sindaco del Comune di Duino Aurisina Obcina Devin Nabrezina

Spett.le

Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSsalvanguardia.Ambientale@PEC.miniambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL
Nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ZIUA MARC residente a SISTIANA 23/1'

Prov. (TS) in via/piazza/frazione com. DUINO-AURISINA, osserva quanto segue:

- NELLE IMMEDIATE VICINANZE C'E' ACQUEDOTTO RANDACCIO
CHE APPROVVISIONA CON L'ACQUA LA PROVINCIA DI TRIESTE
- DIETRO LE FOCI DEL TIMAVO C'E' LA CHIESETTA DI SAN
GIOVANNI CON RESTI DEL TEMPIO PAGANO, SEDE DELLA
DIVINITA' FIUMANA
- SECONDO LEGGENDA ANTICA GRECA LI' GIUNSERO GLI ARGONAUTI
AL MARE ADRIATICO
- PRESSO L'ACQUEDOTTO R. LE'VILLA ROMANA, NEI DINTORNI
ALTRE VILLE E SENTIERO ROMANO.
- LUOGO DRAGICO CON CONTINUA DI MIGLIAIA DI MORTI
NELLA I-GUERRA MONDIALE

Data

19/9/14

Firma leggibile



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a SAMANTHA CORETTI residente a DUINO (TS)

in via/piazz/frazione DUINO64, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.

Samantha Coretti

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:
Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a SAMANTHA CORETTI residente a DUINO (TS)

in via/piazz/frazione DUINO 064, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.

Samantha Coretti

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Il sottoscritto/a SAMANTHA CORETTI residente a
DUINO (TS)

in via/piazz/frazione DUINO 64, osserva quanto segue:

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.

Samantha Coretti

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a SAMANTHA CORETTI residente a
DUINO (TS)

in via/piazz/frazione DUINO 64, osserva quanto segue:

L'incidenza delle aree di rispetto degli impianti proposti sulla pianificazione e sullo sviluppo previsto nei documenti programmatori a livello regionale e comunale non è sufficientemente trattata, specialmente per quanto riguarda la vocazione turistico ambientale e turistico storica di gran parte del Golfo di Trieste, del comune di Duino Aurisina, dell'ambito carsico con ambizioni internazionali riguardanti l'inclusione in ambiti UNESCO, promossi recentemente dalle

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:
Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a SMANTHACORETTI residente a DUINO (TS)

in via/piazz/frazione DUINO 64, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre piu' frequente (non e' descritta questa casistica) ed e' anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.

Smantthacoretti

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:
Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ZIVA MARC residente a SISTIANA 23/1

in via/piazz/frazione CON. DUINO AURISINA osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Stivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.

SIA NON CONSIDERA LA VICINANZA DEL CONFINO SLOVENO E LA BREVE DISTANZA DELLA RISERVA D'ACQUA PER IL LITORALE SLOVENO NEI PRESSI DI BRESTOVICA.

Sistiana, 19.9.2014





Sistiana, 19/9/2014

con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.

Samantha Coretti

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:
Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a SAMANTHA CORETTI residente a DUINO (TS)

in via/piazz/frazione DUINO GA, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti **negativi** del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente **impattanti** in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.

Samantha Coretti

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a LINDA Annunziata residente a Monfalcone (GO.)

in via/piazza/frazione largo della fontana 13 osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale è particolarmente carente, ai sensi del dlgs 29 giugno 2010 n. 128 che recepisce la direttiva 97/11/CE, un preciso impegno per favorire la partecipazione del pubblico, reso evidente dalla mancata presentazione della traduzione in lingua slovena, lingua usata da gran parte della popolazione e lingua ufficiale, dunque in contrasto con lo spirito della norma. precisamente l'art. 24 Titolo 3. comma 2 del dlgs 152/2006.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a Anna Tiziana residente a Duino

in via/piazza/frazione Duino 67/02, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre piu' frequente (non e' descritta questa casistica) ed e' anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.

Anna Tiziana

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a

Luigi Fravetta residente a

Duino

in via/piazza/frazione

Stome 07/02

osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre piu' frequente (non e' descritta questa casistica) ed e' anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.

Francesco Fravetta

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse:

Il sottoscritto/a Tommaso Victor residente a Duino

in via/piazza/frazione Duino 67/2 osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre più frequente (non è descritta questa casistica) ed è anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.

Vigilante Tommaso

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a STEFANO CAPANNI residente a DUINO - AURISINA

in via/piazza/frazione DUINO 78/G, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale è particolarmente carente, ai sensi del dlgs 29 giugno 2010 n. 128 che recepisce la direttiva 97/11/CE, un preciso impegno per favorire la partecipazione del pubblico, reso evidente dalla mancata presentazione della traduzione in lingua slovena, lingua usata da gran parte della popolazione e lingua ufficiale, dunque in contrasto con lo spirito della norma, precisamente l'art. 24 Titolo 3. comma 2 del dlgs 152/2006.

Stefano Capanni

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MONICA NORBEDO residente a DUINO

in via/piazza/frazione DUINO Fil/c, osserva quanto segue:

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole materne, elementari, il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a Legrim, Jan residente _____

in via/piazza/frazione Duino 36/a, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.

Legrim Jan

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a PERIC DAVIDE residente a DUINO-AURISINA

in via/piazza/frazione SAN GIOVANNI - STIVAU, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale è particolarmente carente, ai sensi del dlgs 29 giugno 2010 n. 128 che recepisce la direttiva 97/11/CE, un preciso impegno per favorire la partecipazione del pubblico, reso evidente dalla mancata presentazione della traduzione in lingua slovena, lingua usata da gran parte della popolazione e lingua ufficiale, dunque in contrasto con lo spirito della norma. precisamente l'art. 24 Titolo 3. comma 2 del dlgs 152/2006.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a G. P. Puciano residente a Duino Aurisina

in via/piazza/frazione Duino GST, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra. Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjvas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.

G. P. Puciano

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a GIORGI GIULIA residente a TRIESTE

in via/piazza/frazione VIA MARZI, 6; osserva quanto segue:

L'incidenza delle aree di rispetto degli impianti proposti sulla pianificazione e sullo sviluppo previsto nei documenti programmatori a livello regionale e comunale non è sufficientemente trattata, specialmente per quanto riguarda la vocazione turistico ambientale e turistico storica di gran parte del Golfo di Trieste, del comune di Duino Aurisina, dell'ambito carsico con ambizioni internazionali riguardanti l'inclusione in ambiti UNESCO, promossi recentemente dalle amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.

GIORGI GIULIA giorgi.giulia@alice.it

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MAURIZIO TORCHIANA residente a DUINO (TS)

in via/piazza/frazione DUINO 65, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra. Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjervas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.

Maurizio Torchiana

MAURIZIO TORCHIANA
ANNE BREARLEY

Maurizio Torchiana DUINO 65
DUINO, 29

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a TOHASICI JAKOP residente a DUINO

in via/piazza/frazione VIA DRECE SCUOLE 41/B, osserva quanto segue:



L'incidenza delle aree di rispetto degli impianti proposti sulla pianificazione e sullo sviluppo previsto nei documenti programmatori a livello regionale e comunale non e' sufficientemente trattata, specialmente per quanto riguarda la vocazione turistico ambientale e turistico storica di gran parte del Golfo di Trieste, del comune di Duino Aurisina, dell'ambito carsico con ambizioni internazionali riguardanti l'inclusione in ambiti UNESCO; promossi recentemente dalle amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a Matteo De Palo residente a Duino

in via/piazza/frazione 72/T, osserva quanto segue: 

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole materne, elementari, il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a FRANCESCA SCHILLANI residente a DUINO AURISINA

in via/piazza/frazione SISTIANA, osserva quanto segue:

L'incidenza delle aree di rispetto degli impianti proposti sulla pianificazione e sullo sviluppo previsto nei documenti programmatori a livello regionale e comunale non è sufficientemente trattata, specialmente per quanto riguarda la vocazione turistico ambientale e turistico storica di gran parte del Golfo di Trieste, del comune di Duino Aurisina, dell'ambito carsico con ambizioni internazionali riguardanti l'inclusione in ambiti UNESCO, promossi recentemente dalle amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a FRANCESCA SCHILLINI residente SISTIANA

in via/piazza/frazione SISTIANA, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a CONRADO PEZZIARI residente a DUINO AURISINA

in via/piazza/frazione Loc. Duino Gg1E, osserva quanto segue:

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole materne, elementari, il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MERVIC VADIMIR residente a DUINO

in via/piazza/frazione 75/01, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto: Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra . Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjavas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ANDREA LECHISSA residente DUINO-AURISINA

in via/piazza/frazione DUINO 7815, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a STEFANO SANTINATO residente a MONFALCONE
in via/piazza/frazione BERNINI 2, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre piu' frequente (non e' descritta questa casistica) ed e' anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ANDREA LEHNISSA residente a DUINO-AURISINA

in via/piazza/frazione DUINO 78/B, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale è particolarmente carente, ai sensi del dlgs 29 giugno 2010 n. 128 che recepisce la direttiva 97/11/CE, un preciso impegno per favorire la partecipazione del pubblico, reso evidente dalla mancata presentazione della traduzione in lingua slovena, lingua usata da gran parte della popolazione e lingua ufficiale, dunque in contrasto con lo spirito della norma. precisamente l'art. 24 Titolo 3. comma 2 del dlgs 152/2006.

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MERVIC VIANIUR residente a DUINO

in via/piazza/frazione 75/M, osserva quanto segue:

L'incidenza delle aree di rispetto degli impianti proposti sulla pianificazione e sullo sviluppo previsto nei documenti programmatori a livello regionale e comunale non è sufficientemente trattata, specialmente per quanto riguarda la vocazione turistico ambientale e turistico storica di gran parte del Golfo di Trieste, del comune di Duino Aurisina, dell'ambito carsico con ambizioni internazionali riguardanti l'inclusione in ambiti UNESCO, promossi recentemente dalle amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.

Chevi Platinbo

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MERVIC VASSIMIRO residente a: DUINO

in via/piazza/frazione 4/c, osserva quanto segue:

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole materne, elementari, il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ANDREOSI LIVIANA residente a MONFALCONE

in via/piazza/frazione ZORUTA 15, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale è particolarmente carente, ai sensi del dlgs 29 giugno 2010 n. 128 che recepisce la direttiva 97/11/CE, un preciso impegno per favorire la partecipazione del pubblico, reso evidente dalla mancata presentazione della traduzione in lingua slovena, lingua usata da gran parte della popolazione e lingua ufficiale, dunque in contrasto con lo spirito della norma, precisamente l'art. 24 Titolo 3. comma 2 del dlgs 152/2006.

Liviana Andreosi

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ANDREO DI LUANA residente MONFALCONE

in via/piazza/frazione ZORZUTTI 15, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.

Luana Andreotti

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:


Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a BRANKA MIČADINOVIĆ residente a DUINO

in via/piazza/frazione DUINO 4/B, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti negativi del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente impattanti in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARCO TAVIAR residente a DUINO-AURISINA

in via/piazza/frazione Duino F.R.C. osserva quanto segue:

Nello SIA non e' previsto nessun intervento di ricerca archeologica preliminare, nonostante il sito abbia estrema importanza storica, dal periodo preromanico (leggenda degli Argonauti), romanico con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MASSIMO DEAN residente a TURRIACCO (GO)

in via/piazza/frazione L. MEITNER n°5, osserva quanto segue:

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a VOLARI DEMETRA residente a MONFALCONE

in via/piazza/frazione VIA XXV APRILE osserva quanto segue:

Nello SIA non e' previsto nessun intervento di ricerca archeologica preliminare, nonostante il sito abbia estrema importanza storica, dal periodo preromanico (leggenda degli Argonauti); romanico con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.

Demetra Volari

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a VOLARI DEMETRA residente a MONFALCONE

in via/piazza/frazione VIA XXV APRILE; osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico, vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari , il blocco della navigazione, ecc.

Demetra Volari

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a VOLARI DENETRA residente a MONFALCONE

in via/piazza/frazione VIA XXV APRILE, osserva quanto segue:

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.

Deneta Volari

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ADRIANA MERUIC residente a DUINO

in via/piazza/frazione VIA STAZIONE, osserva quanto segue:

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.

Adriana Meruic

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ADRIANA MERUCC residente a DUINO

in via/piazza/frazione VIA SORDANI osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico; vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari , il blocco della navigazione, ecc.

Adriana Merucc

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ELENA ROJAC residente a DUINO - AURISINA
in via/piazza/frazione DUINO n° 72/P, osserva quanto segue:

Nello SIA non è previsto nessun intervento di ricerca archeologica preliminare, nonostante il sito abbia estrema importanza storica, dal periodo preromano (leggenda degli Argonauti), romano con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.

Elena Rojac

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a Adriano MERUC residente a DUINO

in via/piazza/frazione V. STAZIONE, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre più frequente (non è descritta questa casistica) ed è anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.

Adriano Meruc

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MERVIC ADRIANA residente a DUINO

in via/piazza/frazione VIA STAZIONE, osserva quanto segue:

Nello SIA non e' previsto nessun intervento di ricerca archeologica preliminare, nonostante il sito abbia estrema importanza storica, dal periodo preromanico (leggenda degli Argonauti), romanico con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.

Adriano Mervic

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ZOLLIA FULVIO residente a DUINO AURISINA

in via/piazza/frazione DUINO 67/F; osserva quanto segue:

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole materne, elementari, il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a Seppori Franco residente a Trieste
in via/piazza/frazione Polignano 7, osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico, vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari , il blocco della navigazione, ecc.

Seppori

- CARONTA di ALTERNATIVE (RIPARATIVE)
- BLOCCO OFFSHORE NAU
 - JUBATI (MERRA)
 - DISTRIBUZIONE PIPE ONLY
 - TRASPORTO PAZAGGIATO

Seppori

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a AMBRA LAURETTI residente DUINO 67/15 DUINO AURISINA

in via/piazza/frazione DUINO AURISINA, osserva quanto segue:
DUINO 67/15

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.

Ambra Lauretti

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a AMBRA LAURETTI residente a DUINO 67/L5 DUINO AURISINA

in via/piazza/frazione DUINO 67/L5, osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico; vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, il blocco della navigazione, ecc.

Ambr

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a AMBRA LAURETTI residente a DUINO 67/L5 DUINO AURISINA

in via/piazza/frazione DUINO 67/L5, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale è particolarmente carente, ai sensi del dlgs 29 giugno 2010 n. 128 che recepisce la direttiva 97/11/CE, un preciso impegno per favorire la partecipazione del pubblico, reso evidente dalla mancata presentazione della traduzione in lingua slovena, lingua usata da gran parte della popolazione e lingua ufficiale, dunque in contrasto con lo spirito della norma, precisamente l'art. 24 Titolo 3. comma 2 del dlgs 152/2006.

Ambrò Lauretti

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse:

Il sottoscritto/a AMBRA LAURETTI residente a DUINO AURISINA

in via/piazza/frazione DUINO 67/L5, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto: Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra. Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjvas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.

Ambra Lauretti

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a AMBRA LAURETTI residente a DUINO AURISINA

in via/piazza/frazione DUINO 67/LS, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti negativi del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente impattanti in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.

Ambra Lauretti

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MINI'OPPO CLAUDIA residente a ~~CLAUDIA~~ DUINO-AURISINA

in via/piazza/frazione DUINO I P/C, osserva quanto segue:

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a YUNUZZI CLAUDIA residente a DUINO-AURISINA

in via/piazza/frazione DUINO I/C, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti negativi del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente impattanti in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a Pinella Claudia residente a Duino-Aurisina

in via/piazza/frazione Duino II/E osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre piu' frequente (non e' descritta questa casistica) ed e' anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse:

Il sottoscritto/a MINIUS CLAUDIA residente a DUINO-AURISINA

in via/piazza/frazione DUINO I/c, osserva quanto segue:

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole materne, elementari, il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a GIORGIO DORRINO residente a DUINO AURISINA 70/c
in via/piazza/frazione _____; osserva quanto segue:

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole materne, elementari, il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.

[Handwritten signature]

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a GIORGIO NORBERG residente a DUINO 71/c

in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento; sempre piu' frequente (non e' descritta questa casistica) ed e' anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.

Manca il file in un paese come l'Italia
con un rischio fortissimo

[Handwritten signature]

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a GIORGIO NORBETI residente a DUINO 71/c
in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.

Ho già "morzato" contro tale progetto
... "Innocenti" movimenti.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a GIORGIO NORDINO residente a DUINO AURISINA / c

in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra. Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjvas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.

[Handwritten signature]

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a GIORGIO DORADO residente DUINO 71/c

in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.

of 9/11/11

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a GORGIO PORRANO residente a Duino 71/c
in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico; vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari , il blocco della navigazione, ecc.

Superabile in un paese (Duino) con
un rischio terroristico

[Handwritten signature]

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a GALLET ARIANA residente a MONFALCONE

in via/piazza/frazione G. GARIBOLDI 61, osserva quanto segue:

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.

Gallet Ariana

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MONICA NORBEN residente DUINO

in via/piazza/frazione DUINO F.I.C, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjvas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.

Lucrezia Lozese

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MONICA NORRIS residente a DUINO

in via/piazza/frazione DUINO F1/C, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre più frequente (non è descritta questa casistica) ed è anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MONICA NORRERO residente a DUINO

in via/piazza/frazione DUINO FIC, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti negativi del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente impattanti in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MONICA NORRED residente a DUINO

in via/piazza/frazione DUINO FELC, osserva quanto segue:

Nello SIA non e' previsto nessun intervento di ricerca archeologica preliminare, nonostante il sito abbia estrema importanza storica, dal periodo preromanico (leggenda degli Argonauti), romanico con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MONICA NORBERG residente a DUINO

in via/piazza/frazione DUINO F1/C, osserva quanto segue:

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.

Monica Norberg

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ANDREA ABBOSI, residente a DUINO

in via/piazza/frazione DUINO 69/B, osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico, vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, il blocco della navigazione, ecc.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a BRAIDA LUCIA residente a MONFALCONE

in via/piazza/frazione RANCIACCIO, 15, osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico; vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari , il blocco della navigazione, ecc.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ZOLLIA LIVIO residente a MONFALCONE
in via/piazza/frazione RANDACCIO 15, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti negativi del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente impattanti in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a LINDA Anna Maria residente a Monfalcone (GO)
in via/piazza/frazione largo della fontana, 23, osserva quanto segue:

Nello SIA non e' previsto nessun intervento di ricerca archeologica preliminare, nonostante il sito abbia estrema importanza storica, dal periodo preromanico (leggenda degli Argonauti); romanico con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.

[Handwritten signature]

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a GALLET ARIANA residente a MONFALCONE

in via/piazza/frazione C. GARIBOLDI 61, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre più frequente (non è descritta questa casistica) ed è anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.

Gallet Ariana

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a GALLET ARIANA residente MONFALCONE

in via/piazza/frazione C. GARIBOLDI 61, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjvas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.

Gallet Ariana

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a Andrea dell'Aste residente a DUINO S/C

in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti negativi del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente impattanti in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste


Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/ MASSIMO PAOLI residente a DUINO

in via/piazza/frazione DUINO 16/A, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra. Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjervas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a SERGIO RUSTIA residente a DVINO

in via/piazza/frazione 67/S, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale è particolarmente carente, ai sensi del dlgs 29 giugno 2010 n. 128 che recepisce la direttiva 97/11/CE, un preciso impegno per favorire la partecipazione del pubblico, reso evidente dalla mancata presentazione della traduzione in lingua slovena, lingua usata da gran parte della popolazione e lingua ufficiale, dunque in contrasto con lo spirito della norma. precisamente l'art. 24 Titolo 3. comma 2 del dlgs 152/2006.

Sergio Rustia

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a NADALI KARINA residente a DUINO 67/S

in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.

Maria Luisa

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ROCCO LEONARDO residente a MONFALCONE

in via/piazza/frazione MAFFIOLI 24, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra. Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo; le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjvas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ROBERTO LEVAZ residente a MONFALCONE

in via/piazza/frazione MARCONI 24, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti negativi del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente impattanti in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a PERIC BINORA residente a S. GIOVANNI DI DUINO
STIVAN

in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

Nello SIA non e' previsto nessun intervento di ricerca archeologica preliminare, nonostante il sito abbia estrema importanza storica, dal periodo preromanico (leggenda degli Argonauti), romanico con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.

Per

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a PERIC DINORA residente a S. GIOVANNI DI DUINO
ŠTIVAN
in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti negativi del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente impattanti in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a Lechicca Alessandro presidente a

TRIESTE V. GRANISCA 1

in via/piazz/frazione V. GRANISCA 1 . osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra . Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjvas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.

Lechicca Alessandro

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste


Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ELISA NORBEDE residente a

DUINO - AURISINA

in via/piazz/frazione DUINO 71/C, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale è particolarmente carente, ai sensi del dlgs 29 giugno 2010 n. 128 che recepisce la direttiva 97/11/CE, un preciso impegno per favorire la partecipazione del pubblico, reso evidente dalla mancata presentazione della traduzione in lingua slovena, lingua usata da gran parte della popolazione e lingua ufficiale, dunque in contrasto con lo spirito della norma, precisamente l'art. 24 Titolo 3, comma 2 del dlgs 152/2006.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:
Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a SIACA DANIELE residente a DUINO-AURISINA

in via/piazz/frazione AURISINA STAZIONE 7/LA, osserva quanto segue:

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole elementari, il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.

Siaca Daniele

amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it


Per aspetti riguardanti la sicurezza:
Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a NORBEDO ELISA residente a
DUINO - AURISINA

in via/piazz/frazione DUINO F/C, osserva quanto segue:

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole elementari, il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:


Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a LUCCHESI ROSA IMA residente a
DUINO

in via/piazz/frazione DUINO 75/96, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre più frequente (non è descritta questa casistica) ed è anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:


Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a BIONDINI IACOB residente a
DUINO

in via/piazz/frazione DUINO ST, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre più frequente (non è descritta questa casistica) ed è anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARIA COLLARI residente a DUINO AURISINA
in via/piazza/frazione DUINO n. 68/B osserva quanto segue:

E' necessaria una approfondita descrizione delle interazioni con l'attivit  della pesca e delle attivita' diportistiche nella zona di Monfalcone Panzano, Monfalcone Lisert e Villaggio del Pescatore.

Maria Collari

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ARMIZIA IERUSSI residente a DUINO AURISINA

in via/piazz/frazione DUINO 63B osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra . Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjvas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.

Armizia Ierussi

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a Mayer Katharina residente a

Duino-Aurisina

in via/piazz/frazione Duino 66 F, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra . Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjovas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.

Katharina Mayer

amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:
Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARCUZZI SILVANA residente a DUINO AURISINA

in via/piazz/frazione N° 64, osserva quanto segue:

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole elementari, il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.

Marcuzzi Silvana

Al sindaco del Comune di Duino Aurisina Obcina Devin Nabrezina

Spett.le

Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSsalvanguardia.Ambientale@PEC.miniambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL
Nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a PAOLO MALVESTITI residente a DUINO AURISINA

Prov. (TS) in via/piazza/frazione DUINO, 71/I, osserva quanto segue:

Il rifornimento dell'impianto in oggetto mediante navi gasiere della portata di 125.000 mc di GNL e lo stoccaggio del gas in due serbatoi di sessanta metri di diametro per 30 metri di altezza per complessivi 170.000 mc esporrebbe a rischio di catastrofe, in caso di incidente, i comuni di Monfalcone, Duino, Staranzano, e le frazioni Villaggio del Pescatore, San Giovanni di Duino e Medeazza solo per citare i centri abitati che verrebbero a trovarsi nelle aree immediatamente circostanti il rigassificatore (il Villaggio del Pescatore a meno di 1 km!)

Navi e serbatoi costituirebbero un obiettivo sensibile per un terrorismo internazionale attualmente in forte crescita; data l'ubicazione, il sito sarebbe praticamente indifendibile in quanto facilmente aggredibile con le moderne armi portatili da tempo in mano ai terroristi senza contare la vicinanza dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari lontano una decina di km solo per ricordare che l'abbattimento delle Torri Gemelle di New York è avvenuto a causa del dirottamento e successivo schianto di ben 2 aerei.

Del resto, da queste parti, siamo già stati oggetto di attentati quando il 4 agosto del 1972 per mano dei terroristi di Settembre Nero sono stati incendiati alcuni serbatoi del terminale petrolifero della Siot e, per fortuna, allora si è trattato di petrolio e non di gas.

La movimentazione e l'attracco in banchina delle navi gasiere richiederebbe il dragaggio fino ad una profondità di 13,5 metri in una zona dove, a causa della notevole presenza di mercurio nelle sedimentazioni del fondo marino, in passato sono state bloccati più volte dragaggi di minore profondità.

Data

16/9/2014

Firma leggibile

Paolo Malvestiti

Al sindaco del Comune di Duino Aurisina Obcina Devin Nabrezina

Spett.le

Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSSalvanguardia.Ambientale@PEC.miniambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL
Nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ROSSANA ENENKEL residente a DUINO AURISINA

Prov. (TS) in via/piazza/frazione DUINO FI/I, osserva quanto segue:

Il rifornimento dell'impianto in oggetto mediante navi gasiere della portata di 125.000 mc di GNL e lo stoccaggio del gas in due serbatoi di sessanta metri di diametro per 30 metri di altezza per complessivi 170.000 mc esporrebbe a rischio di catastrofe, in caso di incidente, i comuni di Monfalcone, Duino, Staranzano, e le frazioni Villaggio del Pescatore, San Giovanni di Duino e Medeazza solo per citare i centri abitati che verrebbero a trovarsi nelle aree immediatamente circostanti il rigassificatore (il Villaggio del Pescatore a meno di 1 km!)

Navi e serbatoi costituirebbero un obiettivo sensibile per un terrorismo internazionale attualmente in forte crescita; data l'ubicazione, il sito sarebbe praticamente indifendibile in quanto facilmente aggredibile con le moderne armi portatili da tempo in mano ai terroristi senza contare la vicinanza dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari lontano una decina di km solo per ricordare che l'abbattimento delle Torri Gemelle di New York è avvenuto a causa del dirottamento e successivo schianto di ben 2 aerei.

Del resto, da queste parti, siamo già stati oggetto di attentati quando il 4 agosto del 1972 per mano dei terroristi di Settembre Nero sono stati incendiati alcuni serbatoi del terminale petrolifero della Siot e, per fortuna, allora si è trattato di petrolio e non di gas.

La movimentazione e l'attracco in banchina delle navi gasiere richiederebbe il dragaggio fino ad una profondità di 13,5 metri in una zona dove, a causa della notevole presenza di mercurio nelle sedimentazioni del fondo marino, in passato sono state bloccati più volte dragaggi di minore profondità.

Data

16/9/2014

Firma leggibile

Rossana Enenk

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse:

Il sottoscritto/a PAOLO MALVESTITI residente a DUINO AURISINA

in via/piazza/frazione DUINO, 71/I, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre piu' frequente (non e' descritta questa casistica) ed e' anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.

16.9.2014 *Paolo Malvestiti*

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a PAOLO MALVESTITI residente a DUINO AURISINA

in via/piazza/frazione DUINO 71/I, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti negativi del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente impattanti in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.

16. 9. 2014 *Paolo Malvestiti*

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a PAOLO MALVESTITI residente a DUINO AURISINA

in via/piazza/frazione DUINO, 71/I osserva quanto segue:

E' necessaria una approfondita descrizione delle interazioni con l'attivita' della pesca e delle attivita' diportistiche nella zona di Monfalcone Panzano, Monfalcone Lisert e Villaggio del Pescatore.

16.9.2014 Paolo Malvestiti

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a TRAMONTINI SUSANNA residente a DUINO AURISINA

in via/piazza/frazione DUINO 72A, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra. Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo; le vedute dal borgo carsico di Medezza Medjvas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.

Duino, 13 settembre 2014

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste


Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a LUCHITTA ALBERTO residente a DUINO AURISINA

in ~~via~~ piazza/frazione DUINO 72A, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra. Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo; le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjivas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.



Duino, 13 settembre 2014



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a Leolinda Roman residente a DUINO AURISINA
SISTIANA 59/Q
in via/piazza/frazione SISTIANA 59/P, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra. Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjavas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.



14/08/14 Leolinda Roman

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a DANIELE TRAMONTINI ^{MI} residente a DUINO AURISINA
SISLIANA

in via/piazza/frazione SISTIANA 54/Q, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra. Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medezza Medjvas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.

Daniele Tramontini 14-09-2014

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a LEGISA VOJKA residente a DUINO 37/B DUINO-AURISINA (TS)

in via/piazza/frazione DUINO 37/B, osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico, vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari , il blocco della navigazione, ecc.

Legisa Vojka

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a LEGIŠA VOJKA residente a DUINO-AURISINA (TS)

in via/piazza/frazione DUINO 37/B, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre più frequente (non è descritta questa casistica) ed è anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.

Legiša Vojka

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a LEGIŠA VOJKA residente DUINO-AURISINA (TS)

in via/piazza/frazione DUINO 37/B, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.

Legiša Vojka

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a LEGIŠA VOJKA residente a DUINO - AURISINA (TS)

in via/piazza/frazione DUINO 37/B, osserva quanto segue:

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.

Legiša Vojka

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a LEGIŠA VOJKA residente a DUINO - AURISINA (TS)

in via/piazza/frazione DUINO 37/B, osserva quanto segue:

L'incidenza delle aree di rispetto degli impianti proposti sulla pianificazione e sullo sviluppo previsto nei documenti programmatici a livello regionale e comunale non è sufficientemente trattata, specialmente per quanto riguarda la vocazione turistico ambientale e turistico storica di gran parte del Golfo di Trieste, del comune di Duino Aurisina, dell'ambito carsico con ambizioni internazionali riguardanti l'inclusione in ambiti UNESCO; promossi recentemente dalle amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.

Legiša Vojka

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a LEGISA VOJKA residente a DUINO - AURISINA (TS)
in via/piazza/frazione DUINO 3F/B, osserva quanto segue:

E' necessaria una approfondita descrizione delle interazioni con l'attività della pesca e delle attività diportistiche nella zona di Monfalcone Panzano, Monfalcone Lisert e Villaggio del Pescatore.

Legisa Vojka

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste


Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARCUZZI ROMANO residente DUINO (TRIESTE)

in via/piazza/frazione DUINO S/A, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.

IN CASO DI INCIDENTE NON SI CONSIDERA LA PRESENZA
IN ZONA DI TUTTI I LAVORATORI DELLA ZONA INDUSTRIALE
DI MONFALCONE E DELLA "CARTIERA BURGO". LAVORATORI
PRESENTI A "CICLO CONTINUO".



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ROMANELLO GRAZIELLA residente a DUINO (TRIESTE)

in via/piazza/frazione DUINO 9/A, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre piu' frequente (non e' descritta questa casistica) ed e' anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.

Romanello Graziella

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ROMANELLO GRAZIELLA residente a DUINO (TRIESTE)

in via/piazza/frazione DUINO 9/A, osserva quanto segue:

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole materne, elementari; il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.

Romanello Graziella

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ROMANELLO GRAZIELLA residente a DUINO (TRIESTE)

in via/piazza/frazione DUINO S/A, osserva quanto segue:

E' necessaria una approfondita descrizione delle interazioni con l'attivit  della pesca e delle attivita' diportistiche nella zona di Monfalcone Panzano, Monfalcone Lisert e Villaggio del Pescatore.

Romanello Grazietta

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARCUZZI ROMANO residente a DUINO (TRIESTE)

in via/piazza/frazione DUINO S/A, osserva quanto segue:

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARCUZZI ROMANO residente a DUINO (TRIESTE)

in via/piazza/frazione DUINO B/A, osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico, vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari , il blocco della navigazione, ecc.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARCUZZI ROMANO residente a DUINO (TRIESTE)

in via/piazza/frazione DUINO S/A, osserva quanto segue:

L'incidenza delle aree di rispetto degli impianti proposti sulla pianificazione e sullo sviluppo previsto nei documenti programmatori a livello regionale e comunale non è sufficientemente trattata, specialmente per quanto riguarda la vocazione turistico ambientale e turistico storica di gran parte del Golfo di Trieste, del comune di Duino Aurisina, dell'ambito carsico con ambizioni internazionali riguardanti l'inclusione in ambiti UNESCO, promossi recentemente dalle amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it


Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a DE CARLI Paolo residente a Strada Conf. no. 140 n. 123/B
in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole materne, elementari, il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:


Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a Dr. ALU PRON residente a Stado Gornice u 123/B Ku. 140
in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra . Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjaves.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a Dr. Carlo Pado residente a Km. 140 strada Antona n. 123/B
in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti negativi del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente impattanti in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a WANDA MARINI residente a SC. 140 123/B

in via/piazza/frazione Ch. edo. Coste, osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico, vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari , il blocco della navigazione, ecc.

Wanda Marini

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a WANDA MARCI residente a SC. 40 123/B

in via/piazza/frazione Stadio sportivo, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre piu' frequente (non e' descritta questa casistica) ed e' anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.

Wanda Marc
Barbieri

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a DE CARLI Roberto residente a Stadio Venezia Km. 140 v. 123/B

in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale è particolarmente carente, ai sensi del dlgs 29 giugno 2010 n. 128 che recepisce la direttiva 97/11/CE, un preciso impegno per favorire la partecipazione del pubblico, reso evidente dalla mancata presentazione della traduzione in lingua slovena, lingua usata da gran parte della popolazione e lingua ufficiale, dunque in contrasto con lo spirito della norma precisamente l'art. 24 Titolo 3. comma 2 del dlgs 152/2006.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ME CARLI PAOLO residente SS. 240 n. 123/B

in via/piazza/frazione STRADA COSTIERA, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a WANDA MARCHI residente a Scem 140 123 B
in via/piazza/frazione Strolo Costico, osserva quanto segue:

L'incidenza delle aree di rispetto degli impianti proposti sulla pianificazione e sullo sviluppo previsto nei documenti programmatori a livello regionale e comunale non e' sufficientemente trattata, specialmente per quanto riguarda la vocazione turistico ambientale e turistico storica di gran parte del Golfo di Trieste, del comune di Duino Aurisina, dell'ambito carsico con ambizioni internazionali riguardanti l'inclusione in ambiti UNESCO, promossi recentemente dalle amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.

Wanda Marchi

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a WANDA MARCHI residente a CG 140 N° 123B

in via/piazza/frazione Strobo Coste, osserva quanto segue:

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.

Wanda Marchi

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a WANNAMARCHI residente a SC 140 N° 123B
in via/piazza/frazione San Sebastiano, osserva quanto segue:

Nello SIA non e' previsto nessun intervento di ricerca archeologica preliminare, nonostante il sito abbia estrema importanza storica, dal periodo preromanico (leggenda degli Argonauti), romanico con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.

Wanne Marchi

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a

WANDA MARCHI residente a Sc km 140 V° 123B

in via/piazza/frazione

St. del Costo

, osserva quanto segue:

E' necessaria una approfondita descrizione delle interazioni con l'attivita' della pesca e delle attivita' diportistiche nella zona di Monfalcone Panzano, Monfalcone Lisert e Villaggio del Pescatore.

Wanda Morel

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a Pacco FERRUCCIO residente a DUINO 37/B

in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico, vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari , il blocco della navigazione, ecc.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a PAOLO TERANCO residente a DUINO

in via/piazza/frazione 37/B, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento; sempre piu' frequente (non e' descritta questa casistica) ed e' anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a FACCO FERRUCCIO residente DUINO 37/B

in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a PAOLO FERRUCCIO residente a DUINO 37/B

in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.

Renato Faen

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a PACCO FERRUCCIO residente a DUINO 37/B

in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

L'incidenza delle aree di rispetto degli impianti proposti sulla pianificazione e sullo sviluppo previsto nei documenti programmatori a livello regionale e comunale non è sufficientemente trattata, specialmente per quanto riguarda la vocazione turistico ambientale e turistico storica di gran parte del Golfo di Trieste, del comune di Duino Aurisina, dell'ambito carsico con ambizioni internazionali riguardanti l'inclusione in ambiti UNESCO; promossi recentemente dalle amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a FACCO FERRUCCIO residente a DUINO 37/B

in via/piazza/frazione _____, osserva quanto segue:

E' necessaria una approfondita descrizione delle interazioni con l'attività della pesca e delle attività diportistiche nella zona di Monfalcone Panzano, Monfalcone Lisert e Villaggio del Pescatore.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ANDREOLA LIVIANA residente a MONFALCONE

in via/piazza/frazione ZORUZI 15, osserva quanto segue:

Nello SIA non e' previsto nessun intervento di ricerca archeologica preliminare, nonostante il sito abbia estrema importanza storica, dal periodo preromanico (leggenda degli Argonauti), romanico con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.

Liviana Andreola

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste


Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a BABUDRI MARINO residente a

DUINO AURISINA

in via/piazz/frazione MALQUINA 52/A, osserva quanto segue:

E' necessaria una approfondita descrizione delle interazioni con l'attivit  della pesca e delle attivita' diportistiche nella zona di Monfalcone Panzano, Monfalcone Lisert e Villaggio del Pescatore.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a BARDINO MARINO residente a DUINO | AURISINA

in via/piazz/frazione MALCHINO 52/H, osserva quanto segue:

Nello SIA non e' previsto nessun intervento di ricerca archeologica preliminare, nonostante il sito abbia estrema importanza storica, dal periodo preromanico (leggenda degli Argonauti), romanico con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a BABURRO MARINO residente a DUINO/AURISINA

in via/piazz/frazione MALCANA 52/A, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti negativi del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente impattanti in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a BREGANTI' SRECKO residente a
DUINO

in via/piazz/frazione loc. DUINO 72/G, osserva quanto segue:

Nello SIA non e' previsto nessun intervento di ricerca archeologica preliminare, nonostante il sito abbia estrema importanza storica, dal periodo preromanico (leggenda degli Argonauti), romanico con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.

Srečko

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a PARMESAN FRANCO residente a
DUINO 61/B DUINO AURISINA - TS -

in via/piazz/frazione DUINO 61/B, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra . Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjivas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a BREGANTI SREČKO residente a DUINO

in via/piazz/frazione loc. DUINO 72/G, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ITALIANO MARIA CRISTINA residente a
AURISINA

in via/piazz/frazione CAVE 2, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ITAUANO MARIACRISTINA residente a
AURISINA

in via/piazz/frazione CAVE 2, osserva quanto segue:

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole elementari, il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ITALIANO MARIA CRISTINA residente a
AURISINA

in via/piazz/frazione CAVE 2, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre più frequente (non è descritta questa casistica) ed è anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ITALIANO MARIACRISTINA residente a
AURISINA

in via/piazz/frazione CAVE 2, osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico, vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari , il blocco della navigazione, ecc.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a BABUZZI MARINO residente a

DUINO/AURISINA

in via/piazz/frazione MALCHINA S/A, osserva quanto segue:

L'elenco degli impianti e delle strutture sensibili (per esempio le scuole elementari, il Collegio del Mondo Unito di Duino Devin, ecc.) e' carente per il territorio comunale di Duino Aurisina Devin Nabrežina e deve essere integrato con quanto mancante.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste


Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a BABUZZI MARINO residente a

DUINO/AURISINA

in via/piazz/frazione MALCHINA 52/K, osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico, vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari , il blocco della navigazione, ecc.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a BARBARA MARINO residente a

DUINO/AURISINA

in via/piazz/frazione MALCUNA 52/H, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale è particolarmente carente, ai sensi del dlgs 29 giugno 2010 n. 128 che recepisce la direttiva 97/11/CE, un preciso impegno per favorire la partecipazione del pubblico, reso evidente dalla mancata presentazione della traduzione in lingua slovena, lingua usata da gran parte della popolazione e lingua ufficiale, dunque in contrasto con lo spirito della norma precisamente l'art. 24 Titolo 3. comma 2 del dlgs 152/2006.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a BABOCCO MARIO residente a

DUINO/AURISINA

in via/piazz/frazione PIALCHINA 52/H, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a BABUZZI, FABIO residente a DUINO/AURISINA

in via/piazz/frazione YALCINO 52/II, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale è particolarmente carente, ai sensi del dlgs 29 giugno 2010 n. 128 che recepisce la direttiva 97/11/CE, un preciso impegno per favorire la partecipazione del pubblico, reso evidente dalla mancata presentazione della traduzione in lingua slovena, lingua usata da gran parte della popolazione e lingua ufficiale, dunque in contrasto con lo spirito della norma, precisamente l'art. 24 Titolo 3. comma 2 del dlgs 152/2006.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a BABU-MI' JARINO residente a
DUINO/AURISINA

in via/piazz/frazione TRACCHINA 52/4, osserva quanto segue:

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ROBUR. MARINO residente a

MONFALCONE SIND

in via/piazz/frazione MACCHINA SE/H, osserva quanto segue:

L'incidenza delle aree di rispetto degli impianti proposti sulla pianificazione e sullo sviluppo previsto nei documenti programmatici a livello regionale e comunale non è sufficientemente trattata, specialmente per quanto riguarda la vocazione turistico ambientale e turistico storica di gran parte del Golfo di Trieste, del comune di Duino Aurisina, dell'ambito carsico con ambizioni internazionali riguardanti l'inclusione in ambiti UNESCO, promossi recentemente dalle amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17


34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a BABUDDI MARINO residente a
TRIESTE - DUINO/AURISINA

in via/piazz/frazione MACCHINA 52/A, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre più frequente (non è descritta questa casistica) ed è anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ITALIANO MARIA CRISTINA residente a
AURISINA

in via/piazz/frazione CAVE 2, osserva quanto segue:

L'incidenza delle aree di rispetto degli impianti proposti sulla pianificazione e sullo sviluppo previsto nei documenti programmatori a livello regionale e comunale non e' sufficientemente trattata, specialmente per quanto riguarda la vocazione turistico ambientale e turistico storica di gran parte del Golfo di Trieste, del comune di Duino Aurisina, dell'ambito carsico con ambizioni internazionali riguardanti l'inclusione in ambiti UNESCO, promossi recentemente dalle amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ITALIANO MARIA CRISTINA residente a

AURISINA

in via/piazz/frazione CAVE 2, osserva quanto segue:

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ITALIANO MARIA CRISTINA residente a
AURISINA

in via/piazz/frazione CAVE 2, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra . Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjavas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a OMASINI DANILA residente a

DUINO TRIESTE

in via/piazz/frazione DUINO AURISINA, osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra. Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjvas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ITALIANO MARIA CRISTINA residente a
AURISINA

in via/piazz/frazione CAVE 2, osserva quanto segue:

E' necessaria una approfondita descrizione delle interazioni con l'attivit  della pesca e delle attivita' diportistiche nella zona di Monfalcone Panzano, Monfalcone Lisert e Villaggio del Pescatore.

LuStoliciu

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ITALIANO MARIA CRISTINA residente a
AURISINA

in via/piazz/frazione CAVE 2, osserva quanto segue:

Nello SIA non e' previsto nessun intervento di ricerca archeologica preliminare, nonostante il sito abbia estrema importanza storica, dal periodo preromanico (leggenda degli Argonauti), romanico con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.

Maria Cristina Italiano

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ITALIANOMARIA CRISTINA residente a
AURISINA

in via/piazz/frazione CAVE 2, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti negativi del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente impattanti in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a ITALIANO MARIA CRISTINA residente a
AURISINA

in via/piazz/frazione CAVE 2, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale è particolarmente carente, ai sensi del dlgs 29 giugno 2010 n. 128 che recepisce la direttiva 97/11/CE, un preciso impegno per favorire la partecipazione del pubblico, reso evidente dalla mancata presentazione della traduzione in lingua slovena, lingua usata da gran parte della popolazione e lingua ufficiale, dunque in contrasto con lo spirito della norma. precisamente l'art. 24 Titolo 3. comma 2 del dlgs 152/2006.



Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste


Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a EGLE TARASIC residente a

in via/piazza/frazione DOBROVA VENETA osserva quanto segue:

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico, vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari , il blocco della navigazione, ecc.

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina



Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste


Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a EGLE TARASIC residente a
MONFALCONE

in via/piazza/frazione DELLA GIOVANA VENETA osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjvas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina



Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:
Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a EGLE TARASIC residente a
MONFALCONE

in via/piazz/frazione DELLA DOGANA VENEZIA osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre piu' frequente (non e' descritta questa casistica) ed e' anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina



Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le
Comitato tecnico regionale
Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Via Teatro Romano, 17
34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a MARCO SCHIJA residente a
DUINO FS/02

in via/piazz/frazione _____, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti **negativi** del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del **propagarsi** del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori **percepiti** e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente **impattanti** in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a EGLE TARASIC residente a MONFALCONE

in via/piazz/frazione LOGGIA VENETA II osserva quanto segue:

E' necessario riformulare le conclusioni dell'analisi paesaggistica in quanto la stessa non tiene conto di determinanti componenti del paesaggio nell'immediato contesto. Non e' stata considerata la presenza sulla stessa linea di costa, a duemila metri di distanza, dell'insieme storico del Castello Nuovo di Duino, del Castello Vecchio, del tempio del Dio Mitra, dei Monumenti ai Lupi di Toscana, dei cippi dedicati alla Grande Guerra . Non sono stati considerati gli abitati e le vedute interne del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin con il Porticciolo, le vedute dal borgo carsico di Medeazza Medjvas.

In questo senso deve essere approfondito il ruolo dello sviluppo dell'attività turistica in rapporto con l'intervento previsto.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a VARISCO RICCARDO residente a DUINO-AURISINA 34011

in ~~via~~/piazza/frazione DUINO 26/A, osserva quanto segue:

Nello SIA non e' previsto nessun intervento di ricerca archeologica preliminare, nonostante il sito abbia estrema importanza storica, dal periodo preromanico (leggenda degli Argonauti), romanico con le Terme romane recentissimamente restaurate e situate ad alcune centinaia di metri di distanza assieme al sito di ritrovamento della nave romana. Si chiede venga integrato il SIA con la previsione di una ricerca archeologica preliminare anche nella zona marina.

Riccardo Varisco

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a VARISCO RICCARDO residente a DUINO-AURISINA 34011

in via/piazza/frazione DUINO 26/A, osserva quanto segue:

E' necessario integrare con un' approfondimento riguardante gli effetti negativi del rumore previsto in fase di realizzazione ed in fase di funzionamento per l'abitato del Villaggio del Pescatore, di Duino Devin e di San Giovanni Štivan, tenendo conto anche del propagarsi del rumore su superfici acquatiche ed in regime di vento sfavorevole. Attualmente i rumori percepiti e disturbanti delle attività presenti nella zona di Monfalcone Panzano sono altamente impattanti in termini di rumore e l'aggiunta di altre fonti di rumore renderebbe insostenibile ogni attività abitativa, di ricreazione o altre.

Riccardo Varisco

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a VARISCO RICCARDO residente a DUINO-AURISINA 34011

in via/piazza/frazione DUINO 26/A, osserva quanto segue:

E' necessaria una approfondita descrizione delle interazioni con l'attivit  della pesca e delle attivita' diportistiche nella zona di Monfalcone Panzano, Monfalcone Lisert e Villaggio del Pescatore.

Riccardo Varisco

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a VARISGO RICCARDO residente a DUINO-AURISINA 34011

in via/piazza/frazione DUINO 26/A, osserva quanto segue:

L'incidenza delle aree di rispetto degli impianti proposti sulla pianificazione e sullo sviluppo previsto nei documenti programmatori a livello regionale e comunale non è sufficientemente trattata, specialmente per quanto riguarda la vocazione turistico ambientale e turistico storica di gran parte del Golfo di Trieste, del comune di Duino Aurisina, dell'ambito carsico con ambizioni internazionali riguardanti l'inclusione in ambiti UNESCO, promossi recentemente dalle amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.

Carlo Riccardi

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a VARISCO RICCARDO residente a DUINO-AURISINA 34011

in via/piazza/frazione DUINO 26/A, osserva quanto segue:

L'incidenza delle aree di rispetto degli impianti proposti sulla pianificazione e sullo sviluppo previsto nei documenti programmatori a livello regionale e comunale non è sufficientemente trattata, specialmente per quanto riguarda la vocazione turistico ambientale e turistico storica di gran parte del Golfo di Trieste, del comune di Duino Aurisina, dell'ambito carsico con ambizioni internazionali riguardanti l'inclusione in ambiti UNESCO, promossi recentemente dalle amministrazioni comunali di Monfalcone e di Duino Aurisina Devin Nabrežina ed appoggiati dall'Amministrazione regionale.



Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a VARISCO RICCARDO residente DUINO - AURISINA 34011

in via/piazza/frazione DUINO 26/A, osserva quanto segue:

Lo Studio di Impatto Ambientale non considera gli insediamenti di San Giovanni Štivan, Medeazza Medjavas e Duino Devin, comunque equidistanti alla pari dell' insediamento di Monfalcone.

Varisco Riccardo

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale


Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a VARISCO RICCARDO residente a DUINO - AURISINA 34041

in ~~via/piazza~~/frazione DUINO 26/A, osserva quanto segue: 

Lo SIA non chiarisce le ragioni per le quali non si tiene conto del Referendum comunale organizzato in occasione della proposta di realizzazione del Rigassificatore SNAM nel territorio del comune di Monfalcone.

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a VARISCO RICCARDO residente a DUINO - AURISINA 340 11

in via/piazza/frazione DUINO 26/A, osserva quanto segue: Riccardo Varisco

Lo SIA e' carente nella descrizione degli scenari di possibili incidenti anche di carattere catastrofico, vista la densita' degli insediamenti presenti. Il solo allarme terroristico, con il potenziale distruttivo dell'impianto proposto, puo' generare la paralisi delle vicine vie di comunicazione (blocco dell'accesso alla citta' di Trieste) il blocco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari , il blocco della navigazione, ecc.

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Per aspetti riguardanti la sicurezza:

Spett.le

Comitato tecnico regionale

Direzione regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

Via Teatro Romano, 17

34121 Trieste

Oggetto: Osservazioni al progetto terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse

Il sottoscritto/a Tomadini Emma residente a
Duino Aurisina

in via/piazz/frazione Duino F1/E, osserva quanto segue:

La movimentazione delle gassiere di approvvigionamento nel golfo di Trieste, per poter attraccare di poppa, le rotte lungo le acque nazionali di vari stati (Croazia e Slovenia) non hanno sufficiente ed approfondita descrizione, specialmente in caso di forte vento, sempre piu' frequente (non e' descritta questa casistica) ed e' anche molto problematica, visto l'orientamento della banchina di attracco. Manca l'elenco dei criteri per la redazione dei Piani di emergenza per la popolazione, specialmente in caso di allarmi dovuti a guasti, a pericolo di attentati, a danneggiamenti delle tubazioni o della gassiera.

Tomadini Emma

Al Sindaco del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Posta elettronica certificata: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it