



1. TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE SONO GENERICHE. L'APPALTATORE DEVE SOSTITUIRE LE APPARECCHIATURE GENERICHE CON I DISEGNI DELLE APPARECCHIATURE DEL FORNITORE QUANDO QUEST'ULTIMO È APPROVATO.

2. TUTTE LE APPARECCHIATURE DEVONO MANTENERE UNA DISTANZA MINIMA DI 1200 mm DALLA FACCIA ALLA PARETE E DI 1500 mm DALLA FACCIA A QUALSIASI ALTRA APPARECCHIATURA.

| Rev. | Data       | Descrizione                       |
|------|------------|-----------------------------------|
| 00   | 04/10/2024 | Valutazione di impatto ambientale |




**ARUP**  
 Anup Italia S.r.l.  
 Consulenti specializzati:  
 Prevenzione incendi  
 Studio Misretra & Co. Via Geronzi 4 - 20145 - Milano  
 Ing. Silvestre Misretra e info@studioisretra.org  
 COMMITTENTE  
**Amazons Data Services Italy S.R.L.**  
 Progetto  
**Progetto di Data Center (Edificio A) in via Michelangelo Buonarroti n. SNC all'interno del Permesso di Costruire n.233/2022 e Progetto di Data Center (Edificio B) in via Sempione 230 all'interno del Permesso di Costruire n.0035/2022**

Fase progettuali:  
**Esame Impatto Paesistico dei Progetti**

TITOLO ELABORATO  
**Edificio A Disposizione apparecchiature elettriche Piano Primo**

|            |                 |                  |          |
|------------|-----------------|------------------|----------|
| Scala      | 1:300           | By / Chkd / Appd | AZ/SC/VM |
| Disciplina | Elettrico       | Rev              | 00       |
| Tav. No.   | R-E-DD-PL-01-00 |                  |          |