



LEGENDA:

- Apparecchiatura / Cavo relativi all'impiantistica esistente.
- Apparecchiatura / Cavo relativi all'ampliamento dell'impianto (di nuova realizzazione)
- Cella MT Esistente

MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.R.L.
STABILIMENTO DI LIVORNO

PROGETTO DEFINITIVO

REALIZZAZIONE TERZA DI LINEA DI PRODUZIONE BIODIESEL

COORDINAMENTO PROGETTISTI:

PROGETTISTA SPECIALISTA:

CEMI S.p.A.
 Via Della Fornace, 22
 48123 FORNACE ZARATINI
 RAVENNA

Schema unifilare di Media Tensione

Cavo di collegamento per interconnessione fra le tre cabine, in caso di avaria di uno dei due cavi di MT in partenza dalla cabina di ricezione.

Le celle "3" (cabina Bio 3) e "5" (cabina Bio 1 e Bio 2) sono normalmente aperte. In caso di necessità, e attraverso interblocchi a chiave sarà possibile azionarle per alimentare in serie le tre cabine.

SETT. 2014	LAZZARINI	BOZZI	FALASCHI	EMESSO PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONI
DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
CODICE ELABORATO:		BIO3-04.19	REVISIONE: 00	SCALA: #