



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

LABORATORIO DI INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE

Dipartimento di Ingegneria Civile

Via Giovanni Paolo II, n. 132- 84084 Fisciano (SA)



- Molo di Ponente
- Banchina Rossa
- Molo Trapezio
- Banchina Ligea
- Molo 3 Gennaio
- Molo Manfredi
- Molo di Levante

ESECUZIONE DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO MANFREDI E CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO BANCHINA DELLA TESTATA DEL MOLO 3 GENNAIO



SEED

Sanitary Environmental
Engineering Division

CONVENZIONE FRA L'UNIVERSITA' DI SALERNO
E LA R.C.M. COSTRUZIONI SRL
PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO DI
MONITORAGGIO OPERATIVO AMBIENTALE
NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE A MARE

REPORT N.3

DATA

30/11/2013

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

prof. ing. Vincenzo Belgiorno

IL GRUPPO DI LAVORO

ing. Fabiola Filadoro
ing. Stefano Giuliani
ing. Tiziano Zarra

INDICE GENERALE

INDICE GENERALE	I
1 PREMESSA	2
2 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' SVOLTE.....	4
3 RISULTATI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTE MARINO.....	5
3.1 Identificazione dei punti di campionamento.....	5
3.2 Stato qualitativo.....	6
3.3 Sedimenti marini.....	9
4 RISULTATI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ATMOSFERA	11
4.1 Identificazione dei punti di campionamento.....	11
4.2 Monitoraggio della qualità atmosferica.....	12
5 RISULTATI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO RUMORE	21
5.1 Identificazione dei punti di campionamento.....	21
5.2 Clima acustico ambientale.....	22
6 CONCLUSIONI	38
ALLEGATI	39

1 PREMESSA

Il presente report illustra le attività di monitoraggio ambientale svolte nell'ambito della convenzione stipulata tra la R.C.M costruzioni S.r.l. e l'Università di Salerno, finalizzate al controllo delle potenziali pressioni ambientali indotte dall'esecuzione dei lavori di prolungamento del molo Manfredi e consolidamento del ciglio banchina della testata del molo 3 gennaio. L'elaborato riporta i risultati analitici dell'attività di monitoraggio condotta nel terzo trimestre Settembre-Novembre 2013, finalizzata alla definizione dello stato qualitativo ambientale. I risultati sono presentati per componente ambientale e tema specifico investigato, definiti nell'ambito del Piano di monitoraggio, allegato alla nota presentata in data 19/02/2013, relativa agli interventi di minimizzazione degli impatti ambientali.

In Tabella 1.1 si riporta il piano di monitoraggio, con i parametri analitici e le frequenze di campionamento per ciascun comparto ambientale investigato, opportunamente integrato sulla base della richiesta di integrazioni trasmesse da ARPAC con nota prot. 0015248 del 20/03/2013. In Figura 1.1 si riporta la localizzazione dei punti scelti per il monitoraggio ambientale, comprensivi dei punti aggiuntivi scelti da ARPAC relativi al monitoraggio del rumore (R08-R09).

Tabella 1.1 – Piano di monitoraggio integrato sulla base della richiesta di integrazioni trasmesse da ARPAC con nota prot. 0015248 del 20/03/2013

	Tema specifico	Attività	Campionamento		
			n° punti	Modalità/strumentazione	Frequenza
Ambiente marino	Stato qualitativo	Parametri in situ, Parametri di laboratorio	5	Misura puntuale con sonda multiparametrica	trimestrale
	Sedimenti marini	Parametri di laboratorio (comprensivi dei SST, IPA e idrocarburi totali)	5	Metodiche di legge (APAT, CNR, IRSA, ...)	semestrale
Atmosfera	Stato qualitativo	Inquinanti atmosferici convenzionali: NOx, NO, NO ₂ , CO	5	Misure giornaliere continue con determinazione di medie orarie con campionamento con analizzatori in laboratorio mobile	trimestrale
		Inquinanti atmosferici: benzene, toluene, altri COV		Determinazione valore medio su campionamento continuo con canister	
		Polveri PM10		Determinazione valore medio su campionamento continuo con campionatore gravimetrico	
		Polveri PM2,5 IPA e Metalli			
Rumore	Clima acustico ambientale	Monitoraggio acustico Leq[A]	9	Determinazione valore medio orario su campionamento continuo di 1 h con fonometro di classe I	mensile



Figura 1.1 – Localizzazione punti di monitoraggio

2 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

In Tabella 2.1 si riporta il programma delle attività svolte nel periodo compreso Settembre - Novembre 2013, relative alla definizione dello stato qualitativo ambientale delle matrici investigate.

Tabella 2.1 - Programma delle attività svolte nel periodo Settembre-Novembre 2013

	Tema specifico	Attività	Postazioni	Data campionamento			
Ambiente marino	Stato qualitativo	Determinazione dei parametri in situ e di laboratorio	AM01-AM05	1 Ottobre			
	Sedimenti marini	Parametri di laboratorio	AM01-AM05	1 Ottobre			
Atmosfera	Stato qualitativo	Determinazione CO, NO,NOx, NO ₂ ,PM10,PM2.5, IPA,COV	AM01	-			
			AM02	-			
			AM03	-			
			AM04	13 Novembre			
			AM05	12 Novembre			
Rumore	Clima acustico ambientale	Monitoraggio acustico Leq[A]	Postazioni	Campagna			
				I	II	III	
			R01	-	-	-	
			R02	-	-	-	
			R03	-	-	-	
			R04	24 Settembre	30 Ottobre	14 Novembre	
			R05			14 Novembre	
			R06			13 Novembre	
			R07			13 Novembre	
			R08			13 Novembre	
R09	14 Novembre						

Si evidenzia che nel trimestre Settembre–Novembre 2013 non è stato effettuato il monitoraggio acustico nei punti R01, R02 e R03 ed il monitoraggio relativo al comparto atmosfera nei punti AT01, AT02, AT03 a seguito della sospensione dei lavori di consolidamento del ciglio banchina della testata del molo 3 Gennaio.

3 RISULTATI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTE MARINO

3.1 Identificazione dei punti di campionamento

In Figura 3.1 si riporta la rappresentazione dei punti identificati con le sigle AM01-AM05 nella planimetria dei punti di campionamento, oggetto di monitoraggio dell'ambiente marino.



Figura 3.1 - Rappresentazione grafica dei punti di campionamento dell'ambiente marino

In Tabella 3.1 si riporta l'identificazione cartografica dei punti di campionamento, georeferenziati nel sistema UTM WGS84.

Tabella 3.1 – Identificazione cartografica nel sistema UTM WGS84 dei punti di monitoraggio dell'ambiente marino

ID	coordinata Est	coordinata Nord
AM01	14°45'51"	40°40'23"
AM02	14°45'54"	40°40'24"
AM03	14°45'05"	40°40'26"
AM04	14°45'09"	40°40'24"
AM05	14°45'08"	40°40'21"

3.2 Stato qualitativo

Il prelievo e la formazione dei campioni per la caratterizzazione dello stato qualitativo delle acque marine è stato condotto in accordo alla metodologia di riferimento ICRAM-ANPA, definita nell'ambito nel "Programma di monitoraggio dell'ambiente marino-costiero" (2001).

Si evidenzia che l'attività di campionamento è stata condotta in condizioni di mare poco mosso.

- **Parametri analitici in situ**

In Tabella 3.2 si riportano i risultati analitici delle attività di misura dei parametri in situ, mediante utilizzo di sonda multiparametrica, relativi al campionamento svolto in data 1 Ottobre 2013.

Tabella 3.2 – Risultati analitici misure in situ in AM01-AM05 del giorno 1 Ottobre 2013.

PARAMETRO	UM	METODICA	ID PUNTO				
			AM01	AM02	AM03	AM04	AM05
pH	-	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8.02	8.19	7.75	7.95	7.91
Temperatura	°C	APAT CNR IRSA 2100 MAN 29/2003	23.8	23.9	23.5	23.6	23.7
Ossigeno disciolto	mgO ₂ /L	APAT CNR IRSA 4120 MAN 29/2003	4.31	3.75	4.10	3.51	3.68
Conducibilità	mS/cm	APAT CNR IRSA 2030 MAN 29/2003	56.92	56.55	56.90	56.88	56.75
Torbidità	FNU	APAT CNR IRSA 2110 MAN 29/2003	1.35	1.41	1.11	2.11	1.21

In Figura 3.2 si riporta uno stralcio della principale documentazione fotografica prodotta nell'ambito del campionamento svolto.



Figura 3.2 – Stralcio della documentazione fotografica relativa al campionamento delle acque marine del giorno 1 Ottobre 2013

• **Parametri analitici di laboratorio**

Nella Tabella 3.3 si riportano i risultati analitici dell'attività di campionamento delle acque marine effettuata in data 1 Ottobre 2013.

Tabella 3.3 – Risultati analitici delle misure di laboratorio in AM01-AM05 del 1 Ottobre 2013.

PARAMETRO	UM	METODICA	ID PUNTO				
			AM01	AM02	AM03	AM04	AM05
Fosforo totale	µg/L	APAT IRSA CNR 4060 Man 29 2003	<1	<1	<1	<1	<1
Zinco (Zn)	µg/L	APAT IRSA CNR 3020 Man 29 2003	27.5	25.24	21.2	22.8	21.8
Rame (Cu)	µg/L	APAT IRSA CNR 3020 Man 29 2003	< 5	5.9	10.0	11.0	6.0
Arsenico (As)	µg/L	APAT IRSA CNR 3020 Man 29 2003	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Cadmio (Cd)	µg/L	APAT IRSA CNR 3020 Man 29 2003	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4
Cromo totale (Cr)	µg/L	APAT IRSA CNR 3020 Man 29 2003	< 8	< 8	< 8	< 8	< 8
Mercurio (Hg)	µg/L	APAT IRSA CNR 3020 Man 29 2003	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Nichel (Ni)	µg/L	APAT IRSA CNR 3020 Man 29 2003	< 5	5.3	< 5	< 5	8.4
Piombo (Pb)	µg/L	APAT IRSA CNR 3020 Man 29 2003	< 8	< 8	< 8	< 8	< 8
Fenoli	mg/L	APAT IRSA CNR 5070 Man 29 2003	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005
Nitriti	mg/L	APAT IRSA CNR 4040 Man 29 2003	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
Nitrati	mg/L	APAT IRSA CNR 4050 Man 29 2003	0.5	1.61	0.98	3.83	1.18
Tensioattivi anionici	mg/L	APAT IRSA CNR 5170 Man 29 2003	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03
SST	Mg/L	APAT IRSA CNR 4050 Man 29 2003	20.8	17.2	13.6	15.2	16.4
Streptococchi fecali	ufc/100mL	APAT IRSA CNR 7040C Man 29 2003	10	8	6	9	1
Coliformi totali	ufc/100mL	APAT IRSA CNR 7010 Man 29 2003	25	30	8	18	5
Coliformi fecali	ufc/100mL	APAT IRSA CNR 7020B Man 29 2003	10	10	9	3	2
Salmonella	ufc/100mL	APAT IRSA CNR 7080 Man 29 2003	3	4	4	6	3
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI							
Naftalene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	0.05	<0.01	<0.01	<0.01
Acenaftilene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Acenaftene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Fluorene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Fenantrene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Antracene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Fluorantene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Pirene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Benzo (a) antracene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Crisene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Benzo (b) fluorantene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Benzo (k) fluorantene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Benzo (j) fluorantene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Benzo (e) pirene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Benzo (a) pirene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Indeno (1,2,3cd) pirene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Dibenzo (a,h) antracene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Benzo (g,h,i) perilene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Dibenzo (a,l) pirene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Dibenzo (a,e) pirene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Dibenzo (a, i) pirene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Dibenzo (a,h) pirene	µg/L	EPA 3510 C1996 + EPA 8270 D2007	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

L'analisi dei risultati evidenzia che i valori rilevati sono pressoché simili nelle cinque postazioni investigate. Si evidenzia, inoltre, pur se scarsamente rappresentative rispetto a valutazioni da operare su periodi e frequenze temporali maggiori, le analisi effettuate mostrano presenza di salmonella.

3.3 Sedimenti marini

L'attività di campionamento ed analisi dei sedimenti marini, per la relativa caratterizzazione, è stata condotta in accordo alla metodologia di riferimento APAT-ICRAM, definita nel "Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini" (2006).

In Figura 3.3 si riporta uno stralcio della principale documentazione fotografica prodotta nell'ambito del campionamento svolto il giorno 1 Ottobre 2013.



Figura 3.3 – Stralcio documentazione fotografica della campagna del giorno 1/10/2013 - Campionamento sedimenti marini.

Nella Tabella 3.4 si riportano i risultati analitici dell'attività di campionamento dei sedimenti marini effettuata in data 1 Ottobre 2013 ai fini della caratterizzazione dello stato qualitativo.

Tabella 3.4 – Risultati analitici dei sedimenti marini in AM01-AM05 del 1 Ottobre 2013.

PARAMETRO	UM	METODICA	ID PUNTO				
			AM01	AM02	AM03	AM04	AM05
antimonio	mg/ Kg	DM 13/09/1999+ EPA 6010C 2007	<0.4	<0.4	1.24	<0.4	<0.4
arsenico	mg/ Kg	DM 13/09/1999+ EPA 6010C 2007	21.1	13.4	8.6	11.1	7.8
cadmio	mg/ Kg	DM 13/09/1999+ EPA 6010C 2007	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
cromo esavalente	mg/ Kg	DM 13/09/1999+ EPA 6010C 2007	<1	<1	<1	<1	<1
cromo totale	mg/ Kg	DM 13/09/1999+ EPA 6010C 2007	22.6	16.4	6.36	9.9	15.9
mercurio	mg/ Kg	DM 13/09/1999+ EPA 6010C 2007	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
nichel	mg/ Kg	DM 13/09/1999+ EPA 6010C 2007	16.1	11.4	9.7	9.9	20.6
piombo	mg/ Kg	DM 13/09/1999+ EPA 6010C 2007	32.8	24.2	7.4	13.5	16.6
rame	mg/ Kg	DM 13/09/1999+ EPA 6010C 2007	44.5	117.0	10.3	14.2	10.6
stagno	mg/ Kg	DM 13/09/1999+ EPA 6010C 2007	2.28	1.88	<0.8	0.91	<0.8
tallio	mg/ Kg	DM 13/09/1999+ EPA 6010C 2007	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
vanadio	mg/ Kg	DM 13/09/1999+ EPA 6010C 2007	50.7	40.0	20.7	35.2	80.0
zinco	mg/ Kg	DM 13/09/1999+ EPA 6010C 2007	92.0	101.0	23.1	39.8	47.6
benzene	mg/ Kg	EPA5021A 2003+EPA8260C 2006	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
etilbenzene	mg/ Kg	EPA5021A 2003+EPA8260C 2006	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
stirene	mg/ Kg	EPA5021A 2003+EPA8260C 2006	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
toluene	mg/ Kg	EPA5021A 2003+EPA8260C 2006	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
xileni	mg/ Kg	EPA5021A 2003+EPA8260C 2006	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
composti aromatici tot.	mg/ Kg	EPA5021A 2003+EPA8260C 2006	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
naftalene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
acenaflene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
acenaftilene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
fluorene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
fenantrene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	<0.025	<0.025	0.026	0.032	<0.025
antracene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
dibenzo(a,i)pirene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
flurantene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	0.041	<0.025	0.026	0.054	<0.025
crisene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	0.029	<0.025	<0.025	0.035	<0.025
benzo(a)antracene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	<0.025	<0.025	<0.025	0.029	<0.025
benzo(b)fluoroantene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	0.035	<0.025	<0.025	0.031	<0.025
benzo(k)fluoroantene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
benzo(j)fluoroantene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
benzo(a)pirene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	0.035	<0.025	<0.025	0.034	<0.025
Indeno (1,2,3-cd)pirene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
dibenzo(a,h)antracene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
benzo(g,h,i)perilene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	0.028	<0.025	<0.025	0.026	<0.025
dibenzo(a,h)pirene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
dibenzo(a,e)pirene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
dibenzo(a,l)pirene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
pirene	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	0.043	<0.025	0.031	0.051	0.025
IPA totali	mg/ Kg	EPA3550C 2007+EPA8270D 2007	0.211	<0.03	0.083	0.292	<0.03

L'analisi dei risultati evidenzia che tutte le postazioni investigate hanno presentato valori di concentrazione inferiori ai rispettivi limiti di rilevabilità in merito ai composti aromatici. I punti AM02 e AM05 presentano valori di concentrazione inferiori ai rispettivi limiti di rilevabilità per gli IPA mentre i punti AM01, AM03 e AM04 valori di concentrazione, comunque, sempre inferiori ad 1 mg/kg_{ss}.

4 RISULTATI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ATMOSFERA

4.1 Identificazione dei punti di campionamento

Si riporta in Figura 4.1 la rappresentazione dei punti identificati con le sigle AT01, AT02, AT03, AT04 e AT05 nella planimetria dei punti di campionamento, riferiti al monitoraggio della qualità dell'aria.



Figura 4.1 – Rappresentazione grafica dei punti di monitoraggio dell'atmosfera.

Figura 4.1 - Rappresentazione grafica dei punti di campionamento dell'atmosfera

In Tabella 4.1 si riporta l'identificazione cartografica dei punti di monitoraggio e campionamento, georeferenziati nel sistema UTM WGS84.

Tabella 4.1 – Identificazione cartografica nel sistema UTM WGS84 dei punti di monitoraggio dell'atmosfera.

ID	coordinata Est	coordinata Nord
AT01	14°44'41"	40°40'33"
AT02	14°44'52"	40°40'24"
AT03	14°44'33"	40°40'34"
AT04	14°45'07"	40°40'37"
AT05	14°45'06"	40°40'32"

4.2 Monitoraggio della qualità atmosferica

Di seguito si riportano i risultati analitici dell'attività di monitoraggio della qualità dell'aria, effettuata nei punti identificati dalla sigla AT04-AT05, svolta nei giorni 12 e 13 Novembre 2013.

La determinazione dei parametri oggetto di monitoraggio è stata effettuata con le strumentazioni ed in accordo alle metodiche di seguito riportate:

- monossido di carbonio: analizzatore in laboratorio mobile, UNI EN 14626:2005;
- ossidi di azoto (NO, NOx, NO₂): analizzatore in laboratorio mobile, UNI EN 14211:2005;
- polveri fini PM10: polverimetro, UNI EN 12341:1999;
- polveri fini PM2.5: polverimetro, UNI EN 14907:2005;
- COV: canister, EPA TO14 – TO15/1999;
- IPA: su membrana di prelievo di PM10, EPA8270D 2007;
- Metalli: su membrana di prelievo di PM10, EPA 6020/2007.

Le misure di monitoraggio, per punto di campionamento, sono state effettuate in continuo su un periodo di osservazione pari ad un giorno.

• Inquinanti atmosferici convenzionali

Nelle Tabelle 4.2 - 4.3 si riportano, per ciascun punto di monitoraggio, i valori di concentrazione misurati e i valori limite di riferimento, relativi ai parametri atmosferici convenzionali.

Tabella 4.2 – Valori di concentrazione degli inquinanti atmosferici misurati nel punto AT04 in data 13 Novembre 2013

Parametro monitorato	Periodo di riferimento	UM	Concentrazioni	
			Valori misurati	Limite di riferimento (D.Lgs. 155/2010)
CO	Max conc. Media mobile giornaliera su 8 ore	mg/m ³	1,55	10
	Conc. media giornaliera	µg/m ³	4,59	-
NO	Conc. massima media oraria su base giornaliera	µg/m ³	25,63	-
	Conc. media giornaliera	µg/m ³	28,56	-
NOx	Conc. massima media oraria su base giornaliera	µg/m ³	75,14	-
	Conc. media giornaliera	µg/m ³	20,14	-
NO ₂	Conc. massima media oraria su base giornaliera	µg/m ³	50,21	200*

* Limite di riferimento medio orario da non superare più di 18 volte per anno civile

Tabella 4.3 – Valori di concentrazione degli inquinanti atmosferici misurati nel punto AT05 in data 12 Novembre 2013

Parametro monitorato	Periodo di riferimento	UM	Concentrazioni	
			Valori misurati	Limite di riferimento (D.Lgs. 155/2010)
CO	Max conc. Media mobile giornaliera su 8 ore	mg/m ³	1,44	10
	Conc. media giornaliera	µg/m ³	2,03	-
NO	Conc. massima media oraria su base giornaliera	µg/m ³	15,36	-
	Conc. media giornaliera	µg/m ³	23,22	-
NOx	Conc. massima media oraria su base giornaliera	µg/m ³	55,55	-
	Conc. media giornaliera	µg/m ³	19,69	-
NO ₂	Conc. massima media oraria su base giornaliera	µg/m ³	46,03	200*

* Limite di riferimento medio orario da non superare più di 18 volte per anno civile

Nelle Figure 4.2 e 4.3 si riporta il confronto tra i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio, con riferimento, rispettivamente, ai parametri CO e NO₂, per i quali la normativa vigente impone dei valori limite di riferimento.




Figura 4.2 – Confronto tra i valori di concentrazione di CO misurati in corrispondenza delle postazioni AT04-AT05




Figura 4.3 – Confronto tra i valori di concentrazione di NO₂ misurati in corrispondenza delle postazioni AT04-AT05

In tutte e due le postazioni investigate e per entrambi i parametri misurati (CO - NO₂), i valori di concentrazione ottenuti risultano essere inferiori ai limiti di riferimento imposti dal D. Lgs. 155/2010.

In Figura 4.4 si riporta la rappresentazione fotografica degli analizzatori installati all'interno del Laboratorio Mobile del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno, utilizzato per l'attività di monitoraggio degli inquinanti convenzionali atmosferici.



Figura 4.4 – Analizzatori installati all'interno del Laboratorio Mobile del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno

Nelle Figure 4.5 e 4.6 si riporta, per ciascun punto di monitoraggio, la rappresentazione fotografica relativa alla localizzazione del laboratorio mobile all'interno dell'area oggetto di indagine.



Figura 4.5 – Localizzazione del laboratorio mobile nel punto AT04



Figura 4.6 – Localizzazione del laboratorio mobile nel punto AT05

- **Polveri**

In Tabella 4.4 si riportano, per ciascun punto di monitoraggio, i valori di concentrazione misurati e i valori limite di riferimento, relativi ai parametri PM10 e PM2.5.

Tabella 4.4 – Valori di concentrazione misurati dei parametri PM10 e PM2.5

ID Punto	Data monitoraggio	Parametro monitorato	Periodo di riferimento	UM	Concentrazioni	
					Valori misurati	Limite di riferimento* (D.Lgs. 155/2010)
AT04	13 Novembre 2013	PM10	Concentrazione media giornaliera	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	11	50
		PM2.5			8	25
AT05	12 Novembre 2013	PM10			13	50
		PM2.5			11	25

* PM10: Limite di riferimento medio giornaliero da non superare più di 35 volte per anno civile. PM2.5: Valore obiettivo per la salute umana (media annuale)

Nelle Figure 4.7 e 4.8 si riporta il confronto tra i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio, con riferimento, rispettivamente, ai parametri PM10 e PM2.5, per i quali la normativa ha imposto dei valori limite di riferimento.




Figura 4.7 – Confronto tra i valori di concentrazione di PM10 misurati in corrispondenza delle postazioni AT04-AT05




Figura 4.8 – Confronto tra i valori di concentrazione di PM2.5 misurati in corrispondenza delle postazioni AT04-AT05

Le due postazioni investigate presentano valori di concentrazione di PM10 e PM2.5 inferiori ai rispettivi limiti di riferimento imposti dal D. Lgs. 155/2010.

- **Altri inquinanti atmosferici**

In Tabella 4.5 si riportano, per ciascun punto di monitoraggio, i valori di concentrazione misurati relativi ai parametri COV, IPA e metalli.

Tabella 4.5 - Valori di concentrazione misurati relativi a COV, IPA e metalli

Parametri monitorati	UM	Concentrazioni misurate	
		AT04	AT05
COV			
Metanolo	µg/m ³	<4.7	6.8
Isopropanolo	µg/m ³	<3.0	<3.0
n-Butanolo	µg/m ³	<0.5	<0.5
Acetaldeide	µg/m ³	<3.3	12.4
Acetonitrile	µg/m ³	<0.5	<0.5
Metilacetato	µg/m ³	<0.5	1.1
Isobutilacetato	µg/m ³	<0.5	<0.5
AlfaPinene (+)	µg/m ³	<0.5	<0.5
BetaPinene (+)	µg/m ³	<0.5	<0.5
Limonene	µg/m ³	<0.5	<0.5
COMPOSTI ORGANICI			
Acetone	µg/m ³	<2.8	<2.8
Benzene	µg/m ³	<3.9	<3.9
Benzilcloruro	µg/m ³	<4.3	<4.3
Bromodiclorometano	µg/m ³	<5.4	<5.4
Bromometano	µg/m ³	<3.0	<3.0
1,3butadiene	µg/m ³	<1.8	<1.8
Solfuro di carbonio	µg/m ³	<2.6	<2.6

Tetraclorometano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<5.1	<5.1
Metiletilchetone	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.4	<2.4
Clorobenzene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.7	<3.7
Cloroformio	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.9	<3.9
Cis1,3dicloropropene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.7	<3.7
Cis1,2dicloroetilene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.2	<3.2
Cicloesano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.9	<2.9
Dibromoclorometano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<6.7	<6.7
1,2dibromoetano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<5.8	<5.8
1,2diclorobenzene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<4.9	<4.9
1,3diclorobenzene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<4.9	<4.9
1,4diclorobenzene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<4.9	<4.9
Diclorodifluorometano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<4.1	<4.1
1,1dicloroetano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.3	<3.3
1,2dicloroetano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.3	<3.3
1,2dicloropropano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.7	<3.7
1,1dicloroetilene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.2	<3.2
1,2dicloro1,1,2,2tetrafluoroetano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<5.7	<5.7
1,4diossano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.9	<2.9
Etanolo	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<1.6	7.0
4etiltoluene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<4.0	<4.0
Etilacetato	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.7	<2.7
M-xilene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<5.2	<6.8
(m+p) Xileni	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<7.0	<7.0
P-xilene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<5.2	<6.8
Xileni	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<5.4	<7.0
Acroleina	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<1.8	<1.8
Bromuro di vinile	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.6	<3.6
N-butano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.4	<2.4
3-cloro-1-propene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.4	<2.4
2-clorotoluene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<4.2	<4.2
Isoottano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.8	<3.8
Etilbenzene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.8	<2.8
Cloroetano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.0	<2.0
Trans-1,2-dicloroetilene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.2	<3.2
N-eptano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.3	<3.3
Esaclorobutadiene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<8.2	<8.2
1,2,4-trimetilbenzene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<4.0	<4.0
N-esano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.7	<2.7
Isopropanolo	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.1	<2.1
Metilisobutilchetone	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.3	<3.3
Metil-n-butilchetone	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.2	<3.2
Diclorometano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.8	<2.8
Propilene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.0	<2.0
Stirene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.5	<3.5
Metil-ter-butiletere	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.0	<3.0
1,1,2,2-tetracloroetano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<5.3	<5.3
Tetracloroetilene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<5.5	<5.5
Tetraidrofurano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.2	<2.2
Toluene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<4.6	<4.6
Trans-1,3-dicloropropene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.7	<3.7
Tribromometano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<8.6	<8.6
1,1,1-tricloroetano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<4.4	<4.4
1,1,2-tricloroetano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<4.4	<4.4
Tricloroetilene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<4.3	<4.3

1,2,4-triclorobenzene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<5.8	<5.8
Triclorofluorometano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<4.3	<4.3
1,1,2-tricloro1,2,2-trifluoroetano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<6.1	<6.1
1,3,5-trimetilbenzene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<4.1	<4.1
Acetato di vinile	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.8	<2.8
Cloruro di vinile	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.1	<2.1
Clorometano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<1.7	<1.7
Isopropilbenzene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<4.0	<4.0
Metilmetacrilato	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.3	<3.3
O-xilene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<3.6	<3.6
N-nonano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<4.2	<4.2
N-pentano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.3	<2.3
N-propil benzene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<4.0	<4.0
N-butilmercaptano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.8	<2.8
Dietil solfuro	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.7	<2.7
Dimetilsolfuro	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<1.9	<1.9
Etilmercaptano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<1.9	<1.9
Isobutil mercaptano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.8	<2.8
Isopropilmercaptano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.3	<2.3
Metil etil solfuro	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.3	<2.3
Metilmercaptano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<1.5	<1.5
1-propantiolo	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.3	<2.3
Sec-butilmercaptano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.7	<2.7
Ter-butilmercaptano	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.7	<2.7
Tiofene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2.5	<2.5
Solfuro di carbonile	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<1.9	<1.9
IPA			
Naftalene	ng/m^3	<0.01	0.032
Acetafilene	ng/m^3	<0.01	<0.01
Acenaftene	ng/m^3	<0.01	<0.01
Fluorene	ng/m^3	<0.01	0.012
Fenantrene	ng/m^3	<0.01	0.044
Antracene	ng/m^3	<0.01	0.015
Fluorantene	ng/m^3	<0.01	0.047
Pirene	ng/m^3	<0.01	0.059
Benzo(a)antracene	ng/m^3	<0.01	0.048
Crisene	ng/m^3	<0.01	0.063
5-metilcrisene	ng/m^3	<0.01	0.022
Benzo(b)fluoroantene	ng/m^3	<0.01	<0.01
Benzo(k)fluoroantene	ng/m^3	<0.01	<0.01
Benzo(j)fluoroantene	ng/m^3	<0.01	<0.01
Benzo(a)pirene	ng/m^3	<0.01	<0.01
Dibenzo (a,h) antracene	ng/m^3	<0.01	<0.01
Benzo(g,h,i)perilene	ng/m^3	<0.01	<0.01
Dibenzo(a,l)pirene	ng/m^3	<0.01	<0.01
Dibenzo(a,e)pirene	ng/m^3	<0.01	<0.01
Dibenzo(a,h)pirene	ng/m^3	<0.01	<0.01
Dibenzo(a,i)pirene	ng/m^3	<0.01	<0.01
Dibenzofurano	ng/m^3	<0.01	0.016
2-metilnaftalene	ng/m^3	<0.01	0.018
Indeno (1,2,3-cd) pirene	ng/m^3	<0.01	<0.01
Dibenzo(a,j) acridina	ng/m^3	<0.01	<0.01
Dibenzo(a,h) acridina	ng/m^3	<0.01	<0.01
2,6-dimetilnafatalene	ng/m^3	<0.01	<0.01
2,3,5-trimetilnaftalene	ng/m^3	<0.01	0.007
1-metilnaftalene	ng/m^3	<0.21	0.013
Benzo(e) pirene	ng/m^3	<0.01	<0.01

METALLI			
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<0.01	<0.01
Cadmio	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<0.01	<0.01
Nichel	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.006	0.033
Piombo	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.005	0.014

L'analisi dei risultati, relativi ai parametri COV, IPA e metalli ha evidenziato valori di concentrazioni in media con quelli riscontrabili in letteratura presso le aree urbane ed industriali. In particolare, si evidenzia che tra i COV il valore di benzene rilevato in tutte e 2 le postazioni di monitoraggio risulta inferiore al valore limite di $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ previsto dal D.Lgs. 155/2010 mentre tra gli IPA il parametro benzo(a)pirene in tutte e 2 le postazioni risulta ampiamente inferiore al valore obiettivo pari a $1 \text{ ng}/\text{m}^3$, calcolato su media su un anno civile, imposto dal D.Lgs. 155/2010. Tra i metalli, invece, si evidenzia che il valore di piombo rilevato in tutte e 2 le postazioni di monitoraggio risulta inferiore al valore limite calcolato sulla media annuale di $0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$, calcolato su media su un anno civile, previsto dal D.Lgs. 155/2010.

5 RISULTATI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO RUMORE

5.1 Identificazione dei punti di campionamento

In Figura 5.1 si riporta la rappresentazione grafica dei punti identificati con le sigle R01 – R09, oggetto di monitoraggio del rumore.



Figura 5.1 – Rappresentazione grafica dei punti di monitoraggio del rumore.

In Tabella 5.1 si riporta l'identificazione cartografica dei punti di monitoraggio, georeferenziati nel sistema UTM WGS84.

Tabella 5.1 – Identificazione cartografica nel sistema UTM WGS84 dei punti di monitoraggio del rumore.

ID	coordinata Est	coordinata Nord
R01	14°44'52"	40°40'24"
R02	14°74'33"	40°67'57"
R03	14°44'49"	40°41'36"
R04	14°44'42"	40°40'39"
R05	14°44'42"	40°40'38"
R06	14°45'07"	40°40'37"
R07	14°45'10"	40°40'25"
R08	14°45'04"	40°40'40"
R09	14°45'16"	40°40'41"

5.2 *Clima acustico ambientale*

Di seguito si riportano i risultati analitici delle tre campagne di monitoraggio della qualità acustica ambientale nei punti R01-R09, effettuate con frequenza mensile nel periodo Marzo-Maggio 2013.

Per la stima dei livelli sonori si è scelto, come tempo di riferimento, il periodo diurno (06.00-22.00), nel quale le misure, eseguite in continuo, sono state effettuate, in ciascun punto di monitoraggio, su un tempo di osservazione pari ad 1 ora.

Per l'effettuazione delle misurazioni è stata impiegata una catena microfonica costituita da:

Fonometro Classe 1:

Marca: Larson Davis Modello: 831 Matricola: 2099

Preamplificatore:

Marca: Larson Davis Modello: PRM831 Matricola: 015352

Microfono:

Marca: PCB Piezoelectronics Modello: 377B02 Matricola: 113894

Calibratore:

Marca: Larson Davis Modello: CAL200 Matricola: 7274

I sistemi di misura con cui sono stati rilevati i livelli equivalenti soddisfano le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.

I filtri e i microfoni utilizzati per le misure sono conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995, mentre i calibratori acustici rispettavano quanto indicato dalle norme CEI 29-4. Si allegano certificati di taratura della strumentazione utilizzata (Allegato 1).

La strumentazione, prima e dopo ogni ciclo di misura, è stata controllata con il calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942/1988, verificando che le stesse non differissero di un valore superiore ai 0,5 dB.

Le misure sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia e/o neve, e velocità del vento inferiore a 5 m/s, posizionando il microfono, provvisto di cuffia antivento, su apposito supporto ad una altezza di circa 1.5 m dal piano di calpestio ed ad una distanza di almeno 1 m da elementi riflettenti (schermi, facciate edifici ecc.), secondo quanto riportato nell'allegato B del D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

In corrispondenza di ciascun punto di monitoraggio i valori limite di immissione¹ misurati, sono stati espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata in curva «A», relativo all'intervallo del tempo di osservazione T_o rappresentativo.

¹La Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26/10/1995 N.447 definisce il valore limite di immissione come il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Per un'esaustiva descrizione del clima acustico, oltre al livello equivalente di pressione sonora ponderato in curva A (LeqA), richiesto dalla vigente normativa, sono stati rilevati i seguenti parametri acustici:

- livelli percentili², calcolati sull'insieme dei dati rilevati: (L90, L50, L10, L5);
- livelli Lmax e Lmin relativi agli intervalli temporali di osservazione.

I valori dei livelli equivalenti misurati sono stati confrontati con i limiti di legge previsti. In base al Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Salerno, di cui in Figura 5.2 se ne riporta uno stralcio cartografico, l'area portuale ricade all'interno della zona acustica omogenea corrispondente alla classe V, di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, alla quale vengono attribuiti i valori limite di emissione e di immissione riportati in Tabella 5.2.




Figura 5.2 – Stralcio del piano di zonizzazione acustica di Salerno

² Il livello percentile Lx rappresenta il livello acustico superato per l'x% del tempo di osservazione.

Tabella 5.2 – Valori limite assoluti periodo diurno (06.00 – 22.00) (D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Zona acustica omogenea	Valore limite di emissione [dB(A)]	Valore limite di immissione [dB(A)]
Classe III	55	60
Classe IV	60	65
Classe V	65	70

I punti di monitoraggio identificati con le sigle R01, R02, R03, R06, R07 ricadono nella classe acustica omogenea V, mentre i punti di monitoraggio identificati con le sigle R04, R05, R08 e R09 nella classe IV.

- **Risultati I Campagna di monitoraggio (mese di settembre)**

Punto R04

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	24/09/2013 – 10.40
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L _{AEQ} [dB(A)]	L _{MIN} [dB(A)]	L _{MAX} [dB(A)]
60.0	49.7	84.7

L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₅₀ [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]
62.5	60.9	56.5	53.2

Stralcio principale documentazione fotografica




Figura 5.3 - Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R04 (prima campagna)

Punto R05

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	24/09/2013 – 09.35
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L_{AEQ} [dB(A)]	L MIN [dB(A)]	L MAX [dB(A)]
52.0	43.0	74.1

L₅ [dB(A)]	L₁₀ [dB(A)]	L₅₀ [dB(A)]	L₉₀ [dB(A)]
55.0	53.8	50.2	47.4

Stralcio principale documentazione fotografica



Figura 5.4 – Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R05 (prima campagna)

Punto R06

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	24/09/2013 – 14.00
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L_{AEQ} [dB(A)]	L MIN [dB(A)]	L MAX [dB(A)]
56.0	44.1	80.4

L₅ [dB(A)]	L₁₀ [dB(A)]	L₅₀ [dB(A)]	L₉₀ [dB(A)]
63.1	58.9	52.0	48.6

Stralcio principale documentazione fotografica



Figura 5.4 – Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R06 (prima campagna)

Punto R07

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	24/09/2013 – 12.50
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L_{AEQ} [dB(A)]	L_{MIN} [dB(A)]	L_{MAX} [dB(A)]
64.5	42.9	84.5

L₅ [dB(A)]	L₁₀ [dB(A)]	L₅₀ [dB(A)]	L₉₀ [dB(A)]
69.2	63.6	55.0	49.6

Stralcio principale documentazione fotografica



Figura 5.6 – Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R07 (prima campagna)

Punto R08

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	24/09/2013 – 11.45
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L_{AEQ} [dB(A)]	L MIN [dB(A)]	L MAX [dB(A)]
65.0	51.9	83.2

L₅ [dB(A)]	L₁₀ [dB(A)]	L₅₀ [dB(A)]	L₉₀ [dB(A)]
70.0	67.8	62.3	57.5

Stralcio principale documentazione fotografica



Figura 5.7 – Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R08 (prima campagna)

Punto R09

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	24/09/2013 – 8.30
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L_{AEQ} [dB(A)]	L MIN [dB(A)]	L MAX [dB(A)]
65.5	49.8	87.6

L₅ [dB(A)]	L₁₀ [dB(A)]	L₅₀ [dB(A)]	L₉₀ [dB(A)]
70.3	68.2	62.7	55.8

Stralcio principale documentazione fotografica



Figura 5.8 – Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R09 (prima campagna)

In tabella 5.3 si riassumono, per ciascun punto di indagine, i risultati analitici dei parametri caratteristici della qualità del clima acustico ambientale, misurati durante la prima campagna di monitoraggio.

Tabella 5.3 – Valori di immissione misurati nei punti di monitoraggio R04-R09 (prima campagna)

Parametri caratteristici	Valori di immissione misurati [dB(A)]					
	R04	R05	R06	R07	R08	R09
L_{Aeq}	60.0	52.0	56.0	64.5	65.0	65.5
L_5	62.5	55.0	63.1	69.2	70.0	70.3
L_{10}	60.9	53.8	58.9	63.6	67.8	68.2
L_{50}	56.5	50.2	52.0	55.0	62.3	62.7
L_{90}	53.2	47.4	48.6	49.6	57.5	55.8
Valori limite assoluti di immissione (DPCM 14/11/97) Classe di PdZ	65.0	65.0	70.0	70.0	65.0	65.0

Dall'analisi dei risultati ottenuti si evince che i valori dei livelli equivalenti misurati nella prima campagna risultano inferiori ai limiti di immissione, ad eccezione dei valori misurati R09.

In tale punto il lieve superamento del relativo limite di immissione (65 dB[A]) è correlabile al significativo traffico veicolare in transito lungo l'arteria stradale adiacente il punto di misura.

- **Risultati II Campagna di monitoraggio (mese di ottobre)**

Punto R04

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	30/10/2013 – 9.10
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L_{AEQ} [dB(A)]	L MIN [dB(A)]	L MAX [dB(A)]
62.5	52.3	80.6

L₅ [dB(A)]	L₁₀ [dB(A)]	L₅₀ [dB(A)]	L₉₀ [dB(A)]
67.9	65.5	58.9	54.3

Stralcio principale documentazione fotografica




Figura 5.9 - Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R04 (seconda campagna)

Punto R05

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	30/10/2013 – 10.25
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L_{AEQ} [dB(A)]	L MIN [dB(A)]	L MAX [dB(A)]
57.5	45.5	80.7

L₅ [dB(A)]	L₁₀ [dB(A)]	L₅₀ [dB(A)]	L₉₀ [dB(A)]
59.9	56.1	50.8	48.6

Stralcio principale documentazione fotografica



Figura 5.10 – Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R05 (seconda campagna)

Punto R06

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	30/10/2013 – 11.40
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L_{AEQ} [dB(A)]	L MIN [dB(A)]	L MAX [dB(A)]
63.0	44.5	85.4

L₅ [dB(A)]	L₁₀ [dB(A)]	L₅₀ [dB(A)]	L₉₀ [dB(A)]
67.3	63.5	59.1	54.5

Stralcio principale documentazione fotografica



Figura 5.11 – Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R06 (seconda campagna)

Punto R07

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	16/04/2013 – 13.00
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L_{AEQ} [dB(A)]	L MIN [dB(A)]	L MAX [dB(A)]
60.5	42.7	87.1

L₅ [dB(A)]	L₁₀ [dB(A)]	L₅₀ [dB(A)]	L₉₀ [dB(A)]
64.6	61.9	55.7	45.2

Stralcio principale documentazione fotografica



Figura 5.12 – Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R07 (seconda campagna)

Punto R08

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	30/10/2013 – 14.10
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L_{AEQ} [dB(A)]	L MIN [dB(A)]	L MAX [dB(A)]
64.5	44.7	85.8

L₅ [dB(A)]	L₁₀ [dB(A)]	L₅₀ [dB(A)]	L₉₀ [dB(A)]
68.8	66.6	61.5	56.4

Stralcio principale documentazione fotografica



Figura 5.13 – Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R08 (seconda campagna)

Punto R09

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	30/10/2013 – 15.25
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L_{AEQ} [dB(A)]	L MIN [dB(A)]	L MAX [dB(A)]
65.0	45.5	85.9

L₅ [dB(A)]	L₁₀ [dB(A)]	L₅₀ [dB(A)]	L₉₀ [dB(A)]
69.9	68.1	62.7	56.2

Stralcio principale documentazione fotografica



Figura 5.14 – Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R09 (seconda campagna)

In tabella 5.4 si riassumono, per ciascun punto di indagine, i risultati analitici dei parametri caratteristici della qualità del clima acustico ambientale, misurati durante la seconda attività di campagna di monitoraggio.

Tabella 5.4 – Valori di immissione misurati nei punti di monitoraggio R04-R09 (seconda campagna)

Parametri caratteristici	R04	R05	R06	R07	R08	R09
L _{AEQ}	62.5	57.5	63.0	60.5	64.5	65.0
L ₅	67.9	59.9	67.3	64.6	68.8	69.9
L ₁₀	65.5	56.1	63.5	61.9	66.6	68.1
L ₅₀	58.9	50.8	59.1	55.7	61.5	62.7
L ₉₀	54.3	48.6	54.5	45.2	56.4	56.2
Valori limite assoluti di immissione (DPCM 14/11/97) Classe di PdZ	65.0	65.0	70.0	70.0	65.0	65.0

Dall'analisi dei risultati ottenuti si evince che i valori dei livelli equivalenti misurati nella seconda campagna risultano inferiori ai limiti di immissione.

- **Risultati III Campagna di monitoraggio (mese di novembre)**

Punto R04

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	14/11/2013 – 11.50
TEMPO DI RIFERIMENTO (T _R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T _M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L _{AEQ} [dB(A)]	L MIN [dB(A)]	L MAX [dB(A)]
60.0	52.4	69.9

L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₅₀ [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]
63.8	62.6	58.9	55.7

Stralcio principale documentazione fotografica



Figura 5.15 - Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R04 (terza campagna)

Punto R05

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	14/11/2013 – 10.35
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L_{AEQ} [dB(A)]	L MIN [dB(A)]	L MAX [dB(A)]
62.5	54.1	79.8

L₅ [dB(A)]	L₁₀ [dB(A)]	L₅₀ [dB(A)]	L₉₀ [dB(A)]
66.2	65.3	60.6	57.4

Stralcio principale documentazione fotografica



Figura 5.16 – Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R05 (terza campagna)

Punto R06

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	13/11/2013 – 10.45
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L_{AEQ} [dB(A)]	L MIN [dB(A)]	L MAX [dB(A)]
57.5	47.1	84.3

L₅ [dB(A)]	L₁₀ [dB(A)]	L₅₀ [dB(A)]	L₉₀ [dB(A)]
61.3	59.5	53.8	50.7

Stralcio principale documentazione fotografica



Figura 5.17 – Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R06 (terza campagna)

Punto R07

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	13/11/2013 – 9.40
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L_{AEQ} [dB(A)]	L MIN [dB(A)]	L MAX [dB(A)]
55.0	45.8	71.0

L₅ [dB(A)]	L₁₀ [dB(A)]	L₅₀ [dB(A)]	L₉₀ [dB(A)]
60.3	58.3	51.0	48.1

Stralcio principale documentazione fotografica



Figura 5.18 – Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R07 (terza campagna)

Punto R08

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	13/11/2013 – 12.00
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L_{AEQ} [dB(A)]	L MIN [dB(A)]	L MAX [dB(A)]
63.5	53.7	78.0

L₅ [dB(A)]	L₁₀ [dB(A)]	L₅₀ [dB(A)]	L₉₀ [dB(A)]
67.7	66.1	61.8	57.6

Stralcio principale documentazione fotografica



Figura 5.19 – Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R08 (terza campagna)

Punto R09

Dati caratteristici della misura

DATA E ORA DI MISURA	14/11/2013 – 9.25
TEMPO DI RIFERIMENTO (T_R)	06.00 – 22.00 (DIURNO)
TEMPO DI MISURA (T_M)	1 h
ALTEZZA MICROFONO	1.5 m

Risultati

L_{AEQ} [dB(A)]	L MIN [dB(A)]	L MAX [dB(A)]
64.0	49.9	79.0

L₅ [dB(A)]	L₁₀ [dB(A)]	L₅₀ [dB(A)]	L₉₀ [dB(A)]
68.6	66.9	62.3	57.1

Stralcio principale documentazione fotografica



Figura 5.20 – Posizionamento della strumentazione impiegata nel punto R09 (terza campagna)

In tabella 5.5 si riassumono, per ciascun punto di indagine, i risultati analitici dei parametri caratteristici della qualità del clima acustico ambientale, misurati durante la terza attività di campagna di monitoraggio.

Tabella 5.5 – Valori di immissione misurati nei punti di monitoraggio R04-R09 (terza campagna)

Parametri caratteristici	R04	R05	R06	R07	R08	R09
L_{AEQ}	60.0	62.5	57.5	55.0	63.5	64.0
L_5	63.8	66.2	61.3	60.3	67.7	68.6
L_{10}	62.6	65.3	59.5	58.3	66.1	66.9
L_{50}	58.9	60.6	53.8	51.0	61.8	62.3
L_{90}	55.7	57.4	50.7	48.1	57.6	57.1
Valori limite assoluti di immissione <small>(DPCM 14/11/97) Classe di PdZ</small>	65.0	65.0	70.0	70.0	65.0	65.0

Dall'analisi dei risultati ottenuti si evince che i valori dei livelli equivalenti misurati nella terza campagna risultano inferiori ai limiti di immissione.

6 CONCLUSIONI

Il presente documento riporta i risultati delle attività di monitoraggio ambientale svolte nel terzo trimestre Settembre - Novembre 2013 nell'ambito della convenzione stipulata tra la R.C.M costruzioni S.r.l. e l'Università di Salerno, finalizzate al controllo delle potenziali pressioni ambientali indotte dall'esecuzione dei lavori di prolungamento del molo Manfredi e consolidamento del ciglio banchina della testata del molo 3 gennaio.

In merito al comparto ambiente marino, l'analisi delle determinazioni analitiche, relative ai campionamenti delle acque marine e sedimenti marini effettuati nel mese di Ottobre 2013, evidenzia come le attività svolte nell'ambito dei lavori di prolungamento del molo Manfredi e consolidamento del ciglio banchina della testata del molo 3 gennaio non hanno alterato significativamente la qualità dell'ambiente marino.

In merito al comparto atmosfera, l'analisi complessiva delle determinazioni analitiche effettuate evidenzia un generale rispetto dei parametri di inquinamento atmosferici investigati in confronto ai valori indicati dal D.Lgs. 155/2010.

In merito al comparto rumore, l'analisi complessiva delle misure eseguite, con frequenza mensile, evidenzia un clima acustico ambientale dell'area investigata tipico delle aree urbane per effetto delle condizioni di traffico veicolare proprie dell'area e scarsamente influenzato dalle attività di cantiere. Tale osservazione è chiaramente rappresentata dai rilievi fonometrici riportati nel Capitolo 5 in cui si evidenzia che i valori dei livelli equivalenti misurati nelle 3 campagne di monitoraggio risultano inferiori ai limiti di immissione, ad eccezione di lievi superamenti riscontrati nei punti esterni all'area portuale ed, in particolare, in alcuni casi nei punti identificati con la sigla R08 e R09, dovuti al significativo traffico veicolare, indipendente dall'attività di cantiere, in transito lungo l'arteria stradale adiacente i due punti di misura.

ALLEGATI

Allegato 1 - Certificato taratura strumentazione utilizzata per le misure acustiche.

Allegato 1

Certificato taratura strumentazione utilizzata per le misure
acustiche

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8329

Certificate of Calibration

Pagina 1 di 12
Page 1 of 12

- Data di Emissione: 2012/06/11

date of Issue

- destinatario
addressee

Università di Salerno
Via Ponte Don Melillo
Fisciano (SA)

- richiesta
application

Off.066/12

- in data
date

2012/01/30

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N. 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

- Si riferisce a:

Referring to

- oggetto
Item

Fonometro

- costruttore
manufacturer

LARSON DAVIS

- modello
model

L&D 831

- matricola
serial number

2099

- data delle misure
date of measurements

2012/06/11

- registro di laboratorio
laboratory reference

285/12

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT No. 163 granted according to decrees connected with Italian Law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.


I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.


Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre



Emilio Caglio



Spectra Srl
Area Laboratori
Via Belvedere, 42
Arcore (MB)
Tel-039 613321 Fax-039 6133235
Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N°163
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8329

Pagina 2 di 12
Page 2 of 12

Certificate of Calibration

- Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:
- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);
 - l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
 - i campioni di prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilità del Centro;
 - gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e l'Ente che li ha emessi;
 - luogo di taratura (se effettuata fuori dal laboratorio);
 - condizioni ambientali e di taratura;

- In the following information is reported about:
- description of the item to be calibrated (if necessary);
 - technical procedures used for calibration performed;
 - reference standards from which traceability chain is originated in the Centre;
 - the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;
 - site of calibration (if different from the Laboratory);
 - calibration and environmental conditions;

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	Serie/Matricola	Classe
Fonometro	LARSON DAVIS	L&D 831	2099	Classe 1
Microfono	PCB Piezotronics	PCB 377B02	113894	WS2F
Preamplificatore	LARSON DAVIS	L&D PRM 831	015352	-

Normative e prove utilizzate

Standards and used tests

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure: **Fonometri 61672 - PR 2 - Rev. 2007/04**
The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

Il gruppo di strumenti analizzato è stato verificato seguendo le normative: **IEC 61672 - IEC 61672 -**
The devices under test was calibrated following the Standards:

Catena di Riferibilità e Campioni di Prima Linea - Strumentazione utilizzata per la taratura

Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

Strumento	Linea	Marca e modello	N. Serie	Certificato N.	Data Emiss.	Ente validante
Microfono Campione	1°	GRAS 40AU	81136	12-0042-02	12/01/24	INRIM
Pistonofono Campione	1°	GRAS 42A	149333	12-0042-01	12/01/19	INRIM
Multimetro	1°	Agilent 34401A	SM Y4 1014993	29840	11/10/05	Aviatronik Spa
Barometro	1°	Druck	1614002	1197P 11	11/10/14	Emit Las
Generatore	2°	Stanford Research DS360	61012	20	12/01/23	Spectra
Attenuatore	2°	ASIC 1000	0100	20	12/01/23	Spectra
Analizzatore FFT	2°	NI6052	777746-01	20	12/01/23	Spectra
Attuatore Elettrostatico	2°	Gras 14AA	23991	20	12/01/23	Spectra
Preamplificatore Insert Voltage	2°	Gras 26AG	21157	20	12/01/23	Spectra
Alimentatore Microfonico	2°	Gras 12AA	25434	20	12/01/23	Spectra

Capacità metrologiche ed incertezze del Centro

Metrological abilities and uncertainties of the Centre

Grandezze	Strumento	Gamme Livelli	Gamme Frequenze	Incertezze
Livello di Pressione Sonora	Calibratori Acustici Multifunzione	94-114 dB	315-16k Hz	0.15 dB
Livello di Pressione Sonora	Calibratori Acustici	94-114 dB	250 e 1k Hz	0.12 dB
Livello di Pressione Sonora	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0.15 dB
Livello di Pressione Sonora	Filtri Bande 1/10ttava		315-8k Hz	0.1+0.2 dB
Livello di Pressione Sonora	Filtri Bande 1/3 Ottava		20-20k Hz	0.1+0.2 dB
Livello di Pressione Sonora	Fonometri	25-140 dB	315-16k Hz	0.15 dB
Misura della distorsione THD	Calibratori	94-114 dB	250-1k Hz	0.12 %
Misura della distorsione THD	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0.1 %
Sensibilità assoluta alla pressione acustica	Capsule Microfoniche WS	25-114 dB	315-16k Hz	0.58-1.16 dB

Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

Pressione Atmosferica	980,2 hPa ± 0,5 hPa	(rif. 1013,3 hPa ± 120,5 hPa)
Temperatura	23,5 °C ± 1,0 °C	(rif. 23,0 °C ± 3,0 °C)
Umidità Relativa	39,5 UR% ± 3 UR%	(rif. 47,5 UR% ± 22,5 UR%)

L' Operatore

Federico Armani

Il Responsabile del Centro

Emilio Caglio

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8329
Certificate of Calibration

Pagina 3 di 12

Page 3 of 12

Modalità di esecuzione delle Prove
Directions for the testings

Sugli elementi sotto verifica vengono eseguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effettuate tenendo conto delle condizioni fisiche al contorno e dopo un adeguato tempo di acclimatamento e preriscaldamento degli strumenti. Le prove elettriche vengono invece eseguite utilizzando adattatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unità di misura "dB" utilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assoluta riferiti a 20 microPa.

Elenco delle Prove effettuate
Test List


Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettagli esecutivi e vengono indicati i parametri di prova utilizzati, i risultati ottenuti, le deviazioni riscontrate, gli scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa considerata.

Codice	Denominazione	Revisione	Categoria	Complesso	Incertezza	Esito
PR 1	Ispezione Preliminare	2010-08	Generale		-	Superata
PR 2	Rilevamento Ambiente di Misura	2010-08	Generale		-	Superata
PR 1A-1	Indicazione alla Frequenza di Verifica della Taratura	2007-04	Acustica	FPM	0,10 dB	Superata
PR 1A-2	Rumore Autogenerato	2007-04	Acustica	FPM	6,0 dB	Superata
PR 1-2	Risposta Acustica in Frequenza AE	2001-07	Acustica	FPM	0,59..1,16 dB	Classe 1
PR 1A-3	Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici AE	2007-04	Acustica	FPM	0,22..0,50 dB	Classe 1
PR 1A-5	Rumore Autogenerato	2001-07	Elettrica	FP	6,0 dB	Superata
PR 1A-6	Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici	2007-04	Elettrica	FP	0,12..0,12 dB	Classe 1
PR 1A-7	Ponderazione di Frequenza e Temporali a 1 kHz	2007-04	Elettrica	FP	0,12..0,12 dB	Classe 1
PR 1A-8	Linearità di livello nel campo di misura di Riferimento	2007-04	Elettrica	FP	0,12 dB	Classe 1
PR 1A-9	Linearità di livello comprendente il selettore del campo di	2007-04	Elettrica	FP	0,12 dB	Classe 1
PR 1A-10	Risposta ai treni d'Onda	2007-04	Elettrica	FP	0,12..0,12 dB	Classe 1
PR 1A-11	Livello Sonoro Picco C	2007-04	Elettrica	FP	0,12..0,12 dB	Classe 1
PR 1A-12	Indicazione di Sovraccarico	2007-04	Elettrica	FP	0,12 dB	Classe 1

Dichiarazioni Specifiche per la Norma 61672-3:2006

- Per l'esecuzione della verifica periodica sono state utilizzate le procedure della Norma IEC 61672-3:2006.
- Dati Tecnici: Livello di Riferimento: 114,0 dB - Frequenza di Verifica: 1000 Hz - Campo di Riferimento: 24,0-140,0 dB - Versione Sw: 2.101
- Il Manuale di Istruzioni, dal titolo "Model 831 Technical Reference" (24/7/2008 - rev.18 - eng), è stato fornito con il fonometro.
- Il fonometro ha superato con esito positivo le prove di valutazione di Modello applicabili della IEC 61672-2:2003. Le prove sono state effettuate dall'Ente EU - PTB Germany e sono pubblicamente disponibili nel documento Cert. 998877/AA - 17/5/08 - rev.5.
- I dati di correzione per la prova 11.7 della Norma IEC 61672-3 sono stati ottenuti da: Manuale Microfono ()
- Il fonometro sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della Classe 1 della IEC 61672-3:2006, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poichè esiste la prova pubblica, da parte di un'organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello eseguite secondo la IEC 61672-2:2003, per dimostrare che il modello di fonometro è risultato completamente conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2002, il fonometro sottoposto alle prove è conforme alle prescrizioni della Classe 1 delle IEC 61672-1:2002.

L' Operatore




 Federico Armani

Il Responsabile del Centro



 Emilio Caglio



Spectra Srl
Area Laboratori
Via Belvedere, 42
Arcore (MB)
Tel-039 613321 Fax-039 6133235
Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N°163

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8329

Certificate of Calibration

Pagina 4 di 12
Page 4 of 12

PR 1 - Ispezione Preliminare

Scopo Verifica della integrità e della funzionalità del DUT.

Descrizione Ispezione visiva e meccanica.

Impostazioni Effettuazione del preriscaldamento del DUT come prescritto dalla casa costruttrice.

Letture Osservazione dei dettagli e verifica della conformità e del rispetto delle specifiche costruttive.

Note

Controlli Effettuati

Ispezione Visiva
Integrità meccanica
Integrità funzionale (comandi, indicatore)
Stato delle batterie, sorgente alimentazione
Stabilizzazione termica
Integrità Accessori
Marcatura (min. marca, modello, s/n)
Manuale Istruzioni
Stato Strumento

Risultato

superato
superato
superato
superato
superato
superato
superato
superato
superato
Condizioni Buone

PR 2 - Rilevamento Ambiente di Misura

Scopo Rilevamento dei parametri fisici dell'ambiente di misura.

Descrizione Letture dei valori di Pressione Atmosferica Locale, Temperatura ed Umidità Relativa del laboratorio.

Impostazioni Attivazione degli strumenti necessari per le misure.

Letture Letture effettuate direttamente sugli strumenti (barometro, termometro ed igrometro).

Note

Riferimenti: Limiti: Patm=1013,25±120,5hpa - T aria=23,0±3,0°C - UR=47,5±22,5%

Grandezza	Condizioni Iniziali	Condizioni Finali
Pressione Atmosferica	980,2 hpa	980,2 hpa
Temperatura	23,5 °C	23,5 °C
Umidità Relativa	39,5 UR%	39,8 UR%

PR 1A-1 - Indicazione alla Frequenza di Verifica della Taratura

Scopo Verifica dell'indicazione del livello alla frequenza prescritta, ed eventuale regolazione della sensibilità acustica dell'insieme fonometro-microfono, con lo scopo di predisporre lo strumento per le prove successive.

Descrizione La prova viene effettuata applicando il calibratore sonoro alla frequenza ed al livello prescritti dal costruttore dello strumento (per es. 1kHz @ 94 dB). Se l'utente non fornisce il calibratore ed esso non va tarato congiuntamente al fonometro presso il laboratorio, si raccomanda l'uso del campione di Prima Linea, pistonofono di classe 0.

Impostazioni Ponderazione Lin (se disponibile, altrimenti ponderazione A), costante di tempo Fast (se disponibile altrimenti Slow), campo di misura principale (di riferimento) che comprende il livello di calibrazione, Indicazione Lp e Leq.

Letture Lettura dell'indicazione del fonometro. Nel caso di taratura con il pistonofono con frequenza del segnale di calibrazione di 250 Hz e di impostazione della ponderazione "A", occorre sommare alla lettura 8,6 dB.

Note

Calibratore: LD CAL200, s/n 7274 tarato da Spectra Srl con certif. 8328 del 2012/06/11

Parametri	Valore	Livello	Lettura
Frequenza Calibratore	1000,00 Hz	Prima della Calibrazione	114,0 dB
Liv. Nominale del Calibratore	114,0 dB	Atteso Corretto	113,96 dB
		Finale di Calibrazione	114,0 dB

L' Operatore

Federico Armani

Il Responsabile del Centro

Emilio Caglio

Spectra Srl
Area Laboratori
Via Belvedere, 42
Arcore (MB)
Tel-039 613321 Fax-039 6133235
Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N°163

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8329

Certificate of Calibration

Pagina 5 di 12
Page 5 of 12

PR 1A-2 - Rumore Autogenerato

Scopo E' la misura del rumore autogenerato dalla linea di misura completa, composta da fonometro, preamplificatore e microfono.

Descrizione Il sistema di misura viene isolato dall'ambiente inserendolo in un'apposita camera fonoisolata ed a tenuta stagna. Se il microfono ed il preamplificatore sono smontabili, solo essi vengono inseriti nella camera e vengono collegati al fonometro tramite un cavo di prolunga.

Impostazioni Ponderazione A, media temporale (Leq) oppure ponderazione temporale S se disponibile, altrimenti F, campo di massima sensibilità, Indicazione Lp e Leq.

Lecture Si legge l'indicazione relativa al rumore autogenerato sul display del fonometro.

Note

Metodo : Rumore Massimo Lp(A): 17,0 dB

Grandezza	Misura
Livello Sonoro, Lp	16,6 dB(A)
Media Temporale, Leq	16,6 dB(A)

PR 1-2 - Risposta Acustica in Frequenza AE

Scopo Verifica della risposta in frequenza del fonometro da 31.5Hz a 12.5kHz con il Metodo dell'Attuatore Elettrostatico.

Descrizione Invio di segnali acustici sinusoidali di frequenza variabile in passi di ottava da 31.5 Hz a 12.5kHz tramite l'Attuatore Elettrostatico.


Impostazioni Ponderazione Lin (in alternativa A). Indicazione Lp (in alternativa Leq). Costante di tempo Fast (in alternativa Slow), Campo Principale.

Lecture Lecture del livello generato sul display del fonometro con le dovute correzioni.

Note

Metodo : Attuatore Elettrostatico - Curva di Ponderazione: Z - Freq. Normalizzazione: 1 kHz


Freq.	Leq	Pond.	FF-AE	Access.	Deviaz.	Toll.C11	Toll.C12
31.5 Hz	93,9 dB	0,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	-0,2 dB	±1,5 dB	±3,0 dB
63 Hz	94,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	-0,1 dB	±1,5 dB	±2,0 dB
125 Hz	94,1 dB	0,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±1,0 dB	±1,5 dB
250 Hz	94,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	-0,1 dB	±1,0 dB	±1,5 dB
500 Hz	94,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	-0,1 dB	±1,0 dB	±1,5 dB
1k Hz	94,0 dB	0,0 dB	0,1 dB	0,0 dB	0,0 dB	±1,0 dB	±1,5 dB
2.0k Hz	93,7 dB	0,0 dB	0,3 dB	0,0 dB	-0,1 dB	±1,0 dB	±2,0 dB
4.0k Hz	93,0 dB	0,0 dB	1,0 dB	0,0 dB	-0,1 dB	±1,0 dB	±3,0 dB
8.0k Hz	90,5 dB	0,0 dB	3,4 dB	0,0 dB	-0,2 dB	-3,0...+1,5 dB	±5,0 dB
12.5k Hz	87,4 dB	0,0 dB	6,8 dB	0,0 dB	0,0 dB	-6,0...+3,0 dB	-INF...+5,0 dB



L'Operatore


Federico Armani

Il Responsabile del Centro


Emilio Caglio

Spectra Srl
Area Laboratori
Via Belvedere, 42
Arcore (MB)
Tel-039 613321 Fax-039 6133235
Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N°163

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8329

Pagina 6 di 12
Page 6 of 12

Certificate of Calibration

PR 1A-3 - Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici AE

Scopo Si verifica la risposta acustica del complesso fonometro-preamplificatore-microfono per la ponderazione C o per la ponderazione A.

Descrizione La prova viene effettuata inviando al microfono segnali acustici sinusoidali tramite Attuatore Elettrostatico. Si inviano al microfono segnali sinusoidali. I segnali sono tali da produrre un livello equivalente a 94 dB e frequenze corrispondenti ai centri banda di ottava a 125, 1k, 4k ed 8 kHz.


Impostazioni Ponderazione C (se disponibile) o Ponderazione A, Ponderazione temporale F (se disponibile), altrimenti ponderazione temporale S o Media Temporale, Campo di Misura Principale, Indicazione Lp e Leq.

Letture Lettura dell'indicazione del livello sul fonometro nell'impostazione selezionata, per ognuna delle frequenze stabilite.

Note

Metodo : Attuatore Elettrostatico - Curva di Ponderazione: C - Freq. Normalizzazione: 63Hz

Freq.	Let. 1	Let. 2	Media	Pond.	FF-AE	Access.	Deviaz.	Toll.CI1	Toll.CI2	Incert.
125 Hz	93,9 dB	93,9 dB	93,9 dB	-0,2 dB	0,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±1,5 dB	±2,0 dB	0,22 dB
1000 Hz	94,0 dB	94,0 dB	94,0 dB	0,0 dB	0,1 dB	0,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,22 dB
4000 Hz	92,2 dB	92,2 dB	92,2 dB	-0,8 dB	1,0 dB	0,0 dB	-0,1 dB	±1,6 dB	±3,6 dB	0,36 dB
8000 Hz	87,5 dB	87,5 dB	87,5 dB	-3,0 dB	3,4 dB	0,0 dB	-0,2 dB	-3,1,-2,1 dB	±5,6 dB	0,50 dB



PR 1A-5 - Rumore Autogenerato

Scopo Misura del livello di rumore elettrico autogenerato dal fonometro.

Descrizione Si cortocircuita l'ingresso del fonometro con l'opportuno adattatore capacitivo montato sul preamplificatore microfonico. La capacità deve essere paragonabile a quella del microfono.

Impostazioni Ponderazione A (in alternativa Lin), Indicazione Leq (in alternativa Lp), Costante di tempo Slow, Campo di massima sensibilità.

Letture Lettura dell'indicatore del fonometro. Non sono previste tolleranze. Il valore letto deve essere riportato nel Rapporto di Prova.

Note

Ponderazione	Livello Sonoro, Lp	Media Temporale, Leq
Curva Z	18,9 dB	18,9 dB
Curva A	8,5 dB	8,5 dB
Curva C	13,1 dB	13,1 dB

PR 1A-6 - Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici

Scopo Viene verificata elettricamente la risposta delle curve di ponderazione A, C e Z disponibili sul fonometro.

Descrizione Si effettua prima la regolazione a 1kHz generando un segnale sinusoidale continuo in modo da ottenere un livello pari al fondo scala del campo principale -45 dB sul fonometro. Si genera poi un segnale sinusoidale continuo alle frequenze di 63-125-500-2k-4k-8k-16Hz ad un livello pari a quello generato ad 1kHz corretto inversamente rispetto alla Ponderazione Temporale F e Media Temporale, campo di misurazione principale (campo di riferimento), Curve di ponderazione A, C e Z, Indicazione Lp e Leq.

Impostazioni


Letture Si registrano le deviazioni dei valori visualizzati dal fonometro, che indicano lo scostamento dal livello ad 1kHz. Ai valori letti si sottrae il livello registrato ad 1kHz, ottenendo lo scostamento relativo. A questi valori vengono aggiunte le correzioni relative all'uniformità di risposta in funzione della frequenza tipica del microfono e dell'effetto

Note


Metodo : Livello Ponderazione F

L' Operatore

Il Responsabile del Centro


Federico Armani


Emilio Caglio



Spectra Srl
Area Laboratori
Via Belvedere, 42
Arcore (MB)
Tel-039 613321 Fax-039 6133235
Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N°163

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC


Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8329

Pagina 7 di 12
Page 7 of 12

Certificate of Calibration

Frequenza	Dev. Z	Dev. Curva A	Dev. Curva C	Toll. C11	Toll. C12	Incert.
63 Hz	-0,1 dB	-0,1 dB	-0,2 dB	±1,5 dB	±2,5 dB	0,12 dB
125 Hz	-0,1 dB	-0,1 dB	-0,1 dB	±1,5 dB	±2,0 dB	0,12 dB
250 Hz	0,0 dB	0,0 dB	-0,1 dB	±1,4 dB	±1,9 dB	0,12 dB
500 Hz	0,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±1,4 dB	±1,9 dB	0,12 dB
1000 Hz	0,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
2000 Hz	0,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±1,6 dB	±2,6 dB	0,12 dB
4000 Hz	0,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±1,6 dB	±3,6 dB	0,12 dB
8000 Hz	-0,1 dB	-0,1 dB	0,1 dB	-3,1..+2,1 dB	±5,6 dB	0,12 dB
16000 Hz	-0,1 dB	-0,1 dB	0,0 dB	-17,0..+3,5 dB	-INF..+6,0 dB	0,12 dB



PR 1A-7 - Ponderazione di Frequenza e Temporalità a 1 kHz

Scopo Verifica delle Ponderazioni in Frequenza e Temporalità a 1kHz.

Descrizione E' una prova duplice, atta a verificare al livello di calibratura ed alla frequenza di 1kHz la coerenza di indicazione 1) delle ponderazioni in frequenza C, Z e Flat rispetto alla ponderazione A 2) delle ponderazioni temporali F e Media Temporale rispetto alla ponderazione S.

Impostazioni Campo di misura di Riferimento, 1) Ponderazione in Frequenza A ed a seguire C, Z e Flat con ponderazione temporale S; 2) Ponderazione Temporale S ed a seguire F e Media temporale con ponderazione in frequenza A.

Letture Si annotano le indicazioni visualizzate dal fonometro e si calcolano gli scostamenti tra: 1) l'indicazione LA, S e LC, S - LZ, S 2) l'indicazione LA, S e LA, F - LeqA.

Note

Metodo : Livello di Riferimento = 114,0 dB


Ponderazioni	Letture	Deviazione	Toll. C11	Toll. C12	Incert.
C	114,0 dB	0,0 dB	±0,4 dB	±0,4 dB	0,12 dB
Z	114,0 dB	0,0 dB	±0,4 dB	±0,4 dB	0,12 dB
Flat	-	-	-	-	-
Slow	114,0 dB	0,0 dB	±0,3 dB	±0,3 dB	0,12 dB
Leq	114,0 dB	0,0 dB	±0,3 dB	±0,3 dB	0,12 dB

L' Operatore

Federico Armani

Il Responsabile del Centro

Emilio Caglio



Spectra Srl
 Area Laboratori
 Via Belvedere, 42
 Arcore (MB)
 Tel-039 613321 Fax-039 6133235
 Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

CENTRO DI TARATURA LAT N° 163
 Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura



LAT N°163


Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8329

Certificate of Calibration

Pagina 8 di 12
 Page 8 of 12



PR 1A-8 - Linearità di livello nel campo di misura di Riferimento

Scopo È la verifica della caratteristica di linearità del campo di misura di Riferimento del fonometro.

Descrizione Si effettua preventivamente la regolazione di Riferimento a 8 kHz generando un segnale sinusoidale continuo in modo da ottenere il livello desiderato sul fonometro (da reperire sul Manuale di Istruzioni). Si procede poi alla generazione dei livelli a passi prima di 5 dB poi di 1 dB incrementando o decrementando il livello a seconda della fase di misura. Ponderazione in frequenza A, Ponderazione temporale F (se disponibile, altrimenti Media Temporale), Campo di misura di Riferimento.

Impostazioni Ponderazione in frequenza A, Ponderazione temporale F (se disponibile, altrimenti Media Temporale), Campo di misura di Riferimento.

Letture Si registra il livello letto ad ogni nuovo livello generato, ponendo attenzione nelle fasi finali alle indicazioni di overload od under-range. La deviazione deve rientrare nelle tolleranze.

Note


Metodo : Livello Ponderazione F - Livello di Riferimento = 114,0 dB

L' Operatore

Federico Armani

Il Responsabile del Centro

Emilio Caglio



CENTRO DI TARATURA LAT N° 163
Calibration Centre



LAT N° 163

Spectra Srl
Area Laboratori
Via Belvedere, 42
Arcore (MB)
Tel-039 613321 Fax-039 6133235
Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

Laboratorio Accreditato di Taratura

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements


CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8329

Pagina 9 di 12

Certificate of Calibration

Page 9 of 12

Livello	Letture	Deviazione	Toll.C11	Toll.C12	Incert.
24,0 dB	24,4 dB	0,4 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
25,0 dB	25,3 dB	0,3 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
26,0 dB	26,3 dB	0,3 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
27,0 dB	27,2 dB	0,2 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
28,0 dB	28,2 dB	0,2 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
29,0 dB	29,1 dB	0,1 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
34,0 dB	34,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
39,0 dB	39,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
44,0 dB	44,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
49,0 dB	49,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
54,0 dB	54,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
59,0 dB	59,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
64,0 dB	64,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
69,0 dB	69,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
74,0 dB	74,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
79,0 dB	79,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
84,0 dB	84,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
89,0 dB	89,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
94,0 dB	94,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
99,0 dB	99,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
104,0 dB	104,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
109,0 dB	109,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
114,0 dB	114,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
119,0 dB	119,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
124,0 dB	124,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
129,0 dB	129,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
134,0 dB	134,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
136,0 dB	136,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
137,0 dB	137,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
138,0 dB	138,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
139,0 dB	138,9 dB	-0,1 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
140,0 dB	139,9 dB	-0,1 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB



L' Operatore

Federico Armani
Federico Armani

Il Responsabile del Centro

Emilio Caglio
Emilio Caglio

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8329

Certificate of Calibration

PR 1A-9 - Linearità di livello comprendente il selettore del campo di misura

Scopo E' la verifica della caratteristica di linearità del selettore dei campi di misura, e quindi dei range secondari disponibili sul fonometro.

Descrizione Si invia un segnale sinusoidale a 1kHz e: 1) si effettua la selezione dei campi secondari mantenendo il livello originario e registrando le indicazioni del fonometro 2) si imposta il generatore in modo che il livello atteso sia 5 dB inferiore al limite superiore del campo di riferimento, e si registrano i livelli indicati ad ogni selezione di un range disponibile.


Impostazioni Ponderazione in frequenza A, Ponderazione temporale F (se disponibile, altrimenti Media Temporale), Campo di misura di Riferimento) e successivamente Range Secondari.

Letture Si annotano i livelli visualizzati dal fonometro. Si calcolano gli scostamenti tra i livelli indicati dal fonometro e quelli attesi.

Note

Metodo: Livello Ponderazione F

Campo	Atteso	Letture	Deviazione	Toll.C11	Toll.C12	Incert.
Riferimento	94,0 dB	94,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
19-120: RIF	94,0 dB	94,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB
19-120: MAX-5	115,0 dB	115,0 dB	0,0 dB	±1,1 dB	±1,4 dB	0,12 dB



PR 1A-10 - Risposta ai treni d'Onda

Scopo Viene verificata la risposta del fonometro a segnali di breve durata (treni d'onda).

Descrizione Si inviano treni d'onda a 4kHz (tali che le sinusoidi di inizio e termino esattamente allo zero crossing) con diverse durate (differenti a seconda della costante di tempo selezionata).

Impostazioni Campo di misura di Riferimento, Ponderazione in frequenza A, Ponderazioni temporali S, F, Esposizione sonora o Media Temporale, indicazione Livello Massimo.

Letture Viene letta l'indicazione del livello massimo sul fonometro e valutato lo scostamento tra i livelli indicati e quelli attesi calcolati (teorici).

Note


Metodo: Livello di Riferimento = 138,0 dB


Tipi Treni d'Onda	Letture	Risposta	Deviazione	Toll.C11	Toll.C12	Incert.
FAST 200ms	136,9 dB	-1,0 dB	-0,1 dB	±0,8 dB	±1,3 dB	0,12 dB
FAST 2 ms	119,8 dB	-18,0 dB	-0,2 dB	-1,8..+1,3 dB	-2,8..+1,3 dB	0,12 dB
FAST 0,25 ms	110,8 dB	-27,0 dB	-0,2 dB	-3,3..+1,3 dB	-5,3..+1,8 dB	0,12 dB
SLOW 200 ms	130,4 dB	-7,4 dB	-0,2 dB	±0,8 dB	±1,3 dB	0,12 dB
SLOW 2 ms	110,8 dB	-27,0 dB	-0,2 dB	-3,3..+1,3 dB	-5,3..+1,3 dB	0,12 dB
SEL 200ms	131,0 dB	-7,0 dB	0,0 dB	±0,8 dB	±1,3 dB	0,12 dB
SEL 2 ms	110,9 dB	-27,0 dB	-0,1 dB	-1,8..+1,3 dB	-2,8..+1,3 dB	0,12 dB
SEL 0,25 ms	101,8 dB	-36,0 dB	-0,2 dB	-3,3..+1,3 dB	-5,3..+1,8 dB	0,12 dB

L' Operatore


Federico Armani

Il Responsabile del Centro


Emilio Caglio



Spectra Srl
 Area Laboratori
 Via Belvedere, 42
 Arcore (MB)
 Tel-039 613321 Fax-039 6133235
 Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

CENTRO DI TARATURA LAT N° 163
 Calibration Centre


Laboratorio Accreditato di Taratura



LAT N° 163
 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8329
 Certificate of Calibration

Pagina 11 di 12
 Page 11 of 12




PR 1A-11 - Livello Sonoro Picco C

Scopo E' la verifica del circuito rilevatore di segnali di picco con pesatura C e della sua linearità ai segnali impulsivi.
Descrizione Si iniettano in due fasi distinte della prova i segnali che consistono in una sinusoide completa ad 8 kHz e mezzi cicli (positivi e negativi) di una sinusoide a 500 Hz.
Impostazioni Ponderazione in frequenza C, Ponderazione temporale F (se disponibile o Media Temporale), indicazione Leq.
Lecture Si annotano le indicazioni visualizzate dal fonometro nelle impostazioni consigliate. Viene calcolato lo scostamento tra la lettura effettuata e l'indicazione prodotta con il segnale stazionario.
Note

Metodo: Livello Ponderazione F - Livello di Riferimento= 135,0 dB

Segnali	Lettura	Risposta	Deviazione	Toll.C11	Toll.C12	Incert.
1 Ciclo 8 kHz	137,6 dB	3,4 dB	-0,8 dB	±2,4 dB	±3,4 dB	0,12 dB
½ Ciclo 500 Hz (+)	137,2 dB	2,4 dB	-0,2 dB	±1,4 dB	±2,4 dB	0,12 dB
½ Ciclo 500 Hz (-)	137,2 dB	2,4 dB	-0,2 dB	±1,4 dB	±2,4 dB	0,12 dB



PR 1A-12 - Indicazione di Sovraccarico


Scopo Verifica del corretto funzionamento dell'indicatore del sovraccarico.
Descrizione Si inviano in due fasi distinte mezzi cicli positivi e negativi a 4kHz il cui livello deve essere incrementato (per passi di 0,5 dB) fino alla prima indicazione di sovraccarico (esclusa). Si procede poi per incrementi più fini, cioè a passo di 0,1dB fino alla successiva indicazione di sovraccarico.
Impostazioni Ponderazione in frequenza A, Media Temporale, indicazione Leq, campo di minor sensibilità. Vengono registrati i primi valori di livello del segnale che hanno fornito l'indicazione di overload, con la precisione di 0,1 dB.
Lecture La differenza tra i livelli dei segnali positivi e negativi che hanno provocato la prima indicazione di sovraccarico non deve superare le tolleranze indicate.
Note

L' Operatore

Federico Armani

Il Responsabile del Centro

Emilio Caglio



CENTRO DI TARATURA LAT N° 163
Calibration Centre



Spectra Srl
 Area Laboratori
 Via Belvedere, 42
 Arcore (MB)
 Tel-039 613321 Fax-039 6133235
 Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N°163
 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8329
Certificate of Calibration

Liv. riferimento	Ciclo Positivo	Ciclo Negativo	Deviazione	Toll.C11	Toll.C12	Incert.
145,6 dB	139,8 dB	139,8 dB	0,0 dB	±1,8 dB	±1,8 dB	0,12 dB



Metodo	Letture	Minore	Deviazione	Toll.C11	Toll.C12	Incert.
PR 1A-11 - Livello Sonoro Picco C	145,6 dB	139,8 dB	0,0 dB	±1,8 dB	±1,8 dB	0,12 dB




L' Operatore

 Federico Armani

Il Responsabile del Centro

 Emilio Caglio



Spectra Srl
Area Laboratori
Via Belvedere, 42
Arcore (MB)
Tel-039 613321 Fax-039 6133235
Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

CENTRO DI TARATURA LAT N° 163

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura



LAT N°163

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8328

Certificate of Calibration

Pagina 1 di 5

Page 1 of 5

- Data di Emissione: **2012/06/11**
date of Issue
- destinatario **Università di Salerno**
addressee
Via Ponte Don Melillo
Fisciano (SA)
- richiesta **Off.066/12**
application
- in data **2012/01/30**
date
- Si riferisce a:
Referring to
- oggetto **Calibratore**
Item
- costruttore **LARSON DAVIS**
manufacturer
- modello **L&D CAL 200**
model
- matricola **7274**
serial number
- data delle misure **2012/06/11**
date of measurements
- registro di laboratorio **285/12**
laboratory reference

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N. 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT No. 163 granted according to decrees connected with Italian Law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Emilio Caglio

Spectra Srl
Area Laboratori
Via Belvedere, 42
Arcore (MB)
Tel-039 613321 Fax-039 6133235
Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N°163

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8328

Pagina 2 di 5
Page 2 of 5

Certificate of Calibration

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);
- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
- i campioni di prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilità del Centro;
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e l'Ente che li ha emessi;
- luogo di taratura (se effettuata fuori dal laboratorio);
- condizioni ambientali e di taratura;

In the following information is reported about:

- description of the item to be calibrated (if necessary);
- technical procedures used for calibration performed;
- reference standards from which traceability chain is originated in the Centre;
- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;
- site of calibration (if different from the laboratory);
- calibration and environmental conditions;

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	Serie/Matricola	Classe
Calibratore	LARSON DAVIS	L&D CAL 200	7274	Classe 1

Normative e prove utilizzate

Standards and used tests

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Calibratori - PR 4 - Rev. 2004/03

The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

Il gruppo di strumenti analizzato è stato verificato seguendo le normative: IEC 60942 - IEC 660942 -

The devices under test was calibrated following the Standards:

Catena di Riferibilità e Campioni di Prima Linea - Strumentazione utilizzata per la taratura

Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

Strumento	Linea	Marca e modello	N. Serie	Certificato N.	Data Emiss.	Ente validante
Microfono Campione	1°	GRAS 40AU	81936	12-0042-02	12/01/24	INRIM
Pistonofono Campione	1°	GRAS 42A	149333	12-0042-01	12/01/19	INRIM
Multimetro	1°	Agilent 34401A	SM Y4 1014993	29840	11/10/05	Aviatronik Spa
Barometro	1°	Druck	1614002	197P 11	11/10/14	Emit Las
Generatore	2°	Stanford Research DS360	61012	20	12/01/23	Spectra
Attenuatore	2°	ASIC 1000	0100	20	12/01/23	Spectra
Analizzatore FFT	2°	NI6052	777746-01	20	12/01/23	Spectra
Attuatore Elettrostatico	2°	Gras 14AA	23991	20	12/01/23	Spectra
Preamplificatore Insert Voltage	2°	Gras 26AG	21157	20	12/01/23	Spectra
Alimentatore Microfonico	2°	Gras 12AA	25434	20	12/01/23	Spectra

Capacità metrologiche ed incertezze del Centro

Metrological abilities and uncertainties of the Centre

Grandezze	Strumento	Gamme Livelli	Gamme Frequenze	Incertezze
Livello di Pressione Sonora	Calibratori Acustici Multifunzione	94-114 dB	315-16k Hz	0.15 dB
Livello di Pressione Sonora	Calibratori Acustici	94-114 dB	250 e 1k Hz	0.12 dB
Livello di Pressione Sonora	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0.15 dB
Livello di Pressione Sonora	Filtri Bande 1/10ttava		315-8k Hz	0.1+0.2 dB
Livello di Pressione Sonora	Filtri Bande 1/3 Ottava		20-20k Hz	0.1+0.2 dB
Livello di Pressione Sonora	Fonometri	25-140 dB	315-16k Hz	0.15 dB
Misura della distorsione THD	Calibratori	94-114 dB	250-1k Hz	0.12 %
Misura della distorsione THD	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0.1 %
Sensibilità assoluta alla pressione acustica	Capsule Microfoniche WS	25-114 dB	315-16k Hz	0.58-1.16 dB

Condizioni ambientali durante la misura


Environmental parameters during measurements

Pressione Atmosferica	980,2 hPa ± 0,5 hPa	(rif. 1013,3 hPa ± 120,5 hPa)
Temperatura	23,3 °C ± 1,0 °C	(rif. 23,0 °C ± 3,0 °C)
Umidità Relativa	40,6 UR% ± 3 UR%	(rif. 47,5 UR% ± 22,5 UR%)

Il Responsabile del Centro



Emilio Caglio



CENTRO DI TARATURA LAT N° 163
Calibration Centre



Spectra Srl
Area Laboratori
Via Belvedere, 42
Arcore (MB)
Tel-039 613321 Fax-039 6133235
Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N°163

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8328

Pagina 3 di 5

Certificate of Calibration

Page 3 of 5

Modalità di esecuzione delle Prove

Directions for the testings

Sugli elementi sotto verifica vengono eseguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effettuate tenendo conto delle condizioni fisiche al contorno e dopo un adeguato tempo di acclimatamento e preriscaldamento degli strumenti. Le prove elettriche vengono invece eseguite utilizzando adattatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unità di misura "dB" utilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assoluta riferiti a 20 microPa.

Elenco delle Prove effettuate

Test List

Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettagli esecutivi e vengono indicati i parametri di prova utilizzati, i risultati ottenuti, le deviazioni riscontrate, gli scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa considerata.

Codice	Denominazione	Revisione	Categoria	Complesso	Incertezza	Esito
PR 1	Ispezione Preliminare	2010-08	Generale	-	-	Superata
PR 2	Rilevamento Ambiente di Misura	2010-08	Generale	-	-	Superata
PR 5-2	Verifica della Frequenza Generata 1/1	2004-03	Acustica	C	0,01..0,02 %	Classe 1
PR 45	Pressione Acustica Generata	2004-03	Acustica	C	0,11..0,11 dB	Classe 1
PR 5-3	Distorsione del Segnale Generato (THD+N)	2004-03	Acustica	C	0,12..0,12 %	Classe 1

Dichiarazioni Specifiche per la Norma 60942:2003


- Per l'esecuzione della verifica periodica sono state utilizzate le procedure della Norma IEC 60942:2004-03.
- Non esiste documentazione pubblica comprovante che il fonometro ha superato le prove di valutazione di Modello applicabili della IEC 60942:2003 Annex A.
- Il calibratore acustico ha dimostrato la conformità con le prescrizioni della Classe 1 per le prove periodiche descritte nell'Allegato B della IEC 60942:2003 per il/i livelli di pressione acustica e la/le frequenze indicate alle condizioni ambientali in cui sono state effettuate le prove. Tuttavia, non essendo disponibile una dichiarazione ufficiale di un organismo responsabile dell'approvazione del modello, per dimostrarne la conformità alle prescrizioni dell'Allegato A della IEC 60942:2003, non è possibile fare alcuna dichiarazione o trarre conclusioni relativamente alle prescrizioni della IEC 60942:2003.

L' Operatore

Il Responsabile del Centro

Federico Armani

Emilio Caglio



Spectra Srl
Area Laboratori
Via Belvedere, 42
Arcore (MB)
Tel-039 613321 Fax-039 6133235
Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N°163

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8328

Pagina 4 di 5
Page 4 of 5

Certificate of Calibration

PR 1 - Ispezione Preliminare

Scopo Verifica della integrità e della funzionalità del DUT.

Descrizione Ispezione visiva e meccanica.

Impostazioni Effettuazione del preriscaldamento del DUT come prescritto dalla casa costruttrice.

Lecture Osservazione dei dettagli e verifica della conformità e del rispetto delle specifiche costruttive.

Note

Controlli Effettuati

Ispezione Visiva
Integrità meccanica
Integrità funzionale (comandi, indicatore)
Stato delle batterie, sorgente alimentazione
Stabilizzazione termica
Integrità Accessori
Marcatura (min. marca, modello, s/n)
Manuale Istruzioni
Stato Strumento

Risultato

superato
superato
superato
superato
superato
superato
superato
superato
superato
Condizioni Buone

PR 2 - Rilevamento Ambiente di Misura

Scopo Rilevamento dei parametri fisici dell'ambiente di misura.

Descrizione Letture dei valori di Pressione Atmosferica Locale, Temperatura ed Umidità Relativa del laboratorio.

Impostazioni Attivazione degli strumenti necessari per le misure.

Lecture Letture effettuate direttamente sugli strumenti (barometro, termometro ed igrometro).

Note

Riferimenti: Limiti: Patm=1013,25±120,5hpa - T aria=23,0±3,0°C - UR=47,5±22,5%

Grandezza	Condizioni Iniziali	Condizioni Finali
Pressione Atmosferica	980,2 hpa	980,2 hpa
Temperatura	23,3 °C	23,6 °C
Umidità Relativa	40,6 UR%	40,5 UR%

PR 5-2 - Verifica della Frequenza Generata 1/1

Scopo Verifica della frequenza al livello di pressione acustica generato dal calibratore.

Descrizione Misurazione della frequenza del segnale proveniente dal microfono campione tramite il multimetro.

Impostazioni Collegamento della linea Microfono campione/preamplificatore/alimentatore microfonico al multimetro digitale.

Lecture Lettura diretta del valore della frequenza sul multimetro.

Note

Metodo: Frequenze Nominali

Frequenza	F @ 94dB	Deviaz. F @ 114dB	Deviaz.	To II. C11	To II. C12	Incert.
1k Hz	1000,34 Hz	0,03 %	1000,31Hz	0,03 %	0,0..+2,0%	0,01%

PR 45 - Pressione Acustica Generata

Scopo

Descrizione

Impostazioni

Lecture


Note

L' Operatore

Il Responsabile del Centro

Federico Armani

Emilio Caglio



Spectra Srl
Area Laboratori
Via Belvedere, 42
Arcore (MB)
Tel-039 613321 Fax-039 613325
Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N°163

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8328

Pagina 5 di 5
Page 5 of 5

Certificate of Calibration

Metodo : Insert Voltage - Correzione Totale: -0,260 dB

F Nomin.	F Esatta	Spl 94dB	Deviaz. Spl 114dB	Deviaz.	Toll. C11	Toll. C12	Incert.
1k Hz	1000,34 Hz	94,10 dB	0,10 dB	114,08 dB	0,00..+0,40 dB	0,00..+0,60 dB	0,11 dB
	1000,31 Hz						

PR 5-3 - Distorsione del Segnale Generato (THD+N)

Scopo Determinazione della Distorsione Armonica Totale (THD+N) al livello di pressione acustica generato dal calibratore.

Descrizione Tramite analizzatore di spettro si verifica che il rapporto tra la somma dei livelli delle bande laterali e delle armoniche con il livello del segnale principale sia inferiore alla tolleranza stabilita.

Impostazioni Selezione del livello e della frequenza sul calibratore. Collegamento della linea Microfono campione/preamplificatore/alimentatore all'analizzatore FFT.

Letture Campionamento degli spettri con l'analizzatore FFT e calcolo della THD.

Note

Metodo : Frequenze Nominali

Frequenza	THD @ 94dB	THD @ 114dB	Toll. C11	Toll. C12	Incert.
1 k Hz	0.99 %	0.32 %	0,0..+4,0 %	0,0..+4,5 %	0,12 %

L' Operatore

Federico Armani

Il Responsabile del Centro

Emilio Caglio