FLUSSI IN INGRESSO

PRELIEVI IDRICI	
ACQUE DI PROCESSO (FORNITURA BURGO)	2,500 m³/ora
USI CIVILI	2.55 m³/giorno
USI INDUSTRIALI	5 m³/giorno

FABBISOGNO DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA (POTENZA RICHIESTA)	
ENERGIA ELETTRICA	2.73 MW
ENERGIA TERMICA (PER PROCESSO DI GASSIFICAZIONE DEL GNL)	15 MW (1)
	16.6 MW (2)

CONSUMO DI MATERIE PRIME	
AZOTO GASSOSO	1,000 Nm³/h
GASOLIO	2 m³/anno

22 navi/anno

GAS NATURALE LIQUIDO IN INGRESSO	2,670,000 m³/anno

GAS NATURALE IN USCITA	~ 800 MSm³/anno

GAS NATURALE LIQUIDO IN USCITA	1,335,000 m³/anno

68 navi/anno
5-6 treni/giorno
18 camion/giorno

FLUSSI IN USCITA

EMISSIONI IN ATMOSFERA		
EMISSIONI DA TORCIA	NOx	0.6 t/anno
	COV	1.35 t/anno
	CO	2.3 t/anno
	CO_2	750 t/anno
	PM_{10}	22 kg/anno

SCARICHI IDRICI	
ACQUE DI GASSIFICAZIONE DEL GNL	2,500 m³/ora
ACQUE METEORICHE	(3)

PRODUZIONE DI RIFIUTI
RESIDUI DA OPERAZIONI DI MANUTENZIONE/PULIZIA
OLI ESAUSTI
RESIDUI DA IMPIANTO DI SEPARAZIONE ACQUA/OLIO
IMBALLAGGI
RIFIUTI URBANI

NOTE

1) MARCIA NORMALE

2) CONDIZIONI DI PICCO

3) DIPENDENTE DALL'ENTITÀ DELL'EVENTO

FIGURA 10.1

FLUSSI IN INGRESSO E IN USCITA