



V-592
KO DRUM
TORCIA
Volume : 50 m3
Pressione: 3,5 barg
Temperatura: -170 / +80 °C

Y-591
TORCIA

V-591
SERBATOIO RACCOLTA
DRENAGGI GNL
Volume: 10 m3
Pressione : 10 barg

LEGENDA E SIMBOLOGIA	
	FLUIDO IN FASE LIQUIDA
	FLUIDO IN FASE GAS / VAPORE
	SEGNALE DI COMANDO
	VALVOLA MANUALE
	VALVOLA DI REGOLAZIONE
	VALVOLA ON/OFF PNEUMATICA
	VALVOLA MOTORIZZATA
	SERRANDA REGOLANTE
	ACCOPPIAMENTO A SGANCIO RAPIDO
	STRUMENTO DI CONTROLLO
	DIREZIONE DEL FLUSSO
	ID FLUSSO MATERIALE

DISEGNI DI RIFERIMENTO		N.					
0	30-06-2014	EMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	SLE	MFC-ALS	DIL	SSA	
Revisione	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLL.	APPROVATO	SOTT.	
PROGETTO							
SVILUPPO PROGETTO							
TERMINALE GNL NEL PORTO DI MONFALCONE							
SMART GAS S.p.A.							
UNITA' FUNZIONALE							
DOCUMENTI PER AUTORIZZAZIONE							
TITOLO							
Schema di processo Sistema di vent e Torcia							
	DATA	SCALA	FORMATO ORIGINALE	DOC. N.		REV. FG	
	30-06-2014	-	A1	14	007 PRO D 006	0 1 di 1	