

ALLEGATO 1.C.1.8.10
ELENCO ALLARMI E BLOCCHI

ITEM	ZONA	TECNOLOGIA SENSORE	COLLEGAMENTO	AREA RILEVAZIONE	POSIZIONE SENSORE	CONDIZIONE DI INTERVENTO	AZIONE SENSORE			
1	Z01	SENSORE TEMPERATURA			POMPE P120-P121	SUPERAMENTO SOGLIA				
2	Z02	SENSORE TEMPERATURA			POMPE P116-P117	SUPERAMENTO SOGLIA				
3	Z03	SENSORE TEMPERATURA			POMPE P118-P119	SUPERAMENTO SOGLIA				
4	Z04	SENSORE TEMPERATURA			SERBATOIO S116	SUPERAMENTO SOGLIA				
5	Z05	SENSORE TEMPERATURA			SERBATOIO S117	SUPERAMENTO SOGLIA				
6	Z06	SENSORE TEMPERATURA			SERBATOIO S118	SUPERAMENTO SOGLIA				
7	Z07	SENSORE TEMPERATURA	CENTRALE ANTINCENDIO	IVI PETROLIFERA BATTERIA N°2	SERBATOIO S119	SUPERAMENTO SOGLIA	ALLARME INCENDIO SU SALA CONTROLLO, ALLARME INCENDIO SU PENSILINE E SU CENTRALE ALLARME			
8	Z08	SENSORE TEMPERATURA			SERBATOIO S120	SUPERAMENTO SOGLIA				
9	Z09	SENSORE TEMPERATURA			SERBATOIO S121	SUPERAMENTO SOGLIA				
10	Z10	SENSORE OTTICO DI FIAMMA			ADDITIVAZIONE	PRESENZA FIAMMA LIBERA				
11	Z11	SENSORE OTTICO DI FIAMMA			POMPE P120-P121	PRESENZA FIAMMA LIBERA				
12	Z12	N°2 SENSORI OTTICI DI FIAMMA			POMPE E BACINI S116-121	PRESENZA FIAMMA LIBERA				
13	Z13	5 PULSANTI EMERGENZA			LUNGO BACINO S116-121	ROTTURA VETRO				
14	Z14	PULSANTE EMERGENZA			QUADRO BATTERIA N°2	ROTTURA VETRO				
15	Z01	SENSORE TEMPERATURA						SERBATOIO S101	SUPERAMENTO SOGLIA	
16	Z02	SENSORE TEMPERATURA						SERBATOIO S102	SUPERAMENTO SOGLIA	
17	Z04	SENSORE TEMPERATURA			CENTRALE ANTINCENDIO	IVI PETROLIFERA GASOLIO BIANCO		POMPE P103A/B	SUPERAMENTO SOGLIA	ALLARME INCENDIO SU SALA CONTROLLO, ALLARME INCENDIO SU PENSILINE E SU CENTRALE ALLARME
18	Z05	SENSORE TEMPERATURA						POMPE P104A/B	SUPERAMENTO SOGLIA	
19	Z07	N°2 SENSORI OTTICI DI FIAMMA						POMPE E BACINO S103-104	PRESENZA FIAMMA LIBERA	
20	Z13	N°5 PULSANTI EMERGENZA						QUADRO GASOLIO BIANCO E BACINO S103-104	ROTTURA VETRO	
21	Z01	SENSORE OTTICO DI FIAMMA					CORSIA GASOLIO AUTOTRAZIONE 1	PRESENZA FIAMMA LIBERA		
22	Z02	SENSORE OTTICO DI FIAMMA			CORSIA GASOLIO AUTOTRAZIONE 2	PRESENZA FIAMMA LIBERA				
23	Z03	SENSORE OTTICO DI FIAMMA	CENTRALE ANTINCENDIO	IVI PETROLIFERA PENSILINE	CORSIA GASOLIO AGRICOLO 1	PRESENZA FIAMMA LIBERA	ALLARME INCENDIO SU SALA CONTROLLO, ALLARME INCENDIO SU PENSILINE E SU CENTRALE ALLARME			
24	Z04	SENSORE OTTICO DI FIAMMA			CORSIA GASOLIO AGRICOLO 2	PRESENZA FIAMMA LIBERA				
25	Z05	SENSORE OTTICO DI FIAMMA			CORSIA GASOLIO MOTOPESCA	PRESENZA FIAMMA LIBERA				
26	Z06	SENSORE OTTICO DI FIAMMA			CORSIA GASOLIO RISCALDAMENTO	PRESENZA FIAMMA LIBERA				
27	Z13	PULSANTE EMERGENZA			PROSSIMITA' DELLE PENSILINE	ROTTURA VETRO				
28	Z01	SENSORE TEMPERATURA						SERBATOIO S105	SUPERAMENTO SOGLIA	
29	Z02	SENSORE TEMPERATURA			BACINO SERBATOIO S105	SUPERAMENTO SOGLIA				
30	Z03	SENSORE TEMPERATURA			BACINO SERBATOIO S106	SUPERAMENTO SOGLIA				
31	Z04	SENSORE TEMPERATURA			SERBATOIO S106	SUPERAMENTO SOGLIA				
32	Z05	SENSORE TEMPERATURA			POMPE P	SUPERAMENTO SOGLIA				
33	Z06	SENSORE TEMPERATURA	CENTRALE ANTINCENDIO	IVI PETROLIFERA ZONA S105/S107	SERBATOIO S107	SUPERAMENTO SOGLIA	ALLARME INCENDIO SU SALA CONTROLLO, ALLARME INCENDIO SU PENSILINE E SU CENTRALE ALLARME			
34	Z07	SENSORE OTTICO DI FIAMMA			SERBATOIO S105	PRESENZA FIAMMA LIBERA				
35	Z08	SENSORE OTTICO DI FIAMMA			POMPE SERBATOIO S105	PRESENZA FIAMMA LIBERA				
36	Z09	SENSORE OTTICO DI FIAMMA			SERBATOIO S106	PRESENZA FIAMMA LIBERA				
37	Z10	SENSORE OTTICO DI FIAMMA			POMPE SERBATOI S106-107	PRESENZA FIAMMA LIBERA				
38	Z11	SENSORE OTTICO DI FIAMMA			SERBATOIO S107	PRESENZA FIAMMA LIBERA				
39	Z13	N°4 PULSANTI EMERGENZA			QUADRO, BACINO E POMPE	ROTTURA VETRO				
40		LIVELLO DI PROSSIMITA' INDUTTIVO			QUADRO AUTOMAZIONE (PLC)	IVI BITUMI		STADIA SERBATOIO TK1A	SUPERAMENTO LIVELLO MAX	
41		LIVELLO DI PROSSIMITA' INDUTTIVO			QUADRO AUTOMAZIONE (PLC)	IVI BITUMI		STADIA SERBATOIO TK2	SUPERAMENTO LIVELLO MAX	ALLARME PONTILI, ALLARME SALA CONTROLLO IVI BITUMI, CHIUSURA VALVOLA VVFF RADICE PONTILE
42		LIVELLO DI PROSSIMITA' INDUTTIVO			QUADRO AUTOMAZIONE (PLC)	IVI BITUMI		STADIA SERBATOIO TK3A	SUPERAMENTO LIVELLO MAX	
43		LIVELLO DI PROSSIMITA' INDUTTIVO	QUADRO AUTOMAZIONE (PLC)	IVI BITUMI	STADIA SERBATOIO TK3B	SUPERAMENTO LIVELLO MAX				
44		LIVELLO DI PROSSIMITA' INDUTTIVO	QUADRO AUTOMAZIONE (PLC)	IVI PETROLIFERA	STADIA SERBATOIO S101	SUPERAMENTO LIVELLO MAX				
45		LIVELLO DI PROSSIMITA' INDUTTIVO	QUADRO AUTOMAZIONE (PLC)	IVI PETROLIFERA	STADIA SERBATOIO S102	SUPERAMENTO LIVELLO MAX	ALLARME PONTILI, ALLARME SALA CONTROLLO IVI PETROLIFERA, CHIUSURA VALVOLA VVFF RADICE PONTILE			
46		LIVELLO DI PROSSIMITA' INDUTTIVO	QUADRO AUTOMAZIONE (PLC)	IVI PETROLIFERA	STADIA SERBATOIO S107	SUPERAMENTO LIVELLO MAX				
47		LIVELLO RADAR	QUADRO AUTOMAZIONE (PLC)	IVI BITUMI	COPERTURA SERBATOIO	SUPERAMENTO LIVELLO MAX				
48		LIVELLO RADAR	QUADRO AUTOMAZIONE (PLC)	IVI BITUMI	COPERTURA SERBATOIO	SUPERAMENTO LIVELLO MAX	ALLARME PONTILI, ALLARME SALA CONTROLLO IVI BITUMI, CHIUSURA VALVOLA VVFF RADICE PONTILE			
49		LIVELLO RADAR	QUADRO AUTOMAZIONE (PLC)	IVI BITUMI	COPERTURA SERBATOIO	SUPERAMENTO LIVELLO MAX				
50		LIVELLO RADAR	QUADRO AUTOMAZIONE (PLC)	IVI BITUMI	COPERTURA SERBATOIO	SUPERAMENTO LIVELLO MAX				
51		LIVELLO RADAR	QUADRO AUTOMAZIONE (PLC)	IVI PETROLIFERA	STADIA SERBATOIO S101	SUPERAMENTO LIVELLO MAX				
52		LIVELLO RADAR	QUADRO AUTOMAZIONE (PLC)	IVI PETROLIFERA	STADIA SERBATOIO S102	SUPERAMENTO LIVELLO MAX	ALLARME PONTILI, ALLARME SALA CONTROLLO IVI PETROLIFERA, CHIUSURA VALVOLA VVFF RADICE PONTILE			
53		LIVELLO RADAR	QUADRO AUTOMAZIONE (PLC)	IVI PETROLIFERA	STADIA SERBATOIO S106	SUPERAMENTO LIVELLO MAX				
54		LIVELLO RADAR	QUADRO AUTOMAZIONE (PLC)	IVI PETROLIFERA	STADIA SERBATOIO S107	SUPERAMENTO LIVELLO MAX				