



AREA: "SERRAVALLE" (SERRAVALLE)  
 CONS. BORG. CANTANUA  
 km 7+880  
 AREA: "SERRAVALLE" (SERRAVALLE)  
 CONS. BORG. CANTANUA  
 km 7+880

**Legenda Simboli**

	Sezionatore aereo, motorizzato o telecomando, nominalmente chiuso
	Sezionatore aereo, motorizzato o telecomando, nominalmente aperto
	Polo STU
	Portale a traliccio per omologno condutture
	Pozzetto in csa dim. 50x50x50cm
	Pozzetto in csa dim. 80x80x10cm per attraversamento
	Tubo PVC Ø100mm
	Curvato in csa a raso dim. interna 100x100mm
	Canaliera in VTR 100x100mm salita alla struttura

**NOTE:**

- Le sezioni e formazioni dei cavi si sono conformi a quanto previsto dal ds. REI ET1910.

**FABBRISCONO CANALIZZAZIONI**

TIPO	2x20mm
Tubo PVC Ø 100mm	905 m
Canaliera in VTR 100x100mm	0m
Canaliera in csa dim. 50x50x50cm	N.1
Pozzetto in csa dim. 80x80x110cm	N.4

**TABELLA CAVI CAMPO E CONTROLLO SEZIONATORI 3kVcc**

N°	ID	SEZIONE	LUKGS	TIPO CAVO
1	CD-1	2x10	485	FGT(O)R
2	CD-2	1x4	480	FGT(O)R
3	CD-3	1x4	480	FGT(O)R
4	CD-4	3x1,5	480	FGT(O)R
5	CD-1	2x10	485	FGT(O)R
6	CD-2	1x4	485	FGT(O)R
7	CD-3	1x4	485	FGT(O)R
8	CD-4	3x1,5	485	FGT(O)R
9	CD-1	2x10	590	FGT(O)R
10	CD-2	1x6	590	FGT(O)R
11	CD-3	1x6	590	FGT(O)R
12	CD-4	3x1,5	590	FGT(O)R
13	CD-1	2x10	595	FGT(O)R
14	CD-2	1x6	595	FGT(O)R
15	CD-3	1x6	595	FGT(O)R
16	CD-4	3x1,5	595	FGT(O)R

**COMITANTE:** **SRFI** **SRFI** **SRFI**  
 RETE FERRUVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO IRI  
 DIREZIONE REGIONALE DELLO STATO ITALIANO  
 DIREZIONE PROVINCIALE INVESTIMENTI FERROVIARI

**PROGETTAZIONE:** **ITALFER**  
 STUDIO INGEGNERIA ITALIANA  
 STUDIO INGEGNERIA ITALIANA

**CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARI-LECCE-TARANTO**

**U.O. ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA**  
**PROGETTO DEFINITIVO**

**LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO**  
**SOTTOPROGETTO 2 - ELETTRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO, SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE**

**LOTTO 1 - ELETTRIFICAZIONE**  
**IMPIANTI TE - LINEA DI CONTATTO 3kVcc - 440mmq - BVIO CERVARO MODIFICA AL PIANO CANALIZZAZIONI E CAVITE PER ELETTRIFICAZIONE BINARIO LATO PM CERVARO E NUOVA CABINA TE**

**COMMESSA** LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERANDI/CLINIA PROGR. REV.

**SCALE:** 1:1000

**Rev.:**

1	IA0X	01	D	18	P7	L	C	0	1	0	0	1	A
---	------	----	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

**IN EMB:** 1:1440