NOTE:
Tipo Sospensione
- N: Sospensione normale - Dist. Corda-Filo 1400mm
- IR (xxxmm): Sospensione ribassata - Dist. Corda-Filo xxxmm
- FS: Sospensione con fili sollevati - Dist. Corda-Filo variabile

NOTE:
Altezza Filo di Contatto
Nelle sezioni sono indicate le altezze minime di riferimento della lcc.
Sarà cura dell'esecutore degli interventi di verificare in funzione delle sezioni di effettiva collocazione delle sospensioni e dei rilievi trasversali, l'individuazione delle quote di posa.

Configurazione Sospensione per sostegno
- C: Verso poligonazione lato parte alla P&E
- T: Verso poligonazione lato parte esterna P&E

Configurazione Sospensione per galleria
- C (xx): Attacco tirantini lato parte alla P&E
- T (xx): Attacco tirantini lato parte esterna P&E

PEZZATURE LdC

N°	SCHEMA TESATURA	ORMEGGI da sost.	ORMEGGI a sost.	LUNGHEZZA (m)	SEZIONE (mmq)	NOTE
1-1		49-49/1	33-33/1	984	440	
2-2		24-24/1	57	F.C. 673 C.P. 644	440	
3-3		52	126	F.C. 1400 C.P. 1343	440	
4-4		121	156	F.C. 623 C.P. 594	440	
5-5		151	10-10/1	1167	440	

PEZZATURE CdT
n°2 conduttori TACSR Ø15,82mm

N°	ORMEGGI da sost.	ORMEGGI a sost.	LUNGHEZZA (m)	NOTE
1	49-49/1	43	2x1285	
2	43	158	2x2217	
3	158	10-10/1	2x999	

SOSPENSIONI

TIPO	N°
N	58
FS	4
IR 900mm	6
772/082	120
772/066	8

SOSTEGNI

TIPO	N°
LSU14a	32
LSU14b	0
LSU16a	2
LSU18a	21
LSU18b	0
LSU20a	2
LSU20b	0
LSU22a	0
LSU24a	0
PT1/9586	2
PORTALE	4

FONDAZIONI E AGGRAPPATURE

TIPO	N°
AP0_3	18
AP1_3	2
AP2_3	11
AP3_3	0
AP4_3	0
AP5_3	0
AR0_24	14
AR1_24	0
AR2_24	15
AR3_24	0
AR4_24	0
AR5_24	0
AGGR. (PORT.)	8
AGGR. (LSU14)	0
BPT1	4
MPO	0
TTA	2
TTB	0
TTC	0

CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI CONTATTO

Binari di corsa - Catenaria 440mmq:
- n°2 Corde Portanti Cu 120mmq - Tiro 2x1000daN (a 15°C)
- n°2 Fili di contatto Cu-Ag 100mmq - Tiro 2x750daN con regolazione automatica

Binari secondari - Catenaria 220mmq:
- n°1 Corda Portante Cu 120mmq - Tiro 819daN (a 15°C)
- n°1 Filo di contatto Cu-Ag 100mmq - Tiro 750daN con regolazione automatica

Circuito di messa a terra e protezione TE
- n°2 corde nude TACSR Ø15,82mm (170mmq) - Tiro (a 15°C) 2x350daN fisso

LEGENDA SIMBOLI L.d.C.

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Conduttura attiva		Palo LSU con sospensioni su mensola tubolare in acciaio
	Conduttura inattiva		Portale di ormeggio traliccciato (dis. E65018)
	Ormeggio cond. TE con n°2 C.P. e n°2 F.C. con regolazione automatica del tiro con sistema a taglie e contrappesi		Sospensione da galleria a traversa isolata
	Ormeggio cond. TE con n°2 C.P. fisse e n°2 F.C. con regolazione automatica del tiro con sistema a taglie e contrappesi		Portale di sospensione traliccciato per sostegno LdC su viadotto
	Ormeggio n°2 F.C. con regolazione automatica del tiro con tenditore a molla tipo "Tensorex"		Tirante a terra singolo
	Ormeggio cond. TE con n°1 C.P. fissa e n°1 F.C. con regolazione automatica del tiro con sistema a taglie e contrappesi		Tirante a terra doppio
	Ormeggio F.C. / C.P. senza regolazione automatica del tiro		Circuito di terra in doppio conduttore nudo TACSR Ø15,82mm
	Collegamento di alimentazione costituito da n°2 corde Cu 230mmq		Attravers. aereo circuito di terra in doppia corda Cu 120mmq
	Sezionatore aereo, motorizzato e telecomandato, normalmente chiuso		Dispersore di terra
	Sezionatore aereo, motorizzato e telecomandato, normalmente aperto		Dispersore di terra profondo
	Sezionatore aereo, manovrato a mano, normalmente aperto		Limitatore di tensione bidirezionale
	Strallo di Punto Fisso		Diodo
	Sezione tipo 3		Ommeggio isolato circuito di terra
	Sezione tipo 4		

NOTE:
1. Le scelte tecniche che hanno caratterizzato gli impianti TE sono descritti nel documento: IA0X01D18ROLC0000001A - Relazione impianti di TE.
2. Per le sezioni trasversali tipologiche si rimanda agli elaborati.
3. Per le sezioni tipologiche di riferimento della galleria vedere l'elaborato della specifica galleria della serie di dis.
4. Per la tabella tipologica mensole/sostegni vedere l'elaborato IA0X01D18BLLC0000001A.
5. Nei tratti in cui i sostegni sono installati su muri di sostegno, le fondazioni dei sostegni stessi dovranno essere realizzate con aggrappature.
6. Ciascun sostegno TE con o senza tirante a terra deve essere dotato di dispersore di terra.
7. Le fondazioni dei sostegni e le relative aggrappature dovranno essere adeguate alle caratteristiche del terreno.
8. Per l'inserimento delle sospensioni di galleria vedere l'elaborato specifico.

Note sulle progressive chilometriche:
1. Le chilometriche indicate nel presente elaborato sono quelle di progetto.
2. La progressiva corrispondente a quella del calcolo.
3. Delta km Storico - 'da calcolo'.
4. DELTA, indicante la differenza algebrica tra la chilometrica storica e quella di calcolo, con riferimento al punto 2, se annotato.

COMMITTENTE:

RFI GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE — RETE FERROVIARIA ITALIANA

PROGETTAZIONE:

ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARI-LECCE-TARANTO

U.O. ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO 2 - ELETTRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO, SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE

LOTTO 1 - ELETTRIFICAZIONE

IMPIANTI TE - LINEA DI CONTATTO 3kVcc - 440mmq
PIANO DI ELETTRIFICAZIONE E CDT E PROTEZIONE TRATTA
P.M. TIERA - POTENZA SUPERIORE DA KM 112+800 AL KM 114+051

SCALA: 1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA0X	01	D	18	P7	LC1900	002	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	R.A. Ferrara	02/2015		02/2015		02/2015	Guido Gatti Dufrini 02/2015

File: IA0X01D18P7LC1900002A.DWG

n. Elab.: 14.367