


Armadio in VTR per esterni (IP55) contenente:  
 1 presa IP55 interbloccata CEI17 2P+T 16A 230V  
 1 presa IP55 interbloccata CEI17 3P+T 16A 400V

LEGENDA	
PSI	Palo sezionatore 3kVcc di fila
PILL	Palina VTR 4-5m ft. con apparecchio illuminante stradale SAP 150W IP55
TR-RIS	Armadio trasformatore di isolamento
PR	Proiettore SAP 250W IP55 staffato alla reclinazione per illum. sezionatori 3kVcc
	Canalizzazione BT in tubo PVC interno
	Canalizzazione BT in tubo PVC a parete
	Scala di dim. IP55 150x116x70mm in materiale termoplastico stratificata a parete
	Prozello in C.I.S. dim. 40x40x40cm - coprendo corribile in ghisa
	Prozello in C.I.S. dim. 60x60x60cm - coprendo corribile in ghisa



COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE  
 DIREZIONE REGIONALE INVESTIMENTI ORIENTRICE SUD  
 25

PROGETTAZIONE: **ITALFER**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARILECCE-TARANTO

U.O. ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO SOTTOPROGETTO 2 - ELETRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO, SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE LOTTO 1 - ELETRIFICAZIONE SSE DI ASCOLI SATRIANO IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE DI PIAZZALE

SCALA: 1:100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPODOC. OPERADISCIPLINA PROG. REV.

IA0X 01 D 18 P 9 SE0100 008 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	G. A. Orlandi	02/2015	F. B. B.	02/2015	G. Lombardi	02/2015	G. Lombardi	02/2015

File: IAOX01D18P9SE0100008A.DWG N. Elab.: L1.39215