

LEGENDA APPARECCHIATURE	
PS1	Palo sezionatore 3kV/0,5 di fila
PILL	Paling VTR h=5m T1 con apparecchio illuminante stradale SAP 150W IP65
TR-RIS	Armadio trasformatore di isolamento
PR	Proiettori SAP 250W IP65 scalfito alla reazione per illum. sezionatori 3kV/0,5

LEGENDA TARGHE E CARTELLI		
A	Numero Etich. di Piazzole	(Tagli)
B	Numero FASE	(Tagli)
D	Descrizione Etich.	(Tagli)
E	Numero Alimentatore/Sezionatore/RV	(Tagli)
F	Vietato l'accesso (4 lingue)	(Cantale)
G	Alta Tensione (4 lingue)	(Cantale)
H	Periodo	(Cantale)
M	Segnalazione cavi M.T.	(Cantale)
N	Zona F.S. (cartello standard)	(Cantale)
Q	Non usare acqua per spegnere incendi	(Cantale)
T	Periodo trasformatori in tensione	(Cantale)

COMMITTENTE:
RFI
ARRE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE
 PROGETTAZIONE:
ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARI-LECCE-TARANTO
 U.O. ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA
 PROGETTO DEFINITIVO
 LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO SOTTOPROGETTO 2 - ELETRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO, SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE LOTTO 1 - ELETRIFICAZIONE
 SSE DI PIETRAGALLA
 DISPOSIZIONE TARGHE E CARTELLI MONITORI

SCALA: 1:100

COMMESSA: LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERADISCIPLINA Progr. REV.

IA0X	01	D	18	P	9	SE0400	006	A
------	----	---	----	---	---	--------	-----	---

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzazio Data

A	EMISSIONE ESECUTIVA	P.A. Di Franco	02/2015	P. Riguzzi	02/2015	G. Landolfi	02/2015	
---	---------------------	----------------	---------	------------	---------	-------------	---------	--

File: IA0X01D18P9SE0400006A.DWG n. Elab.: 1.1.298

