



LEGENDA APPARECCHIATURE	
RS1	Pala accensione 3Vx0.4 filia
PILL	Pala VTR H-20m T. con 250W/2500Pa Pala VTR H-20m T. con 250W/2500Pa
TR-RS	Armadio trasformatore di isolamento
PR	Produttore S&P 250W IP65 sigillato alla fondazione per il tipo: accensione 3Vx0.4

LEGENDA CANALIZZAZIONI	
□	Pozzetto per innesco pannello
■	Pozzetto 50x50cm - scatola cambio
□	Pozzetto 50x50cm
□	Pozzetto allineato acque nere
□	Condotta per raccolta acque
□	Indica verso scottamento - Pendenza 1%
□	Tubaz. aduz. acqua sanitaria
□	Tubaz. scarico acque nere in PVC scato pesante
□	Tubaz. scarico acque bianche in PVC scato pesante
□	Impulivo
□	Displivo

NOTE:
- Pozzetti e griglie di raccolta acque meteoriche sono da considerarsi a quota 0.00m rispetto alla quota dei dislivelli (+0.00m).

107

COMITENTE:
SRF
GRUPPO FERROVIE ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI E PROGETTAZIONE
DIREZIONE PROGETTAZIONE INVESTIMENTI FERROVIE SUD

PROGETTAZIONE:
ITALFER
GRUPPO FERROVIE ITALIANE

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARI-LECCE-TARANTO

U.O. ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO 2 - ELETTRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO, SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE

LOTTO 1 - ELETTRIFICAZIONE

CABINA TE PM CERVARO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIAZZALE E ALLACCIAMENTO SERVIZI

SCALA:
1:100

COMMESSA: LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERANDI/SCALINA PROGR. REV.

1A0X	01	D	18	P	9	SE	05	00	00	3	A
------	----	---	----	---	---	----	----	----	----	---	---

REV.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzazio	Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	P.A. Di Timoteo P.L. Di Biase	02/01/18	[Signature]	02/01/18	G. Uboldi	02/01/18	[Signature]	02/01/18

FILE: IAD0X01D18P5E8B00003A.DWG

In. EMB: 1.1.4.20