



**LEGENDA**

OSA ca	Quadro servizi ausiliari ca
OSA cc	Quadro servizi ausiliari cc
OCB	Quadro carica batteria
UCA	Unità Centrale Automazione
UPC	Unità periferica di controllo e automazione
UPP	Unità periferica di protezione
EM	Dispositivi elettromeccanici
RLS	Ring Lan Switch
RMLS	Ring Manager Lan Switch
NLT	Nodo Locale di TLC
	Cavo Fibre ottiche del tipo monomodale
	Cavo Fibre ottiche del tipo multimodale
	Cavo ethernet
	Cavo seriale
	Cavo telefonico
	Cavi/connettori a logica cablata

**DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:**

SPECIFICA TECNICA  
SISTEMA DI GOVERNO  
IAOX 01 D 18 SP SE0000 001 A

LINEA GUIDA  
SISTEMA DI GOVERNO PER IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE  
E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  
RFI DMA IM LA LG IFS 500 A

**NOTE:**

(\*) Predisposizione per collegamento al Posto Centrale di Manutenzione  
- All'interno dell'Unità Funzionale Alimentatore, gli switch dovranno essere installati sulla parte fissa del quadro  
L'apparato Nodo Locale TLC (NLT) è escluso dall'ambito del presente apparato.

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO  
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI OBRETTICE 510

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

**CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARILECCE-TARANTO**

**U.O. ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO**

**SOTTOPROGETTO 2 - ELETRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO, SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE LOTTO 1 - ELETRIFICAZIONE**

**CABINA TE DI POTENZA SCHEMA A BLOCCHI DEL SISTEMA DI GOVERNO**

SCALA: ---

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERADISCIPLINA PROG. REV.

1A0X 01 D 18 DX SE0700 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	P.A. Di Franco	01/2016	[Signature]	02/2016	G. Landolfi	02/2016	[Signature] ITALFERR S.p.A. Reg. Impianti T.E. n° 17812 G. Landolfi G. Landolfi G. Landolfi

File: IAOX01D18DXSE0700002A.dwg In. Elab.: 14.459