VHODNI PRETOK

ZAJEM VODE	
PROCESNE VODE (DOBAVA IZ PAPIRNICE BURGO)	2.500 m³/h
CIVILNA RABA	2,55 m³/dan
INDUSTRIJSKA RABA	5 m³/dan

POTREBA PO ELEKTRIČNI IN TERMIČNI ENERGIJI (POTREBNA MOČ)	
ELEKTRIČNA ENERGIJA	2,73 MW
TERMIČNA ENERGIJA (ZA POSTOPEK PONOVNEGA UPLINJANJA UZP)	15 MW (1)
	16,6 MW (2)

PORABA SUROVIN	
DUŠIK V PLINASTEM STANJU	1.000 Nm³/h
PLINSKO OLJE	2 m³/letno

22 ladij/letno

VHODNI UTEKOČINJENI ZEMELJSKI PLIN	2.670.000 m³/letno

IZHODNI ZEMELJSKI PLIN	~ 800 MSm³/letno

IZHODNI UTEKOČINJENI ZEMELJSKI PLIN	1.335.000 m³/letno

68 ladij/letno
5-6 vlakov/dnevno
18 tovornjakov/dan

IZHODNI PRETOK

EMISIJE V ATMOSFERO		
IZ BAKLE	COV	1,35 t/letno
	CO	2.3 t/letno
	CO_2	750 t/letno
	PM_{10}	22 kg/letno

ODPADNE VODE	
VODA ZA PONOVNO UPLINJANJE UZP	2.500 m³/h
METEORNE VODE	(3).

PROIZVODNJA ODPADKOV
OSTANKI, NASTALI PRI VZDRŽEVANJU IN ČIŠČENJU
ODPADNA OLJA
OSTANKI IZ OBRATA OLJELOVILCA
EMBALAŽA
KOMUNALNI ODPADKI

OPOMBE

1) REDNO OBRATOVANJE

2) NAJVEČJA ZMOGLJIVOST

3) ODVISNO OD OBSEGA POJAVA

SLIKA 10.1
VHODNI IN IZHODNI PRETOKI