

Sangalli Protezioni Ambientali srl

20146 Milano - Piazzale Gambara n. 7/20
Tel. 02.40090099 r. a. - Fax 02.40092399
sito Web: www.upwithsopra.it
e-mail: hse@upwithsopra.it

Capitale sociale 100.000,00 Euro int. versati
C.F. 02703600961 e P.IVA 12550430156
Iscritta al Registro Imprese di MI n. 290110/1997
Iscritta al REA n. 1540478



Accreditamento SINAL
N. 0517



Spett.le
TAMOIL RAFFINAZIONE SPA
c. a. Egr. Ing. Tregattini
P.le Caduti del Lavoro, 30
26100 CREMONA

SEA/An.469/CAV/bas
14 Gennaio 2008

La presente per trasmetterVi in allegato i risultati analitici relativi ai campionamenti di polveri totali effettuati, nel mese di ottobre 2007, sulle emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti HDS e IPSORB del Vostro stabilimento di Cremona.

A Vostra disposizione per ogni chiarimento e per quant'altro Vi potesse occorrere, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
P.ch. Antonio Calvano

All./

Sistema di Gestione Qualità

UNI EN ISO 9001:2000

Certificato N. 2816

Rilasciato da CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N. 1380 DEL 14 GENNAIO 2008**Pag. n. 1 di 1**

Committente : **Tamoil Raffinazione SpA**
P.le dei Caduti del Lavoro n. 30
26100 Cremona

Data : **16/10/2007**

Emissione : **Da HDS 8F1**

Caratteristiche dell'emissione

Temperatura media : **284** °C


Portata media : **4400** Nm³/h (3% O₂)

O₂ medio : **4,10** %

Determinazioni analitiche

ORARIO	Polveri mg/Nm ³	Polveri 3% O ₂ mg/Nm ³
10,05-10,50	< 0,13	< 0,14
11,00-11,45	< 0,24	< 0,26
11,45-12,30	< 0,22	< 0,23
Medie	< 0,20	< 0,21

Il Responsabile Tecnico di Laboratorio
P.Ch. Luigi Refinetti



L'Amministratore Delegato
Ing. Gianfranco Borsa




Sangalli Protezioni Ambientali srl

20146 Milano - Piazzale Gambara n. 7/20
Tel. 02.40090099 r. a. - Fax 02.40092399
sito Web: www.upwithsopra.it
e-mail: hse@upwithsopra.it

Capitale sociale 100.000,00 Euro int. versati
C.F. 02703600961 e P.IVA 12550430156
Iscritta al Registro Imprese di MI n. 290110/1997
Iscritta al REA n. 1540478



Sistema di Gestione Qualità

UNI EN ISO 9001:2000

Certificato N. 2816

Rilasciato da CERTIQUALITY

RAPPORTO DI PROVA N. 1381 DEL 14 GENNAIO 2008

Pag. n. 1 di 1

Committente : **Tamoil Raffinazione SpA**
P.le dei Caduti del Lavoro n. 30
26100 Cremona

Data : **22/10/2007**

Emissione : **Da IPSORB 7F151**

Caratteristiche dell'emissione

Temperatura media : **180** ° C

Portata media : **3403** Nm³/h (3% O₂)

O₂ medio : **8,90** %

Determinazioni analitiche

ORARIO	Polveri mg/Nm ³	Polveri 3% O ₂ mg/Nm ³
10,55-11,25	< 0,30	< 0,45
11,20-11,50	< 0,39	< 0,58
11,55-12,25	< 0,35	< 0,52
Medie	< 0,35	< 0,52

Il Responsabile Tecnico di Laboratorio
P.Ch. Luigi Refinetti

L'Amministratore Delegato
Ing. Gianfranco Borza