

# 132 – 150 kV Doppia Terna

## Fondazioni CR

### Corrispondenze sostegni – monconi - fondazioni

#### Storia delle revisioni

Rev. 00	del 15/10/2006	Prima Emissione.
Rev. 01	del 26/11/2008	Eseguite modifiche redazionali.
Rev. 02	del 26/11/2008	Aggiornata la tabella di corrispondenza per il sostegno V.
Rev. 03	del 03/06/2011	Eseguite modifiche redazionali. Aggiornata tabella di corrispondenza a seguito correzione dei disegni costruttivi dei monconi.

Elaborato		Verificato		Approvato
A.Piccinin SRI/SVT/LIN		P. Berardi SRI/SVT/LIN		A.Posati SRI/SVT/LIN

m010CI-LG001- r02

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA.

SOSTEGNO		MONCONE		FONDAZIONE	
TIPO	ALTEZZA ( PIEDI )	TIPO	ALTEZZA (MM)	TIPO	ALTEZZA (CM)
L	9 ( -2 / +3 )	LF 43	2650	LF 102/8	230
	12 ( -2 / +3 ) ÷ 18 ( -2 / +3 )		2750	LF 102/1	240
	21 ( -2 / +3 )		2950	LF 102/2	260
	24 ( -2 / +3 ) ÷ 27 ( -2 / +3 )		2850	LF 102/9	250
	30 ( -2 / +3 ) ÷ 33 ( -2 / +3 )		2950	LF 102/2	260
N	9 ( -2 / +3 )	LF 44	2750	LF 102/1	240
	12 ( -2 / +3 )		2950	LF 102/2	260
	15 ( -2 / +3 ) ÷ 18 ( -2 / +3 )		2850	LF 102/9	250
	21 ( -2 / +3 )		2950	LF 102/2	260
	24 ( -2 / +3 ) ÷ 33 ( -2 / +3 )		3150	LF 102/10	280
	39 ( -2 / +3 ) ÷ 45 ( -2 / +3 )	LF 46	2850	LF 103/6	250
M	9 ( -2 / +3 ) ÷ 12 ( -2 / +3 )	LF 45	3150	LF 102/10	280
	15 ( -2 / +3 ) ÷ 21 ( -2 / +3 )		2850	LF 103/6	250
	24 ( -2 / +3 ) ÷ 33 ( -2 / +3 )		3050	LF 103/3	270
V	9 ( -2 / +3 ) ÷ 12 ( -2 / +3 )	LF 55	3250	LF 107/1	290
	15 ( -2 / +3 ) ÷ 18 ( -2 / +3 )		3350	LF 107/2	300
	21 ( -2 / +3 ) ÷ 24 ( -2 / +3 )	LF 56	3250	LF 107/1	290
	27 ( -2 / +3 ) ÷ 30 ( -2 / +3 )		3350	LF 107/2	300
	33 ( -2 / +3 )		3450	LF 107/3	310
E	9 ( -2 / +3 )	LF 53	3750	LF 105/7	340
	12 ( -2 / +3 )		3850	LF 105/8	350
	15 ( -2 / +3 ) ÷ 18 ( -2 / +3 )		3850	LF 106/6	350
	21 ( -2 / +3 ) ÷ 33 ( -2 / +3 )	LF 54	3850	LF 106/6	350