



Legenda	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
52	INTERRUTTORE
77	SCARICATORI
85	BOBINA DI SBARRAMENTO PER IMPIANTI AD ONDE CONVOGLIATE
89	SEZIONATORE ORIZZONTALE CON LAME DI MESSA A TERRA
89A-89B	SEZIONATORE VERTICALE
89 T	SEZIONATORE TERRA SBARRE
89-1	SEZIONATORE ORIZZONTALE SENZA LAME DI MESSA A TERRA
TA	TRASFORMATORE DI CORRENTE
TVC	TRASFORMATORI DI TENSIONE CAPACITIVI
TVI	TRASFORMATORI DI TENSIONE INDUTTIVI
	APPARECCHIATURA PREFABBRICATA ISOLATA IN GAS SF6
	ISOLATORE PASSANTE SF6/ARIA

Terna Rete Italia S.p.A.
 Direzione Ingegneria e Asset Management - Realizzazione
 Area Progettazione e Realizzazione Impianti - Nord Est
 Via San Crispino, 22 - 35129 PADOVA
 IL RESPONSABILE
 Ing. Gaetano Pazienza



REVISIONI					
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
00	31/05/2015	Emissione per integrazione volontaria a seguito sopralluogo istruttorio	F. Indiani REA APRI NE	G. Pazienza REA APRI NE	

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO			
Schema elettrico unifilare	DU35526ABCR10507			
PROGETTO	TITOLO			
TE-CX-09-027	Stazione Elettrica 220 kV di Sovereze Piano Tecnico delle Opere			
RICAVATO DAL DOC. TERNA	Schema elettrico unifilare			
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	Stato di progetto			

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DU35526ABCR10507_00	1 unità = 1 mm	A2	-	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.
 This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibi.