



SEZIONATORI DA APRIRE IN CASO DI EMERGENZA:	MATS DA CHIUDERE IN CASO DI EMERGENZA:
N.1, 2, 5, 6 della SSE di VOLLA	T1, T2, T101, T102, T103, T104, T105, T106
N.3, 4, 9, 10 della Cabina TE di AFRAGOLA	
N.113, 124 della Stazione di Campania Afragola	

**LEGENDA:**

	Sezionatore unipolare per la messa a terra della linea di contatto MATS, normalmente aperto
	Sezionatore unipolare di linea normalmente chiuso
	Sezionatore unipolare di linea normalmente aperto
	Sezionatore a comando locale
	Isolatore di sezione
	Sezionamento a spazio d'aria
	Quadro sezionatore di terra
	Quadro pulsante d'emergenza
	Quadro PLC
	Quadro generale PLC
	Accesso V.V.F. / Protezione Civile

COMMITTENTE:

**RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

**ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE TECNICA**  
**U.O. ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**VARIANTE DELLA LINEA CANCELLO-NAPOLI**

SISTEMA MATS GALLERIA CASALNUOVO  
Schema di alimentazione TE - MATS

SCALA :  
1:--

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I F0 E	00	D	18	DX	LC0700	002	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Definitiva	G. Trezza	07-2015	G. Trezza	07-2015	D. Aprea	07-2015		