



SEZIONATORI DA APRIRE IN CASO DI EMERGENZA: N.3, 4, 7, 8 della SSE di MADDALONI N. E3, E4 della fermata di VALLE MADDALONI	MATS DA CHIUDERE IN CASO DI EMERGENZA: T1, T2, T3, T4, T5, T6
--	--

LEGENDA:

	Sezionatore unipolare per la messa a terra della linea di contatto MATS, normalmente aperto
	Sezionatore unipolare di linea normalmente chiuso
	Sezionatore unipolare di linea normalmente aperto
	Sezionatore a comando locale
	Isolatore di sezione
	Sezionamento a spazio d'aria
	Rilevatore di tensione
	Interruttore extrarapido
	Quadro sezionatore di terra
	Quadro pulsante d'emergenza
	Quadro PLC
	Quadro generale PLC
	Accesso V.V.F. / Protezione Civile

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
U.O. ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA
PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE CANCELLO - FRASSO TELESINO E VARIANTE
ALLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI
SISTEMA MATS GALLERIA MONTE AGLIO
 Schema di Alimentazione TE - MATS

SCALA:

1:1

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IFOF	01	D	18	DX	LC0500	002	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Definitiva	G. Trezza	07-2015	G. Trezza	07-2015	F. Cerrone	07-2015	G. Guidi	07-2015