



## LEGENDA

- 1 TUBO A SPESSORE MAGGIORATO FINO A 3.00 m min. OLTRE IL CONFINI DELLA STRADA NORMALMENTE E FINO A 0.50 m IN CASI PARTICOLARI MA COMUNQUE A 1.00 m min. DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA
- 2 TUBO DI PROTEZIONE FINO A 0.50 m min. OLTRE IL CONFINI DELLA STRADA
- 3 ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
- 4 APPARECCHI DI SFIATO POSIZIONATI A NON MENO DI 3.00 m min. OLTRE IL CONFINI DELLA STRADA
- 5 CASSETTA A PIANTANA P.E. O ARMADIETTO PRESE DI CONTROLLO
- 6 PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
- 7 DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

0	APRILE '08	EMISSIONE	SCIOSCIA	CASATI	RICCI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		PROGETTISTA		COMMESSA 668400	UNITA' N. 20
INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA TRATTO MONFORTE SAN GIORGIO-POLICASTRO BUSSENTINO Condotte di approdo in Sicilia e terminali di partenza DN 800 (32") P 215 bar			DIS. N. LC-D-83602		
			REVISIONE 0		
ATTRAVERSAMENTO TIPO STRADA LITORANEA CONSORTILE ASI			FG. DI		
			SCALA		