



**TIPICO CASSETTA DI DERIVAZIONE**



**TIPICO ALIMENTAZIONE DA CANALINA**



ALLA RETE DI TERRA GENERALE


Corda di rame nuda da 95 mmq posata a 80 cm di profondità

Corda di rame nuda da 95 mmq

Corda di rame nuda da 95 mmq posata a 80 cm di profondità

Corda di rame nuda da 95 mmq posata a 80 cm di profondità

Corda di rame G/V  $\phi$ 50 in tubazione  $\phi$  110 sotto quota pavimento



**NOTE**

- La distribuzione elettrica secondaria sarà in tubo FK15/25 incassato a pavimento o a vista nel controsoffitto, scatole di derivazione e cordina N07G9-K;
- Per il posizionamento delle apparecchiature vedi particolari di montaggio;
- Nei locali spogliatoi e docce gli impianti elettrici avranno grado di protezione IP44 minimo.

- E/G-1 Indica il circuito di alimentazione
- a Indica il circuito di comando

Committente: **AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.**  
Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice: **PIZZAROTTI**  
FONDATA NEL 1910

**RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22**  
**CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO**  
**RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)**  
**E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR), I LOTTO.**  
C.U.P. G61B04000060008 C.I.G. 307068161E

**PROGETTO ESECUTIVO**

Il Direttore TIBRE: [Signature] Il Responsabile del Procedimento: [Signature] Il Presidente: [Signature]

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.  
Il Direttore Tecnico: **Don. Ing. Luca Bondanelli**

Il Geologo: NA

PROGETTAZIONE DI: **PIZZAROTTI**  
FONDATA NEL 1910

Il Progettista: **Ing. Fabio Nigrelli**  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo n. 3581  
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:

A.T.I.: **idroesse engineering** **ROCKSOIL S.p.A.** **VIA**  
MANTOVANA MANTOVANA

Ing. Giovanni Maria Cepparotti  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Consulenza specialistica a cura di: **PIZZAROTTI**  
Il Progettista Responsabile Integrazione Prestazioni Specialistiche: **Ing. Pietro Mazzoli**  
Impresa: **PIZZAROTTI**  
Ing. Pietro Mazzoli  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 821

Titolo Elaborato: **Svincoli ed autostazioni o aree di servizio**  
**Impianti speciali - Impianti autostazione**  
**Impianti speciali svincolo autostazione TreCasali-Terre Verdiane**  
**Fabbricato Esazione - Planimetria impianti speciali**

Data Emissione Progetto: 18/03/2014  
Scala: 1:50

Identif. Elaborato:	NUM. EDIFICAZIONE	CODICE COMESSE	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	CAT. OPERA	NUM. OPERA	PARTE OPERA	TIPO DOC.	NUM. PROJ. DOC.	REVISIONE
		RAAA	1	E	I	SA	IS	04	E	PL	002	B

Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE	Redatto	Controllato	Approvato
B	20/03/2015	MODIFICHE PER STRUTTURAZIONE A15	ROMANELLI	NIGRELLI	MAZZOLI
A	13/03/2014	RIEMMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	A. MUZI	NIGRELLI	MAZZOLI

IL PROGETTO ESECUTIVO NON HA VALORE COSTRUTTIVO. IL PROGETTO ESECUTIVO E' UN DOCUMENTO TECNICO. IL PROGETTO ESECUTIVO E' UN DOCUMENTO TECNICO. IL PROGETTO ESECUTIVO E' UN DOCUMENTO TECNICO. IL PROGETTO ESECUTIVO E' UN DOCUMENTO TECNICO.