



Centrale di Trino
Decreto di Compatibilità Ambientale DSA-DEC-2008-1733 del 24.12.2008

Allegato 4

Estratto Specifica Tecnica di Acquisizione - TR RE 00946 Rev. 01

Smantellamenti e rilocalizzazioni per impianto WOX

<i>Elaborato</i>	<i>Livello</i>	<i>Tipo / S tipo</i>	<i>Sistema / Edificio / Argomento</i>	<i>Rev. 01</i>
TR RE 00946 ETQ-00038927	A	ST - Specifiche Tecniche	SMD - Smontaggi e demolizioni	Data 30/12/2014
Centrale / Impianto:	TR - Sito di Trino			
Titolo Elaborato:	Smantellamenti e rilocalizzazioni per impianto WOX			
Revisione 1				
Autorizzato				

DWMD/TRI Boschetti L. DWMD/ING Mamone Capria M.	DWMD/TRI Annunziata D. DWMD/TRI Teglia G.	DWMD/TRI Garneri E.	DWMD/CAO Bertucci G.	DWMD/TRI Radatti N.
Incaricato	Collaborazioni	Verifica	Approvazione / Benessere	Autorizzazione all'uso

PROPRIETA'

STATO

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE

Radatti N.

Pubblico

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

Specifica Tecnica Smantellamenti e rilocalizzazioni per impianto WOX	ELABORATO TR RE 00946 REVISIONE 01
---	---



- a) Prima di eseguire qualunque tipo di attività, l'Appaltatore dovrà ottenere il benestare della Direzione lavori SOGIN.
L'Appaltatore è comunque tenuto ad organizzare il proprio cantiere al fine di garantire il buon esito dei lavori; durante l'esecuzione degli stessi dovrà evitare di sporcare o comunque danneggiare in qualsiasi modo le altre parti dell'Impianto.
Le attività che verranno realizzate dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle normativa antinfortunistiche vigenti.
- b) Eventuali irregolarità nell'esercizio dei lavori qualora rilevate dal Responsabile dei lavori della SOGIN saranno segnalate al Responsabile della Ditta appaltatrice; nei casi di imminente pericolo e/o di situazioni che possano compromettere l'incolumità delle persone o la sicurezza delle installazioni, SOGIN disporrà per la sospensione parziale o totale dei lavori. I successivi provvedimenti saranno adottati in accordo con il Responsabile della Ditta;
- c) Nel caso, eccezionale, SOGIN conceda in uso utensili, attrezzature o apparecchiature di proprietà del Sito SOGIN, le medesime potranno essere usate dalla Ditta solo a seguito della formalizzazione di un "Contratto di Comodato".

Ogni eventuale mancanza dell'impresa nell'attuare le norme riportate in questo documento potrà concretare inadempimento contrattuale; a tal fine SOGIN si riserva la facoltà di esercitare l'opportuna azione di verifica e controllo in tal senso.

- d) La Ditta Appaltatrice è tenuta a segnalare al rappresentante SOGIN tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori previsti dal contratto presso gli edifici ed aree della SOGIN, tramite consegna di copia della denuncia inviata all'INAIL;
- e) La Ditta Appaltatrice s'impegna a mantenere aggiornata, per l'intera durata del contratto, tutta la documentazione di legge richiesta in fase di aggiudicazione (idoneità dei lavoratori, regolarità contributiva INPS ed INAIL, etc.)
- f) Inoltre in fase di esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà rispettare l'obbligo dell'impiego nei cantieri di veicoli omologati 2004/26/CE, ovvero muniti di attestato di superamento dei test di idoneità del VERT e per i veicoli pesanti, transitanti sulla rete autostradale e ordinaria, il rispetto delle norme corrispondenti "Euro4".

8.2 ESTENSIONI ASSICURATIVE

L'Appaltatore dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge per l'ingresso in Zona Controllata e il rischio per gli infortuni e le malattie professionali dovuti a radiazioni ionizzanti; il personale adibito alle lavorazioni **sarà classificato esposto di categoria "A" ai sensi del D.lgs. 230/95**; all'Appaltatore è richiesta un'estensione assicurativa del personale adibito ai lavori in Zona Controllata (riferimento al documento n° **GE RS 0001 ultima revisione** allegato alla richiesta di offerta).