

## AVVISO AL PUBBLICO

Terna Rete Italia S.P.A. – Gruppo TERNA S.p.A.

### COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

La Società **Terna Rete Italia SpA** (cf. 11799181000) Direzione Territoriale Centro Sud, sede di Napoli Via Aquileia, 8 - c.a.p. 80143, in nome e per conto della TERNA SpA (cf. 05779661007) con Sede legale in Roma, Viale E.Galbani n. 70,

comunica di aver presentato in data 25/01/2016 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. istanza, corredata dal progetto preliminare e dallo studio preliminare ambientale, per l'avvio della procedura di Verifica Assoggettabilità a VIA del progetto denominato:

“Elettrodotto R.T.N. 150 kV S.E. Villavalle – C.P. Spoleto – Completamento potenziamento elettrodotto dal sost. 65 alla C.P. di Spoleto, ricadente nel territorio del Comune di Spoleto e in Provincia di Perugia. Istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..”

Il progetto è localizzato in Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Spoleto e costituisce nell'ambito della rete Alta Tensione Umbra, una tratta di notevole importanza, infatti è parte integrante dell'arteria longitudinale della Regione Umbria che collega la S.E. di Villavalle con la Centrale di Pietrafitta assicurando energia ai territori posti nella Valle Umbra Sud fino al nodo elettrico di distribuzione di Ponte San Giovanni dalla quale si diparte l'arteria alimentante la Valle Umbra Nord. Il tratto di elettrodotto in argomento dal sost. 65 alla C.P. di Spoleto a causa della sua palese vetustà, necessita di una ricostruzione totale, non essendo più idoneo alla potenziale capacità di trasporto del tratto già ricostruito, determinando una situazione di criticità ed affidabilità del servizio stesso. Tale condizione impoverisce e rende praticamente vana e ininfluyente la ricostruzione già avvenuta pari a circa l'85% della attuale lunghezza della linea.

La ricostruzione dell'elettrodotto fu autorizzata con Decreto di Giunta Regionale n. 31 del 11.01.1995, e successivamente realizzata, negli anni 1996-1997, solo nel tratto dalla S.E. di Villavalle fino al sostegno n. 65 compreso. Il residuo tratto realizzato nel lontano 1925 ed ancora in esercizio, dal sostegno n. 65 alla C.P. Spoleto è di lunghezza pari a circa 3, 4 Km. Il nuovo tratto è di tipo misto aereo più cavo interrato è sviluppa una lunghezza di circa 6, 000 Km così articolato: tratto aereo dal sostegno n. 65 al sostegno 83 TC (sostegno di conversione aereo-cavo) di lunghezza pari a circa 5,800 Km; tratto in cavo, dal sostegno 83 TC alla C.P. Spoleto, di lunghezza pari a circa 0,500 Km. La realizzazione dell'impianto renderà possibile la demolizione del tratto obsoleto di lunghezza pari a 3,400 Km (dal sostegno n. 65 alla C.P. Spoleto). In particolare la parte di elettrodotto dal sost. N. 85 al sost. N. 93 ricade in una zona con presenza di vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 denominato "Le Colline del Colle Risana del Monte

Pincio e di San Paolo nel Comune di Spoleto". Per i motivi su esposti, la suddetta opera elettrica è da reputarsi di pubblica utilità, urgente, indifferibile ed inamovibile

Le principali caratteristiche elettriche dell'elettrodotto aereo sono:

Frequenza nominale	50 Hz;
Tensione nominale	150 kV;
Corrente servizio normale linea aerea (Norma CEI 11-60)	870 A;
Corrente servizio normale linea in cavo (Norma CEI 11-60)	1000 A

Il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
- Alla Regione Umbria Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale Piazza Partigiani, 1 06124 Perugia
- Alla Provincia di Perugia Settore Ambiente e Difesa del Suolo Via Palermo, 106 - 06129 Perugia
- Al Comune di Spoleto Ufficio Ambiente P.zza della Genga, 4 - 06049 Spoleto (PG)

La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo [www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it).

Ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul portale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)), chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta proprie osservazioni indirizzandole al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

[DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it).

Terna Rete Italia S.p.A.  
Direzione Territoriale Centro Sud  
Unità Progettazione Impianti  
IL RESPONSABILE  
Antonio Limone

Spazio riservato all'Autorità Competente

Data di pubblicazione sul portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA



21-01-2016