



	SISTEMA TRIFASE
	SISTEMA TRIFASE CON NEUTRO
	SISTEMA TRIFASE SENZA NEUTRO
	CONDUITTORE DI PROTEZIONE (TERRA) - PE
	GRUPPO ELETTROGENO
	TRASFORMATORE
	TRASFORMATORE ISOLATORE
	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
	RELE' DI MINIMA TENSIONE
	CONTATTORE
	INTERRUTTORE SEZIONATORE
	CONTROLLARE DISAMBIAMENTO
	BLOCCO A CHIAVE
	INTERRUTTORE MT IN GAS SF6 COMPLETO A MOTORE DI AZIONE E CARBURANTE
	SEZIONATORE MT IN GAS SF6 COMANDO MANUALE A TRE POSIZIONI
	SEZIONATORE DI TERRA MT
	INDICATORE PRESENZA TENSIONE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE (TA)
	TRASFORMATORE DI TENSIONE (TV)
	FUSIBILE

1	PRESENTE IN TUTTI I CONTERNI AD ECCEZIONE NEL CAMERONE KM 4+195
2	PRESENTE SENSO NEL CAMERONE KM 4+195 OIE ALTERNANZA ANDRE I OBT DEL R. VENTRI
3	PRESENTE SENSO NEL CAMERONE KM 3+045
4	PRESENTE SENSO NEL CAMERONE KM 1+190
5	IL TRASFORMATTORE DI 16.65MVA NEL CAMERONE KM 3+045
6	IL TRASFORMATTORE DI 6.65MVA NEL CAMERONE KM 3+045

<p>INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBBIETTIVO N. 443/01</p> <p>LINEA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI</p> <p>PROGETTO DEFINITIVO</p>	
<p>IMPIANTO LUCE E FMI</p> <p>SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE GENERALE</p> <p>CAMERONE 15KV CON POZZO DI VENTILAZIONE</p>	
<p>ATA SORVEGLIANZA</p> <p>SRFI</p> <p>GRUPPO FORMONE SINDACATO STRUTTURALE</p>	<p>ATA SORVEGLIANZA</p> <p>ITALFERR</p> <p>GRUPPO FORMONE SINDACATO STRUTTURALE</p>

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> <p>COGE</p> <p>CONSORCIO S.R.L.</p>	<p>GENERAL CONTRACTOR</p> <p>ITALFERR S.p.A.</p> <p>CONSORCIO S.R.L.</p>
<p>PROGETTO</p> <p>SA TURVA</p> <p>CONSORCIO S.R.L.</p>	<p>PROGETTO</p> <p>SA TURVA</p> <p>CONSORCIO S.R.L.</p>
<p>DATA</p> <p>21/01/07</p>	<p>DATA</p> <p>21/01/07</p>
<p>SCALE</p> <p>1:1</p>	<p>SCALE</p> <p>1:1</p>