

PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:50

NOTE GENERALI

1	LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.	3	TUTTE LE PORTE ESTERNE DOVRANNO ESSERE IN LAMIERA DI ACCIAIO PRESSOPIEGATA SU STRUTTURA IN ACCIAIO CON GRIGLIA DI VENTILAZIONE A PERSIANA E RETE ANTITOPO
2	QUESTO DOCUMENTO E' VALIDO PER INTERFACCIA TRA LE OO.CC. E LE TECNOLOGIE	4	ALTEZZA UTILE LOCALI MINIMA = 3.50 mt. da tlio Pavimento Tecnico ALTEZZA UTILE NETTA SOTTO PAVIMENTO SOPRAELEVATO 70cm. (PORTATA PAVIMENTO SOPRAELEVATO PER IL SOLO LOCALE MT 3000 kg/mq PER GLI ALTRI LOCALI 1000 kg/mq)

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

CODICE	REV.	TECNOLOGIA	TITOLO	EMITTENTE
A30100DCV2LLF000AG79	A	IMPIANTO DI TERRA	IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE LAY OUT IMPIANTO DI TERRA CABINA SICUREZZA 1 CASTAGNOLA	ASTS
A30100DCV2LLF000AG49	A	SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA	IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE LAY OUT DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE CABINA SICUREZZA 1 CASTAGNOLA	ASTS

NOTA PARTICOLARE

PER QUANTO CONCERNE I PERCORSI, IL NUMERO E LA CONSISTENZA DEI CAVIDOTTI ESTERNI VEDI DOC. "SATURNO" N. A301 00 D CV PX IT0000 007 - REV. H - FG. 9 DI 31

LEGENDA APPARECCHIATURE IMP. LUCE E F.M.- RIF. ASTS

LOCALE DI RIFERIMENTO : LOCALE MT (ITEM 1)

POS.	DESCRIZIONE	Q.TA	POS.	DESCRIZIONE	Q.TA
1	QMT 4600 x 1500 x 2700	1	29	TRAFO 15/0.4kV 2200 x 1800 x 2200 (BOX)	2
2	QTO 800 x 800 x 2250	1	----------	----------	----------
8	TRAFO 15/1kV 2200 x 1800 x 2200 (BOX)	1	----------	----------	----------

LOCALE DI RIFERIMENTO : LOCALE QGBT (ITEM 2)

13	QGBT (400V+1kV) 4300 x 800 x 2200	1	21	CARICA BATTERIE 1200 x 600 x 2100	1
14	QE 2000 x 600 x 2200	1	23	BATTERIE (110Vcc) 600 x 600 x 2100	1
17	UPS COMPLETO DI BATTERIE 1600 x 800 x 1800	1	24	Q 1kV 1250 x 900 x 1500	1

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO LUCE E FM
LAY OUT APPARATI LFM
CABINA SICUREZZA 1 CASTAGNOLA

GENERAL CONTRACTOR		ITALFERR S.p.A.	SCALA :
IL PROGETTISTA INTEGRATORE ORDINE INGEGNERI DI MILANO Ettore Pagani SPECIALISTICHE n. 1 Data:	Consorzio Cociv Project Manager Data:		1: 50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
A301	00	D	CV	2L	LF000A	G16	A	001 DI 001

CONSORZIO SATURNO

VISTO CONSORZIO SATURNO
Firma: M. Mondino
Data: 19 MAR 2012

Progettazione :

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	EMISSIONE	MARULLO	06 FEBBR. 2012	PIGNATA	07 FEBBR. 2012	LA MURA	08 FEBBR. 2012
B							
C							

IL PROGETTISTA
DOTT. ING. RUFOLO LUIGI
ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE
Data: COLN. 1026

n. Elab.: XXX

File: A30100DCV2LLF000AG16_A
Cod. origine: XXXXXXXXXXXXXXXXX_X

CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1:1

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE E VIETATA