



PER LA MAGLIA DI TERRA DEL PIAZZALE VEDI DOCUMENTO:
 A30100DCV3ALF000AG11
 IMPIANTO LUCE E FORZA MOTTRICE
 SCHEMATICO GENERALE SISTEMA DI TERRA

PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:50

NOTE GENERALI			
1	100% FERROVIA	PER QUANTO CONCERNE I PERICOLI IL NUMERO E LA CONSISTENZA DEI CAVIOTTI ESTERNI VEDI DOC. "SATURNIO" N. A30100DCV3ALF000AG11	3
2	100% FERROVIA	PER QUANTO CONCERNE I PERICOLI IL NUMERO E LA CONSISTENZA DEI CAVIOTTI ESTERNI VEDI DOC. "SATURNIO" N. A30100DCV3ALF000AG11	4

CODICE	TECNOLOGIA	TITOLO	EMITTENTE
A30100DCV3ALF000AG11	ALIMENTAZIONE (IMPIANTO LAY)	IMPIANTO LUCE E FORZA MOTTRICE (IMPIANTO LAY)	ASIS
A30100DCV3ALF000AG11	SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA	LAY OUT DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE CABINA SICUREZZA 1 BORZOLI	ASIS
A30100DCV3ALF000AG11	IMPIANTO DI TERRA	IMPIANTO LUCE E FORZA MOTTRICE SCHEMATICO GENERALE SISTEMA DI TERRA	ASIS

PER QUANTO CONCERNE I PERICOLI IL NUMERO E LA CONSISTENZA DEI CAVIOTTI ESTERNI VEDI DOC. "SATURNIO" N. A30100DCV3ALF000AG11

NOTA PARTICOLARE
 LEGENDA MATERIALI

SIMBOLO	Q.TA	DESCRIZIONE
☐	N° 4	Pannello ispezionabile estraibile dim. 60x50x50 completo di: sistema di serratura a chiave a cilindro CIE 1-4; 6-4-5; 8-1-1; Tappetino in acciaio al carbonio temprato; Lunghezza 1,3x1,5 m; completo di cassetto a serratura a 4 viti Ø 10 filetto invernale.
☐	N° 4	Pannello ispezionabile estraibile dim. 60x50x50 di sezionamento, completo di BTM.
☐	N° 12	Node equipotenziale (BTM)
☐	N° 8	Morsetto bifilare a compressione in rame per corde di rame da 120 mmq
☐	ml 105	Corde di rame sez. 120 mmq, interrate a -0,70 piano calpestio all'esterno - Unciale sotto il pavimento ricamato all'interno
☐	ml 102	Barndelle di rame elettrolitico 40 x 5

9

COMITANTE:
FSR
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

ALTA SOVRIGILIANZA:
ITALFER
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

GENERAL CONTRACTOR:
COLE
 GRUPPO COMPAGNIE ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBBLITTIVO N. 443/01

LINEA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
 PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO LUCE E FORZA MOTTRICE
 LAY OUT IMPIANTO DI TERRA
 CABINA SICUREZZA 1 BORZOLI

TALEFER S.p.A. SOGLA: 1:50

PROGETTORE:
SATURIO
 GRUPPO CONSORZIO SATURNIO

PROGETTORE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
A	B	C	D

COMMESSA: A30101 LOTTO: B FASE: C VITE: 21 TIPO DOC.: LFC000A PROC.: 664 REV.: A DATA: 00/1/001

FILE: A30101DCV3ALF000AG11