


SEZIONE A-A
SCALA 1:50
POZZO DI VENTILAZIONE N.6
galleria Serravalle prog. 30+565

LEGENDA

- VP ELETTOVENTILATORE ASSIEME MONTAGNATURA INFERIORMENTE ACCORPITO CON GRANTE A PALE VARIABILI DA FERRO, REGOLAZIONE DI VELOCITÀ DI ROTAZIONE
- SM2000 SERBATOIA ANTIRIFLESSO 300x300 mm CON SERBACCIANO AN/GRV E MISURATORI DI FINE CORSA IN AERIFORME E CERNIERA IN ACCIAIO INOX CON GARANZIA DI FUNZIONAMENTO A 400 °C / 2 ore ED INTERMIS. IN CASO DI INCENDIO
- SM2400 SERBATOIA ANTIRIFLESSO 240x240 mm CON SERBACCIANO ON/GRV E MISURATORI DI FINE CORSA IN AERIFORME E CERNIERA IN ACCIAIO INOX CON GARANZIA DI FUNZIONAMENTO A 400 °C / 2 ore ED INTERMIS. IN CASO DI INCENDIO

MATERIALI	QUANTITÀ
Teloio di supporto per n° 4 serronde trov' HEB 140 42 Kg/m ² +20%	28 m
Lamiera deviatori di flusso spessore 20 mm +10%	50 mq



PIANTA
SCALA 1:50
POZZO DI VENTILAZIONE N.6
galleria Serravalle prog. 30+565

COMITENTE:
SRH
Società per Azioni
GRUPPO FERROVIE DELLA SERRAVALLE

ALTA SOVRIGILANZA:
COGR
Cooperativa di Impianti Ferroviari e Stradali

GENERAL CONTRACTOR:
ITALFER
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBBLIGATIVO N.443/01
TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO
IMPIANTO CONTROLLO FUMI
PARTE MECCANICA
GALLERIA SERRAVALLE
POZZO DI VENTILAZIONE 6
SEZIONI - 2x1/1

PROGETTAZIONE	REVISIONI	PROVA	REVISIONI
Aut. Disegnato/Verificato/Approvato	Aut. Disegnato/Verificato/Approvato	Aut. Disegnato/Verificato/Approvato	Aut. Disegnato/Verificato/Approvato
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100

