SEZIONE A–A

SCALA 1:50

POZZO DI VENTILAZIONE N.2
galleria di Valico progr. 1+841 BP



PIANTA

SCALA 1:50

POZZO DI VENTILAZIONE N.2
galleria di Valico progr. 1+841 BP



LEGENDA

VP ELETTROVENTILATORE ASSIALE MONOSTADIO DIRETTAMENTE ACCOPPIATO CON GIRANTE A PALE VARIABILI DA FERMO, REGOLAZIONE DI VELOCITA' DI ROTAZIONE

SM2000 SERRANDA MOTORIZZATA 2000x2000 mm CON SERVOCOMANDO ON/OFF E MICROINTERRUTTORI DI FINE CORSA IN APERTURA E CHIUSURA IN ACCIAIO INOX CON GARANZIA DI FUNZIONAMENTO A 400 °C / 2 ore ED INTEGRITA' IN CASO DI INCENDIO

SM2400 SERRANDA MOTORIZZATA 2400x2400 mm CON SERVOCOMANDO ON/OFF E MICROINTERRUTTORI DI FINE CORSA IN APERTURA E CHIUSURA IN ACCIAIO INOX CON GARANZIA DI FUNZIONAMENTO A 400 °C / 2 ore ED INTEGRITA' IN CASO DI INCENDIO

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Consorzio Cociv
Consorzio Collegamenti Integrati Valico

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO_CONTROLLO_FUMI

PARTE_MECCANICA

GALLERIA_DI_VALICO

POZZO_DI_VENTILAZIONE_2

SEZIONI_–_TAV.1

GENERAL CONTRACTOR	ITALFERR S.p.A.	SCALA:
Consorzio Cociv, Project Manager, Data 31/07/2012		1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
A301	00	D	CV	WB	AI90A9	001	F

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
E00	Adeguamento sicurezza in galleria	Iscritto all'albo prot. n.	16/03/2012	ing E.Barilli	20/03/2012	ing E.Pagani	23/03/2012	ing E.Ghielandi ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO Ing. Enrico Ghielandi Settore Civile e Ambientale n. 20857
F00	Rettifica n. A301I00D17RS4I1A09007A del 18/05/2012	Iscritto all'albo prot. n.	27/07/2012	ing E.Barilli	27/07/2012	ing E.Pagani	31/07/2012	
								31/07/2012

n. Elab. NUMERO_ELABORATO

Nome File: A301I00D17RS4I1A09001F00 F00

CUP: F81H92000000008