



LEGENDA

- CDZ1 CONDIZIONATORE OVER MONOBLOCCO DI PRECISIONE
- CDZ2 CONDIZIONATORE UNDER MONOBLOCCO DI PRECISIONE
- CDZ3 CONDIZIONATORE UNDER MONOBLOCCO DI PRECISIONE
- CDZ4 CONDIZIONATORE UNDER MONOBLOCCO DI PRECISIONE
- CDZ5 CONDIZIONATORE MONOBLOCCO RESIDENZIALE
- EXT1 ESTRATTORE BAGNO
- EXT2 VENTILATORE CENTRIFUGO PORTATA 8500 m³/h PRESSIONE 300 Pa
- EXT3 VENTILATORE CENTRIFUGO PORTATA 3500 m³/h PRESSIONE 300 Pa
- TERMO1 TERMOCONVETTORE DA 2 kW
- TA1 TERMOSTATO AMBIENTE
- BP1 BOCCHETTA PEDONABILE 600 x 300 mm
- GA2 GRIGLIA ASPIRAZIONE CON SERRANDA A LAMELLE FOLLI
- GE2 GRIGLIA ESTRAZIONE CON SERRANDA A LAMELLE FOLLI
- GA3 GRIGLIA ASPIRAZIONE CON SERRANDA A LAMELLE FOLLI
- GE3 GRIGLIA ESTRAZIONE CON SERRANDA A LAMELLE FOLLI
- GA4 GRIGLIA ASPIRAZIONE
- GE4 GRIGLIA ESTRAZIONE
- GA5 GRIGLIA ASPIRAZIONE
- GE5 GRIGLIA ESTRAZIONE

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA**

U.O. IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA BICOCCA - CATENANUOVA

**TIPO DOCUMENTO
IMPIANTI MECCANICI- TIPOLOGICO SCHEMA FUNZIONALE HVAC**

SCALA :
-

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| RS0K | 10 | D | 17 | DX | IT003X | 001 | A |

| Revis. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autore | Data |
|--------|---------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------|------|
| A | Emissione Esecutiva | D. Lupini | Aprile 2016 | G. Cannistra | Aprile 2016 | P. Carlesimo | Aprile 2016 | | |

ITALFERR S.p.A.
U.O. IMPIANTISTICA INDUSTRIALE
Dott. Ing. ALFREDO DI LALLA
Ordine Ingegneria di Viareggio
N. 383

