


LEGENDA

- = Posto di Confini 25 kV c.a. / 3 kV c.c.
- = Posto di Paralelo semplice
- = Posto di Paralelo e sezionamento Doppio
- = Posto di Sottosezionamento e Protezione
- = Sottostazione Elettrica
- = Posto di Interconnessione
- = Posto di Comunicazione
- = Posto di Movimento
- = Posto di Tratto Neutro
- = Trasformatori Separatori
- = Sezionatore telecomandato per la disalimentazione di cavi 25kV
- = Sezionatore telecomandato per la disalimentazione di gallerie
- = Sezionatore sotto carico 3 kV
- = Sezionatore sotto carico 25kV
- = Sezionatore telecomandato
- = Sezionatore telecomandato con dispositivo capacitativo
- = Sezionatore aperto
- = Sezionatore manuale o non Telecomandato
- = Interruttore di manovra
- = Isolatore
- = Isolatore binario
- = Sezionamento a spazio d'aria
- = Linea di contatto
- = Feeder
- = ATR - Autotrasformatore



SCENARIO 5



→ VENEZIA AV/AC

← TRIESTE AV/AC

← TRIESTE LS

COMMITENTE:

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

PROGETTAZIONE:

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

U.O.: ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO PRELIMINARE

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE
TRATTA PORTOGUARO - RONCHI
LINEA DI CONTATTO

SCHEMA DELLE ALIMENTAZIONI T.E.
SEZIONATORI DI TERRA MAT - SCENARIO 5

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE	PROG.	REV.
L3416	00	R	18	DX	LCO002	001	A

SCALA: 1:1000

Rel.:	Descrizione	Realizzato	Verificato	Data	Prodotto	Data	Approvato
A	EMISSIONE ESECUTIVA			11/2010			

FILE: L3460R01-BDX-C0002001-A.dwg

In Bata: L342