LEGENDA

1 FABBRICATO QUADRI
2 FABBRICATO SERVIZI AUSILIARI
3 TORRI FARO H = 35 m
4 FABBRICATO PUNTI DI CONSEGNA ALIM. MT S.A.
5 CHIOSCHI APP. PERIFERICHE SISTEMA DI CONTROLLO
6 VASCA RACCOLTA OLIO ATR
7 TRASFORMATORI MT/bt
8 VASCA RISERVA VV.F.
9 CANCELLO CARRAIO APRIBILE
10 LAMPIONE STRADALE H = 9 m
11 FABBRICATO MAGAZZINO
12 SERBATOIO GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO
13 AUTOTRASFORMATORI 380/220 kV

RECINZIONE ESTERNA

REVISIONI					
01	29/06/2012	Modifica layout di stazione	F. Indietti ING/PRI - PD	G. Padenza ING/PRI - PD	G. Padenza ING/PRI - PD
00	01/09/2008	Emissione per PTO	G.M.SPADA ING/PRI	M. BUCCOLINI ING/PRI	M. BUCCOLINI ING/PRI
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO	
Piano Tecnico delle Opere	UDNPTODI08010	Terna
PROGETTO	TITOLO	
TE-CR-11-013	Elettrodotto a 380 kV in doppia tema " S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia" ed opere connesse	
RICAVATO DAL DOC. TERNA	Stazione elettrica 380/220 kV di Udine Sud	
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	Planimetria generale	

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
UDNPTODI08010_01	1 unità = 1 mm	A0	1:500	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.