


Studio
Ing. Luciano Zuccolo
Via S. Andrea 9
31100 Treviso



PROGETTO
Disegno fondazioni
DECRI10001CGL00252

TITOLO
Elettrodoto 380 kV DT Udine Ovest-Redipuglia
ed opere elettriche RTN connesse
Disegno Fondazione superficiale 500x500x350
Sostegno NST24 s=3,9 daN/cm²

PROGETTO
DECRI10001CGL00252-01.dwg
1 unità = 1ml.
n.A4
Fuori scala
1 / 4

REVISIONI

N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
00	11/07/2014	PRIMA EMISSIONE	ING. NELLA ANIME	ING. NELLA ANIME	

REVISIONI

N.	DATA	EMMISSIONE	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

PRODOTTORE
Raccordo 220 kV Udine NE-Udine Sud
40x41x



PROGETTORE
40x41x

PER STAMPA IN 8/A


COLORE	SPESORE
VERDE	0,50 mm
GRIGIO/ROSSO	0,35 mm
GRIGIO (B)	0,20 mm
ALTRI	0,25 mm

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Calcestruzzo per getti di solificazione: C17/15
- Calcestruzzo per getti di fondazione: C25/30
- Acciaio per elettrodi: S235JR
- Classe di resistenza: S235
- Dimensione massima lami: 25 mm
- Acciaio per armature: B400C
- Copriferro per armature (se non diversamente specificato): 3 cm
- Le dimensioni dei ferri sono riferite al loro ingombro esterno



**FONDAZIONE A PLINTO PER SOSTEGNI MONOSTELO
PIASTRA CON 1 PLATEA**



PROFONDITÀ

Platee	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Profondità	1,40	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
altezza fuori terra	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
altezza parte interrata	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
altezza totale	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Spessore	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

PIASTRINO

altezza	hb	ht	hi
4,00	3,70	3,20	3,20
3,20	3,20	3,20	3,20
2,50	2,50	2,50	2,50
54,00	54,00	54,00	54,00

ARMATURA

Marca	N	n	Ø	a	b	c	Taglio	lungh.	Totale	Peso
1	40	1	20	4,90	0,40	1,00	5,70	5,70	228,00	562
4	80	1	16	0,20	0,40	1,00	1,00	1,00	80,00	126
5	40	1	16	4,90	0,40	5,70	5,70	228,00	360	
6	54	1	20	3,90	0,40	0,40	4,70	4,70	253,80	626
7	17	2	10	6,98		6,98	13,90	236,30	146	
10	8	1	12	3,90	0,40	4,70	4,70	37,60	33	

PIINTO

H	h	hp	ht	hi
3,50	5,00	0,30	3,20	3,20

ARMATURA

Marca	N	n	Ø	a	b	c	Taglio	lungh.	Totale	Peso
1	40	1	20	4,90	0,40	1,00	5,70	5,70	228,00	562
4	80	1	16	0,20	0,40	1,00	1,00	1,00	80,00	126
5	40	1	16	4,90	0,40	5,70	5,70	228,00	360	
6	54	1	20	3,90	0,40	0,40	4,70	4,70	253,80	626
7	17	2	10	6,98		6,98	13,90	236,30	146	
10	8	1	12	3,90	0,40	4,70	4,70	37,60	33	

VOLUMI

Scavo	Volume
Plinto C17/15	90,00
Plinto C17/15	2,50
Peso totale:	1853

Pag. 4/4