STRADA 41
NORD 437.500

NUOVO ACCESSO
EST 1628.280

EST 1613.180

EST 1618.180

NORD 422.100

LIMITE DI REPARTO
NORD 422.500

DP-184
NUOVO SERBATOIO
GAS DI RECUPERO
Ø7000

NORD 418.300

EST 1592.130

EST 1595.930

G-136 A
POMPA A TURBINA
ALIMENTAZIONE
ACQUA DEMI

G-136 S
ELETTROPOMPA
ALIMENTAZIONE
ACQUA DEMI

G-136 B
POMPA A TURBINA
ALIMENTAZIONE
ACQUA DEMI

DOSAGGIO
CHEMICALS

CALDAIA B-120 B

VENTILATORE

LIMITE BATTERIA
EST 1660.380

CAMINO
SE-01

DP-170

DP-171

DP-172

G-155

G-155 S(X)

G-156

G-156 S(X)

DA-136
SERBATOIO STOCCAGGIO ACQUA DEMI
Ø13000

NORD 404.500

NORD 404.500

DP-181

DP-180

NORD 400.000

E-1002 A

E-1002 B

E-2002 A

E-2002 B

P-1001 A

P-1001 B

P-2001 A

P-2001 B

SAMPLING
SKID A

SAMPLING
SKID B

EST 1596.580

EST 1604.530

LIMITE DI BATTERIA
NORD 396.500

CABINA ANALISI
RILOCATA

DP-193
ESISTENTE

DP-194
ESISTENTE

GRUPPO ARIA
COMPRESSA

G-182 A
ESISTENTE

G-182 S
ESISTENTE

G-181 A
ESISTENTE

G-181 S
ESISTENTE

LIMITE BATTERIA
EST 1638.380

NUOVO ACCESSO
NORD 396.000

VENTILATORE

CALDAIA B-120 A

LIMITE DI BATTERIA
NORD 373.500

NUOVO ACCESSO
NORD 368.500

STRADA H4
EST 1676.380

EST 1619.280

H017

H-157

E-169E

E-169A

E-169B

E-169C

E-169D

E-169F

UNITA' DI
DECONTAMINAZIONE

G102

G102/S

G17

G17

G

G1

25B

25C

DP1

G146S

N

NORD IMPIANTO

NORD GEOGRAFICO

APPARECCHIATURE FORNITURE PACKAGE

LEGENDA	P&ID
B-120 A: NUOVA CALDAIA	P-09-0005 / PM-57824
B-120 B: NUOVA CALDAIA	P-09-0005 / PM-57825
DP-180: DEGASATORE	P-09-0003 / PM-57822
DP-181: DEGASATORE	P-09-0004 / PM-57823
G-155: POMPA A TURBINA ALIMENTAZIONE CALDAIA B-120 A	P-09-0003 / PM-57822
G-155 S(X): ELETTROPOMPA ALIMENTAZIONE CALDAIA B-120 A	P-09-0003 / PM-57822
G-156: POMPA A TURBINA ALIMENTAZIONE CALDAIA B-120 B	P-09-0004 / PM-57823
G-156 S(X): ELETTROPOMPA ALIMENTAZIONE CALDAIA B-120 B	P-09-0004 / PM-57823
DP-170: SERBATOIO DI SPURGO	P-09-0016 / PM-57833
DP-171: SERBATOIO DI SPURGO	P-09-0016 / PM-57833
DP-172: SERBATOIO DI SPURGO	P-09-0016 / PM-57833
DP-172: SERBATOIO DI SPURGO	P-09-0016 / PM-57833
E-1002 A/B: AEROTERMI	P-09-0026 / PM-57837
E-2002 A/B: AEROTERMI	P-09-0027 / PM-57838
P-1001 A/B: POMPE ACQUA DEMI CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO	P-09-0026 / PM-57837
P-2001 A/B: POMPE ACQUA DEMI CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO	P-09-0027 / PM-57838

NOTE GENERALI:

- DIMENSIONI IN mm.
- ELEVAZIONI RIFERITE A PIANO CALPESTIO ±0.00 CORRISPONDENTI A QUOTA +3.00 S.L.M.
- VALVOLE ≥ DN300 EQUIPAGGIATE CON RIDUTTORE DI MANOVRA
  - = FONDO TUBO
  - = ASSE TUBO
  - P.C. = PIANO CALPESTIO
  - F.F. = FILO SUPERIORE FERRO

PUNTO DI EMISSIONE (CAMINO).

ELENCO SORGENTI DI EMISSIONI

TAG	ITEM	ITEM TAG		
SE01	CAMINO	-		

KEY-PLAN

N° REV.	DESCRIPTION – DESCRIZIONE	DATE – DATA	PREPARED PREPARATO	CHECKED CONTROLLATO	APPROVED APPROVATO
A	Prima Emissione	7 Jun 2016	XCAR	XSPI	ORIB

JACOBS

Jacobs Italia S.p.A.
Via A. Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italy
Tel. +39.02.25068.1

versalis
STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA (VE)

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI DI E' PROPRIETA' DI VERSALIS S.p.A. E NON DEVE ESSERE COPIATO O USATO PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI E' STATO CONSEGNATO SENZA IL PREVENTIVO CONSENSO SCRITTO DI VERSALIS S.p.A. E NON DEVE ESSERE RIPRODOTTO IN TUTTO O IN PARTE.
This document is CONFIDENTIAL and is property of Versalis S.p.A. It shall neither be copied nor used for purposes other than those for which it was supplied nor may its contents be disclosed without express authorisation in writing by Versalis S.p.A. All rights reserved.

JACOBS NUMBER – NUMERO JACOBS	K43001-00-30/N.05/0002.F06
REF. PDF – PDF REF.	—
REVISION – REVISIONE	A
PAGE – PAGINA	
JOB N° – COMMESSA	BS/OLAR/431502
PROJECT : PROGETTO :	NUOVI GENERATORI DI VAPORE
PLANT AREA: ISOLA:	
N° FOGLIO (ARCHIVIO VSL)	PM 52672-F06
DOCUMENT : DOCUMENTO :	PLANIMETRIA SORGENTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
SCALE – SCALA	1/100

ISSUED ORIGINAL PLOT ON: 06/06/2016 13:33:46
FILE/TEZ PATH: K:\JOB_JN\ 30\FD-F06\F06.DWG