



NOTE

- LA QUOTA DI RIFERIMENTO +0.000 CORRISPONDE A +130 m S.L.M.M.
- TUTTE LE ELEVAZIONI SONO IN m
- TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN mm

LEGENDA

1) TURBOGENERATORE A GAS (TG)	39) CABINATI MCC CVR1/CVR2
2) TURBOGENERATORE A VAPORE (TV)	40) SERBATOIO DI STOCCAGGIO ACQUE DI LAVAGGIO TO1/TO2
3) CALDAIA AUSILIARIA	41) SERBATOIO RACCOLTA CONDENSE DI RETE
4) GENERATORE DI VAPORE A RECUPERO (GVR)	42) BUNA DI RACCOLTA RIFIUTI
5) CAMINO	43) CABINA ANALISI FUMI CVR1/CVR2
6) CONDENSATORE ARIA	44) VASCA ELIATI NON RECUPERABILI
7) EDIFICIO TURBOVAPORE	45) BUNDO SBARRE
8) AEROSISTEMI RAFFREDDAMENTO AUSILIARI	46) EDIFICIO SERVIZI AUSILIARI
9) SISTEMA FILTRAZIONE GAS TG	47) POZZI ACQUA
10) IMPIANTO DEMI	48) -
11) SERBATOIO ACQUA INDUSTRIALE E ANTINCENDIO	49) EDIFICIO TURBOGAS
12) SERBATOIO ACQUA DEMI	50) FILTRI A SABBIA
13) TRASFORMATORE ELEVATORE	51) POMPE RICOCCOLO CVR
14) TRASFORMATORE DI UNITA'	52) VASCA ELIATI RECUPERABILI
15) INTERRUOTORE DI MACCHINE	53) VASCA DI LAVAGGIO TG
16) BUNDO DI EMERGENZA	54) POZZETTO DISSOLUZIONE
17) PIPE STACK	55) SERBATOIO RACCOLTA REAGENTI
18) POMPE ALIMENTO	56) CABINATO MCC CONDENSATORE ARIA
19) CABINATO INVERTER + TRASFORMATORE X ALIMENTO CVR	57) POMPE CVR MP
20) EDIFICIO ELETTRICO/CONTROLLO & OFFICINA /MAGAZZINO	58) POZZO CALDO
21) SOTTOSTAZIONE ELETTRICA GIS 38kV	59) POMPE ACQUA INDUSTRIALE
22) STAZIONE DI MISURA E RIDUZIONE METANO	60) POMPE DISTRIBUZIONE ACQUA DEMINERALIZZATA
23) TRASFORMATORE SERVIZI AUSILIARI	61) POMPE RILASCIO CONDENSA
24) CAMPIONAMENTO CVR1/CVR2	62) REFRIGERANTE CONDENSE DI RETE
25) PARCHEGGIO AUTOMOBILI	63) VASCO D'ESPANSIONE CICLO CHIUSO
26) TORRE FARO	64) SISTEMA DI ANTICORROSIONE
27) VASCA TRAPPOLA OLIO TRASFORMATORI	65) CICLO CHIUSO SISTEMA ANTI ICING
28) VASCA DI RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA	66) POMPE CICLO CHIUSO
29) VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE	67) MODULO MCC AREOTERMO
30) VASCA DI SEPARAZIONE ACQUA PRIMA PIOGGIA	68) POMPE DI ESTRAZIONE CONDENSATO
31) VASCA DI RACCOLTA OLIO TO1/TO2	69) FOSSA BIOLOGICA
32) VASCA DI RACCOLTA OLIO TV	70) SERBATOIO SPURCHI CONTINUI CVR
33) VASCA DI NEUTRALIZZAZIONE	71) SERBATOIO SPURCHI INTERMITTENTI CVR
34) STOCCAGGIO REAGENTI CHIMICI	72) SCAMBIASTORE PER RAFFREDDAMENTO BLOW DOWN
35) SISTEMA ANTINCENDIO	73) SERBATOIO DI REAZIONE UREA
36) SISTEMA ARIA COMPRESSA	74) SERBATOIO STOCCAGGIO UREA
37) REAGENTI CHIMICI CVR1/CVR2	

2	AGGIUNTI ITEM 72 E 73 E ALLUNGATO GVR	29-07-2016	CARRIERI	CARRIERI	CITITERIO
1	REVISIONE GENERALE	21-05-2008	STIDAS	CARRIERI	CITITERIO
0	EMESSO PER PROCESSO AUTORIZZATIVO	31-10-2008	CARRIERI	CITITERIO	CITITERIO

<p>EDISON S.p.A.</p>	<p>Il presente disegno è di proprietà della S.p.A. e non può essere copiato, ristampato o utilizzato per la costruzione dell'opera senza permesso scritto dalla stessa. La Società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.</p>			<p>COMITENTE CITE</p>
	<p>PROSPETTO OVEST</p>	<p>IMPIANTO/OPERA CITE DI PREZENZANO (CE)</p>	<p>PROSPETTO OVEST</p>	